

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ГЭК СПб"
за февраль 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Вескросол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³
1	08.02.24	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2 ТОС П.к.1-6	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,15	8	0,60	1	6,2	0,005	-	-	-	2	8,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,17	8	0,60	1	8,3	0,005	0,016	0,003	0,02	75	8,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	10	<0,58	1	8,4	0,006	0,014	0,003	0,03	97	7,0	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,21	12	<0,58	1	8,4	0,006	0,015	0,005	0,05	97	7,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,19	12	<0,58	1	8,4	0,005	0,017	0,004	0,05	97	7,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,20	11	<0,58	1	8,3	0,004	0,018	0,006	0,06	95	7,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	01.02.23	исходная 1 исходная 2 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,20	8	0,99	1	6,3	0,005	-	-	-	2	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,20	8	1,1	1	6,2	0,005	-	-	-	2	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	10	<0,58	1	8,6	0,004	0,010	0,005	0,04	72	3,2	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,17	12	<0,58	1	8,8	0,004	0,010	0,003	0,03	72	3,3	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,17	12	<0,58	1	8,7	0,003	0,010	0,008	0,06	84	3,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,16	11	<0,58	1	8,6	0,003	0,011	0,006	0,03	84	3,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	08.02.24	исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Сердобристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,17	11	<0,58	1	8,5	0,004	0,011	0,010	0,04	84	3,4	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,25	8	0,90	1	6,2	0,005	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котельная	0,23	11	<0,58	1	9,0	0,006	0,011	0,003	0,05	86	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,21	12	<0,58	1	8,5	0,007	0,019	0,007	0,05	97	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,16	11	<0,58	1	8,6	0,003	0,011	0,006	0,03	84	3,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,17	11	<0,58	1	8,5	0,004	0,011	0,010	0,04	84	3,4	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	06.08.24	прямая	"Черноярченская" наб. Черной реки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,24	13	<0,58	1	8,0	0,004	0,019	0,016	0,05	86	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,17	9	<0,58	1	6,7	0,004	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
						котельная	0,25	10	<0,58	1	9,0	0,005	0,016	0,003	0,04	79	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	06.02.24	подпиточная исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	2	6,2	0,003	-	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,28	9	0,75	1	8,5	0,003	0,011	0,003	0,06	81	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,15	11	<0,58	1	9,0	0,003	0,011	0,003	0,04	86	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	06.02.24	исходная подпиточная прямая	"Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельная	0,18	10	0,63	1	6,4	0,005	-	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,15	11	<0,58	1	9,0	0,003	0,011	0,003	0,04	86	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,18	10	0,63	1	6,4	0,005	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
7	06.02.24	подпиточная прямая	ул. Малая Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроградский	котельная	котельная	0,15	13	<0,58	1	8,9	0,005	0,020	0,004	0,05	91	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	0,15	13	<0,58	1	8,9	0,005	0,020	0,004	0,05	91	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
						котельная	<0,10	12	<0,58	1	8,8	0,005	0,016	0,005	0,04	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Си суммарно), мг/дм3	Векросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	05.02.24	подпиточная пр из АО"Т/С/СПб" прямая в т/с ФТС	Парнас-3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АО"Т/С котел. АО"Т/С котел.	котел. котел.	0,24 0,23	11 12	<0,58 <0,58	1 1	8,6 8,6	0,0029 0,0055	<0,002 <0,002	0,020 0,016	- -	0,07 0,08	- -	1,2 1,4	57 85	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
2	05.02.24	исходная подпиточная прямая	"Парнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,21 0,23 0,24	7 11 13	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,7 8,9 8,6	0,0053 0,0040 0,0052	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,017 0,025	- 0,05 0,06	- -	- -	- -	77 88	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
3	07.02.24	исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д.17, к.3	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,16 0,13 0,12	7 10 10	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	7,0 9,0 9,0	0,0054 0,010 0,010	<0,002 <0,002 <0,002	0,012 0,0026 0,022	- 0,03 0,04	- -	- -	- -	77 91	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
4	07.02.24	исходная подпиточная прямая гостиницу	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д.18	Выборг.	котел. котел. котел. котел.	котел. котел. котел. котел.	<0,10 <0,10 <0,10 <0,10	13 13 14	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	8,9 8,9 9,0	0,0041 0,011 0,014	<0,002 <0,002 <0,002	0,026 0,027 0,029	0,05 0,03 0,04	- -	- -	- -	77 92	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
5	07.02.24	исходная подпиточная прямая	"Телитрическая" ул. Литовская, д.2	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,24 0,19 0,20	10 12 14	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,6 9,0 9,0	0,0062 0,0070 0,0170	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,030 0,042	- 0,06 0,06	- -	- -	- -	75 75	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
6	05.02.24	подпиточная прямая	"Гражданская" пр.Неволинский, д.17, к.2	Калинин.	котел. котел.	котел. котел.	0,14 0,14	13 13	<0,58 <0,58	1 2	8,8 8,8	0,0039 0,031	<0,002 0,031	0,051 0,035	0,06 0,06	- -	- -	- -	57 84	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
7	05.02.24	исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурно, д.11	Калинин.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,17 0,18 0,16	8 11 11	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,4 8,7 8,6	0,0064 0,0037 0,0062	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,026 0,038	- 0,07 0,07	- 0,04 0,04	- -	- -	76 84	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
8	05.02.24	исходная подпиточная прямая	"Политехническая" ул.Л.Жагская, д.24	Калинин.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,15 0,17 0,15	7 12 13	<0,58 <0,58 0,59	1 1 1	8,7 8,6 8,6	0,0040 0,0030 0,0037	<0,002 <0,002 0,031	0,028 0,038 0,035	0,06 0,06 0,06	- -	0,04 0,04 0,04	- -	83 84	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
9	05.02.24	исходная подпиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шварфовский, д.10	Калинин.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,21 0,23 0,21	7 12 13	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,3 8,4 8,4	0,0084 0,0057 0,0032	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,039 0,042	- 0,05 0,06	- 0,04 0,04	- -	- -	80 84	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
10	07.02.24	исходная подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул. Маньшерская, д.14	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,23 0,17 0,12	6 12 12	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,3 9,0 9,0	0,0100 0,0066 0,0056	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,020 0,031	- 0,05 0,06	- -	- -	- -	76 92	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
11	07.02.24	исходная подпиточная прямая	"6-Выборгская" пр. Тореза, д.42, к.2	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,17 0,15 0,10	7 12 12	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,9 8,5 8,8	0,0041 0,0140 0,0210	<0,002 <0,002 <0,002	- 0,025 0,030	- 0,05 0,05	- -	- -	- -	80 87	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
12	14.02.24	исходная подпиточная прямая	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91, к.2	Выборг.	котел. котел. котел.	котел. котел. котел.	0,15 0,16 0,15	13 13 13	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	9,0 9,0 9,0	0,0043 0,0043 0,0043	<0,002 <0,002 <0,002	0,022 0,022 0,025	- 0,06 0,06	- -	- -	- -	70 70	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13		исходная политическая прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Граничная, д.12	Красноярск	котел.	котел.	0,24	7	<0,58	1	6,5	0,0068	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	
14	06.02.24	политическая прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красноярск	котел.	котел.	0,26	12	<0,58	1	8,9	0,0050	<0,002	0,030	-	0,06	-	-	-	82	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
15		исходная политическая прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Граничная, д.57	Красноярск	котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	9,0	0,0039	<0,002	0,030	-	0,06	-	-	-	86	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
16	06.02.24	исходная политическая прямая	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр. д.7, лит. А	Красноярск	котел.	котел.	0,27	15	<0,58	1	8,8	0,0044	<0,002	0,012	-	0,07	-	-	-	75	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
17	08.02.24	исходная политическая прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4, лит. А	Новосибирск	котел.	котел.	0,12	7	<0,58	1	6,5	0,0029	<0,002	-	-	-	-	-	-	75	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
18	08.02.24	исходная политическая прямая	"2-я Правобережная" ул. Ванесова, д.3, лит. А	Новосибирск	котел.	котел.	0,18	15	0,69	1	8,4	0,0024	<0,002	0,014	-	0,07	0,040	-	-	97	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
19	13.02.24	исходная политическая прямая	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Новосибирск	котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,9	0,0027	<0,002	0,020	-	0,07	0,040	-	-	82	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
20	22.02.24	исходная политическая прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Новосибирск	котел.	котел.	0,23	8	<0,58	1	6,5	0,046	<0,002	-	-	-	-	-	-	102	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
21	13.02.24	исходная политическая прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Новосибирск	котел.	котел.	0,24	13	<0,58	1	8,2	0,010	<0,002	0,016	-	0,08	0,030	-	-	82	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
22	13.02.24	исходная политическая прямая 1 прямая 2	"4-я Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Новосибирск	котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,8	0,0062	<0,002	0,015	-	0,06	0,030	-	-	97	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-
23	01.02.24	исходная прямая	Пискаревский пр., 153	Красноярск	котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	7,6	0,0064	<0,002	0,011	-	0,05	-	-	-	75	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-

В резерве с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

*-показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ №2



Е.А.Третьяк

Лист 2 из 2


Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
																									исходная
1.	22.02.24	исходная	ул. Софийская, д. 54, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,16	6	0,94	1	6,1	0,0034	-	0,0029	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,13	12	0,58	1	8,9	0,0010	0,02	0,0032	0,03	88	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,12	10	0,63	1	9,0	0,0014	0,02	0,0044	0,04	84	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
2.	22.02.24	исходная	ул. Сагова, д. 55, к. 4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,28	8	0,58	1	6,4	0,0049	-	0,0024	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,25	11	0,91	1	9,0	0,0027	0,02	0,0026	0,04	89	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,14	9	0,58	1	9,0	0,0030	0,03	0,0036	0,04	84	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
3.	14.02.24	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,26	8	0,58	1	6,2	0,0042	-	0,0026	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,27	9	0,64	1	8,5	0,0035	0,04	0,0055	0,03	89	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,24	9	0,64	1	8,5	0,0044	0,03	0,0052	0,05	87	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
4.	14.02.24	исходная	Пулковское ш., д. 89, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	6,1	0,0070	-	0,0029	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,30	9	0,63	1	8,4	0,0050	0,04	0,0042	0,04	78	0,03	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,22	10	0,63	1	8,9	0,0048	0,03	0,0044	0,05	75	0,03	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
5.	05.02.24	исходная	ул. Вассейная, д. 59, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	6,4	0,0055	-	0,0030	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,11	8	0,63	1	8,9	0,0037	0,03	0,0032	0,04	97	0,03	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,10	9	0,65	1	8,8	0,0033	0,03	0,0056	0,05	80	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
6.	14.02.24	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,14	8	0,58	1	6,4	0,0029	-	0,0027	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,16	8	0,64	1	9,0	0,0036	0,03	0,0035	0,04	76	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,13	9	0,64	1	8,8	0,0038	0,03	0,0037	0,04	86	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
7.	05.02.24	исходная	Московский пр., д. 104, к. 2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,4	0,0034	-	0,0034	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		подпиточная			котельная	0,19	11	0,68	1	7,0	0,0024	0,03	0,0056	0,04	75	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,12	6	0,59	1	6,4	0,0071	-	0,0030	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
8.	19.02.24	исходная	ул. Пионерстрой, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,19	10	0,59	1	8,4	0,0047	0,02	0,0045	0,05	81	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная			котельная	0,17	11	0,59	2	8,4	0,0028	0,03	0,0050	0,05	92	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,17	8	0,60	1	6,5	0,0048	-	0,0029	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
9.	07.02.24	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,20	8	0,64	1	8,7	0,0029	0,04	0,0055	0,04	85	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
		подпиточная			котельная	0,14	9	0,64	1	8,6	0,0016	0,01	0,0053	0,05	97	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	
		прямая			котельная	0,14	9	0,64	1	8,6	0,0016	0,01	0,0053	0,05	97	0,04	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	

10.	21.02.24	исходная	ул. Дертонтова, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	8	0,58	1	6,9	0,0028	—	0,0021	—	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,64	1	8,7	0,0035	0,03	0,0027	0,04	81	0,03	—	0	не обн.	0	0	—
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,64	1	9,0	0,0036	0,03	0,0029	0,04	92	0,03	6,0	14	0	не обн.	0	0
11.	14.02.24	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	7,2	0,0048	—	0,0027	—	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		прямая			котельная	котельной	0,11	7	0,60	1	8,5	0,0033	0,02	0,0031	0,03	67	—	4,8	22	0	не обн.	0	0
12.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																
		подпиточная			котельная	котельной																	
		прямая			котельная	котельной																	
13.	21.02.24	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	6,3	0,0024	—	0,0021	—	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	8,4	0,0018	0,03	0,0023	0,03	98	—	—	0	не обн.	0	0	—
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,61	1	8,5	0,0020	0,04	0,0032	0,04	71	—	—	0	не обн.	0	0	—
14.	07.02.24	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,35	9	0,63	1	6,3	0,0120	—	0,0027	—	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	10	0,61	1	8,7	0,0063	0,01	0,0054	0,05	74	—	—	0	не обн.	0	0	—
		прямая №1			котельная	котельной	0,23	10	0,61	1	8,7	0,0071	0,01	0,0054	0,05	74	—	—	0	не обн.	0	0	—
		прямая №2			котельная	котельной	0,18	11	0,64	1	9,0	0,0050	0,02	0,0055	0,05	93	—	—	0	не обн.	0	0	—
15.	07.02.24	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	6,4	0,0025	—	0,0031	—	—	—	0	не обн.	0	0	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	9	0,64	1	8,8	0,0016	0,07	0,0035	0,05	93	—	—	0	не обн.	0	0	—
		прямая			котельная	котельной	0,18	11	0,64	1	8,9	0,0014	0,08	0,0043	0,06	96	—	—	0	не обн.	0	0	—

Начальник ПХД №3



Р.С. Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за февраль 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник тепловая железя котельная	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	19.02.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московск ий	котельная	котельной	0,29	9	0,60	1	6,3	0,0038	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
2	19.02.24	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московск ий	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,4	0,0020	-	<0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
3	19.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Коли Гомчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московск ий	котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	6,3	0,0014	-	<0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
4	19.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московск ий	котельная	котельной	0,30	20	1,50	1	6,6	0,0030	-	<0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
5	19.02.24	исходная прямая ГВС	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д	Московск ий	котельная	котельной	0,25	10	0,63	1	6,1	0,0034	-	<0,002	-	62	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
6	05.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московск ий	котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	6,3	0,0040	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
7	07.02.24	исходная прямая ГВС	пр. Славек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,16	9	0,58	1	6,4	0,0021	-	<0,002	-	62	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
8	12.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,18	9	0,59	1	7,1	0,0026	-	0,0075	-	68	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
9	12.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,28	11	0,59	1	7,2	0,0012	-	0,0031	-	60	-	23	-	0	не обн.	0	0	-
10	12.02.24	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,24	9	0,65	1	6,4	0,0029	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
11	09.02.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельной	0,20	6	<0,58	1	6,4	0,0018	-	-	-	74	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
12	09.02.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная	котельной	0,18	7	0,60	1	6,5	0,0064	-	<0,002	-	74	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
13	09.02.2024	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельной	0,28	8	0,98	1	6,5	0,014	-	<0,002	-	74	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
14	по 07 2024	исходная	Большой Сампсониевский пр.,	Выборгск ий	котельная	котельная	0,24	10	<0,58	1	7,2	0,013	-	<0,002	-	73	-	-	-	0	не обн.	0	0	-

17	07.02.2024	прямая ГВС	д. 85, к.2, лит. В	ий	котельная	котельная	0,22	12	<0,58	1	8,5	0,0078	-	<0,002	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	12.02.2024	исходная	Большой Самсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,22	10	<0,58	1	6,6	0,0044	-	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пр., д. 86, лит. А, к.3	ий	котельная	котельная	0,21	14	<0,58	1	8,8	0,0026	-	<0,002	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	09.02.2024	исходная	Большой Самсониевский	Выборгск	котельная	котельная	0,29	10	<0,58	1	6,6	0,015	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	ий	котельная	котельная	0,27	11	<0,58	1	6,6	0,0092	-	<0,002	-	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
17	09.02.2024	исходная	Земледельческая ул.,	Выборгск	котельная	котельная	0,29	11	0,60	1	6,6	0,014	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 2, лит. А, к. 3	ий	котельная	котельная	0,30	10	<0,58	1	6,6	0,028	-	<0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	12.02.2024	исходная	Сердобольская ул.,	Выборгск	котельная	котельная	0,29	7	0,60	1	6,4	0,0055	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 1, лит. А, пом. 3Н	ий	котельная	котельная	0,16	7	<0,58	1	6,5	0,0022	-	<0,002	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	07.02.2024	исходная	пр. Энгельса,	Выборгск	котельная	котельная	0,30	15	<0,58	1	6,5	0,0070	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 4, к. 4, лит. В	ий	котельная	котельная	0,17	11	<0,58	1	6,5	0,011	-	<0,002	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
20	07.02.2024	исходная	Костромской пр.,	Выборгск	котельная	котельная	0,29	6	<0,58	1	6,4	0,0021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 11, к. 2, лит. А	ий	котельная	котельная	0,27	8	0,82	1	7,3	0,0051	-	<0,002	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21	12.02.2024	исходная	Ракитовская ул.,	Выборгск	котельная	котельная	0,28	8	<0,58	1	6,4	0,0034	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 29, лит. А, пом. 4Н	ий	котельная	котельная	0,21	9	0,68	1	6,6	0,0043	-	<0,002	-	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	12.02.2024	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгск	котельная	котельная	0,30	7	1,37	1	6,5	0,0035	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пом. 1Н	ий	котельная	котельная	0,22	8	0,89	1	6,6	0,0037	-	<0,002	-	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	12.02.2024	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8,	Выборгск	котельная	котельная	0,23	11	1,1	1	6,5	0,0056	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	лит. А, пом. 1Н	ий	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	7,7	0,0035	-	<0,002	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
24	12.02.2024	исходная	Тобольская ул.,	Выборгск	котельная	котельная	0,28	9	0,68	1	6,7	0,0049	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2	ий	котельная	котельная	0,30	5	1,11	1	6,9	0,0044	-	<0,002	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
25	12.02.2024	исходная	Лесной пр.,	Выборгск	котельная	котельная	0,28	9	<0,58	1	7,1	0,0043	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	ий	котельная	котельная	0,27	10	0,62	1	7,5	0,0018	-	<0,002	-	78	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
26	12.02.2024	исходная	Лесной пр.,	Выборгск	котельная	котельная	0,24	10	<0,58	1	6,4	0,0081	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	ий	котельная	котельная	0,25	10	<0,58	1	7,5	0,0043	-	<0,002	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
27	14.02.2024	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,17	7	<0,58	1	6,5	0,0048	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пос. Парголово,	ий	котельная	котельная	0,24	9	<0,58	1	6,8	0,0029	-	<0,002	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
28	14.02.2024	исходная	Выборгское шоссе, д. 369б,	Выборгск	котельная	котельная	0,22	9	0,98	1	6,4	0,0030	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	лит. А	ий	котельная	котельная	0,23	8	<0,58	1	7,5	0,012	-	0,0022	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
29	14.02.2024	исходная	пос. Парголово,	Выборгск	котельная	котельная	0,26	8	<0,58	1	6,5	0,0083	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	ий	котельная	котельная	<0,10	10	<0,58	1	6,5	0,0038	-	<0,002	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
30	14.02.2024	исходная	пос. Парголово, Основная	Выборгск	котельная	котельная	0,21	10	1,12	1	6,5	0,0064	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	Роше, Школьный пер., д. 10,	ий	котельная	котельная	0,18	9	0,73	1	6,5	0,0029	-	<0,002	-	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
31	14.02.2024	исходная	лит. А	ий	котельная	котельная	0,29	8	0,96	1	6,5	0,0057	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пос. Парголово, Михайловка,	Выборгск	котельная	котельная	0,18	10	<0,58	1	6,8	0,0077	-	<0,002	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
32	14.02.2024	исходная	Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	ий	котельная	котельная	0,28	12	1,12	1	6,5	0,012	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира,	Выборгск	котельная	котельная	0,30	9	0,59	1	6,6	0,0061	-	<0,002	-	58	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
33	05.02.2024	исходная	д. 26, лит. А	ий	котельная	котельная	0,20	7	0,72	1	6,8	0,0084	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	Свердловская наб.,	Капинник	котельная	котельная	0,23	4	0,59	1	6,7	0,0049	-	<0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
34	05.02.2024	исходная	д. 38, к. 3, лит. 3	ий	котельная	котельная	0,21	6	<0,58	1	6,8	0,0032	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	Полостровский пр.,	Капинник	котельная	котельная	0,13	8	<0,58	1	6,6	0,0094	-	<0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35	05.02.2024	исходная	д. 71, к. 2, лит. В	ий	котельная	котельная	0,13	5	<0,58	1	6,8	0,011	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	Лабораторный пр.,	Капинник	котельная	котельная	0,18	8	<0,58	1	6,9	0,0054	-	<0,002	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
36	07.02.2024	исходная	д. 18, к. 2, лит. АЖ	ий	котельная	котельная	0,30	7	<0,58	1	6,6	0,0051	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	Финский пер.,	Капинник	котельная	котельная	0,15	8	1,24	1	7,2	0,0047	-	<0,002	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС	д. 4а, лит. А	ий	котельная	котельная	0,15	8	1,24	1	7,2	0,0047	-	<0,002	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

37	14.02.2024	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, Горское шоссе, д.152, лит.В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,26	8	1,38	1	8,0	0,0085	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
38	13.02.2024	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,22	10	1,11	1	9,0	0,0050	-	<0,002	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
39	13.02.2024	исходная прямая ГВС	Жезноновская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,12	7	0,60	1	7,5	0,008	-	<0,002	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
40	13.02.2024	исходная прямая ГВС	ул. Оловского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,29	8	0,87	1	6,8	0,008	-	-	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
41	13.02.2024	исходная прямая ГВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,17	7	<0,58	1	6,4	0,010	-	<0,002	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
42	01.02.2024	исходная прямая ГВС	п. Стрелнинный, б.ва отдыха «Уют»	Василовож- ский	котельная	котельная	0,30	7	0,96	1	6,4	0,006	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
43	15.02.2024	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	0,27	10	<0,58	1	6,8	0,008	-	<0,002	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
44	20.02.2024	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. ИИ	Приморс- кий	котельная	котельная	0,15	4	<0,58	1	8,3	-	0	<0,002	0,03	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
45	20.02.2024	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс- кий	котельная	котельная	<0,10	2	<0,58	1	8,4	0,004	-	<0,002	-	65	13,0	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
46	06.02.2024	исходная прямая ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Возволож- ский	котельная	котельная	0,21	7	<0,58	1	6,2	0,002	-	-	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
47	08.02.2024	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва рейский	котельная	котельная	0,24	8	<0,58	1	6,2	0,004	-	<0,002	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
48	08.02.2024	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва рейский	котельная	котельная	0,16	6	<0,58	1	6,8	0,004	-	-	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
49	08.02.2024	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва рейский	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	6,5	0,004	-	-	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
50	08.02.2024	исходная прямая ГВС	Ресубинкина ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва рейский	котельная	котельная	0,25	8	<0,58	1	6,6	0,0065	-	<0,002	-	62	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
51	06.02.2024	исходная прямая ГВС	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рейский	котельная	котельная	0,67	10	0,63	1	6,5	0,0068	-	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
52	06.02.2024	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рейский	котельная	котельная	0,15	9	<0,58	1	6,5	0,0044	-	<0,002	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
53	01.02.2024	исходная прямая ГВС	Режевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рейский	котельная	котельная	0,45	9	0,94	1	6,5	0,0041	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
54	15.02.2024	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,30	8	<0,58	1	6,5	0,0049	-	<0,002	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
55	15.02.2024	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,16	7	<0,58	1	6,5	0,0076	-	-	-	62	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
56	15.02.2024	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,25	8	<0,58	1	6,4	0,0046	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
57	15.02.2024	исходная прямая ГВС	ул. Душко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,20	10	<0,58	1	6,3	0,013	-	<0,002	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
58	15.02.2024	исходная прямая ГВС	Питерский тп	Невский	котельная	котельная	0,19	9	<0,58	1	6,3	0,0037	-	-	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					котельная	котельная	0,28	10	0,76	1	7,9	0,013	-	<0,002	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
					котельная	котельная	0,42	11	0,63	1	6,6	0,0067	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

59	15.02.2024	прямая 1 ГВС прямая 2 ГВС	Литовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,14 0,12	11 11	< 0,58 < 0,58	1 1	7,3 6,4	0,0044 0,0047	- -< 0,002	- -	67 67	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
60	15.02.2024	исходная прямая ГВС	Литовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,22 0,14	9 11	0,98 < 0,58	1 1	6,5 8,3	0,0030 0,0083	- -< 0,002	- -	65 65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
61	22.02.2024	исходная прямая ГВС	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,17 0,30	7 14	0,69 < 0,58	1 1	6,3 7,2	0,0028 0,0039	- -< 0,002	- -	69 69	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
62	15.02.2024	исходная прямая ГВС	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,56 0,29	11 15	< 0,58 < 0,58	1 1	6,6 7,1	0,0069 0,0043	- -< 0,002	- -	65 65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
63	22.02.2024	исходная прямая ГВС	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,49 0,30	9 9	1,3 0,76	1 1	6,5 6,2	0,0018 0,0034	- -< 0,002	- -	70 70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
64	-	исходная прямая ГВС	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная																
65	-	исходная прямая ГВС	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная																

Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ

Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ

И.В. Цветкова

Е.А. Третьяк

Р.С. Фаленкова

Л.Е. Ковалева

Начальник ПХЛ №1

Начальник ПХЛ №2

Начальник ПХЛ №3

Начальник ПХЛ №4

Результаты

Производительного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2024 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (pH), единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
						исходная	прямая (ТВС)																				исходная
1	01.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,020					75		2	не обнар	не обнар	не обнар	
2	06.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,038					70		0	не обнар	не обнар	не обнар	
3	01.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,25	0,008	0,003						70		2	не обнар	не обнар	не обнар	
4	01.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,003	0,024					75		1	не обнар	не обнар	не обнар	
5	07.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,004	0,070					75		1	не обнар	не обнар	не обнар	

6	08.02.24	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная д. 49, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,17	0,008							0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	7	0,82	1	0,18	0,0018	0,005								2	не обнар
7	05.02.24	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р д. 15, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	7	0,68	0	0,22	0,008							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,3	8	<0,58	1	0,12	0,0017	0,004							0	не обнар	не обнар
8	07.02.24	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,12	0,0044							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,7	11	<0,58	1	0,19	0,008	0,006							2	не обнар	не обнар
9	15.02.24	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волжское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит. Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	6	1,35	0	0,30	0,0044							0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	5	0,88	1	0,29	0,0058	0,006							1	не обнар	не обнар
10	01.02.24	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,13	0,007							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	10	<0,58	1	0,18	0,0019	0,005							1	не обнар	не обнар
11	01.02.24	прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 18, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	0,0019	0,003	0,022					0	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,30	0,008								2	не обнар	не обнар
12	07.02.24	полпнт.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	17	<0,58	1	0,29	<0,0015	0,006	0,079	<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	15	0,65	1	0,17	<0,0015	0,006	0,072	<0,002	7,8	11		1	не обнар	не обнар	не обнар
13	02.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит. З	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,009							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	12	1,15	1	0,27	<0,0015	0,005	0,035	<0,002	7,6	11		1	не обнар	не обнар	не обнар
14	14.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,007							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	7	0,85	1	0,27	<0,0015	0,006							1	не обнар	не обнар
15	07.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,007							2	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,8	6	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,006							1	не обнар	не обнар
16	12.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,007							1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	12	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,006							2	не обнар	не обнар

17	26.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002				3	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	9	<0,58	1	0,27	<0,0015	0,005			<0,002			66	0	не обнар	не обнар	не обнар	
18	07.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Печаный пер, д. 4, пом. 1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002				2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	5	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,004			<0,002			65	1	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	5	0,75	0	0,30	0,007			<0,002			70	0	не обнар	не обнар	не обнар
19	02.02.24	прямая (ГВС)		Пушкин-ский	котельная	котельной	6,9	6	1,35	1	0,28	0,0019	0,006		<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	6	1,12	0	0,30	0,007			<0,002			68	3	не обнар	не обнар	не обнар
20	02.02.24	исходная		Пушкин-ский	котельная	котельной	8,0	8	<0,58	1	0,18	0,0018	0,005		<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002			68	1	не обнар	не обнар	не обнар		
21	14.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002				4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	<0,58	1	0,23	<0,0015	0,005			<0,002			68	0	не обнар	не обнар	не обнар	
22	15.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	7,7	4	1,45	0	0,30	0,008			<0,002			14	1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	4	1,32	1	0,17	<0,0015	0,004			<0,002	8,5	14	70	3	не обнар	не обнар	не обнар	
23	12.02.24	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	1,12	1	0,18	<0,0015	0,005			<0,002			70	3	не обнар	не обнар	не обнар	
24	08.02.24	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тоснен-ский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,12	0,008			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,027		<0,002			70	3,9	4	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	8	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,025		<0,002			75	2,9	1	не обнар	не обнар	не обнар
25	февраль	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной																		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																		
		подпит.			котельная	котельной																		
26	08.02.24	исходная	ЭУ-49, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	6	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,006			<0,002			67	1	не обнар	не обнар	не обнар	

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"

27	14.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,2	12	0,85	0	0,30	0,008								0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	13	<0,58	1	0,21	<0,0015	0,005	0,025								1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		поллит.			котельная	котельной	8,6	15	0,82	1	0,29	<0,0015	0,005	0,026								0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
28	06.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богачука, д. 3, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,25	0,0042								0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,5	8	0,68	1	0,28	0,008	0,006	0,032							1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,16	0,0042									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
29	06.02.24	прямая (ГВС)	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,6	6	<0,58	1	0,14	0,007	0,005							4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			котельная	котельной	6,2	8	0,85	0	0,26	0,0045									2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	8	<0,58	1	0,23	0,008	0,006								2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
30	06.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,29	0,0040								3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	9	1,45	1	0,29	0,008	0,008								0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,2	6	1,42	0	0,30	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
31	14.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Усть- Ижора, Шинсельбурское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,005							60	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,2	6	1,42	0	0,30	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,7	9	1,45	1	0,29	0,008	0,008								0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
32	05.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Усть- Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,15	0,008								4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	8	<0,58	1	0,25	<0,0015	0,006								2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
33	05.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинс- кий	котельная	котельной	7,9	11	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,006							72	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
34	05.02.24	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинс- кий	котельная	котельной	7,9	11	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,006							72	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
35	февраль	прямая (ГВС)	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинс- кий	котельная	котельной	7,9	11	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,006							72	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25	0,007									1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	

ГВС не подается по письму потребителя

36	05.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,008						4	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	8	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,005				64	4	не обнар	не обнар	не обнар
37	20.02.24	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,30	0,007						0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,5	9	<0,58	1	0,22	<0,0015	0,005				71	3	не обнар	не обнар	не обнар

Начальник ПХП №5



Т.Н. Цыганок

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, подготовленные филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за февраль 2024 г.

1	№ п/п	
01.02.2024	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Стеклинный, база отдыха «Уют»	Адрес котельной	
Всеговожс кий	Район	
котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	
3	Цветность, градусы цветности	
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	
1	Запах, баллы	
8,3	Водородный показатель (рН), единицы рН	
1	Хлороформ*, мг/дм ³	
0,034	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	
<0,002	Сероводород, мг/дм ³	
0,03	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	
71	Температура, С°	
1	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	
1	Хлориды*, мг/дм ³	
0	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	
не обн.	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	
1	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
1	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	
1	Удельная суммарная β-активность	
1	Радон (²²² Rn), Бк/кг	

Начальник ПХЛ №1



И.В.Цветкова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за февраль 2024г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³
		исходная	прямая (ТВС)			исходная	прямая (ТВС)																					
1	13.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	ЭУ-51, Большеекшпан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	8,7	3	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,018		11	75	9,5				0	не обнар	не обнар	не обнар	
2	13.02.24	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-51, Большеекшпан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,11	0,008				38			72	8,3			0	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,013				30			70			1	не обнар	не обнар	не обнар
						котельная	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,012		30						1	не обнар	не обнар	не обнар	

Начальник ПХЛ №5



Г.Н. Пылянок