

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веокол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. кластридий (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	17.11.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	6	0,70	1	6,1	0,011	-	-	-	-	8	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,28	9	<0,58	1	8,3	0,012	-	0,054	-	0,04	63	12,4	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,25	11	<0,58	1	8,3	0,011	-	0,018	-	0,05	62	11,8	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,26	12	<0,58	1	8,3	0,010	-	0,018	-	0,05	77	11,9	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,25	11	<0,58	1	8,3	0,012	-	0,016	-	0,05	74	11,8	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,25	11	<0,58	1	8,3	0,011	-	0,016	-	0,05	76	11,4	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
2	01.11.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,25	14	<0,58	1	6,2	0,012	-	-	-	-	10	-	-	не обн.	4	не обн.	не обн.	
		исходная 2			котельная	котельной	0,21	10	<0,58	1	6,1	0,013	-	-	-	-	10	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,27	13	<0,58	1	8,3	0,014	-	0,031	-	0,07	67	4,7	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,24	13	<0,58	1	8,4	0,013	-	0,026	-	0,06	72	5,4	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,28	13	0,67	1	8,3	0,011	-	0,013	-	0,07	72	6,2	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,29	16	<0,58	1	8,4	0,011	-	0,013	-	0,08	74	6,3	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 3			котельная	котельной	0,30	17	<0,58	1	8,4	0,010	-	0,022	-	0,08	73	5,8	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
3	17.11.21	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,25	7	0,59	1	6,5	0,013	-	-	-	-	5	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	10	<0,58	1	9,0	0,013	-	0,015	-	0,05	65	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,23	11	<0,58	1	8,8	0,011	-	0,015	-	0,06	73	-	0,03	не обн.	1	не обн.	не обн.	
4	17.11.21	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,22	11	<0,58	1	8,4	0,012	-	0,015	-	0,06	73	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
5		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена с 20.04.2021г.( холодный резерв)																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
6	11.11.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,12	6	<0,58	1	6,5	0,014	-	-	-	-	6	-	-	не обн.	4	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	9	<0,58	1	9,0	0,017	-	0,016	44	0,03	80	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
7	11.11.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,2	0,010	-	-	-	-	6	-	-	не обн.	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	8,8	0,012	-	0,007	51	0,04	78	-	0,04	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	9,0	0,013	-	0,014	40	0,03	70	-	0,04	не обн.	1	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ №1

И.В. Цветкова



## РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Мель (Si суммарно), мг/л	Вескосола-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO <sub>2</sub> ), мг/л	Температура, градусы Цельсия (С°)	Натрий, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	01.11.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер., д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	12	0,93	1	8,7	0,0060	<0,002	0,014	-	0,10	-	2,9	46	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,29	12	0,99	1	8,7	0,0049	<0,002	0,011	-	0,10	-	2,7	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,27	14	1,08	1	8,7	0,0044	<0,002	0,012	-	0,09	-	2,7	69	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2	01.11.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,23	8	<0,58	1	6,5	0,0080	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			АО"Т/с	котел.	0,24	12	<0,58	1	9,0	0,0036	<0,002	0,026	-	0,06	-	-	81	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,9	0,0033	<0,002	0,017	-	0,10	-	-	69	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3	01.11.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,17	7	<0,58	1	6,5	0,0095	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,00	12	<0,58	1	8,7	0,0050	<0,002	0,017	-	0,07	-	-	76	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,10	9	<0,58	1	8,9	0,0022	<0,002	0,019	-	0,05	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	8,8	0,0069	<0,002	0,020	-	0,07	-	-	76	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,8	0,0126	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
4	01.11.21	подпиточная	"Педиатрическая" ул.Литовская, д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,9	0,0027	<0,002	0,032	-	0,06	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,28	12	1,05	1	8,9	0,0026	<0,002	0,038	-	0,07	-	-	60	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,5	0,0058	<0,002	0,031	-	0,07	-	-	52	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5	01.11.21	прямая	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,5	0,0053	<0,002	0,027	-	0,07	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,17	7	<0,58	1	7,3	0,0076	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6	01.11.21	подпиточная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	8,6	0,0039	<0,002	0,021	-	0,05	0,03	-	72	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,6	0,0031	<0,002	0,027	-	0,07	0,03	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,13	7	<0,58	1	6,4	0,0091	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7	01.11.21	подпиточная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,0049	<0,002	0,044	-	0,06	0,04	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,9	0,0033	<0,002	0,029	-	0,06	0,04	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,4	0,0084	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8	01.11.21	подпиточная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,26	12	<0,58	1	8,6	0,0028	<0,002	0,027	-	0,07	0,03	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	13	1,35	1	8,6	0,0028	<0,002	0,025	-	0,14	0,04	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,4	0,0083	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
9	01.11.21	подпиточная	ул.Малая Посадская,22-24	Петроградский	котел.	котел.	0,24	12	<0,58	1	8,4	0,0036	<0,002	0,022	-	0,07	-	-	66	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,24	12	<0,58	1	8,4	0,0045	<0,002	0,022	-	0,07	-	-	66	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,18	9	<0,58	1	6,3	0,0070	-	-	-	-	-	-	5	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
10	18.11.21	подпиточная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	котел.	0,16	12	<0,58	1	9,0	0,0120	-	0,011	-	0,07	-	-	65	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	12	<0,58	1	9,0	0,0110	-	0,018	-	0,07	-	-	73	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,20	7	<0,58	1	6,5	0,0080	-	-	-	-	-	-	7	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
11	18.11.21	подпиточная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,20	10	0,61	1	9,0	0,0120	-	0,018	-	0,06	-	-	67	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,19	12	<0,58	1	9,0	0,0130	-	0,015	-	0,06	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,18	6	0,58	1	6,4	0,0130	-	-	-	-	-	-	7	-	не обн.	4	не обн.	не обн.
12	18.11.21	подпиточная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,16	9	<0,58	1	8,5	0,0130	-	0,020	-	0,05	-	-	78	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,20	10	0,60	1	8,6	0,0110	-	0,030	-	0,05	-	-	73	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,17	8	<0,58	1	6,4	0,0150	-	-	-	-	-	-	8	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
13	11.11.21	подпиточная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	9,0	0,0170	-	0,016	-	0,05	-	-	71	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,9	0,0170	-	0,014	-	0,05	-	-	71	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	котел.	0,17	8	<0,58	1	6,4	0,0150	-	-	-	-	-	-	-	8	-	не обн.	2	не обн.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	08.11.21	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,23	10	<0,58	1	6,4	0,0085	<0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,9	0,0022	<0,002	0,016	-	0,07	-	-	87	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,19	12	<0,58	1	8,9	0,0038	<0,002	0,025	-	0,06	-	-	79	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
15	08.11.21	исходная	"2-я Красногвардейская" пр. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,17	8	<0,58	1	6,6	0,0111	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	12	<0,58	1	8,9	0,0030	<0,002	0,030	-	0,06	-	-	79	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	9,0	0,0020	<0,002	0,018	-	0,06	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	котельная на реконструкции																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
17	08.11.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногв	котел.	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,5	0,0047	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	12	<0,58	1	8,7	0,0034	<0,002	0,013	-	0,05	-	-	90	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,0020	<0,002	0,016	-	0,05	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
18	08.11.21	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Невский	котел.	котел.	<0,10	5	<0,58	1	6,5	0,0100	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,4	0,0034	<0,002	0,015	-	0,05	0,03	-	84	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,6	0,0035	<0,002	0,015	-	0,06	0,04	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
19	08.11.21	исходная	"2-я Правобережная" ул.Вансева,д.3	Невский	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,5	0,0048	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,9	0,0024	<0,002	0,026	-	0,05	0,03	-	81	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	9,0	0,0031	<0,002	0,028	-	0,05	0,04	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
20	08.11.21	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Невский	котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,4	0,0064	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,9	0,0022	<0,002	0,016	-	0,06	0,03	-	81	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,12	9	<0,58	1	9,0	0,0019	<0,002	0,021	-	0,05	0,03	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
21	08.11.21	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,11	8	<0,58	1	6,5	0,0140	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	9	0,61	1	8,8	0,0079	<0,002	0,04	-	0,02	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,12	11	0,61	1	8,9	0,0072	0,002	0,04	-	0,02	-	-	92	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
22	08.11.21	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,21	10	<0,58	1	6,5	0,0081	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	11	<0,58	1	9,0	0,0025	<0,002	0,018	-	0,04	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,10	10	<0,58	1	9,0	0,0015	<0,002	0,022	-	0,04	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
23	08.11.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	6,4	0,0044	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	10	1,32	1	9,0	0,0015	<0,002	0,021	-	0,10	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 1			котел.	котел.	<0,10	8	<0,58	1	9,0	0,0020	<0,002	0,020	-	0,03	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
24	25.11.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	<0,10	8	<0,58	1	9,0	0,0021	<0,002	0,030	-	0,05	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	8	0,71	1	6,1	0,016	-	-	-	-	-	7	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,22	10	<0,58	1	8,3	0,013	-	0,011	-	0,05	0,03	-	66	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,22	10	<0,58	1	8,3	0,015	-	0,012	-	0,06	0,03	-	66	-	не обн.	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по Н <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Мель, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота мг/дм <sup>3</sup>	Веокаросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1.	08.11.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	6,5	0,0130	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	8	0,61	1	8,9	0,0022	<0,002	0,03	-	0,03	95	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,63	1	8,9	0,0078	<0,002	0,04	-	0,03	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	08.11.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,20	8	0,58	1	6,5	0,0047	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	9	0,61	1	8,8	0,0045	<0,002	0,04	-	0,02	87	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,62	1	8,9	0,0029	<0,002	0,04	-	0,04	70	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
3.	01.11.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	6,5	0,0230	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,63	1	8,8	0,0120	<0,002	0,02	-	0,03	83	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,13	10	0,69	1	8,8	0,0130	0,0022	0,03	-	0,04	70	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
4.	01.11.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,4	0,0051	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,74	1	8,9	0,0041	<0,002	0,03	-	0,02	75	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,26	9	0,74	1	8,9	0,0039	0,0020	0,03	-	0,03	70	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
5.	-	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 14.09.2021г. ГВС не подается.																		
подпиточная	котельная	котельной																							
прямая	котельная	котельной																							
6.	01.11.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,11	9	0,59	1	6,5	0,0092	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	9	0,70	1	8,8	0,0082	<0,002	0,03	-	0,04	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,72	1	8,9	0,0070	<0,002	0,02	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
7.	29.11.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,27	9	0,59	1	6,5	0,0052	0,0021	0,01	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,22	11	0,61	1	6,5	0,0037	0,0031	0,01	-	0,04	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Фаленкова



Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Мель, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота, мг/дм <sup>3</sup>	Вескросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. кластридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1.	15.11.21	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,14	8	0,61	1	6,2	0,0050	0,0021	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	9	0,63	1	8,7	0,0041	0,0031	0,03	-	0,03	75	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,18	9	0,67	1	9,0	0,0032	0,0032	0,04	-	0,05	70	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.	
2.	15.11.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,14	9	0,61	1	6,5	0,0033	0,0022	0,02	12	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	0,63	1	8,8	0,0024	0,0021	0,02	-	0,02	90	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,67	1	8,9	0,0019	0,0027	0,02	-	0,03	72	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.	
3.	10.11.21	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	7,1	0,0015	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	0,61	1	8,9	0,0012	<0,002	0,02	-	0,04	79	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,63	1	8,9	0,0010	<0,002	0,03	22	0,04	75	2,6	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
4.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																		
подпиточная	котельная	котельной																							
прямая	котельная	котельной																							
5.	10.11.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	1	6,5	0,0080	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,60	1	8,9	0,0066	0,002	0,04	-	0,04	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,66	1	8,9	0,0009	<0,002	0,04	-	0,04	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
6.	22.11.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,18	7	0,61	1	6,4	0,0048	0,0022	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,62	1	8,9	0,0039	0,0027	0,03	-	0,02	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,63	1	8,8	0,0030	0,0029	0,03	-	0,02	71	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
7.	10.11.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,38	8	<0,58	1	6,5	0,0120	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,22	11	0,60	1	8,9	0,0062	<0,002	0,03	-	0,02	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,22	12	0,61	1	8,9	0,0058	<0,002	0,03	-	0,03	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
8.	10.11.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,45	9	<0,58	1	6,5	0,0043	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	10	0,60	1	8,8	0,0034	<0,002	0,03	-	0,03	88	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	9,0	0,0030	<0,002	0,03	-	0,03	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	



Результаты  
лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Мель, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO <sub>2</sub> (в. s.)), мг/дм <sup>3</sup>	Вескросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	23.11.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная	0,71	7	1,4	1	6,5	0,018	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	23.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,14	7	0,79	1		8,1	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
2	23.11.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,5	0,023	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	23.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,14	8	0,65	1		6,7	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	71	-	-	-
3	23.11.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,57	7	0,95	1	6,5	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	23.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,28	11	1,2	1		6,7	0,016	менее 0,002	-	-	-	-	65	-	-	-
4	23.11.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,21	8	0,75	1	6,7	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	23.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	16	0,85	1		6,5	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.11.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,25	7	0,65	1	6,5	0,015	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1		7,2	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
6	16.11.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,14	5	< 0,58	1	8,3	-	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1		8,6	-	менее 0,002	-	-	-	-	65	-	-	-
7	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,48	11	< 0,58	1	6,5	0,0113	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,24	14	< 0,58	1		6,6	0,0079	менее 0,002	-	-	-	-	65	-	-	-
8	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,7	0,0084	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,25	16	< 0,58	1		6,7	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	74	-	-	-
9	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,42	11	< 0,58	1	6,7	0,0069	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,27	14	0,82	1		6,6	0,0093	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.
10	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,78	14	< 0,58	1	6,5	0,0079	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,20	14	< 0,58	1		8,9	0,012	менее 0,002	-	-	-	-	69	-	-	-
11	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,31	10	< 0,58	1	6,7	0,0106	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,27	14	< 0,58	1		8,8	0,0074	менее 0,002	-	-	-	-	71	-	-	-
12	11.11.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,29	9	0,92	1	6,6	0,0080	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	13	0,85	1		6,7	0,0164	менее 0,002	-	-	-	-	60	-	-	-
13	11.11.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,38	8	0,98	1	6,6	0,0132	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,24	13	< 0,58	1		6,6	0,0131	менее 0,002	-	-	-	-	60	-	-	-
14	10.11.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,34	7	< 0,58	1	6,5	0,0107	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1		6,6	0,0078	менее 0,002	-	-	-	-	74	-	-	-
15	10.11.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,25	7	< 0,58	1	6,9	0,0097	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	11	0,85	1		6,6	0,0045	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10.11.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,35	8	< 0,58	1	6,5	0,0081	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,24	9	0,82	1		6,9	0,0068	менее 0,002	-	-	-	-	72	-	-	-
17	10.11.2021	исходная	Ракидовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,68	14	< 0,58	1	6,5	0,0073	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	10	0,88	1		6,7	0,0055	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.



18	10.11.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгский	котельная	котельная	0,32	9	< 0,58	1	6,4	0,0116	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС	пом. 1Н		й	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,5	0,0087	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.
19	10.11.2021	исходная	ул. Капитана Воронина,	Выборгский	котельная	котельная	0,34	10	< 0,58	1	6,8	0,0082	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.11.2021	прямая ГВС	д.8, лит. А, пом. 1Н		й	котельная	котельная	0,12	7	< 0,58	1	7,4	0,0101	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	не обн.	0	не обн.
20	18.11.2021	исходная	Тобольская ул.,	Выборгский	котельная	котельная	0,34	14	0,98	1	6,5	0,021	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.11.2021	прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2		й	котельная	котельная	0,30	12	0,79	1	6,7	0,014	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	не обн.	0	не обн.
21	17.11.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгский	котельная	котельная	0,43	8	1,0	1	6,7	0,016	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.11.2021	прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н		й	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,0	0,0083	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	не обн.	0	не обн.
22	17.11.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгский	котельная	котельная	0,53	9	0,62	1	6,6	0,023	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	17.11.2021	прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н		й	котельная	котельная	0,27	11	< 0,58	1	7,7	0,0100	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	не обн.	0	не обн.
23	11.11.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит.	Выборгский	котельная	котельная	0,37	8	0,92	1	6,5	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС	А		й	котельная	котельная	0,27	9	0,75	1	6,5	0,017	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	не обн.	0	не обн.
24	16.11.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгский	котельная	котельная	0,27	7	0,690	1	6,6	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.11.2021	прямая ГВС	Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А		й	котельная	котельная	0,18	7	0,98	1	7,7	0,018	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.
25	16.11.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгский	котельная	котельная	0,81	7	3,3	1	6,7	0,0115	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.11.2021	прямая ГВС	ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,		й	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	7,0	0,0123	менее 0,002	-	-	-	62	-	-	не обн.	0	не обн.
26	16.11.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая	Выборгский	котельная	котельная	0,26	8	0,92	1	6,6	0,0116	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.11.2021	прямая ГВС	Роша, Школьный пер., д. 10, лит. А		й	котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,6	0,014	менее 0,002	-	-	-	71	-	-	не обн.	0	не обн.
27	11.11.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгский	котельная	котельная	0,38	8	0,59	1	6,6	0,014	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС	Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2		й	котельная	котельная	0,28	11	1,2	1	6,8	0,016	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	не обн.	0	не обн.
28	11.11.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д.	Выборгский	котельная	котельная	0,61	5	0,59	1	6,6	0,019	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС	26, лит. А		й	котельная	котельная	0,20	4	1,0	1	6,5	0,014	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское	Выборгский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	шоссе д. 152, лит. В		й	котельная	котельная																
29	18.11.2021	исходная	Свердловская наб.,	Калининск	котельная	котельная	0,34	7	< 0,58	1	6,5	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.11.2021	прямая ГВС	д. 38, к. 3, лит. 3		ий	котельная	котельная	0,28	8	1,2	1	6,8	0,023	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	не обн.	0	не обн.
30	18.11.2021	исходная	Полостровский пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,22	8	< 0,58	1	6,8	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.11.2021	прямая ГВС	д. 71, к. 2, лит. Б		ий	котельная	котельная	0,12	8	< 0,58	1	6,7	0,018	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	не обн.	0	не обн.
31	18.11.2021	исходная	Лабораторный пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,14	13	< 0,58	1	6,6	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.11.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 2, лит. АЖ		ий	котельная	котельная	0,29	14	0,59	1	7,3	0,014	менее 0,002	-	-	-	63	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2,	Калининск	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	лит. Б, пом. 1Н		ий	котельная	котельная																
32	18.11.2021	исходная	Финский пер.,	Калининск	котельная	котельная	0,14	9	< 0,58	1	6,5	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	18.11.2021	прямая ГВС	д. 4а, лит. А		ий	котельная	котельная	0,28	8	1,0	1	7,2	0,016	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	не обн.	0	не обн.
33	12.11.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,25	8	< 0,58	1	6,9	0,0133	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н		рднейский	котельная	котельная	0,29	14	< 0,58	1	6,6	0,0123	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.
34	12.11.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,19	10	0,6	1	6,5	0,0118	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	д. 41/14, лит. А, пом. 8Н		рднейский	котельная	котельная	0,27	9	0,69	1	6,5	0,0074	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	не обн.	0	не обн.
35	12.11.2021	исходная	ул. Стахановцев,	Красногва	котельная	котельная	0,22	6	0,59	1	6,7	0,0116	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, пом. 3Н		рднейский	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	0,017	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	не обн.	0	не обн.
36	12.11.2021	исходная	Республиканская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,22	6	< 0,58	1	6,6	0,0101	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 3, лит. А		рднейский	котельная	котельная	0,27	6	1	1	6,6	0,0114	менее 0,002	-	-	-	75	-	-	не обн.	0	не обн.
37	12.11.2021	исходная	Ковалевская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,53	10	0,65	1	6,6	0,0136	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А		рднейский	котельная	котельная	< 0,10	11	< 0,58	1	7,7	0,0096	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.
38	12.11.2021	исходная	Ново-Ковалево,	Красногва	котельная	котельная	0,41	10	< 0,58	1	6,6	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.11.2021	прямая ГВС	2-я Поперечная ул., д. 32,		рднейский	котельная	котельная	0,14	7	< 0,58	1	7,9	0,0125	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	не обн.	0	не обн.



39	12.11.2021	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,48	8	0,92	1	6,6	0,0111	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	9	< 0,58	1	6,8	0,0094	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
40	10.11.2021	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,2	-	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	10.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	3	< 0,58	1	8,3	-	менее 0,002	-	-	-	63	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
41	08.11.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,18	9	0,58	1	6,4	0,0077	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	08.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,61	1	6,5	0,0039	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
42	15.11.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можайский	котельная	котельной	0,20	9	0,59	1	7,3	0,0040	0,0020	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельной	0,28	15	0,63	1	8,3	0,0035	0,0020	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
43	15.11.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,24	7	0,67	1	6,5	0,0052	0,0021	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельной	0,13	7	0,69	1	6,6	0,0026	0,0023	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
44	15.11.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	0,30	7	0,59	1	6,4	0,0038	0,0020	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,20	8	0,63	1	6,5	0,0036	0,0029	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
45	12.11.2021	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	6,6	0,0062	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	7,1	0,0111	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
46	12.11.2021	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,38	10	< 0,58	1	6,6	0,0104	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	1,1	1	6,6	0,0071	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
47	12.11.2021	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	1,3	15	< 0,58	1	6,8	0,012	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	14	< 0,58	1	7,0	0,0097	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
48	12.11.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,20	11	< 0,58	1	6,6	0,0112	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	11	< 0,58	1	6,8	0,0115	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
49	12.11.2021	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	0,26	9	< 0,58	1	6,6	0,0073	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	7,2	0,012	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
50	12.11.2021	исходная	Рошинская ул., д. 21, лит. Б.	Московский	котельная	котельная	0,59	11	< 0,58	1	6,7	0,0092	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	11	< 0,58	1	6,7	0,014	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
51	15.11.2021	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,22	6	< 0,58	1	6,3	0,0077	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	7	1,1	1	6,6	0,0090	менее 0,002	-	-	-	63	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
52	15.11.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,26	5	< 0,58	1	6,4	0,0105	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	1,0	1	6,6	0,0068	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
53	15.11.2021	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	0,0103	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	7	0,59	1	6,3	0,0065	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
54	15.11.2021	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,20	6	0,82	1	6,4	0,0074	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	15.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	7,6	0,0046	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		исходная	Крестовский пр., д. 21, к. 2, лит. А	Петроградский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
55	10.11.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморский	котельная	котельная	0,25	8	0,69	1	6,5	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	10.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,6	0,018	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
56	10.11.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,31	8	< 0,58	1	6,6	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	10.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	10	0,65	1	6,8	0,016	менее 0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
57	11.11.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,41	13	< 0,58	1	6,5	0,0091	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	11.11.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,11	9	< 0,58	1	7,5	0,0117	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,22	10	< 0,58	1	6,4	0,0095	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
58	11.11.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,21	9	< 0,58	1	6,4	0,0112	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	11.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	8,0	0,0135	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
59	11.11.2021	исходная	Тамбевская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	6,5	0,0094	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	11.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	14	< 0,58	1	6,5	0,0042	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.



60	11.11.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,57	11	< 0,58	1	6,5	0,0115	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	10	< 0,58	1	8,2	0,0053	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	-	не обн.	0
61	11.11.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,44	9	0,75	1	6,5	0,0046	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	1,1	1	6,5	0,0026	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
		исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева



Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	16.11.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,14	5	< 0,58	1	8,3	менее 0,002	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.11.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,6	менее 0,002	65	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева



## Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфигредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	12.11.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,29	0,014							не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	11	0,68	1	0,25	0,0038	0,005	0,031		74		не обнар.	9	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	8	0,65	1	0,17	<0,0015	0,005	0,042		71		не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
2	16.11.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,12	0,015							не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	7	<0,58	1	0,18	0,0026	0,004	0,015		62		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	6	0,65	1	0,13	0,0015	0,004	0,013		72		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
3	08.11.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,25	0,01							не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	8	0,78	1	0,29	<0,0015	0,005			71		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
4	08.11.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	7	0,65	0	0,24	0,011							не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	9	1,18	1	0,28	<0,0015	0,005	0,031		70		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	6	0,95	1	0,14	<0,0015	0,005	0,029		71		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
5	12.11.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,17	0,011							не обнар.	9	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,3	10	<0,58	1	0,21	<0,0015	0,005	0,039		72		не обнар.	1			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	7	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,005	0,046		70		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	



6	02.11.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	4	0,85	0	0,29	0,011						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	4	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003			72	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
7	02.11.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	4	0,81	0	0,29	0,014						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,004			72	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
8	17.11.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,15	0,01						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	9	0,65	1	0,20	<0,0015	0,005			69	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
9	16.11.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,29	0,014						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	7	<0,58	1	0,17	<0,0015	0,004			65	не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
10	02.11.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	7	0,72	0	0,29	0,014						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	12	1,38	1	0,29	<0,0015	0,007			70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
11	02.11.21	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	8,8	10	1,41	1	0,14	<0,0015	0,005				70	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
12	08.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29	0,011			<0,002			не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,004	0,062	<0,002	12	70	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,004	0,051	<0,002	12	70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
13	10.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,22	0,011			<0,002			не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	9	<0,58	1	0,12	0,0015	0,005	0,055	<0,002	12	70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
14	08.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30	0,013			<0,002			не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	9	0,75	1	0,17	<0,0015	0,004		<0,002		68	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
15	08.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,29	0,014			<0,002			не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,1	6	<0,58	1	0,29	0,0016	0,004		<0,002		65	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
16	17.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,29	0,016			<0,002			не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	1,44	1	0,29	<0,0015	0,008		<0,002		65	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
17	11.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,29	0,014			<0,002			не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	4	0,72	1	0,16	<0,0015	0,004		<0,002		65	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.



18	15.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,27	0,014						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	10	0,65	1	0,29	<0,0015	0,005			<0,002		73		не обнар.	0	не обнар.
19	11.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,29	0,014						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	0,81	1	0,26	0,0015	0,005			<0,002		65		не обнар.	5	не обнар.
20	10.11.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	0,95	0	0,29	0,018						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	4	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003			<0,002		65		не обнар.	0	не обнар.
21	10.11.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	0,88	0	0,29	0,014						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	6	<0,58	1	0,11	0,0016	0,003			<0,002		70		не обнар.	6	не обнар.
22	10.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	0,81	0	0,21	0,015						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	7	0,68	1	0,21	0,0019	0,004			<0,002		65		не обнар.	2	не обнар.
23	23.11.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,4	3	1,44	0	0,30	0,015						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	6	<0,58	1	0,18	<0,0015	0,004			<0,002	19	70		не обнар.	1	не обнар.
24	11.11.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,2	4	<0,58	0	0,12	0,011						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,4	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,020	<0,002		69	3,3	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,021	<0,002		72	2,1	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
25	ноябрь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
26	08.11.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30	0,012						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,004			<0,002		65		не обнар.	0	не обнар.
27	23.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,23	0,012						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	12	0,98	1	0,27	0,0017	0,006	0,033			68		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
28	15.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	0,85	0	0,30	0,012						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	12	1,24	1	0,23	<0,0015	0,005	0,053			73		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	0,78	1	0,12	0,0017	0,005	0,058			69		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.



29	03.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,19	0,013						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	9	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,004			70	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
30	23.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,27	0,012						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,1	10	1,14	1	0,27	<0,0015	0,005			68	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
31	17.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,3	14	0,88	0	0,29	0,012						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	11	1,44	1	0,29	<0,0015	0,008			60	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
32	23.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,4	14	0,85	0	0,29	0,013						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	17	1,47	1	0,29	<0,0015	0,008			67	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
33	17.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	0,88	0	0,21	0,014						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	8	<0,58	1	0,29	<0,0015	0,006			65	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
34	15.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	1,01	0	0,29	0,013						не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	9	0,91	1	0,25	<0,0015	0,005			68	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
35	ноябрь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя														
		прямая (ГВС)			котельная	котельной															
36	03.11.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,29	0,012						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	7	1,44	1	0,29	<0,0015	0,006			65	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок



## Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за ноябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	10.11.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	3	1,44	0	0,30	0,013				14		4,3				не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,022		13	72	0,40					не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,022		13	75	0,40					не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
2	18.11.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпанс кое с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,3	4	<0,58	0	0,12	0,013				42		7,0				не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,038		56	71	0,20				не обнар.	11	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,032		56	70	0,20				не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок