

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,12	8	0,65	1	8,48	72	-	-	-	-	-	-
03.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,13	8	0,72	1	8,08	71	-	-	-	-	-	-
03.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимова д.2к.2	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	8	0,85	1	8,04	70	-	-	-	-	-	-
04.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,21	11	1,34	1	8,79	71	-	-	-	-	-	-
04.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,14	10	1,15	1	8,69	64	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,15	10	1,41	1	8,72	74	-	-	-	-	-	-
04.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,18	10	1,31	1	8,74	70	-	-	-	-	-	-
07.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,34	73	-	-	-	-	-	-
07.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,33	72	-	-	-	-	-	-
07.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,43	74	-	-	-	-	-	-
08.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,20	13	<0,58	1	7,46	70	-	-	-	-	-	-
08.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,19	12	<0,58	1	7,52	72	-	-	-	-	-	-
09.02.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,28	10	0,62	1	6,67	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.02.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,23	9	<0,58	1	6,91	61	-	-	-	-	-	-
09.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	11	0,69	1	8,11	65	-	-	-	-	-	-
09.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,58	62	-	-	-	-	-	-
09.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерска я д.1	колпинс кий	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	0,28	12	1,47	1	7,05	61	-	-	-	-	-	-
10.02.22.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинск ая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинск кая д.21	ГВС	0,10	12	<0,58	1	8,95	62	-	-	-	-	-	-
10.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельск ое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносельск кое шоссе д.7а	ГВС	0,12	7	1,21	1	8,55	68	-	-	-	-	-	-
11.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,11	8	0,65	1	8,20	74	-	-	-	-	-	-
11.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	0,10	8	0,62	1	8,21	63	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградска я д.2	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,14	9	0,92	1	8,59	68	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинская	ГВС	0,10	9	0,79	1	8,75	62	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,14	9	0,82	1	8,96	62	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,11	9	0,69	1	8,97	63	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,14	10	0,98	1	8,97	73	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	0,15	10	0,92	1	8,96	73	-	-	-	-	-	-
14.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийска я д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,15	10	0,98	1	8,98	74	-	-	-	-	-	-
16.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,28	6	1,34	1	7,09	64	-	-	-	-	-	-
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимова д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
21.02.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
22.02.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
22.02.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
22.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлостро й ул. Богайчука	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлострой ул. Богайчука	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
22.02.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерска я д.1	колпинс кий	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
22.02.22.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинск ая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.21	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградска я д.2	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинс кий	6 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийска я д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
24.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельск ое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.7а	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	6	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.02.22.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
25.02.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:




Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.2022	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,20	10	0,62	1	8,70	-	-	69	-	-	-	-
10.02.2022	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,65	-	-	70	-	-	-	-
22.02.2022	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.02.2022	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,17	15	<0,58	1	8,50	-	-	69	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,45	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,40	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,15	14	<0,58	1	8,30	-	-	71	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,40	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,15	14	<0,58	1	8,35	-	-	70	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	14	<0,58	1	8,33	-	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.02.2022	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,65	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,15	14	<0,58	1	8,40	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор- ский	котельная "Коломяжс кая"	ГВС	0,18	15	<0,58	1	8,60	-	-	71	-	-	-	-
09.02.2022	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш- кий	котельная "Цитодель ская"	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,70	-	-	72	-	-	-	-
09.02.2022	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кронш- кий	котельная "Цитодель ская- Западная"	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,72	-	-	73	-	-	-	-
22.02.2022	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор- ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.02.2022	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор- ский	котельная "Коломяжс кая"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш- кий	котельная "Цитодель ская"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кронш- кий	котельная "Цитодель ская- Западная"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Комитет по энергетике
и тепловым сетям
Производственная
техническая служба
Е.А. Ясинская


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.2022	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,15	11	0,61	1	8,50	-	-	72	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,52	-	-	73	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	12	0,62	1	8,65	-	-	72	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,15	13	0,60	1	8,70	-	-	73	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,12	13	0,60	1	8,50	-	-	75	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,12	13	<0,58	1	8,90	-	-	75	-	-	-	-
03.02.2022	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,60	-	-	74	-	-	-	-
03.02.2022	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,70	-	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,65	-	-	74	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,15	12	<0,58	1	8,75	-	-	72	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,44	-	-	72	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,14	12	0,64	1	8,45	-	-	73	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,16	12	0,60	1	8,50	-	-	72	-	-	-	-
03.02.2022	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,13	13	0,78	1	8,70	-	-	71	-	-	-	-
03.02.2022	торговй центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,14	13	0,74	1	8,79	-	-	68	-	-	-	-
25.02.2022	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калинин ский	котельная Политехни ческая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калинин ский	котельная Политехни ческая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калинин ский	котельная Пискаревс кая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калинин ский	котельная Пискаревс кая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.02.2022	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калинин ский	котельная Гражданск ая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калинин ский	котельная Гражданск ая	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	Педиатри ческая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгс кий	котельная Педиатрич еская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	стоматол. поликлин ника	Пр. Энгельса, 3	Выборгс кий	II- Выборгска я	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
25.02.2022	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей теплоснабжения сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.02.2022	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,70	-	-	69	-	-	-	-
04.02.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,28	8	0,64	1	6,50	-	-	4	-	-	-	-
04.02.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	<0,58	1	8,52	-	-	74	-	-	-	-
04.02.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	11	<0,58	1	6,80	-	-	5	-	-	-	-
04.02.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,44	-	-	66	-	-	-	-
04.02.2022	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,19	10	<0,58	1	8,83	-	-	70	-	-	-	-
04.02.2022	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,90	-	-	74	-	-	-	-
04.02.2022	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,93	-	-	72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.02.2022	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,94	-	-	73	-	-	-	-
04.02.2022	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,92	-	-	71	-	-	-	-
04.02.2022	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,94	-	-	72	-	-	-	-
04.02.2022	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,20	11	<0,58	1	8,95	-	-	70	-	-	-	-
04.02.2022	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,18	10	0,76	1	8,93	-	-	70	-	-	-	-
21.02.2022	гостини ца	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV- Кировская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	теплова я сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	теплова я сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	теплова я сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	теплова я сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.02.2022	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	Библиотека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	Общественное житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
21.02.2022	Библиотека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2022г.


Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.2022	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,62	-	-	70	-	-	-	-
10.02.2022	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,16	9	<0,58	1	8,65	-	-	69	-	-	-	-
10.02.2022	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,70	-	-	68	-	-	-	-
10.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,23	8	<0,58	1	6,35	-	-	6	-	-	-	-
10.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,25	8	0,65	1	8,80	-	-	72	-	-	-	-
10.02.2022	ТП	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	9	<0,58	1	8,60	-	-	71	-	-	-	-
10.02.2022	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,20	10	<0,58	1	8,63	-	-	69	-	-	-	-
10.02.2022	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	10	<0,58	1	8,45	-	-	70	-	-	-	-
10.02.2022	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,60	-	-	69	-	-	-	-
10.02.2022	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,50	-	-	71	-	-	-	-
18.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 тепловая сеть	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,19	11	0,68	1	8,40	-	-	72	-	-	-	-
18.02.2022	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 тепловая сеть	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,70	-	-	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.02.2022	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 тепловая сеть	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,70	-	-	69	-	-	-	-
18.02.2022	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,65	-	-	68	-	-	-	-
18.02.2022	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,21	10	<0,58	1	8,35	-	-	70	-	-	-	-
18.02.2022	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,45	-	-	71	-	-	-	-
18.02.2022	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,20	10	<0,58	1	8,70	-	-	68	-	-	-	-
18.02.2022	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,22	11	0,63	1	8,40	-	-	69	-	-	-	-
18.02.2022	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,21	12	0,65	1	8,47	-	-	71	-	-	-	-
18.02.2022	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,23	13	0,68	1	8,55	-	-	69	-	-	-	-
18.02.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,30	12	<0,58	1	6,45	-	-	8	-	-	-	-
18.02.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,29	13	<0,58	1	6,65	-	-	70	-	-	-	-
22.02.2022	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.02.2022	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	ТП	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
22.02.2022	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.02.2022	Детская поликлин ика	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	1	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	-	-	-	-	-	-	-	-	0	отс.	отс.	отс.
24.02.2022	тепловая сеть	Рябовское ш.,117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская