

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
15.12.2023	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,13	10	1,14	1	8,65	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Детский сад	Ул. Елгизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,11	9	1,26	1	8,52	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Общезижитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	7	<0,58	1	8,85	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,25	8	0,89	1	6,54	<0,02	<0,002	5	1	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,26	14	0,98	1	8,92	<0,02	<0,002	73	2	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Тепловая сеть	ТП – I Крапный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	12	0,96	1	8,58	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	10	0,72	1	8,62	<0,02	<0,002	72	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,14	9	0,62	1	8,59	<0,02	<0,002	75	1	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,13	11	0,86	1	8,59	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	Тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,14	10	0,97	1	8,53	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,13	14	0,63	1	8,76	<0,02	<0,002	73	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Тепловая сеть	Ул. Лар. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,14	13	0,78	1	8,87	<0,02	<0,002	75	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.12.2023	Тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,16	12	0,82	1	8,83	<0,02	<0,002	72	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва дейский	котельная I-дейская	ГВС	0,18	11	0,94	1	8,87	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Школа	Ул. Стахановцев, д.15	Красногва дейский	Ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,20	13	0,89	1	8,94	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва дейский	котельная I-дейская	ГВС	0,19	14	0,98	1	8,82	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва дейский	котельная III-Красногва дейская	ГВС	0,12	10	0,77	1	8,92	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва дейский	котельная II-Красногва дейская	ГВС	0,21	12	1,08	1	8,90	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Женская консультация ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва дейский	котельная IV-Красногва дейская	ГВС	0,23	11	0,93	1	8,94	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва дейский	котельная IV-Красногва дейская	ГВС	0,26	13	0,97	1	8,82	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва дейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,23	8	1,39	1	6,62	<0,02	<0,002	7	2	отс.	отс.	отс.
01.12.2023	Тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва дейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,17	8	<0,58	1	6,82	<0,02	<0,002	69	1	отс.	отс.	отс.


Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал для детей  
 Производственная  
 химическая служба  
 Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.12.2023	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский район	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,47	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
15.12.2023	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский район	котельная IV-Московская	ГВС	0,18	9	0,83	1	8,43	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
12.12.2023	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,11	10	0,89	1	8,78	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	7	<0,58	1	6,44	<0,02	<0,002	5	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	9	<0,58	1	8,94	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,23	7	<0,58	1	6,94	<0,02	<0,002	5	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,23	10	<0,58	1	8,85	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,21	12	0,60	1	8,60	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	Красносельская котельная II-ская	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,84	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Тепловая сеть	Ул. П. Германа, 14	Красносельский	Красносельская котельная II-ская	ГВС	0,12	8	<0,58	1	8,87	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.12.2023	Жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,85	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	8	0,67	1	8,84	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	детский сад	Ул. Пилотова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	9	0,69	1	8,82	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Общежитие	Ул. Здоровьева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,12	8	0,62	1	8,83	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.
12.12.2023	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	8	0,60	1	8,86	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
11.12.2023	Школа, №44	ул. Школьная, д. 64	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,20	12	0,80	1	8,19	<0,02	<0,002	74	1	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	11	0,88	1	8,15	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	12	0,65	1	8,50	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	13	1,03	1	8,21	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,20	13	0,79	1	8,20	<0,02	<0,002	73	2	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	12	1,04	1	8,07	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	13	0,91	1	8,18	<0,02	<0,002	74	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.12.2023	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,20	13	0,70	1	8,04	<0,02	<0,002	74	1	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,22	14	0,87	1	8,18	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломязская"	ГВС	0,20	11	0,70	1	8,45	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,12	12	0,58	1	8,60	<0,02	<0,002	73	1	отс.	отс.	отс.
11.12.2023	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,13	12	0,59	1	8,63	<0,02	<0,002	74	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
05.12.2023	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	14	1,00	1	8,65	<0,02	<0,002	73	1	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а. 6 к. 1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,25	13	1,10	1	8,60	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	13	0,61	1	8,95	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	12	0,60	1	8,90	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,78	<0,02	<0,002	73	1	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,80	<0,02	<0,002	72	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,14	12	<0,58	1	8,88	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Политехническая	ГВС	0,15	14	0,62	1	8,74	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.12.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,17	13	0,67	1	8,84	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III-Выборгская	ГВС	0,16	14	0,70	1	8,90	<0,02	<0,002	71	1	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,60	<0,02	<0,002	72	1	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,20	12	0,61	1	8,58	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,22	13	0,65	1	8,63	<0,02	<0,002	71	0	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,15	13	1,11	1	8,69	<0,02	<0,002	71	2	отс.	отс.	отс.
05.12.2023	торговой Центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,16	13	0,98	1	8,70	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»  
Филиал тепловых сетей  
Е.А. Ясинская  
Проектно-техническая  
химическая служба

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в декабре 2023г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
01.12.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,12	10	0,75	1	8,84	71	0,0023	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,11	10	0,65	1	8,86	74	0,0018	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
01.12.23.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,28	14	1,39	1	6,52	63	0,0037	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинск кий	Колпинская я	ГВС	0,23	9	1,46	1	8,54	73	0,0090	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинск кий	2 Колпинская я	ГВС	0,20	6	1,40	1	8,68	72	0,0070	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,18	11	1,46	1	8,18	73	0,0080	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,13	5	1,30	1	8,23	64	0,0080	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
04.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,21	9	1,46	1	8,45	66	0,0120	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,43	73	<0,0015	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
05.12.23.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндская я узел "А"	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,62	69	<0,0015	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,39	72	<0,0015	<0,002	5	не обн.	не обн.	не обн.
05.12.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,53	73	<0,0015	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
06.12.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,28	9	0,58	1	6,68	61	0,0050	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.12.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,21	8	<0,58	1	6,83	61	0,0043	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.12.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	коплинск кий	п. Металлострой ул. Богайчук д.3	ГВС	0,28	11	<0,58	1	7,18	63	0,0034	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
06.12.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	коплинск кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,29	13	<0,58	1	7,17	61	0,0032	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.12.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.1	коплинск кий	п. Металлострой ул.Пионерская д.7а	ГВС	0,21	5	0,78	1	7,45	62	0,0020	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,21	8	1,40	1	8,84	74	0,0039	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,24	7	0,65	1	8,98	71	0,0050	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийск ая д. 7/20	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,23	8	0,62	0	8,98	70	0,0043	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,12	9	1,14	1	8,98	70	0,0043	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,13	8	1,07	1	8,97	68	0,0047	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	пушкинская я	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,95	72	0,0043	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинс кий	пушкинска я	ТВС	0,10	8	<0,58	1	8,98	74	0,0040	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ТВС	0,11	9	0,84	0	8,96	72	0,0054	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ТВС	0,19	14	<0,58	1	8,98	68	0,0046	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ТВС	0,18	6	1,36	0	8,69	70	0,0048	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ТВС	0,10	8	<0,58	1	8,91	67	0,0049	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ТВС	0,10	8	0,68	1	8,47	69	0,0050	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.12.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ТВС	0,23	9	1,46	1	8,97	68	0,0050	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
08.12.23.	тепловая	Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стекланный, база отдыха "Уют", корпус №3	всеволожский	пос. Стекланный, база отдыха "Уют"		ТВС	0,13	10	<0,58	1	8,94	70	0,0050	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.23.	тепловая	Ленинградская область, п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гatchинский	п.Вырица ул.Московская д.61		ТВС	0,10	6	<0,58	1	8,64	64	0,0052	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
08.12.23.	тепловая	Ленинградская область село Никольское ул.Меньковского д.13	гatchинский	сельское поселение массив Никольское д.1		ТВС	0,10	5	<0,58	1	7,42	66	0,0052	-	4	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская