

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coil	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.10.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинск	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,92	64	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
02.10.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинск	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,15	10	0,91	1	8,98	72	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
02.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск	6 пушкинская	ГВС	0,19	10	1,20	1	8,92	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
02.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск	6 пушкинская	ГВС	0,20	10	1,27	1	8,91	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
02.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск	6 пушкинская	ГВС	0,22	9	1,36	1	8,97	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.10.23.	тепловая	г. Пушкин	пушкинс	6	ГВС	0,24	10	1,40	1	8,94	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Леонтьевская д.41	кий	пушкинска я													
02.10.23.	тепловая	г. Колпино	колпинс	2	ГВС	0,28	10	0,84	1	8,35	67	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Ижорского бат.д.17	кий	Колпинска я													
02.10.23.	тепловая	г. Колпино	колпинс	2	ГВС	0,26	11	0,78	1	8,38	67	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Московская д.3к.3	кий	Колпинска я													
02.10.23.	тепловая	г. Колпино	колпинс	2	ГВС	0,28	10	0,94	1	8,32	67	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Анисимов а д.2к.2	кий	Колпинска я													
02.10.23.	тепловая	г. Колпино	колпинс	2	ГВС	0,21	10	0,91	1	8,42	65	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Труда д.11 к.3	кий	Колпинска я													
02.10.23.	тепловая	г. Колпино	колпинс	2	ГВС	0,22	10	0,97	1	8,41	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Труда д.1/7	кий	Колпинска я													
03.10.23.	тепловая	г. Пушкин	пушкинс	2	ГВС	0,28	11	1,46	1	8,85	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Магазиная д. 72	кий	пушкинска я													
03.10.23.	тепловая	г. Пушкин	пушкинс	2	ГВС	0,28	10	1,40	1	8,90	61	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Захаржевская д.3д	кий	пушкинска я													
03.10.23.	тепловая	г. Пушкин	пушкинс	2	ГВС	0,27	10	1,46	1	8,87	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	ул. Парковая д.8	кий	пушкинска я													
03.10.23.	тепловая	г. Пушкин	пушкинс	2	ГВС	0,28	11	1,43	1	8,98	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
	сеть	Павловское шоссе д.93	кий	пушкинска я													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,26	10	1,43	1	8,98	63	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
03.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Ленинградск ая д. 2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,28	10	1,46	1	8,95	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,27	11	1,43	1	8,83	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
04.10.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,28	11	0,65	1	8,64	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
04.10.23.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	11	0,62	1	8,62	63	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.10.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46 к 3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,28	11	0,91	1	8,63	73	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
04.10.23.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,22	11	0,94	1	8,63	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.10.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	14	<0,58	1	8,98	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.10.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,26	14	<0,58	1	8,97	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.10.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	0,28	12	1,40	1	8,17	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,28	9	0,58	1	6,94	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	9	<0,58	1	6,82	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.10.23.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,11	6	<0,58	0	8,58	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.10.23.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковска я д.13	гатчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,11	7	<0,58	1	7,58	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.10.23.	тепловая сеть	Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стекланный, база отдыха "Уют", корпус №3	всеволожский	пос. Стекланный, база отдыха "Уют"	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,94	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
11.10.23.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,10	9	1,01	1	8,17	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
11.10.23.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинский	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,28	12	1,46	1	6,69	64	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
16.10.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,22	5	1,40	1	8,75	67	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:




Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.10.2023	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	14	1,10	1	8,70	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	15	1,20	1	8,67	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	11	1,23	1	8,87	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	12	1,28	1	8,88	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	14	1,18	1	8,84	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	14	1,24	1	8,87	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,26	15	1,00	1	8,95	-	-	66	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,28	15	0,75	1	8,78	-	-	66	2	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.10.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,28	15	0,95	1	8,77	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,28	14	1,10	1	8,80	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	16	1,24	1	8,65	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	15	1,19	1	8,67	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,29	15	1,30	1	8,63	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,23	12	1,05	1	8,91	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
03.10.2023	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,25	13	1,12	1	8,89	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.10.2023	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,28	16	1,33	1	8,35	-	-	64	1	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,29	15	1,40	1	8,41	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	14	1,31	1	8,52	-	-	65	2	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,29	16	1,27	1	8,38	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,27	17	1,30	1	8,39	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	16	1,13	1	8,50	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,29	15	1,21	1	8,45	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.10.2023	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Чернореченская"	ГВС	0,30	12	1,40	1	8,49	-	-	64	2	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,29	18	1,40	1	8,70	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,29	15	1,35	1	8,44	-	-	64	1	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,18	12	0,62	1	8,93	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.
04.10.2023	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,19	11	0,70	1	8,92	-	-	66	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
10.10.2023	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,28	8	1,22	1	8,98	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,28	10	1,35	1	8,79	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал Тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.10.2023	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,22	12	<0,58	1	8,51	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	10	<0,58	1	6,47	-	-	16	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,95	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	10	<0,58	1	6,68	-	-	15	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,61	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,82	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,26	10	1,32	1	8,73	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,26	10	1,37	1	8,70	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.10.2023	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,26	10	1,17	1	8,48	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	10	1,20	1	8,45	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	11	1,25	1	8,43	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,27	11	1,22	1	8,46	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.10.2023	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,28	12	1,26	1	8,50	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Тепловых сетей»
 Е.А. Ясинская
 Производственная
 химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.10.2023	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,29	12	1,40	1	8,74	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,28	10	1,38	1	8,69	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,25	11	1,45	1	8,63	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,25	10	<0,58	1	6,52	-	-	7	1	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,26	14	1,48	1	8,96	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,29	10	1,48	1	8,71	-	-	69	2	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,28	11	1,47	1	8,77	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	9	0,90	1	8,50	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,28	11	1,32	1	8,62	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
10.10.2023	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,27	12	1,28	1	8,54	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,21	15	1,31	1	8,89	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	тепловая сеть	Ул. Ляг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,19	12	0,97	1	8,94	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.10.2023	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦПП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,29	14	1,41	1	8,84	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,27	15	1,15	1	8,76	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,26	12	1,12	1	8,79	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,23	13	1,09	1	8,84	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,21	14	1,18	1	8,89	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	детский сад	Ул. Metallистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,23	12	1,24	1	8,73	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	Женская консультация	Большохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,24	15	1,06	1	8,92	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,25	16	1,14	1	8,94	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,29	8	<0,58	1	6,74	-	-	6	2	отс.	отс.	отс.
13.10.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,19	8	<0,58	1	6,89	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Е.А. Ясинская
 Производственная химическая служба