

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. рН	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веохрол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	26.08.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,35	12	<0,58	1	6,4	0,010	-	-	-	-	14	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,30	18	<0,58	1	8,3	0,012	-	0,024	-	0,06	74	11,0	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
2	12.08.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	12	<0,58	1	6,5	0,009	-	-	-	-	18	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,30	15	<0,58	1	8,3	0,006	-	0,010	-	0,06	68	7,2	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,23	15	<0,58	1	8,3	0,006	-	0,010	-	0,06	67	8,2	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	15	<0,58	1	8,3	0,007	-	0,011	-	0,08	74	7,5	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 3			котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	8,3	0,007	-	0,011	-	0,07	68	7,5	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
3		исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 15.05.2021г.																
		подпиточная			котельная	котельной																	
		прямая			котельная	котельной																	
4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 27.04.2021г.(межотопительный период)																
5		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 20.04.2021г.(межотопительный период)																
		подпиточная			котельная	котельной																	
		прямая			котельная	котельной																	
6	05.08.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,4	0,012	-	-	-	-	20	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,10	18	<0,58	1	9,0	0,014	-	0,056	16	0,07	75	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7	05.08.21	подпиточная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,29	9	1,27	1	8,8	0,013	-	0,037	16	0,13	75	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за август 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, грал.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Мель (Si суммарно), мг/л	Векросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO2), мг/л	Температура, градусы Цельсия (°C)	Натрий, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	02.08.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,7	0,0022	<0,002	0,010	-	0,10	-	3,1	67	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,7	0,0028	<0,002	0,008	-	0,08	-	3,0	72	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,25	15	0,64	1	8,7	0,0025	<0,002	0,010	-	0,10	-	3,1	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
2	02.08.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,26	10	<0,58	1	6,5	0,0126	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			АО"Т/с	котел.	0,28	15	<0,58	1	8,9	0,0015	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	85	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,25	17	<0,58	1	8,9	0,0019	<0,002	0,012	-	0,11	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
3	02.08.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,26	8	<0,58	1	6,3	0,0097	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,4	0,0023	<0,002	0,008	-	0,10	-	-	62	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,5	0,0018	<0,002	0,009	-	0,10	-	-	62	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,4	0,0014	<0,002	0,013	-	0,10	-	-	62	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
4	02.08.21	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,25	10	<0,58	1	6,4	0,0125	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	14	<0,58	1	8,7	0,0017	<0,002	0,021	-	0,06	-	-	71	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,6	0,0016	<0,002	0,025	-	0,07	-	-	72	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
5	02.08.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	15	<0,58	1	8,3	0,0011	<0,002	0,022	-	0,11	-	-	60	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,25	14	1,20	1	8,7	0,0020	<0,002	0,020	-	0,13	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
6	09.08.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,19	6	<0,58	1	6,5	0,0056	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	11	0,62	1	8,3	0,0018	<0,002	0,036	-	0,08	-	-	63	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,26	13	1,32	1	8,4	0,0030	<0,002	0,007	-	0,18	-	-	73	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
7	09.08.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,3	0,0120	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	8,9	0,0023	<0,002	0,018	-	0,08	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,9	0,0028	<0,002	0,018	-	0,08	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
8	16.08.21	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,28	16	0,72	1	6,4	0,0082	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	15	<0,58	1	8,7	0,0033	<0,002	0,009	-	0,09	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,28	14	0,65	1	8,5	0,0029	<0,002	0,007	-	0,09	-	-	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
9	02.08.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	котел.	0,23	9	<0,58	1	6,4	0,0053	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	15	0,89	1	8,3	0,0022	<0,002	0,018	-	0,13	-	-	66	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,23	14	0,64	1	8,3	0,0016	<0,002	0,015	-	0,14	-	-	67	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
10		исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.21																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
11	12.08.21	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,21	11	<0,58	1	6,2	0,013	-	-	-	-	-	-	20	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	12	<0,58	1	8,9	0,012	-	0,015	-	0,08	-	-	78	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,30	15	1,21	1	8,6	0,012	-	0,021	-	0,12	-	-	79	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
12	12.08.21	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,21	9	<0,58	1	6,4	0,015	-	-	-	-	-	-	15	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	8	<0,58	1	8,5	0,130	-	0,018	-	0,05	-	-	78	-	не обн.	3	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,23	8	0,79	1	8,5	0,014	-	0,023	-	0,06	-	-	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
13	12.08.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,20	6	<0,58	1	6,4	0,013	-	-	-	-	-	-	18	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	9,0	0,012	-	0,027	-	0,05	-	-	68	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	9,0	0,011	-	0,021	-	0,05	-	-	68	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	Котельная в резерве с 30.06.21																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
15	09.08.21	исходная	"2-я Красногвардейская" пр. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,20	8	<0,58	1	6,5	0,0200	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,9	0,0025	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	76	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	15	<0,58	1	8,9	0,0033	<0,002	0,020	-	0,09	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	котельная на реконструкции																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
17	09.08.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.д.7	Красногв	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,5	0,0071	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,11	13	<0,58	1	9,0	0,0018	<0,002	0,029	-	0,05	-	-	90	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,12	13	<0,58	1	8,9	0,0019	<0,002	0,017	-	0,06	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
18	09.08.21	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красногв	котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,1	0,0077	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	12	<0,58	1	8,4	0,0030	<0,002	0,018	-	0,05	-	-	92	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,20	9	<0,58	1	8,4	0,0030	<0,002	0,020	-	0,05	-	-	90	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
19	09.08.21	исходная	"2-я Правобережная" ул.Вансеева,д.3	Калинин.	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,8	0,0071	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	13	<0,58	1	8,3	0,0016	<0,002	0,063	-	0,07	-	-	76	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,30	14	1,48	1	8,3	0,0014	<0,002	0,041	-	0,17	-	-	75	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
20	09.08.21	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,25	7	<0,58	1	6,4	0,0092	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,9	0,0019	<0,002	0,027	-	0,07	-	-	81	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,9	0,0012	<0,002	0,027	-	0,07	-	-	71	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
21		исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	Котельная в резерве с 22.07.21																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
22	09.08.21	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,25	7	0,9	1	6,5	0,0086	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	12	1,23	1	9,0	0,0012	<0,002	0,014	-	0,11	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,23	11	1,09	1	9,0	0,0012	<0,002	0,012	-	0,11	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
23	09.08.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,4	0,0061	<0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	8	1,4	1	8,8	0,0013	<0,002	0,020	-	0,11	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая 1			котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 2			котел.	котел.	0,22	9	1,48	1	8,8	0,0026	<0,002	0,018	-	0,12	-	-	70	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
24	25.08.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,8	0,013	-	0,008	-	-	-	-	17	-	не обн.	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,9	0,014	-	0,006	-	0,05	-	-	66	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,4	0,014	-	0,006	-	0,05	-	-	66	-	не обн.	1	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота, мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл							
																									исходная	подпиточная	прямая	котельная	котельной	котельная	котельной
1.	-	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 09.06.2021 г.																								
		подпиточная																												котельная	котельной
		прямая																												котельная	котельной
2.	09.08.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,24	8	0,59	1	6,5	0,0083	<0,002	0,04	13	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,30	10	0,63	1	8,8	0,0058	<0,002	0,05	-	0,03	92	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,30	12	0,67	1	8,8	0,0059	<0,002	0,05	-	0,04	73	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
3.	-	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 28.04.2021 г.																								
		подпиточная																												котельная	котельной
		прямая																												котельная	котельной
4.	-	исходная	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 14.07.2021 г.																								
		подпиточная																												котельная	котельной
		прямая																												котельная	котельной
5.	16.08.21	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит. И	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	7	<0,58	1	7,2	0,0041	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,14	8	0,59	1	8,7	0,0036	<0,002	0,03	-	0,02	63	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,15	8	0,59	1	8,8	0,0023	<0,002	0,03	27	0,03	71	7,3	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
6.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																								
		подпиточная																												котельная	котельной
		прямая																												котельная	котельной
7.	04.08.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,13	8	0,58	1	6,4	0,0032	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,14	8	0,61	1	8,8	0,0014	<0,002	0,03	-	0,03	76	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,15	9	0,61	1	8,9	0,0034	0,002	0,04	-	0,04	69	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
8.	04.08.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	6,4	0,0036	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,14	9	0,59	1	8,9	0,0019	<0,002	0,03	-	0,03	95	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,15	9	0,61	1	9,0	0,0024	<0,002	0,03	-	0,05	71	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
9.	16.08.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,49	9	0,59	1	6,5	0,0039	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,27	11	0,67	1	8,9	0,0029	<0,002	0,04	-	0,04	78	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,24	12	0,70	1	8,9	0,0020	<0,002	0,04	-	0,04	79	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
10.	04.08.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,51	10	0,59	1	6,6	0,0071	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.							
		подпиточная					0,28	10	0,61	1	8,9	0,0048	0,0020	0,03	-	0,04	89	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						
		прямая					0,30	11	0,63	1	8,9	0,0034	0,002	0,04	-	0,04	73	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.						

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по Н ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота мг/дм ³	Веокол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1.	09.08.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,18	9	<0,58	1	6,6	0,0026	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,28	9	0,59	1	8,9	0,002	<0,002	0,03	-	0,02	96	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,61	1	8,9	0,0012	<0,002	0,04	-	0,03	69	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	09.08.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	6,5	0,0034	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,28	10	0,61	1	8,8	0,0027	<0,002	0,03	-	0,03	90	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	8,9	0,0022	<0,002	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	02.08.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,15	8	0,63	1	6,5	0,0096	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	0,67	1	8,4	0,0082	<0,002	0,03	-	0,03	90	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	0,69	1	8,8	0,0078	<0,002	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	02.08.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,17	8	0,59	1	6,4	0,0076	<0,002	0,04	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,65	1	8,6	0,0032	0,0020	0,04	-	0,05	87	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,67	1	8,8	0,0036	<0,002	0,05	-	0,04	65	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5.	23.08.21	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	10	0,58	1	6,4	0,0015	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	11	0,61	1	8,7	0,0012	0,0021	0,02	-	0,03	71	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,15	11	0,63	1	8,8	0,0009	<0,002	0,02	-	0,04	73	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6.	02.08.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,13	8	0,61	1	6,6	0,0120	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,70	1	8,3	0,0082	<0,002	0,03	-	0,04	67	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,74	1	8,4	0,0064	0,0020	0,03	-	0,05	72	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	23.08.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,28	8	<0,58	1	6,2	0,0075	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,61	1	6,2	0,0069	<0,002	0,03	-	0,04	69	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂ (вв. Si)), мг/дм ³	Возросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	24.08.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная	0,49	10	< 0,58	1	6,5	0,0106	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,11	9	0,72	1	7,6	0,0103	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
2	24.08.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	0,012	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,6	0,0095	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
3	24.08.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,40	12	< 0,58	1	6,5	0,0059	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	10	0,75	1	6,6	0,0102	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	не обн.
4	24.08.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,5	0,0116	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	24.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,28	16	0,82	1	6,9	0,114	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	-	не обн.
5	11.08.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,24	7	< 0,58	1	6,4	0,0077	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	8	0,85	1	7,3	0,0044	менее 0,002	-	-	-	63	-	-	-	-	не обн.
6	03.08.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,6	-	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,7	-	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	не обн.
7	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,5	0,0040	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	< 0,10	11	< 0,58	1	6,5	0,0129	менее 0,002	-	-	-	73	-	-	-	-	не обн.
8	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,32	10	< 0,58	1	6,4	0,0080	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	8	0,98	1	6,5	0,0026	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
9	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,47	9	0,98	1	6,5	0,0050	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	14	1,2	1	6,6	0,0070	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	-	не обн.
10	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,42	11	< 0,58	1	6,3	0,0067	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	11	0,76	1	8,4	0,0022	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
11	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,44	11	0,62	1	6,5	0,0021	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	13	1,1	1	9,0	0,0017	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	-	не обн.
12	05.08.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,42	7	0,82	1	6,6	0,0045	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,30	8	1,1	1	6,6	0,0068	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	-	не обн.
13	05.08.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,32	8	< 0,58	1	6,4	0,0041	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,28	13	0,79	1	6,7	0,0071	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
14	19.08.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,34	8	< 0,58	1	6,4	0,0024	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,4	0,0058	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
15	19.08.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,32	8	< 0,58	1	6,7	0,0048	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,28	11	0,98	1	6,5	0,0041	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.
16	19.08.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,42	8	< 0,58	1	6,6	0,0051	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,26	10	< 0,58	1	6,9	0,0037	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	-	не обн.
17	19.08.2021	исходная	Ракиловская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,47	7	< 0,58	1	6,5	0,0072	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС					котельная	котельная	0,29	5	0,82	1	6,6	0,0110	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	-	не обн.

18	19.08.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгски	котельная	котельная	0,37	8	< 0,58	1	6,7	0,0046	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС	пом. 1Н	й	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,7	менее 0,001	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
19	19.08.2021	исходная	ул. Капитана Воронина,	Выборгски	котельная	котельная	0,45	10	0,62	1	7,1	0,0094	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС	д.8, лит. А, пом. 1Н	й	котельная	котельная	< 0,10	10	< 0,58	1	7,7	0,0082	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
20	19.08.2021	исходная	Тобольская ул.,	Выборгски	котельная	котельная	0,41	9	0,59	1	6,7	0,0056	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	19.08.2021	прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2	й	котельная	котельная	0,28	9	0,79	1	6,7	0,0079	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
21	10.08.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски	котельная	котельная	0,52	11	1,1	1	6,4	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	й	котельная	котельная	0,30	5	0,88	1	7,9	0,015	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
22	10.08.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски	котельная	котельная	0,69	12	0,95	1	6,5	0,014	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	й	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	7,8	0,0079	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
23	09.08.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит.	Выборгски	котельная	котельная	0,69	8	2,6	1	6,4	0,0078	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.08.2021	прямая ГВС	А	й	котельная	котельная	0,28	12	0,62	1	6,4	0,0063	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
24	09.08.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	0,25	6	0,69	1	7,6	0,0062	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.08.2021	прямая ГВС	Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	й	котельная	котельная	0,23	8	1,0	1	7,7	0,0084	менее 0,002	-	-	-	72	-	-	-	не обн.	0	не обн.
25	09.08.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	0,36	8	0,69	1	6,3	0,0090	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.08.2021	прямая ГВС	ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	й	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	6,7	0,0069	менее 0,002	-	-	-	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.
26	09.08.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая	Выборгски	котельная	котельная	0,32	9	0,79	1	6,4	0,0065	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.08.2021	прямая ГВС	Роца, Школьный пер., д. 10 лит А	й	котельная	котельная	0,30	10	0,72	1	6,5	0,0079	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																
		прямая ГВС	Михайловка, Торфяная ул.,	й	котельная	котельная																	
27	09.08.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д.	Выборгски	котельная	котельная	0,35	7	0,92	1	6,5	0,0053	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	09.08.2021	прямая ГВС	26, лит. А	й	котельная	котельная	0,19	5	< 0,58	1	6,3	0,0049	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	пос. Левашово, Горское	Выборгски	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	шоссе д. 152, лит. В	й	котельная	котельная																	
28	10.08.2021	исходная	Свердловская наб.,	Калининск	котельная	котельная	0,35	11	0,65	1	6,4	0,017	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 38, к. 3, лит. 3	ий	котельная	котельная	0,28	13	0,82	1	6,6	0,015	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
29	10.08.2021	исходная	Полостровский пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,34	9	< 0,58	1	6,4	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 71, к. 2, лит. Б	ий	котельная	котельная	0,30	11	0,62	1	6,6	0,015	менее 0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.
30	10.08.2021	исходная	Лабораторный пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,24	9	1,4	1	6,6	0,00107	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 2, лит. АЖ	ий	котельная	котельная	0,30	9	6,6	1	6,6	0,0101	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2,	Калининск	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	лит. Б, пом. 1Н	ий	котельная	котельная																	
31	10.08.2021	исходная	Финский пер.,	Калининск	котельная	котельная	0,28	9	0,65	1	6,4	0,016	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	10.08.2021	прямая ГВС	д. 4а, лит. А	ий	котельная	котельная	0,29	12	0,62	1	6,9	0,016	менее 0,002	-	-	-	60	-	-	-	не обн.	0	не обн.
32	11.08.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,54	9	0,75	1	6,7	0,021	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС	д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	рдейский	котельная	котельная	0,16	10	< 0,58	1	6,7	0,017	менее 0,002	-	-	-	74	-	-	-	не обн.	0	не обн.
33	16.08.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,4	0,018	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	16.08.2021	прямая ГВС	д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	рдейский	котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,6	0,019	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
34	11.08.2021	исходная	ул. Стахановцев,	Красногва	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,5	0,022	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, пом. 3Н	рдейский	котельная	котельная	0,30	11	1,00	1	6,6	0,018	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.
		исходная	Республиканская ул.,	Красногва	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																
		прямая ГВС	д. 18, к. 3, лит. А	рдейский	котельная	котельная																	
35	11.08.2021	исходная	Ковалевская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,42	9	< 0,58	1	6,5	0,0085	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А	рдейский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	7,8	0,0090	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
36	11.08.2021	исходная	Ново-Ковалево,	Красногва	котельная	котельная	0,67	14	0,65	1	6,5	0,0096	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС	2-я Поперечная ул., д. 32,	рдейский	котельная	котельная	0,10	6	0,59	1	7,7	0,0060	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.
37	11.08.2021	исходная	Ржевская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,46	7	0,9	1	6,5	0,0091	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	11.08.2021	прямая ГВС	д. 18, лит. А, к. 2	рдейский	котельная	котельная	0,29	9	1,10	1	6,7	0,0078	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.

38	10.08.2021	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,1	-	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	10.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,11	4	< 0,58	1	8,2	-	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
39	09.08.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,20	9	0,63	1	6,5	0,0052	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,67	1	6,6	0,0044	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
40	16.08.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,27	9	0,59	1	7,1	0,0051	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,29	10	0,61	1	8,4	0,0044	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
41	16.08.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,5	0,016	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,70	1	6,6	0,0065	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
42	16.08.2021	исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
42	16.08.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,2	0,0071	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	13	0,70	1	6,2	0,0059	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
43	17.08.2021	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московски й	котельная	котельная	0,73	11	< 0,58	1	7,1	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	5	0,79	1	6,6	0,0087	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
44	17.08.2021	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московски й	котельная	котельная	0,56	11	< 0,58	1	7,4	0,0076	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,69	1	7,4	0,013	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
45	17.08.2021	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московски й	котельная	котельная	0,87	14	0,82	1	6,8	0,019	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	9	< 0,58	1	7,1	0,0057	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
46	17.08.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московски й	котельная	котельная	0,24	7	0,82	1	6,6	0,018	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	9	0,79	1	6,9	0,023	менее 0,002	-	-	-	69	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
47	17.08.2021	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московски й	котельная	котельная	0,43	9	0,65	1	6,3	0,019	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	0,72	1	7,7	0,013	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
48	17.08.2021	исходная	Рощинская ул., д.21, лит. Б.	Московски й	котельная	котельная	0,69	4	1,5	1	6,7	0,0041	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	17.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	4	0,62	1	6,8	0,0051	менее 0,002	-	-	-	66	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
49	16.08.2021	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,23	8	0,59	1	6,3	0,0062	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	16.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,79	1	6,7	0,0050	менее 0,002	-	-	-	67	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
50	16.08.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,39	7	< 0,58	1	6,3	0,0056	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	16.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	0,69	1	6,5	0,0069	менее 0,002	-	-	-	71	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
51	16.08.2021	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,25	7	< 0,58	1	6,3	0,0066	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	16.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,4	0,0060	менее 0,002	-	-	-	64	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
52	16.08.2021	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,26	8	< 0,58	1	6,3	0,0057	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	16.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,1	0,0043	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
53	03.08.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск ий	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,5	0,021	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	9	< 0,58	1	6,5	0,0115	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
54	03.08.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,25	8	< 0,58	1	6,7	0,018	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	03.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,88	1	6,8	0,014	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
55	12.08.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,58	13	< 0,58	1	6,4	0,022	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.08.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	7,9	0,015	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.08.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	6,5	0,015	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
56	12.08.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,46	11	1,1	1	6,3	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,88	1	8,1	0,0114	менее 0,002	-	-	-	61	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
57	12.08.2021	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,3	0,019	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,0	0,0107	менее 0,002	-	-	-	73	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
58	12.08.2021	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,56	12	0,88	1	6,4	0,015	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	7,8	0,0102	менее 0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
59	12.08.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,59	12	< 0,58	1	6,3	0,0079	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
	12.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	17	< 0,58	1	6,6	0,0052	менее 0,002	-	-	-	70	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

	исходная	Бухарестская ул., д. 134,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ
	прямая ГВС	лит.Е, пом. 1Н		котельная	котельная	
	исходная	Грузинская ул.,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя
	прямая ГВС	д. 10, к. 2, лит. А		котельная	котельная	
	исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ
	прямая ГВС			котельная	котельная	

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	03.08.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	8,6	менее 0,002	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	03.08.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,7	менее 0,002	65	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм ³	Споры сульфитредук. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	август	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш, д. 64															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
2	27.08.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,22	0,013							не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,3	7	1,44	1	0,22	<0,0015	0,006	0,033			70		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	10	1,47	1	0,25	<0,0015	0,006	0,030			72		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
3	16.08.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30	0,010							не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	14	1,47	1	0,29	0,0020	0,006			68		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	6,8	10	1,47	1	0,23		0,006			72		не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
4	11.08.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,30	0,019							не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	12	1,44	1	0,29	<0,0015	0,005	0,045			73		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	7	1,41	1	0,24	<0,0015	0,005	0,040			65		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
5	19.08.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,14	0,008							не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,3	13	<0,58	1	0,25	0,0020	0,006	0,034			75		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	10	<0,58	1	0,22	<0,0015	0,006	0,031			75		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.

6	03.08.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	12	0,65	0	0,30	0,018						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	11	<0,58	1	0,29	0,010	0,006			72	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
7	06.08.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	12	<0,58	0	0,30	0,022						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	9	<0,58	1	0,11	0,010	0,005			72	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
8	09.08.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,12	0,010						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,2	9	<0,58	1	0,14		0,005			69	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,0	10	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			75	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
9	19.08.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,6	10	<0,58	0	0,30	0,008						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	7	1,47	1	0,29	<0,0015	0,005			65	не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
10	25.08.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,30	0,013						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	14	1,47	1	0,29	<0,0015	0,005			70	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
11	20.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,21	0,008			<0,002			не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	16	<0,58	1	0,17	0,0020	0,008	0,050	<0,002	11	72	не обнар.	7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	16	0,65	1	0,17	0,0020	0,008	0,046	<0,002	11	68	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
12	04.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,21	0,020			<0,002			не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	15	1,38	1	0,28			0,048			73	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	17	1,44	1	0,24	0,0053	0,006	0,054	<0,002	13	70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
13	09.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,19	0,012			<0,002			не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,005			<0,002	70	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
14	31.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30	0,008			<0,002			не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	5	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,005			<0,002	65	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
15	24.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,18	0,013			<0,002			не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	14	1,47	1	0,29	<0,0015	0,006			<0,002	65	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
16	02.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,21	0,019			<0,002			не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			подпит.	7,9	7	1,44	1	0,29					66	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	5	<0,58	1	0,11	0,0056	0,004			<0,002	68	не обнар.	4	не обнар.	не обнар.

17	02.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,27	0,019						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.			
		подпит.			котельная	котельной	6,9	13	1,38	1	0,29					69		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	9	0,98	1	0,24	0,006	0,006			<0,002		65		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
18	02.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,22	0,018						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.			
		подпит.			котельная	котельной	6,9	9	1,05	1	0,29					68		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	<0,58	1	0,23	0,0057	0,004			<0,002		65		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
19	05.08.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30	0,019						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	6	<0,58	1	0,11	0,009	0,003			<0,002		64		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
20	05.08.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30	0,021						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	8	<0,58	1	0,11	0,009	0,003			<0,002		68		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
21	03.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	1,14	0	0,30	0,023						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	7	0,78	1	0,27	0,010	0,005			<0,002		65		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
22	27.08.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,11	0,013						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,0	2	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,004			<0,002	21	70	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.		
23	09.08.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,22	0,021						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.			
		подпит.			котельная	котельной	8,5	14	1,31	1	0,27	0,009	0,006	0,025			<0,002		70	3,8	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	15	1,41	1	0,28	<0,0015	0,006	0,028			<0,002		72	2,8	не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
24	август	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																	
		подпит.			котельная	котельной																		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																		
25	05.08.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,30	0,020						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	14	1,21	1	0,29	0,009	0,006			<0,002		65		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
26	16.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	0,72	0	0,30	0,014						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	13	<0,58	1	0,29	0,0020	0,006	0,018				66		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	

27	05.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,30	0,021						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	13	0,88	1	0,29	0,0054	0,006	0,038			68	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	14	1,14	1	0,28	0,010	0,006	0,040			70	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
28	04.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,23	0,023						не обнар.	6	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	8	0,95	1	0,29	0,0050	0,006				68	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
29	04.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,25	0,022						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,0	7	<0,58	1	0,28	0,0054	0,005				65	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
30	10.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,5	13	0,75	0	0,30	0,012						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	6,7	9	1,44	1	0,29		0,008				64	не обнар.	7	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	16	1,47	1	0,29	<0,0015	0,008				62	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
31	09.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом.1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	6,9	11	1,44	1	0,29		0,008				70	не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	18	1,47	1	0,29	<0,0015	0,008				68	не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
32	август	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
33	16.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,30	0,015						не обнар.	5	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,5	10	0,95	1	0,20		0,005	0,025				72	не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	13	1,05	1	0,29	0,0020	0,005	0,024				70	не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
34	август	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
35	30.08.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30	0,011						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	9	0,91	1	0,29	<0,0015	0,007				65	не обнар.	0	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5

Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сульфиды и сероводород (по H ₂ S), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	17.08.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	3	1,47	0	0,30	0,011				14		3,9				не обнар.	3	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,11		0,004	0,023		12	75	0,10					не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	3	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,004	0,026		12	75	0,10						не обнар.	4	не обнар.
2	02.08.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпа нское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,30	0,016				24		7,0				не обнар.	4	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	2	<0,58	1	0,11	0,0058	0,003	0,022		22	70	0,40					не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,3	2	<0,58	1	0,11		0,003	0,024		22	68	0,40					не обнар.	3	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок