

Результаты
Лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников
ГУП "ТЭК СПб" за август 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	показатели качества воды																			
							Железо, (Fe суммарно) мг/дм ³	Цветность, град. цветности	мутность, (по каолину) мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний, мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³			
1	04.08.22	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2 ТОС II к.1-6	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,39	16	<0,58	1	6,1	-	-	-	0,04	17	65	5,2	-	-	-	-	-	-		
							0,30	17	<0,58	1	8,3	-	0,022	-	0,04	65	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	19	<0,58	1	8,4	-	0,015	-	0,08	73	4,9	-	-	1	не обн.	не обн.	0	-	-	-
2	02.08.22	исходная 1 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 3	"Коломажская" ул.Антобушная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,25	13	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,25	14	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,25	13	<0,58	1	8,3	-	0,008	-	0,06	72	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельная	0,26	13	<0,58	1	8,3	-	-	0,009	-	0,06	72	1,9	-	-	-	-	-	-		
							0,25	13	<0,58	1	8,3	-	0,012	-	0,07	76	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0,30	15	<0,58	1	8,4	-	0,012	-	0,08	71	5,2	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-
4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельная	остановлена в резерв с 23.05.2022г.																			
							остановлена в резерв с 13.05.2022г. (межотопительный период)																			
							остановлена в резерв с 13.05.2022г. (межотопительный период)																			
5	11.08.22	исходная подпиточная исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадтский	котельная	котельная	<0,1	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-			
							<0,1	9	<0,58	1	9,0	-	0,015	-	0,04	85	-	-	1	не обн.	не обн.	0	-	-		
							<0,1	6	<0,58	1	6,2	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11.08.22	подпиточная прямая исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадтский	котельная	котельная	<0,1	8	<0,58	1	8,7	-	-	0,018	-	0,04	81	-	-	-	-	-	-			
							<0,1	11	<0,58	1	9,0	-	0,010	-	0,05	71	-	-	2	не обн.	не обн.	0	-	-		
							0,13	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	15.08.22	подпиточная прямая	ул.Малая Посадская, д.22-24	Петроградский	котельная	котельная	0,29	17	<0,58	1	8,6	-	-	0,037	-	0,09	85	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-		
							0,29	12	<0,58	1	8,5	-	-	-	0,10	65	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-		
							0,29	12	<0,58	1	8,5	-	-	-	0,10	65	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-		

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по казолину), мг/дм3	Запах, балл	Волородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Сu суммарно), мг/дм3	Веокросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
																										6
1	01.08.22	попнточная пр.мз АО"Т/СПб" прямая в т/с ФТС	Парнас 3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,30	13	1,2	1	8,7	-	-	0,022	-	0,13	-	2,90	63	-	-	-	-	-		
					АО"Т/с	котел.	0,29	13	0,9	1	8,7	-	-	0,022	-	0,12	-	2,60	73	-	-	-	-	-	-	
					АО"Т/с	котел.	0,29	13	1,3	1	8,7	-	-	0,015	-	0,14	-	2,80	74	-	-	-	-	-	-	-
2	01.08.22	исходная подпиточная прямая	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,23	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,07	-	-	-	71	-	-	-	-		
					котел.	котел.	0,25	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,039	-	0,10	-	-	-	-	71	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,30	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,023	-	0,10	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-
3		исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
4	01.08.22	исходная подпиточная прямая прямая гостиницу	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,11	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-		
					котел.	котел.	0,20	14	0,78	1	8,7	-	-	0,027	-	0,11	-	-	-	-	-	68	-	-	-	
					котел.	котел.	0,26	13	0,9	1	8,8	-	-	0,013	-	0,11	-	-	-	-	-	68	-	-	-	
5	01.08.22	исходная подпиточная прямая	"Тельмановская" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,26	15	0,8	1	8,7	-	-	0,022	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-		
					котел.	котел.	0,30	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-		
					котел.	котел.	0,30	15	<0,58	1	8,9	-	-	0,044	-	0,09	-	-	-	-	-	70	-	-		
6		исходная подпиточная прямая	"1-Раджапанская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,30	15	<0,58	1	8,9	-	-	0,032	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-		
					котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
7	01.08.22	исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурин, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	котел.	0,22	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,028	-	0,09	-	-	-	-	-	75	-	-		
					котел.	котел.	0,29	14	1,41	1	8,7	-	-	0,020	-	0,14	-	-	-	-	-	68	-	-		
8	01.08.22	исходная подпиточная прямая	"Политхимическая" ул.Л.Жаткова, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,17	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	котел.	0,14	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,048	-	0,07	-	-	-	-	-	80	-	-		
					котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,030	-	0,08	-	-	-	-	-	74	-	-		
9	17.08.22	исходная подпиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шафровский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,18	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	котел.	0,19	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,028	-	0,14	-	-	-	-	-	75	-	-		
					котел.	котел.	0,28	14	<0,58	1	8,9	-	-	0,031	-	0,13	-	-	-	-	-	76	-	-		
10		исходная подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
11		исходная подпиточная прямая	"6-Выборгская" пр.Тереза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
					котел.	котел.																				
12	11.08.22	исходная подпиточная прямая	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,23	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	котел.	0,22	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,06	-	-	-	-	-	69	-	-		
					котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,012	-	0,07	-	-	-	-	-	69	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
13	01.08.22	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д.12	Красноярск	котел.	котел.	0,21	10	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		поллиточная			котел.	0,17	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,022	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,17	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,019	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
14	01.08.22	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красноярск	котел.	котел.	0,17	13	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,17	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,022	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,17	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,019	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д.57	Красноярск	котел.	котел.																							
		поллиточная			котел.																								
		прямая			котел.																								
16	01.08.22	исходная	"4-я Красногвардейская" ул. Екатеринбургский пр., д.7	Красноярск	котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,19	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,027	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,25	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,016	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
17	08.08.22	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Новосибирск	котел.	котел.	0,10	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,19	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,015	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,28	12	1,35	1	8,3	-	-	0,019	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
18	08.08.22	исходная	"2-я Правобережная" ул. Равенца, д.3	Новосибирск	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,16	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,042	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,24	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,043	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
19	17.08.22	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Калининск	котел.	котел.	0,14	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,12	19	<0,58	1	8,6	-	-	0,031	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,11	19	0,93	1	8,5	-	-	0,029	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
20		исходная	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Новосибирск	котел.	котел.																							
		поллиточная			котел.																								
		прямая			котел.																								
21	08.08.22	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Новосибирск	котел.	котел.	0,17	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,12	8	0,75	1	9,0	-	-	0,016	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,20	9	1,32	1	9,0	-	-	0,018	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
22	08.08.22	исходная	"4-Невская" ул. Бектурова, д.1, к.2	Новосибирск	котел.	котел.	0,18	7	0,81	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,30	10	0,9	1	8,9	-	-	0,032	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая 1			котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	17.08.22	исходная	Пискаревский пр., 155	Красноярск	котел.	котел.	0,27	9	0,69	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		поллиточная			котел.	0,30	11	<0,58	1	6,2	-	-	0,032	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	0,30	15	0,7	1	6,2	-	-	0,005	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	

В резерве с 05.08.2022г.

В резерве с 28.07.2022г.

Котельная на реконструкции

*- показатели указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Н.Н.Красноперова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³						
							0,11	9	0,60																1	6,6	0,03	0,03	0,02	0,02
1.	15.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,27	12	0,69	1	8,6	0,05	-	-	0,04	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.						
							Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																							
							0,11	9	0,60	1	6,6	0,03	-	-	0,02 <td>0,03 <td>0,03 <td>0,04 <td>0,04 <td>69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> </td></td></td></td>	0,03 <td>0,03 <td>0,04 <td>0,04 <td>69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> </td></td></td>	0,03 <td>0,04 <td>0,04 <td>69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> </td></td>	0,04 <td>0,04 <td>69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> </td>	0,04 <td>69</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td> <td>не обн.</td>	69	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Сапова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																							
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,14	9	0,59	1	6,5	0,02	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,18	10	0,60	1	8,3	0,03	-	0,03	0,03	78	-	-	-	-	-	-	-	-						
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,16	12	0,65	1	8,4	0,03	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	70	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
4.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,14	9	0,60	1	6,4	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.					
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,30	11	0,68	1	8,6	0,02	-	0,04	0,04	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,20	8	0,59	1	6,4	0,02	-	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	73	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
6.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,21	8	0,65	1	8,3	0,40	-	0,04	0,04	69	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.				
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,22	9	0,68	1	8,3	0,04	-	0,04	0,04	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
7.	22.08.22	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30	10	0,60	1	6,4	0,03	-	0,03	-	69	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.					
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																							
							0,30	12	0,69	1	6,4	0,03	-	0,03	0,03	0,03	69	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Федоткова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																		
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веоокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
1.	15.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,11	9	0,60	1	6,6	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,11	10	0,66	1	8,8	-	0,04	-	0,02	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,27	12	0,69	1	8,6	-	0,05	-	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Садова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																		
							Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																		
							Котельная остановлена в резерв с 11.07.2022г. ГВС не подается.																		
3.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,14	9	0,59	1	6,5	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,18	10	0,60	1	8,3	-	0,03	-	0,03	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,16	12	0,65	1	8,4	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,14	9	0,60	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	11	0,68	1	8,6	-	0,02	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,28	10	0,77	1	8,6	-	0,03	-	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Расейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																		
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																		
							Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																		
6.	01.08.22	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная	котельной	0,20	8	0,59	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,21	8	0,65	1	8,3	-	0,40	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,22	9	0,68	1	8,3	-	0,04	-	0,04	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	22.08.22	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	10	0,60	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	12	0,69	1	6,4	-	0,03	-	0,03	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества холодной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за август 2022 г.

1		№ п/п	
16.08.2022	исходная	Дата отбора	
16.08.2022	прямая ГВС	Наименование точки	
	п. Стежвинный, база отдыха «Уют»	Адрес котельной	
	Всеволожский	Район	
	котельная	Источник теплоснабжения котельной	
	котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	
3	3	Цветность, градусы цветности	
< 0,58	< 0,58	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	
1	1	Запах, баллы	
8,6	8,3	Водородный показатель (рН), единицы рН	
-	-	Хлороформ*, мг/дм ³	
-	-	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	
менее 0,002	менее 0,002	Сероводород, мг/дм ³	
-	-	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	
68	-	Температура, С°	
-	-	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	
-	-	Хлориды*, мг/дм ³	
0	0	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	
не обн.	не обн.	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	
не обн.	не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	
не обн.	не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	
-	-	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
-	-	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	
-	-	Удельная суммарная β-активность	
-	-	Радон (²²² Rn), Бк/кг	

Начальник ПХЛ-4



Д.Е.Ковалева

9	01.08.2022	исходная	Ройлшой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,43	12	< 0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	15	1,1	1	8,8	0,0034	-	Менее 0,002	-	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.
10	01.08.2022	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,38	10	< 0,58	1	6,6	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	15	< 0,58	1	9,0	0,0031	-	Менее 0,002	-	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.
11	01.08.2022	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,39	8	0,65	1	6,7	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,38	9	0,79	1	6,5	0,0091	-	Менее 0,002	-	-	60	-	-	0	не обн.	не обн.
12	01.08.2022	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,43	10	< 0,58	1	6,5	0,0078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	17	0,59	1	6,6	0,0023	-	Менее 0,002	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
13	22.08.2022	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,5	0,017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,7	0,017	-	Менее 0,002	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
14	22.08.2022	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,34	8	< 0,58	1	7,0	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	0,98	1	6,7	0,030	-	Менее 0,002	-	-	67	-	-	0	не обн.	не обн.
15	22.08.2022	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,34	8	< 0,58	1	6,6	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,0	0,012	-	Менее 0,002	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
16	22.08.2022	исходная	Раковневская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,50	12	< 0,58	1	6,5	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	4	0,79	1	6,7	0,015	-	Менее 0,002	-	-	64	-	-	0	не обн.	не обн.
17	22.08.2022	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,31	10	< 0,58	1	6,6	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	0,69	1	6,6	0,020	-	Менее 0,002	-	-	64	-	-	0	не обн.	не обн.
18	22.08.2022	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,45	12	< 0,58	1	6,9	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,88	1	6,6	0,021	-	Менее 0,002	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
19	04.08.2022	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,35	15	< 0,58	1	6,5	0,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	1,1	8	6,9	0,013	-	Менее 0,002	-	-	74	-	-	0	не обн.	не обн.
20	04.08.2022	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,56	11	< 0,58	1	6,4	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,88	8	7,9	0,0041	-	Менее 0,002	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
21	04.08.2022	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,46	9	< 0,58	1	6,5	0,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	04.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	20	0,75	1	6,9	0,0054	-	Менее 0,002	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
22	18.08.2022	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,38	10	< 0,58	1	6,5	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,7	0,015	-	Менее 0,002	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
23	18.08.2022	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,46	8	1,4	1	6,6	0,047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,72	1	7,2	0,019	-	Менее 0,002	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
24	18.08.2022	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгск ий	котельная	котельная	0,32	8	0,69	1	6,5	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18.08.2022	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	9	< 0,58	1	6,7	0,018	-	Менее 0,002	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.

56	03.08.2022	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,27	10	<0,58	1	6,4	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-
	03.08.2022	прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	6,9	0,0081	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.	-
57	03.08.2022	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,85	18	<0,58	1	6,4	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-
	03.08.2022	прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,18	10	< 0,58	1	8,2	0,0070	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.	-
58	03.08.2022	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,47	14	< 0,58	1	6,5	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-
	03.08.2022	прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	15	< 0,58	1	6,7	0,0074	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		исходная	Бухарестовская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная														
		прямая ГВС	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенский	котельная	котельная														
		исходная																		
		прямая ГВС																		

Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ
Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ

Начальник ПХД-4

Ковалева Л.Е.

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш. д.64																		
							Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
1	август	исходная подпит. прямая (ПВС)	г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит.А	Пушкин- кий	котельная	котельной	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
					котельная	котельной																			
					котельная	котельной																			
2	10.08.22	исходная прямая (ПВС) подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит.А	Пушкин- кий	котельная	котельной	8,9	7	<0,58	1	0,14	0,004	0,027	75	3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
					котельная	котельной																			
					котельная	котельной																			
3	09.08.22	исходная прямая (ПВС)	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит.А	Пушкин- кий	котельная	котельной	6,5	8	0,78	0	0,29	0,006	75	6	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																			
					котельная	котельной																			
4	02.08.22	исходная прямая (ПВС) подпит.	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит.Н	Пушкин- кий	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,19	0,006	0,021	75	1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																			
					котельная	котельной																			
5	08.08.22	исходная прямая (ПВС) подпит.	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 5б, лит.А	Пушкин- кий	котельная	котельной	8,4	15	<0,58	1	0,15	0,005	0,022	75	1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																			
					котельная	котельной																			
6	05.08.22	исходная прямая (ПВС)	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкин- кий	котельная	котельной	8,5	4	<0,58	1	0,11	0,003	72	3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
					котельная	котельной																			

17	10.08.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Жельцова, д. 6/1	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	6,6	6	<0,58	0	0,22			<0,002					не обнар						
		подпит. (ГВС)			котельная	котельной	6,9	8	1,40	1	0,29	0,007		<0,002	60		3	не обнар	не обнар	не обнар					
		исходная			котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,30		<0,002								не обнар				
18	08.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н, 2Н, Г., лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	8,5	3	<0,58	1	0,11			0,003		<0,002		65	6	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
					исходная	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30		<0,002											
					прямая (ГВС)	котельная	котельной	6,9	3	<0,58	1	0,11	0,004		<0,002	66		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар			
19	02.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	6,9	4	<0,58	0	0,30				<0,002										
					исходная	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,30		<0,002											
					прямая (ГВС)	котельная	котельной	6,9	3	<0,58	1	0,11	0,004		<0,002	70		2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар			
20	01.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	6,9	3	<0,58	1	0,11				<0,002										
					исходная	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,30		<0,002											
					прямая (ГВС)	котельная	котельной	6,9	3	<0,58	1	0,11	0,004		<0,002										
21	01.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30				<0,002										
					исходная	котельная	котельной	8,4	5	<0,58	1	0,11	0,004		<0,002	68		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар			
					прямая (ГВС)	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,25		<0,002											
22	04.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	6,9	5	<0,58	1	0,21			0,005		<0,002		65	3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
					исходная	котельная	котельной	7,3	5	1,47	0	0,28		<0,002	12										
					подпит. (ГВС)	котельная	котельной	7,4	11	1,29	1	0,29													
23	15.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит. А	Пушкин-ский кий	котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,11			0,005		<0,002	6,2	14	72	1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
					исходная	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,24		<0,002											
					подпит. (ГВС)	котельная	котельной	8,6	12	1,22	1	0,27		0,006	0,031		<0,002				68	3,4	3	не обнар	не обнар
24	08.08.22	прямая (ГВС)	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит. Д	Тосненский кий	котельная	котельной	8,5	14	1,33	1	0,28			0,006	0,028	<0,002		65	2,6	4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
					исходная	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,24		<0,002											
					подпит. (ГВС)	котельная	котельной	8,6	12	1,22	1	0,27		0,006	0,031		<0,002								
25	август	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит. Б	Колпинский кий	котельная	котельной																			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																			
26	08.08.22	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-49, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинский кий	котельная	котельной	6,5	8	0,67	0	0,30				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	11	1,26	1	0,28		0,006		<0,002				66		3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"

27	01.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	12	<0,58	0	0,30													не обнар		
		поллит.			котельная	котельной	8,9	9	1,09	1	0,25	0,006	0,030					60								не обнар
28	02.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	13	<0,58	0	0,30															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,8	12	1,05	1	0,28	0,006	0,065													
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,21													
29	02.08.22	прямая (ПВС)		Колпинский	котельная	котельной	6,8	8	<0,58	1	0,23															
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,24													
		исходная			ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	7,3	8	<0,58	1	0,23		0,005											
30	04.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,29															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	13	1,43	1	0,29	0,008														
		исходная			ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,6	11	1,43	1	0,29		0,008											
31	11.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	11	0,85	0	0,29															
		поллит.			котельная	котельной	6,8	15	1,47	1	0,29	0,008														
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	13	1,43	1	0,29	0,008														
32	01.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	4	0,88	1	0,27	0,005														
		исходная			ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30													
33	04.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	8,3	10	1,19	1	0,26															
		поллит.			котельная	котельной	8,3	10	1,19	1	0,26	0,005														
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	9	<0,58	1	0,13	0,005														
34	11.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
		поллит.			котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
35	август	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
		исходная			ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30													
36	05.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30															
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	9	<0,58	1	0,22	0,005														

ПВС не подается по письму потребителя

37	16.08.22	исходная	ЭУ-50 п. Петро- Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпине- кий	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30		0,008						65	2	не	не	не
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	5	1,47	1	0,29										не	не	не

Начальник ПХЛ-5

Т.Н. Дыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³																						
					котельная	котельной																																											
1	09.08.22	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1 подпит.	Гатчинский	котельная	котельной		8,0	3	1,36	0	0,30		0,003	0,021		11	75	6,6				2	не обнар	не обнар	не обнар																							
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																					8,7	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,022	11	72													
		подпит.			котельная	котельной																																								8,7	4	<0,58	1
2	09.08.22	исходная	ЭУ-51, Большеколпан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной		7,2	3	<0,58	0	0,24		0,003	0,023		24		32	70	5,2				4	не обнар	не обнар	не обнар																					
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																							7,3	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,023	32	72											
		подпит.			котельная	котельной																																											

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок