

Правительство Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

ПРОТОКОЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА  
30.05.2018 № 81/341  
Санкт-Петербург

Дата проведения: 30 мая 2018г.

Время проведения: 15-00

Председатель: Бабушкин С.Е., Главный инженер

Секретарь: Гребнев Н. В., Начальник отдела эксплуатации котельных и тепловых сетей

**Присутствовали:**

**От ГУП «ТЭК СПб»**

Осинин М.А., заместитель главного инженера по источникам;

Фомин В.П., заместитель главного инженера по тепловым сетям и ЦТП;

Голубев Ю.П., главный инженер ФТС;

Мельников С.И., заместитель начальника департамента – начальник управления материально-технического снабжения;

Нестеров А.Б., начальник производственного управления;

Турабов В.Н., начальник управления эксплуатации и технического аудита;

Уткин С.С., начальник управления ремонта и реконструкции;

Ермаков Г.И., заместитель главного инженера по эксплуатации ФЭИ;

Чернопалкин Д.С., начальник отдела ЭиЭМ;

Медвидь И.Н., начальник отдела подготовки и сопровождения ремонта и реконструкции КИПиЭО;

Одинцов Б.Ю., руководитель группы УЭиТА;

**ООО «Полимерстрой»**

Лесконог А.А., старший специалист отдела продаж

Шимарёв Александр Александрович - главный инженер

**«НЕКСАН РУС».**

Наталенко П.В., директор по развитию в Северо- западном регионе.

Арзамасцев Ю.В., директор по Маркетинговым коммуникациям

**Повестка дня:**

1. Применение труб и деталей трубопроводов с теплоизоляционным и антикоррозийным покрытием завода «Полимерстрой».
2. Применение теплообменного оборудования компании **«НЕКСАН РУС».**
3. Принятие решения о применении трубопроводной арматуры компании **ЗАО «ДС Контролз»** по результатам инспекционной поездки технических специалистов ГУП «ТЭК СПб» на предприятие.

4. Принятие решения о применении теплообменных пластинчатых аппаратов компании ООО «АСТЕРА» по результатам инспекционной поездки технических специалистов ГУП «ТЭК СПб» на предприятие.
5. Запрет на использование термоленты при монтаже трубопроводов и фасонных изделий на тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб».
6. Исключение из решений Технического совета (протоколы №02/263 от 25.03.2018 и №02/865 от 25.11.2015) продукции (трубы Пластфлекс и Стилфлекс) компании ООО «Изосталь» (ООО «Петербург Комфорт»), в связи с остановкой производства.
7. Внесения изменений в типовой альбом на использование скользящих опор применяемых в футлярах, в части выполнения закругления основания скользящих опор.

**Заслушали и обсудили:**

1. Доклад ООО «Полимерстрой»
2. Доклад «НЕКСАН РУС»
3. Доклад заместителя начальника департамента – начальник управления материально-технического снабжения
4. Доклад заместителя начальника департамента – начальник управления материально-технического снабжения
5. Доклад Заместителя главного инженера по тепловым сетям и ЦТП
6. Доклад Заместителя главного инженера по тепловым сетям и ЦТП
7. Доклад Заместителя главного инженера по тепловым сетям и ЦТП

**Решили:**

**По вопросу №1:** ООО «Полимерстрой» разработать и направить на рассмотрение в ГУП «ТЭК СПб» Технические условия на свою продукцию (трубопроводы и фасонные изделия и т.д.).

Решение о применении труб и деталей трубопроводов с теплоизоляционным и антикоррозийным покрытием завода «Полимерстрой» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам согласования в ГУП «ТЭК СПб» Технических условий на данную продукцию и по результатам опытной эксплуатации на объектах ГУП «ТЭК СПб».

**По вопросу №2:** Решение о применении теплообменного оборудования компании «НЕКСАН РУС» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам опытной эксплуатации и выезда технических специалистов ГУП «ТЭК СПб» на предприятие.

**По вопросу №3:** Решение о применении трубопроводной арматуры компании ЗАО «ДС Контролз» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам опытной эксплуатации на объектах Предприятия и по результатам сертификации продукции в независимой лаборатории, прохождения независимой экспертизы продукции.

**По вопросу №4:** Решение о применении теплообменных пластинчатых аппаратов компании ООО «АСТЕРА» на объектах ГУП «ТЭК СПб» будет принято по результатам опытной эксплуатации на объектах Предприятия и по результатам сертификации продукции в независимой лаборатории, прохождения независимой экспертизы продукции.

**По вопросу №5:** ФТС выполнить анализ существующих согласованных ГУП «ТЭК СПб» Технических условий на предмет использования термоленты при монтаже элементов и фасонных изделий трубопроводов. При наличии в ТУ допуска применения термоленты направить их на пересогласование.

Запретить с 01.09.2018г. применение термоленты при монтаже трубопроводов и фасонных изделий на тепловых сетях Предприятия.

**По вопросу №6:** В связи с остановкой производства в 2016г. (более 2-х лет) труб Пластфлекс и Стилфлекс компании ООО «Изосталь» и в соответствии с Технической политикой ГУП «ТЭК СПб» (о запрете применения трубопроводной продукции срок хранения которой превышает 1 год) **ЗАПРЕТИТЬ** применение на объектах ГУП «ТЭК СПб» продукции (трубы Пластфлекс и Стилфлекс) компании ООО «Изосталь» (ООО «Петербург Комфорт»).

**По вопросу №7:** Внести изменения в типовой альбом на изготовление скользящих опор применяемых в футлярах и каналах, в части выполнения требования по закруглению основания скользящих опор (на пересечках дорог, для выполнения работ без вскрытия проезжей части).

**Дополнительно: 8.1.** ФЭИ и ФТС 1 раз в квартал направлять в Отдел входного контроля статистическую информацию по оборудованию, вышедшему из строя в процессе эксплуатации.

**8.2.** Отделу входного контроля 1 раз в квартал направлять в УЭиТА информацию о подрядчиках и поставщиках, продукция которых не прошла входной контроль.

Председатель Технического совета

С.Е. Бабушкин

Секретарь Технического совета

Н.В. Гребнев