

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в мае 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
13.05.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,27	13	0,69	1	8,46	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,27	14	0,67	1	8,46	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,23	13	<0,58	1	8,34	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,23	13	<0,58	1	8,34	-	-	72	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	12	0,68	1	8,38	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,27	14	0,97	1	8,78	-	-	69	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	Педиатрическая Академия стоматол. поликлиника	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,26	13	0,73	1	8,69	-	-	69	2	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Выборгская	ГВС	0,27	13	0,58	1	8,71	-	-	71	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.05.2021	ЦТП	Пр. М. Гореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,19	15	<0,58	1	8,68	-	-	72	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Пр. М. Гореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III-Выборгская	ГВС	0,21	14	0,58	1	8,61	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,23	11	0,65	1	8,86	-	-	73	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,24	12	0,68	1	8,81	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,25	13	0,71	1	8,78	-	-	71	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	ЦТП	Киришская ул., 9	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,27	15	1,10	1	8,63	-	-	73	0	отс.	отс.	-
13.05.2021	торговый центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	14	0,97	1	8,66	-	-	73	2	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в мае 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводке сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
17.05.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,26	13	<0,58	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,63	1	8,46	-	-	71	1	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	13	0,71	1	8,51	-	-	71	2	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	12	0,60	1	8,46	-	-	72	0	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	12	0,59	1	8,53	-	-	74	0	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,25	12	0,67	1	8,61	-	-	73	1	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	13	0,71	1	8,54	-	-	71	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.05.2021	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,26	11	0,63	1	8,68	-	-	70	2	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,25	12	0,74	1	8,56	-	-	68	1	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,24	12	0,61	1	8,84	-	-	69	0	отс.	отс.	-
17.05.2021	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкый	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,74	-	-	71	0	отс.	отс.	-
17.05.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкый	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,25	12	<0,58	1	8,79	-	-	72	1	отс.	отс.	-

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Е.А. Ясинская
 Производственная
 химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в мае 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКВ	ТКВ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.05.2021	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,87	-	-	66	2	отс.	отс.	-
11.05.2021	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,79	-	-	64	1	отс.	отс.	-
11.05.2021	Общественные	Ул. Седюва, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,77	-	-	67	0	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,23	8	<0,58	1	6,45	-	-	6	1	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,26	13	<0,58	1	8,93	-	-	71	2	отс.	отс.	-
11.05.2021	ТП	ТП – I Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,35	-	-	69	0	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	14	<0,58	1	8,37	-	-	67	0	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,38	-	-	67	1	отс.	отс.	-
11.05.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,51	-	-	63	1	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховознерго"	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,48	-	-	65	0	отс.	отс.	-
14.05.2021	ЦТП	Ул. Бельшева, 4 к.2	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,21	13	0,72	1	8,72	-	-	66	2	отс.	отс.	-
14.05.2021	ЦТП	Ул. Лаг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,19	13	0,61	1	8,70	-	-	69	0	отс.	отс.	-

14.05.2021	ЦТП	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,20	13	<0,58	1	8,67	-	-	68	1	отс.	отс.	-
14.05.2021	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,22	13	0,66	1	8,62	-	-	61	0	отс.	отс.	-
14.05.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,74	-	-	64	1	отс.	отс.	-
14.05.2021	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,21	13	0,65	1	8,67	-	-	63	1	отс.	отс.	-
14.05.2021	Детская поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,22	13	0,60	1	8,71	-	-	62	0	отс.	отс.	-
14.05.2021	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,80	-	-	65	2	отс.	отс.	-
14.05.2021	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,23	14	0,61	1	8,76	-	-	63	1	отс.	отс.	-
14.05.2021	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар котельная	ГВС	0,19	14	<0,58	1	8,84	-	-	63	0	отс.	отс.	-
14.05.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	Красногвар котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,27	14	<0,58	1	6,68	-	-	8	1	отс.	отс.	-
14.05.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	Красногвар котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,30	14	1,14	1	6,91	-	-	73	2	отс.	отс.	-

ГЧП «ТЭК СПб»

Филиал тепловых сетей Е.А. Ясинская


Производственная
химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в мае 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.05.2021	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,75	-	-	65	0	отс.	отс.	-
11.05.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	Фрунзенская котельная IV-Московская	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,84	-	-	68	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в мае 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводке сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.05.2021	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,16	14	<0,58	1	8,98	-	-	65	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	12	0,61	1	6,57	-	-	10	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	14	0,65	1	8,78	-	-	70	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	12	<0,58	1	6,59	-	-	9	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	15	<0,58	1	8,43	-	-	66	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,15	12	<0,58	1	8,85	-	-	65	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	14	<0,58	1	8,96	-	-	65	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	ЦТП	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	13	<0,58	1	8,97	-	-	64	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.05.2021	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	11	<0,58	1	8,72	-	-	67	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,74	-	-	67	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,76	-	-	66	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,77	-	-	67	0	отс.	отс.	-
12.05.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,75	-	-	65	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	15	1,22	1	8,30	70	-	-	3	не обн. не обн.	не обн.	-
12.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимо ва д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	15	1,46	1	8,41	71	-	-	4	не обн. не обн.	не обн.	-
12.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	13	1,44	1	8,31	65	-	-	3	не обн. не обн.	не обн.	-
12.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	14	1,46	1	8,30	68	-	-	4	не обн. не обн.	не обн.	-
12.05.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	14	1,30	1	8,30	64	-	-	3	не обн. не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинск ая	ГВС	0,18	9	<0,58	1	8,89	68	-	-	-	-	-	-
13.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д.7/20	пушкинс кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,22	13	<0,58	1	7,96	68	-	-	3	не обн. не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,13	14	0,60	0	8,93	71	-	-	3	не обн. не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,29	10	1,36	0	8,48	72	-	-	1	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинский	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,25	11	<0,58	1	6,72	64	-	-	4	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинский	Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,23	13	<0,58	0	8,41	68	-	-	5	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,29	17	0,79	1	8,54	64	-	-	4	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,29	16	0,84	0	8,58	62	-	-	2	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский	Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,28	18	<0,58	1	8,33	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
13.05.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.9	колпинский	Понтоновый ул. Южная д.5	ГВС	0,27	16	<0,58	0	6,51	68	-	-	8	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.05.21.	тепловая	п. Понтонный ул. Южная	п. колпинский	Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,29	17	1,22	1	6,65	64	-	-	1	не обн.	не обн.	-
14.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Магазейная	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,11	13	<0,58	1	8,95	68	-	-	3	не обн.	не обн.	-
14.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Захаржевская	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,11	13	<0,58	0	8,97	68	-	-	3	не обн.	не обн.	-
14.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Парковая	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,13	14	<0,58	1	8,98	70	-	-	4	не обн.	не обн.	-
14.05.21.	тепловая	г. Пушкин Павловское	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,12	14	<0,58	1	8,98	68	-	-	5	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Чистякова	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,98	62	-	-	0	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,97	63	-	-	0	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Шишкова	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая	г. Пушкин ул. Шишкова	пушкинский	пушкинский ая	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкин кий	пушкинск ая	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,97	63	-	-	1	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкин кий	пушкинск ая	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-
17.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкин кий	пушкинск ая	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,97	63	-	-	4	не обн.	не обн.	-
18.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	17	<0,58	1	8,41	70	-	-	-	-	-	-
18.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	17	<0,58	0	8,42	68	-	-	-	-	-	-
18.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	17	<0,58	0	8,44	68	-	-	-	-	-	-
24.05.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,27	16	0,70	1	6,57	61	-	-	-	-	-	-
24.05.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,28	14	0,65	1	6,77	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.05.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Полевая д.10	коплинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	15	1,30	1	8,86	66	-	-	-	-	-	-
24.05.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Богайчука д.18	коплинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,23	15	0,92	1	8,81	71	-	-	-	-	-	-
24.05.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Пионерск ая д.1	коплинс кий	п. Металлост рой ул. Пионер ская д.7а 6	ГВС	0,28	13	1,11	1	8,55	61	-	-	-	-	-	-
25.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,27	9	1,30	1	7,47	61	-	-	-	-	-	-
25.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,28	10	1,33	1	7,49	70	-	-	-	-	-	-
25.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,28	11	1,36	1	7,50	66	-	-	-	-	-	-
25.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,28	9	1,36	1	7,46	70	-	-	-	-	-	-
25.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,23	10	1,33	1	8,35	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкин кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,28	9	1,46	1	7,65	61	-	-	-	-	-	-
26.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкин кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,28	10	1,41	1	7,66	61	-	-	-	-	-	-
26.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкин кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,28	9	1,46	1	7,64	63	-	-	-	-	-	-
26.05.21.	тепловая сеть	г. Пушкин шоссе д.93	пушкин кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,28	12	1,44	1	7,61	61	-	-	-	-	-	-
27.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	16	1,08	0	7,41	68	-	-	-	-	-	-
27.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	17	1,08	0	7,53	68	-	-	-	-	-	-
27.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимо ва д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	17	1,14	1	7,49	66	-	-	-	-	-	-
27.05.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	18	1,19	1	7,59	65	-	-	-	-	-	-
28.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	14	1,19	1	7,91	64	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	14	1,17	1	7,95	65	-	-	-	-	-	-
28.05.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ТСР ТЭЦ"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,45	70	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХС ФТС:

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Промышленная
химическая служба

Е.А. Ясинская