


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.11.2023	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,28	13	1,22	1	8,71	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,27	11	1,18	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,83	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,28	7	1,33	1	6,60	-	-	7	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	13	1,02	1	8,90	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,11	8	0,59	1	8,74	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,14	7	<0,58	1	8,70	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,12	8	0,60	1	8,72	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,15	11	0,62	1	8,78	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,76	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,16	8	1,07	1	8,57	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,91	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.11.2023	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,13	11	0,96	1	8,94	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,17	14	1,12	1	8,79	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,21	12	1,06	1	8,82	-	-	69	2	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,19	10	1,17	1	8,76	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	Детская поликлин ика	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,97	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,28	13	1,14	1	8,89	-	-	66	1	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,27	15	1,42	1	8,92	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,28	12	1,08	1	8,84	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,27	10	<0,58	1	6,90	-	-	5	1	отс.	отс.	отс.
14.11.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,28	7	<0,58	1	6,89	-	-	67	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.11.2023	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,24	14	0,65	1	8,48	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,15	11	0,59	1	8,42	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,15	13	0,60	1	8,68	-	-	74	2	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,22	13	0,78	1	8,55	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	15	0,79	1	8,22	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	12	0,61	1	8,73	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,46	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.11.2023	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,21	13	0,68	1	8,16	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,22	14	0,73	1	8,90	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,70	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,15	13	0,62	1	8,50	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
07.11.2023	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,14	12	0,60	1	8,41	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.11.2023	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,26	11	1,00	1	8,65	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2023	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,12	8	0,90	1	8,82	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	Е.coil	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,19	8	1,40	1	8,29	72	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,20	7	1,43	1	8,84	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	7	0,91	1	8,52	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	9	0,94	1	8,70	73	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимова д.2к.2	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,16	10	0,91	1	8,71	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.11.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,27	10	1,40	1	6,94	65	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

02.11.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,28	7	0,78	1	6,77	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
02.11.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	12	0,65	1	7,73	61	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
02.11.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	11	0,71	1	7,76	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.11.23.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	5	1,46	1	7,50	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,66	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	9	0,68	1	8,63	72	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.11.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,71	74	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
03.11.23.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,68	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкин кий	3 пушкинс я	ГВС	0,14	7	0,84	1	8,48	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкин кий	2 пушкинс я	ГВС	0,10	7	0,68	1	8,98	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкин кий	2 пушкинс я	ГВС	0,22	7	1,36	1	8,98	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкин кий	2 пушкинс я	ГВС	0,24	8	1,40	1	8,97	71	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкин кий	2 пушкинс я	ГВС	0,11	7	0,68	1	8,98	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкин кий	2 пушкинс я	ГВС	0,12	7	0,68	1	8,98	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкин кий	6 пушкинс я	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,72	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкин кий	6 пушкинс я	ГВС	0,10	9	0,62	1	8,79	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкин кий	6 пушкинс я	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,95	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкин кий	6 пушкинс я	ГВС	0,24	8	<0,58	1	8,88	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

09.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,26	8	1,40	1	8,91	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.23.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,21	15	<0,58	1	8,98	61	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,20	6	1,42	1	8,71	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
13.11.23.	тепловая сеть	Ленинградская обл. п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вырица ул.Московская д.61	ГВС	0,10	5	1,10	1	8,61	71	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.11.23.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,43	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
13.11.23.	тепловая сеть	Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стекланный, база отдыха "Уют", корпус №3	всеволожский	пос. Стекланный, база отдыха "Уют"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,92	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

14.11.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	10	0,94	1	8,98	70	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
14.11.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	10	1,01	1	8,95	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
14.11.23.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,27	8	1,40	1	6,71	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.11.2023	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,97	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	8	0,63	1	6,58	-	-	7	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,84	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	8	0,61	1	6,81	-	-	8	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,94	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,18	12	<0,58	1	8,62	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	9	0,58	1	8,95	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	10	0,60	1	8,92	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.11.2023	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	9	0,96	1	8,87	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	Библиотека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,16	9	1,03	1	8,83	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,16	10	1,07	1	8,86	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	Общественное житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,17	10	1,04	1	8,82	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.11.2023	Библиотека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,16	9	0,98	1	8,85	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.2023	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	11	<0,58	1	8,88	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	10	0,59	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,23	12	0,81	1	8,89	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,24	13	0,78	1	8,87	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,21	14	<0,58	1	8,73	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,19	14	0,70	1	8,66	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,18	12	0,62	1	8,92	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,19	13	0,59	1	8,76	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI- Выборгская	ГВС	0,20	12	0,68	1	8,80	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	III- Выборгская	ГВС	0,19	13	0,72	1	8,91	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,22	12	0,61	1	8,64	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,21	12	0,60	1	8,60	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,21	15	0,67	1	8,81	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2023	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,22	14	0,70	1	8,79	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская