

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Температура, °С	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
14.01.2021	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-	ГВС	ГВС	0,20	10	<0,58	1	8,77	-	66	0	отс.	отс.	-	-
14.01.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,84	-	69	0	отс.	отс.	-	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Филиал тепловых сетей  
Производственная  
химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводной сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
14.01.2021	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,86	-	-	68	0	отс.	отс.	-
14.01.2021	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,83	-	-	67	2	отс.	отс.	-
14.01.2021	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,96	-	-	67	1	отс.	отс.	-
14.01.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,25	7	0,64	1	6,49	-	-	4	1	отс.	отс.	-
14.01.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,27	11	0,97	1	8,93	-	-	70	0	отс.	отс.	-
14.01.2021	ТП	ТП – I Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	9	0,81	1	8,54	-	-	71	0	отс.	отс.	-
14.01.2021	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	9	0,94	1	8,53	-	-	70	2	отс.	отс.	-
14.01.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	9	0,87	1	8,49	-	-	68	1	отс.	отс.	-
14.01.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозеро"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,74	-	-	67	0	отс.	отс.	-
14.01.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозеро"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,76	-	-	65	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	ЦТП	Ул. Бельшова, 4 к.2	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,48	-	-	73	2	отс.	отс.	-
20.01.2021	ЦТП	Ул. Лад. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,79	-	-	72	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.01.2021	ЦТП	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,72	-	-	72	0	отс.	отс.	-
20.01.2021	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,63	-	-	65	0	отс.	отс.	-
20.01.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,69	-	-	68	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,66	-	-	67	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	Детская поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,21	14	<0,58	1	8,55	-	-	66	0	отс.	отс.	-
20.01.2021	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,81	-	-	70	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,79	-	-	66	0	отс.	отс.	-
20.01.2021	ПОВЦ	Бстужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,88	-	-	65	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,25	7	0,58	1	6,70	-	-	3	1	отс.	отс.	-
20.01.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,29	6	1,17	1	7,35	-	-	68	2	отс.	отс.	-

ГУП «ТЭК СПб»

Филиал теплосетей Е.А. Ясинская

Производственная  
управленческая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.01.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,21	11	0,64	1	8,53	-	-	69	1	отс.	отс.	-
13.01.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,19	12	0,71	1	8,49	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.01.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,21	13	0,90	1	8,62	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.01.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,20	12	0,74	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	-
13.01.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,61	-	-	70	1	отс.	отс.	-
13.01.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,16	14	<0,58	1	8,56	-	-	69	1	отс.	отс.	-
13.01.2021	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,74	-	-	72	2	отс.	отс.	-
13.01.2021	Стоматологическая поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	Выборгская	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,84	-	-	71	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.01.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI- Выборгская	ГВС	0,15	14	<0,58	1	8,72	-	-	70	1	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III- Выборгская	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,75	-	-	70	0	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,50	-	-	69	1	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,13	13	0,74	1	8,64	-	-	71	0	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,14	11	0,77	1	8,71	-	-	70	1	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	ЦТП	Кириллская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо- Мууринская	ГВС	0,12	11	0,84	1	8,53	-	-	71	0	ОТС.	ОТС.	-
13.01.2021	торговый центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо- Мууринская	ГВС	0,13	12	0,74	1	8,56	-	-	70	1	ОТС.	ОТС.	-

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Тепловые сети»  
 Е.А. Ясинская  
 Производственная  
 химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Теплоснабжающая организация	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.клубстрилий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
11.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,30	70	-	-	3	не обн.	не обн.	-	
11.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	13	0,65	1	8,36	62	-	-	2	не обн.	не обн.	-	
11.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,35	72	-	-	1	не обн.	не обн.	-	
12.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,11	8	0,59	1	8,61	72	-	-	3	не обн.	не обн.	-	
12.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3.к.3	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,11	7	<0,58	1	8,06	72	-	-	4	не обн.	не обн.	-	
12.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимова д.2.к.2	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,12	8	0,59	1	8,63	72	-	-	5	не обн.	не обн.	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,14	8	0,94	1	8,63	73	-	-	2	не обн.	не обн.	-
12.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,12	8	0,62	1	8,40	73	-	-	3	не обн.	не обн.	-
12.01.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,19	7	1,05	1	8,21	68	-	-	3	не обн.	не обн.	-
13.01.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлостр рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,85	66	-	-	4	не обн.	не обн.	-
13.01.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлостр рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,97	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
13.01.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлостр рой ул. Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	9	1,05	1	7,56	62	-	-	4	не обн.	не обн.	-
13.01.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,26	11	<0,58	1	6,73	65	-	-	2	не обн.	не обн.	-
13.01.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,25	11	<0,58	1	6,56	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкин кий	6 пушкин ая	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,97	62	-	-	0	не обн.	не обн.	-
14.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкин кий	6 пушкин ая	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,98	74	-	-	1	не обн.	не обн.	-
14.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкин кий	6 пушкин ая	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,78	74	-	-	5	не обн.	не обн.	-
14.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкин кий	6 пушкин ая	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,98	74	-	-	2	не обн.	не обн.	-
14.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкин кий	2 пушкин ая	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,98	74	-	-	4	не обн.	не обн.	-
15.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкин кий	2 пушкин ая	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,97	71	-	-	3	не обн.	не обн.	-
15.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкин кий	2 пушкин ая	ГВС	0,10	9	0,65	1	8,97	69	-	-	2	не обн.	не обн.	-
15.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкин кий	2 пушкин ая	ГВС	0,10	9	0,67	1	8,98	72	-	-	0	не обн.	не обн.	-
15.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкин кий	2 пушкин ая	ГВС	0,10	10	0,70	1	8,98	69	-	-	5	не обн.	не обн.	-
15.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкин кий	3 пушкин ая	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,98	66	-	-	3	не обн.	не обн.	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д.7/20	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,94	73	-	-	4	не обн.	не обн.	-
18.01.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,13	14	<0,58	1	8,98	74	-	-	4	не обн.	не обн.	-
18.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,26	5	1,34	1	8,98	74	-	-	2	не обн.	не обн.	-
19.01.21.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинский	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,28	14	0,89	1	6,81	62	-	-	4	не обн.	не обн.	-
19.01.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,18	13	0,65	1	8,77	73	-	-	3	не обн.	не обн.	-
20.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная д.46 к.3	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,32	68	-	-	-	-	-	-
22.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	14	<0,58	1	8,39	74	-	-	-	-	-	-
22.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заволской проспект д.36 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,11	74	-	-	-	-	-	-
25.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,13	8	0,59	1	8,68	73	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,14	8	<0,58	1	8,63	67	-	-	-	-	-	-
25.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимо ва д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,17	8	0,75	1	8,81	71	-	-	-	-	-	-
25.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,18	8	0,89	1	8,73	72	-	-	-	-	-	-
25.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,16	8	0,92	1	8,80	73	-	-	-	-	-	-
25.01.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,18	8	1,02	1	8,40	66	-	-	-	-	-	-
27.01.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,28	16	1,48	1	6,79	66	-	-	-	-	-	-
27.01.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	13	<0,58	1	6,88	63	-	-	-	-	-	-
27.01.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,17	14	<0,58	1	8,98	63	-	-	-	-	-	-
27.01.21.	тепловая сеть	п. Металлостр ой ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,24	15	0,92	1	8,97	65	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.01.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.1	колпинск кий	п. Металлострой ул.Пионерская д.7а 6	ГВС	0,27	12	1,42	1	7,76	61	-	-	-	-	-	-
28.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,87	61	-	-	-	-	-	-
28.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,98	74	-	-	-	-	-	-
28.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	пушкинск ая 6	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,98	70	-	-	-	-	-	-
28.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,97	74	-	-	-	-	-	-
28.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,97	74	-	-	-	-	-	-
29.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,13	16	<0,58	1	8,98	68	-	-	-	-	-	-
29.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,11	16	<0,58	1	8,98	66	-	-	-	-	-	-
29.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,11	16	<0,58	1	8,97	73	-	-	-	-	-	-
29.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	пушкинск ая 2	ГВС	0,10	16	<0,58	1	8,98	70	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29.01.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкин ский	3 пушкинск ая	ГВС	0,10	14	<0,58	1	8,96	64	-	-	-	-	-	-
29.01.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	18	<0,58	1	8,35	69	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХС ФТС:



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. кистридий
19.01.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,77	-	-	69	0	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	<5	0,67	1	8,45	-	-	71	1	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,19	<5	0,61	1	8,51	-	-	71	1	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	<5	0,64	1	8,47	-	-	70	0	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	<5	0,67	1	8,51	-	-	72	0	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	<5	0,71	1	8,53	-	-	71	1	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	<5	0,74	1	8,47	-	-	70	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.01.2021	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,24	14	<0,58	1	8,44	-	-	73	2	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	<5	0,67	1	8,48	-	-	71	1	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,16	<5	0,71	1	8,40	-	-	72	0	отс.	отс.	-
19.01.2021	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,77	-	-	73	1	отс.	отс.	-
19.01.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,20	11	<0,58	1	8,73	-	-	72	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"  Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводке сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.01.2021	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,86	-	-	74	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	8	<0,58	1	6,58	-	-	4	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	13	0,77	1	8,46	-	-	68	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	9	<0,58	1	6,52	-	-	5	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	11	<0,58	1	8,34	-	-	68	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,89	-	-	70	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ТП	Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,14	11	0,61	1	8,94	-	-	73	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	ЦТП	Ул.П.Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,92	-	-	71	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.01.2021	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,14	10	0,97	1	8,93	-	-	73	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	11	1,10	1	8,90	-	-	72	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	11	1,00	1	8,89	-	-	70	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная III-Красносельская	ГВС	0,14	10	0,94	1	8,91	-	-	70	0	отс.	отс.	-
12.01.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная III-Красносельская	ГВС	0,14	10	0,87	1	8,90	-	-	71	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП "ТЭК СПб"

Филиал Петербургского областного государственного  
 административного управления  
 жилищно-коммунального хозяйства  
 Е.А. Ясинская