

**Результаты**  
**производственного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"**  
**за август 2023г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/лм3	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/лм3	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/лм3	Нефтепродукты, мг/лм3	Сероводород, мг/лм3	Мель, мг/лм3	Температура, С°	Кремний, мг/лм3	Векросол-карбон, мг/лм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см³	Энтерококки,КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³	
1	17.08.23	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	20	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,22	16	<0,58	1	8,3	-	0,013	-	0,03	67	5,3	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	14	1,2	1	8,3	-	0,010	-	0,09	74	5,2	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	10	0,77	1	8,3	-	0,013	-	0,1	70	5,9	-	2	не обн.	не обн.	<1	-	-
2	31.08.23	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,27	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,27	12	<0,58	1	8,6	-	0,011	-	0,05	67	5,9	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,26	11	<0,58	1	9,0	-	0,015	-	0,06	68	7,0	-	-	-	-	-	-	
		прямая 3			котельная	котельной	0,29	13	<0,58	1	9,0	-	0,014	-	0,07	70	7,0	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
3		исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	остановлена в резерв с 19.05.2023г.																			
		подпиточная																						
		прямая																						
4		исходная	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	остановлена в резерв с 26.04.2023г.																			
		подпиточная																						
		прямая																						
5		исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	остановлена в резерв с 29.07.2023г.																			
		подпиточная																						
		прямая																						
6	03.08.23	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	6	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	8,6	-	0,011	-	0,04	81	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,25	8	1,5	1	8,6	-	0,012	-	0,07	71	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	
7	10.08.23	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24,лит.Н	Петроград-ский	котельная	котельной	0,45	18	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	16	1,14	1	8,8	-	0,020	-	0,09	89	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	16	1,4	1	8,6	-	0,044	-	0,1	65	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

**Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»  
за август 2023 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/лм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/лм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/лм3	Сероводород, мг/лм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/лм3	Хлориды *, мг/лм3	Мель (Су суммарно), мг/лм3	Вескислот-карбон *, мг/лм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/лм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обогащенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 лм3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	01.08.23	подпиточная	Парнас 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	АО"Т/с котел.	котел.	0,19	14	0,64	1	8,8	-	-	0,042	-	0,09	-	1,25	70	-	-	-	-	-	-		
		пр.из АО"Т/сСПБ"			АО"Т/с котел.	котел.	0,24	14	0,70	1	8,8	-	-	0,021	-	0,09	-	1,40	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с котел.	котел.	0,26	12	0,74	1	8,8	-	-	0,023	-	0,09	-	1,25	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
2	01.08.23	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,29	8	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,042	-	0,04	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,22	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,021	-	0,07	-	-	-	77	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
3		исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	остановлена в резерв с 11.05.2023 г.																				
		подпиточная			котел.	котел.																					
		прямая			котел.	котел.																					
4	01.08.23	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,30	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	<0,1	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,020	-	0,04	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,10	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,021	-	0,05	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая гостиницу			котел.	котел.	0,10	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,027	-	0,05	-	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
5	01.08.23	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	11	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,034	-	0,05	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,24	15	<0,58	1	9,0	-	-	0,034	-	0,07	-	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
6	01.08.23	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,13	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,054	-	0,07	-	-	76	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,13	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,033	-	0,08	-	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
7	01.08.23	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,14	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	13	0,65	1	8,6	-	-	0,041	-	0,06	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,13	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,035	-	0,05	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
8	01.08.23	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,10	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	<0,1	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,027	-	0,06	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,7	-	-	0,031	-	0,05	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
9	01.08.23	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,12	13	<0,58	1	8,4	-	-	0,028	-	0,07	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,4	-	-	0,024	-	0,07	-	-	-	87	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
10	01.08.23	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	остановлена в резерв с 01.08.2023 г.																				
		подпиточная			котел.	котел.																					
		прямая			котел.	котел.																					
11	10.08.23	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,15	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	2	8,7	-	-	0,1	-	0,05	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	8,6	-	-	0,1	-	0,06	-	-	-	71	-	2	не обн.	не обн.	<1	-	-
12	03.08.23	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,28	10	0,63	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,019	-	0,06	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,017	-	0,07	-	-	-	71	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	В резерве с 05.08.2022г.																					
		подпиточная																								
		прямая																								
14	07.08.23	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,27	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,6	-	-	0,044	-	0,06	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	13	1,08	1	8,7	-	-	0,032	-	0,07	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																			
		подпиточная			котел.	котел.																				
		прямая			котел.	котел.																				
16	28.08.23	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногв	котел.	котел.	0,22	10	<0,58	1	6,5	-	-	0,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,044	-	0,07	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,23	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,042	-	0,07	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
17	07.08.23	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Невский	котел.	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	14	<0,58	1	8,4	-	-	0,026	-	0,05	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,5	-	-	0,031	-	0,06	-	-	87	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
18	07.08.23	исходная	"2-я Правобережная" ул.Вансеева,д.3	Невский	котел.	котел.	0,16	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,5	-	-	0,045	-	0,05	0,04	-	83	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	13	0,65	1	8,6	-	-	0,042	-	0,06	0,04	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
19	22.08.23	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Невский	котел.	котел.	0,30	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,4	-	-	0,062	-	0,06	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	8,5	-	-	0,033	-	0,06	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
20		исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	Остановлена в резерв с 11.05.2023																			
		подпиточная			котел.	котел.																				
		прямая			котел.	котел.																				
21	07.08.23	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,28	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,033	-	0,08	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,030	-	0,07	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
22	07.08.23	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	8	<0,58	1	9,0	-	-	0,034	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	03.08.23	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,27	12	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	12	<0,58	1	7,0	-	-	0,011	-	0,05	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	12	<0,58	1	7,0	-	-	0,011	-	0,05	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-

\*- показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ№2

Е.А. Третьяк

**Результаты**

**производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2023г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>				Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>				Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Вескросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>		
							Железо	9	0,60	1		Мутность	9	0,60	1																	
1.	14.08.23	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,20	9	0,60	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	9	0,65	1	8,7	-	0,03	-	0,04	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,68	1	8,8	-	0,04	-	0,05	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 06.07.2023г. ГВС не подается.																									
		подпиточная			котельная	котельной																										
		прямая			котельная	котельной																										
3.	28.08.23	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,23	8	0,63	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,69	1	7,8	-	0,04	-	0,05	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	9	0,71	1	8,2	14	0,04	-	0,06	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	28.08.23	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	8,8	-	0,03	-	0,04	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	9	0,66	1	8,8	-	0,04	-	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 20.04.2023г. ГВС не подается.																									
		подпиточная			котельная	котельной																										
		прямая			котельная	котельной																										
6.	28.08.23	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,12	7	0,60	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	8	0,61	1	8,5	-	0,03	-	0,03	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,26	9	0,63	1	8,6	-	0,03	-	0,03	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	21.08.23	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	8	0,59	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,29	9	0,62	1	6,5	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова



Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Вескросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>		
1.	28.08.23	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,22	8	0,60	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	8	0,61	1	8,6	-	0,04	-	0,03	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	8,5	-	0,04	-	0,04	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
2.	14.08.23	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,16	8	0,59	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	10	0,60	1	8,7	-	0,03	-	0,04	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,63	1	8,8	-	0,04	-	0,04	82	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
3.	02.08.23	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит. И	Красносельский	котельная	котельной	0,18	8	0,59	1	7,1	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	9,0	-	0,02	-	0,04	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,60	1	9,0	-	0,02	-	0,04	74	-	8,6	13	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
4.	07.08.23	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,17	9	0,60	1	7,7	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,65	1	8,5	-	0,02	-	0,03	67	-	2,5	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
5.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																			
		подпиточная			котельная	котельной																				
		прямая			котельная	котельной																				
6.	02.08.23	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	8,9	-	0,03	-	0,03	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,62	1	9,0	-	0,04	-	0,05	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
7.	09.08.23	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,58	12	0,63	1	6,5	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	14	0,83	1	8,3	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая №1			котельная	котельной	0,30	14	0,83	1	8,3	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
		прямая №2			котельная	котельной	0,30	15	0,90	1	8,3	-	0,04	-	0,05	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-
8.	09.08.23	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,0	-	0,02	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	11	0,69	1	8,6	-	0,03	-	0,05	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,77	1	8,3	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0	-	-	-

Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за август 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	28.08.2023	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,41	8	< 0,58	1	6,6	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,92	1	7,8	0,0074	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	28.08.2023	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,39	7	0,76	1	7,1	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,4	0,013	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	28.08.2023	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,37	8	< 0,58	1	6,4	0,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	8	< 0,58	1	6,3	0,010	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	28.08.2023	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,25	7	0,63	1	6,5	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	0,86	1	6,4	0,017	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	17.08.2023	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всезоложский	котельная	котельная	0,35	7	< 0,58	1	6,4	0,0062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	0,92	1	7,0	0,013	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	23.08.2023	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют», лит. Л	Всезоложский	котельная	котельная	0,14	3	0,86	1	8,4	-	-	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	-	0,0022	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,29	10	0,59	1	6,7	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	13	< 0,58	1	6,6	0,042	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,44	12	< 0,58	1	6,5	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	16	0,63	1	6,6	0,050	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
9	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,35	18	< 0,58	1	6,5	0,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	17	0,96	1	6,7	0,015	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,95	19	< 0,58	1	6,5	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	19	0,79	1	8,5	0,012	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
11	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,36	19	0,83	1	6,8	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	14	0,83	1	9,0	0,030	-	менее 0,002	-	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-



12	03.08.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,65	16	0,73	1	6,7	0,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	0,92	1	6,6	0,018	-	менее 0,002	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
13	03.08.2023	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,40	11	< 0,58	1	6,5	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	16	< 0,58	1	6,6	0,037	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
14	21.08.2023	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,42	8	< 0,58	1	6,5	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	7	0,79	1	6,3	0,0083	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
15	21.08.2023	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,35	7	< 0,58	1	6,7	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,92	1	6,4	0,020	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
16	21.08.2023	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,39	8	1,4	1	6,4	0,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	8,2	0,023	-	0,0020	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17	21.08.2023	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,53	10	< 0,58	1	6,4	0,0090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	6	< 0,58	1	6,6	0,031	-	0,0021	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
18	21.08.2023	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,41	9	0,66	1	6,7	0,0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	0,86	1	6,5	0,014	-	0,0022	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
19	21.08.2023	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,36	8	< 0,58	1	6,8	0,033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	7	0,86	1	6,6	0,030	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
20	21.08.2023	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,52	7	1,3	1	6,5	0,037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	5	0,83	1	6,5	0,0090	-	менее 0,002	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
21	09.08.2023	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,51	12	1,2	1	7,2	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,16	5	0,76	1	7,9	0,018	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
22	09.08.2023	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,43	11	0,89	1	6,6	0,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,79	1	8,1	0,019	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
23	10.08.2023	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,16	6	< 0,58	1	6,8	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	0,69	1	6,5	0,019	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
24	10.08.2023	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,6	0,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	5	< 0,58	1	6,7	0,030	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
25	10.08.2023	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,81	7	0,73	1	6,4	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	8	0,69	1	6,6	0,019	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
26	10.08.2023	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,37	8	< 0,58	1	6,4	0,017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,7	0,013	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
-	-	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	Выборгский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																
прямая ГВС	котельная	котельная																					
27	10.08.2023	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,35	8	< 0,58	1	6,4	0,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	8	< 0,58	1	6,5	0,013	-	менее 0,002	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
28	09.08.2023	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Калининский	котельная	котельная	0,61	15	0,59	1	6,6	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	0,92	1	6,7	0,024	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.



29	07.08.2023	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининский	котельная	котельная	0,39	11	< 0,58	1	6,5	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,6	0,0061	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
30	07.08.2023	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининский	котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,4	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,83	1	7,0	0,011	-	менее 0,002	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
31	01.08.2023	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининский	котельная	котельная	0,55	13	< 0,58	1	6,5	0,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	19	0,86	1	6,7	0,033	-	менее 0,002	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
32	09.08.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,32	11	0,59	1	7,0	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	0,89	1	6,7	0,015	-	менее 0,002	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
33	09.08.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,28	12	< 0,58	1	6,6	0,016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	0,79	1	6,8	0,018	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
34	09.08.2023	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,32	11	< 0,58	1	6,6	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,7	0,018	-	менее 0,002	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
	-	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
35	07.08.2023	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,33	6	< 0,58	1	6,4	0,0050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	6,4	0,0090	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
36	07.08.2023	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,35	10	0,59	1	6,5	0,0067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	8,1	0,0071	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
37	07.08.2023	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,89	20	0,59	1	6,6	0,0041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	0,83	1	7,3	0,0068	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
38	01.08.2023	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,3	0,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,3	0,041	-	менее 0,002	-	69	-	6,1	< 10	0	не обн.	не обн.	не обн.
39	14.08.2023	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,26	9	0,63	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,66	1	6,5	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0
40	07.08.2023	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красноселльский	котельная	котельной	0,14	9	0,62	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	8,3	-	-	-	-	65	-	4,1	-	0	не обн.	не обн.	0
41	07.08.2023	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красноселльский	котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	13	0,78	1	6,7	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0
42	07.08.2023	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красноселльский	котельная	котельной	0,24	7	0,68	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,18	9	0,71	1	6,7	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	0
43	24.08.2023	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,5	0,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	14	0,59	1	6,9	0,013	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
44	24.08.2023	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,76	16	0,63	1	6,5	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	0,76	1	6,6	0,019	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
	-	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	Реконструкция																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	



45	24.08.2023	исходная прямая ГВС	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,25	9	<0,58	1	6,6	0,0097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					котельная	котельная	0,30	15	0,96	1	6,7	0,015	-	0,0021	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
46	24.08.2023	исходная прямая ГВС	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	0,46	13	0,63	1	6,5	0,014	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,15	12	<0,58	1	7,7	0,010	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
47	24.08.2023	исходная прямая ГВС	Рошинская ул., д.21, лит Б.	Московский	котельная	котельная	0,52	15	<0,58	1	6,7	0,0095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,22	8	<0,58	1	6,7	0,017	-	0,0020	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
48	17.08.2023	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,31	8	<0,58	1	6,2	0,0065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,29	11	0,99	1	6,4	0,014	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
49	17.08.2023	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,38	8	<0,58	1	6,5	0,0044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,30	7	0,96	1	6,9	0,0092	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
50	17.08.2023	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,48	11	<0,58	1	6,5	0,0042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,27	10	<0,58	1	6,2	0,013	-	менее 0,002	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
51	17.08.2023	исходная прямая ГВС	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,32	8	<0,58	1	6,4	0,0033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,20	6	<0,58	1	7,7	0,0097	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
52	23.08.2023	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморский	котельная	котельная	0,29	7	0,66	1	6,5	0,0092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,29	7	0,76	1	6,4	0,019	-	0,0022	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
53	23.08.2023	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,25	6	<0,58	1	7,2	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,29	9	0,79	1	6,8	0,014	-	0,0024	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
54	15.08.2023	исходная прямая 1 ГВС прямая 2 ГВС	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,41	11	0,99	1	6,7	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,15	8	0,63	1	7,8	0,0039	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котельная	котельная	0,30	8	0,99	1	6,5	0,0015	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
55	15.08.2023	исходная прямая ГВС	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,47	10	1,1	1	6,4	0,027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	<0,10	6	<0,58	1	8,4	0,0034	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
56	15.08.2023	исходная прямая ГВС	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,20	8	<0,58	1	6,4	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,26	14	<0,58	1	6,7	0,0077	-	менее 0,002	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
57	15.08.2023	исходная прямая ГВС	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,43	11	<0,58	1	6,4	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,21	9	0,63	1	7,6	0,0037	-	менее 0,002	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
58	15.08.2023	исходная прямая ГВС	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,48	10	<0,58	1	6,4	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котельная	котельная	0,30	11	0,59	1	6,6	0,0066	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
-	-	исходная прямая ГВС	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
-	-	исходная прямая ГВС	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенский	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	

Начальник ПХЛ-4



Ковалева Л.Е.

Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"  
за август 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/лм3	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Затяж, баллы	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Si суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм3	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг
1	23.08.2023	исходная	п. Стеглянный, база отдыха «Уют», лит. Л	Всеволожский	котельная	котельная	0,14	3	0,86	1	8,4	-	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	0,0022	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева



## Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	31.08.23	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,9	5	0,82	0	0,28					18										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	4	<0,58	1	0,12		0,004	0,018		14	70	6,5				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,8	4	<0,58	1	0,12		0,004	0,020		14	73				3	не обнар	не обнар	не обнар		
2	22.08.23	исходная	ЭУ-51, Большешкопанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	4	<0,58	0	0,13					48										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,2	3	<0,58	1	0,12		0,004	0,010		45	70	7,2				4	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	7,3	4	<0,58	1	0,11		0,004	0,016		42	73									

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

## Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за август 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	август	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш, д.64																		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																			
		подпит.			котельная	котельной																			
2	02.08.23	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,16				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	7	0,76	1	0,19		0,005	0,033	<0,002			70		4	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,8	8	<0,58	1	0,18		0,005	0,039	<0,002			75							
3	03.08.23	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,16				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	5	<0,58	1	0,12		0,003		<0,002			75		5	не обнар	не обнар	не обнар		
4	08.08.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,19				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	6	1,11	1	0,17		0,005	0,040	<0,002			75		2	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,8	8	1,28	1	0,29		0,005	0,045	<0,002			68							
5	02.08.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,16				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,14		0,004	0,040	<0,002			75		1	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,13		0,004	0,045	<0,002			75							
6	01.08.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,20				<0,002										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,16		0,004		<0,002			74		2	не обнар	не обнар	не обнар		











37	25.08.23	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	12	0,69	0	0,29													
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	15	1,44	1	0,28		0,005					68		3	не обнар	не обнар	не обнар	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок