

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников
ГУП "ТЭК СПб" за июль 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	остановлена в резерв с 19.05.2023г.																			
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний, мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³			
1	06.07.23	исходная подпиточная 1 прямая прямая 2 ТЭС II к.7-12	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,38	12	<0,58	1	6,3	-	-	-	0,08	20	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	11	1,0	1	8,4	-	-	-	0,08	63	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,29	10	1,3	1	8,3	-	0,014	-	0,08	70	6,1	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	-
2	17.07.23	исходная 1 исходная 2 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломяжская" ул.Автомбушная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	15	0,63	2	8,4	-	0,021	-	0,08	65	6,0	-	0	не обн.	не обн.	<1	-			
							0,30	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,28	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	10	0,81	1	8,3	-	0,009	-	0,06	74	2,5	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	10	0,78	1	8,5	-	0,018	-	0,08	74	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0,30	13	<0,58	1	8,5	-	0,009	-	0,08	73	2,3	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	-
4		исходная подпиточная прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	11	<0,58	1	8,5	-	0,009	-	0,07	74	2,4	-	0	не обн.	не обн.	<1	-			
							0,30	11	<0,58	1	8,5	-	0,008	-	0,07	73	2,3	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	
							0,30	11	<0,58	1	8,5	-	0,009	-	0,07	74	2,4	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	-
5	06.07.23	исходная подпиточная прямая	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	5	<0,58	1	7,6	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
							<0,1	5	<0,58	1	9,0	-	0,019	-	0,02	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							<0,1	9	1,1	1	9,0	-	0,014	-	0,05	71	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	-
6	27.07.23	исходная подпиточная прямая	"Питавельская" Цитавельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	7	<0,58	1	6,1	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-			
							0,12	7	<0,58	1	8,5	-	0,016	-	0,12	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0,25	10	<0,58	1	8,7	-	0,011	-	0,11	73	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	-	-	-
7	27.07.23	исходная подпиточная прямая	ул.Малая Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроград-ский	котельная	котельной	0,35	14	<0,58	1	6,2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-			
							0,30	14	<0,58	1	8,7	-	-	-	0,1	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0,30	14	<0,58	1	8,7	-	0,026	-	0,1	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, представляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» за июль 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Веоколрод-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
																										6
1	03.07.23	подпиточная прямая в т/с ФТС	Парнас 3-й Верхний пер.д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	15	0,62	1	8,8	-	-	0,023	-	0,11	-	2,80	69	-	-	-	-			
					АО"Т/с	котел.	0,29	15	0,72	1	8,7	-	-	0,013	-	0,10	-	2,80	74	-	0	-	-	-	-	-
2	03.07.23	исходная подпиточная прямая	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.д.6	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,28	13	0,77	1	8,7	-	-	0,011	-	0,10	-	2,40	72	-	-	-	-			
					котел.	0,23	17	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	0,23	16	<0,58	1	9,0	-	-	0,022	-	0,09	-	-	-	0,17	-	-	84	-	-	-	-
3		исходная подпиточная прямая	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,17	13	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,6	-	-	0,022	-	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03.07.23	исходная подпиточная прямая постигну	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,21	16	<0,58	1	8,6	-	-	0,013	-	0,09	-	-	62	-	-	-	-	-		
					котел.	0,19	17	<0,58	1	8,6	-	-	0,011	-	0,09	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-
					котел.	0,28	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03.07.23	исходная подпиточная прямая	"Педаяричская" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,28	15	<0,58	1	9,0	-	-	0,027	-	0,05	-	-	75	-	-	-	-	-		
					котел.	0,28	15	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	-	0,07	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-
					котел.	0,29	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,034	-	0,09	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
6	03.07.23	исходная прямая	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	15	0,70	1	8,9	-	-	0,023	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
					котел.	0,27	13	<0,58	1	8,5	-	-	0,023	-	0,09	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
7	10.07.23	исходная подпиточная прямая	"Северомуринская" Мурин, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,16	12	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	0,17	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,024	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	0,20	12	<0,58	1	8,5	-	-	0,018	-	0,07	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
8	03.07.23	исходная подпиточная прямая	"Тонгехинская" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	6,3	-	-	0,014	-	0,04	-	-	66	-	-	-	-	-		
					котел.	0,23	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,04	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-
					котел.	0,25	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,014	-	0,04	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-
9	03.07.23	исходная подпиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,21	13	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					котел.	0,29	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,018	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					котел.	0,29	13	<0,58	1	8,5	-	-	0,015	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.07.23	исходная подпиточная прямая	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,31	12	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-			
					котел.	0,29	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,017	-	0,07	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-
					котел.	0,25	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,026	-	0,07	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
11	20.07.23	исходная подпиточная прямая	"6-Выборгская" пр.Горька, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,22	8	<0,58	1	6,8	-	-	0,092	-	0,06	-	-	16	-	-	-	-			
					котел.	0,25	10	<0,58	2	8,5	-	-	0,092	-	0,06	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	
					котел.	0,30	10	0,63	1	8,6	-	-	0,09	-	0,07	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
12	06.07.23	исходная подпиточная прямая	"Григорьяна" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,21	7	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-			
					котел.	0,21	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,04	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-
					котел.	0,19	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,013	-	0,05	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-

остановлена в резерв с 11.05.2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13		исходная подлинточная прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красноярск	котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красноярск	котел.	котел.	0,16	13	<0,58	1	8,4	-	-	0,012	-	0,05	-	-	-	82	-	-	-	-	-	
15		исходная подлинточная прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красноярск	котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,019	-	0,07	-	-	-	66	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр., д.7	Красноярск	котел.	котел.	0,21	10	<0,58	1	6,7	-	-	0,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красноярск	котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,017	-	0,04	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-
18	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"2-я Правобережная" ул.Ванева, д.3	Красноярск	котел.	котел.	0,28	12	0,60	1	8,5	-	-	0,015	-	0,04	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Красноярск	котел.	котел.	0,14	17	<0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-
20		исходная подлинточная прямая	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Красноярск	котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,4	-	-	0,018	-	0,05	-	-	-	84	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21	10.07.23	исходная подлинточная прямая	"3-я Невская" ул.Седова, д.5а	Красноярск	котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-
22	10.07.23	исходная подлинточная прямая 1 прямая 2	"4-Невская" ул. Бектурова, д. 1, к.2	Красноярск	котел.	котел.	0,23	11	<0,58	1	8,7	-	-	0,021	-	0,05	-	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	13.07.23	исходная прямая	Пискаревский пр., 155	Красноярск	котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,21	12	<0,58	1	8,6	-	-	0,020	-	0,05	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,21	14	<0,58	1	8,6	-	-	0,013	-	0,05	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,22	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	-	0,04	-	-	-	70	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,06	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,25	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,14	8	<0,58	1	8,5	-	-	0,012	-	0,04	-	-	-	70	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,21	8	<0,58	1	8,6	-	-	0,017	-	0,04	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,35	8	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	
					котел.	котел.	0,28	7	0,66	1	8,4	-	-	0,006	-	0,09	-	-	-	61	-	0	не обн.	не обн.	<1	-

Остатки в резерве с 11.05.2023

Котельная на реконструкции

В резерве с 05.08.2022г.

* - показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХД №2



Н.Н. Красноперова

РЕЗУЛЬТАТЫ

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» за июль 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 01.06.2023г. ПВС не подается.																
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³
1.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,16	7	0,58	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	11	-	-	-	
							0,21	10	0,60	1	8,4	-	0,03	-	0,04	88	-	-	-	-	не обн.	не обн.	не обн.
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	03.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12	7	0,58	1	7,0	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,12	8	0,61	1	8,7	-	0,02	-	0,04	68	-	-	-	-	-	-	-
							0,11	8	0,63	1	9,0	-	0,03	-	0,04	71	-	1,4	13	0	не обн.	не обн.	не обн.
3.	05.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12	8	0,60	1	7,5	-	0,03	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	
							0,13	9	0,62	1	8,5	-	0,02	-	0,03	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	10.07.23	исходная прямая	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12	7	0,60	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,12	9	0,64	1	9,0	-	0,04	-	0,05	90	-	-	-	-	-	-	
							0,11	9	0,63	1	8,8	-	0,02	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
5.	-	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12	7	0,60	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,12	9	0,64	1	9,0	-	0,04	-	0,05	90	-	-	-	-	-		
							0,11	9	0,63	1	8,8	-	0,02	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
6.	05.07.23	исходная подпиточная прямая	ЮЧПЗ Торелово, улица 8, д. 4	Красно- сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,51	13	0,92	1	6,1	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-			
							0,30	12	1,20	1	8,3	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	-	-		
							0,30	12	1,20	1	8,4	-	0,04	-	0,05	84	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
7.	24.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30	14	0,80	1	6,1	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-			
							0,30	13	1,10	1	8,3	-	0,05	-	0,05	86	-	-	-	-			
							0,30	13	1,10	1	8,3	-	0,05	-	0,05	86	-	-	-	-			
8.	24.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30	16	1,20	1	8,3	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-			
							0,30	13	1,10	1	8,3	-	0,05	-	0,05	86	-	-	-	-			
							0,30	16	1,20	1	8,3	-	0,06	-	0,06	79	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	

Котельная закрыта с 01.07.2023.

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июль 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 20.04.2023г. ТВС не подается.																	
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1.	03.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,11	7	0,61	1	6,3	-	0,01	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	
							0,12	8	0,63	1	8,6	-	0,02	-	0,06	87	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,13	8	0,64	1	8,8	-	0,03	-	0,06	80	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	03.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Садова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,29	10	0,66	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,26	11	0,67	1	8,9	-	0,04	-	0,06	88	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	11	0,66	1	8,4	-	0,03	-	0,07	70	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	10.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Предлиторная, д. 2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,22	7	0,63	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,25	10	0,58	1	8,5	-	0,03	-	0,05	89	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	10	0,71	1	8,3	-	0,03	-	0,05	71	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	10.07.23	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,12	11	0,59	1	6,2	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	9	0,62	1	8,6	-	0,04	-	0,04	78	-	-	-	-	-	-	-	
							0,28	10	0,63	1	8,8	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Бассейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,12	8	0,58	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	10	0,61	1	7,4	-	0,04	-	0,05	66	-	-	-	-	-	-	-	
							0,30	9	0,60	1	7,5	-	0,03	-	0,06	71	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	12.07.23	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	7,5	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,30	9	0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							0,29	9	0,63	1	6,5	-	-	-	0,06	69	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	03.07.23	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов-ский	котельная	котельной	0,29	9	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,29	9	0,63	1	6,5	-	-	-	0,06	69	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,29	9	0,63	1	6,5	-	-	-	0,06	69	-	-	-	-	-	-	-	-



Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭЖ СПб"
за июль 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Преращена подача ГВС по письму абонента.																							
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³						
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	20.07.2023	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,37	12	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ровский	котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
2	20.07.2023	исходная	Жезеиноволдская ул., д. 26, к. 2, лит. В	Василеостровский	котельная	котельная	0,42	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	-	-	-						
		прямая ГВС		ровский	котельная	котельная	0,28	13	0,71	1	6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
	-	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная																								
		прямая ГВС		ровский	котельная	котельная																								
3	20.07.2023	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,27	9	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ровский	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
4	19.07.2023	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,31	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		кий	котельная	котельная	0,29	10	0,77	1	7,7	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
5	03.07.2023	исходная	п. Стеклинный, база отдыха «Уют», лит. Л	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		кий	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
6	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,27	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
7	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,51	14	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
8	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,33	12	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
9	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,37	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,25	8	0,60	1	8,7	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
10	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,31	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	15	< 0,58	1	8,7	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
11	06.07.2023	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	1,4	8	> 4,64	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,27	6	0,74	1	8,0	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
12	06.07.2023	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,31	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						
13	24.07.2023	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,44	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-						
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,23	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-						

14	24.07.2023	исходная прямая ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск	котельная	котельная	0,45	13	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	24.07.2023	исходная прямая ГВС	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,47	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	24.07.2023	исходная прямая ГВС	Ракиловская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск	котельная	котельная	0,68	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	24.04.2023	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск	котельная	котельная	0,56	4	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	24.07.2023	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск	котельная	котельная	0,38	10	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	24.07.2023	исходная прямая ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск	котельная	котельная	0,37	9	0,67	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	05.07.2023	исходная прямая ГВС	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск	котельная	котельная	0,46	11	0,60	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	05.07.2023	исходная прямая ГВС	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск	котельная	котельная	0,47	10	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	13.07.2023	исходная прямая ГВС	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,30	14	0,67	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	13.07.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
24	13.07.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	Выборгск	котельная	котельная	0,22	5	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	13.07.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	13.07.2023	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Михайловка, Торфана ул., д. 25, лит. А, к.2	Выборгск	котельная	котельная	0,43	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	05.07.2023	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Капинник	котельная	котельная	0,83	17	1,3	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	07.07.2023	исходная прямая ГВС	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Капинник	котельная	котельная	0,38	8	0,74	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	07.07.2023	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Капинник	котельная	котельная	0,28	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	11.07.2023	исходная прямая ГВС	Финский пер., д. 4а, лит. А	Капинник	котельная	котельная	0,23	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
31	05.07.2023	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва	котельная	котельная	0,19	8	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	05.07.2023	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва	котельная	котельная	0,22	12	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
33	05.07.2023	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва	котельная	котельная	0,30	17	0,81	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
34	07.07.2023	исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва	котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
34	07.07.2023	исходная прямая ГВС	Ковалева ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва	котельная	котельная	0,45	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-

Прекращена подача ГВС по письму абонента.

Прекращена подача ГВС по письму абонента.

57	17.07.2023	исходная	набережная	Фрунзенск	котельная	котельная	0,46	10	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС	реки Волковки, д. 3, лит. Е,	ий	котельная	котельная	0,21	9	0,71	1	8,0	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
58	17.07.2023	исходная	Малая Балканская ул.,	Фрунзенск	котельная	котельная	0,69	16	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС	д. 39, лит. А, к. 2	ий	котельная	котельная	0,29	14	0,91	1	6,6	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
	-	исходная	Бухарестская ул., д. 134,	Фрунзенск	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ												
		прямая ГВС	лит.Е, пом. 1Н	ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ												
	-	исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ												
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ												

Начальник ПХЛ-4



Ковалева Л.Е.

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за июль 2023 г.

1	№ п/п	
05.06.2023	Дата отбора	
исходная прямая ПВС	Наименование точки	
п. Стеклянный, база отдыха «Уют», лит. Д	Адрес котельной	
Всеволожск Кий	Район	
котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³
4	3	Цветность, градусы цветности
< 0,58	< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)
1	1	Запах, баллы
8,3	8,3	Водородный показатель (рН), единицы рН
-	-	Хлороформ*, мг/дм ³
-	-	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³
-	-	Сероводород, мг/дм ³
-	-	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³
70	-	Температура, С°
-	-	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³
-	-	Хлориды*, мг/дм ³
-	-	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³
0	0	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³
не обн.	не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³
не обн.	не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³
не обн.	не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³
-	-	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг
-	-	Удельная суммарная β-активность
-	-	Радон (²²² Rn), Бк/кг

Начальник ПХП-4

Ковалева

Л.Е.Ковалева

32	28.07.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит. Д	Колпинский	котельная	котельной	6,4	9	0,69	0	0,29										65	2	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая (ТВС)																										котельная	котельной
33	06.07.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	0,63	0	0,25											66	2	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)																											котельная
34	06.07.23	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,30											69	3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)																											котельная
35	июль	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д. 57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной																							
		прямая (ТВС)																											
36	07.07.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинский	котельная	котельной	6,4	9	0,66	0	0,30											62	1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)																											котельная
37	28.07.23	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,5	9	0,66	0	0,29											65	2	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)																											котельная

ТВС не подается по письму потребителя

Начальник ПХЛ-5

Т.Н. Пыганок

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июль 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
					котельная	котельная																						
1	21.07.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-51, г.л. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельная		8,0	3	1,11	0	0,30					13	70	4,4				1	не обнар	не обнар	не обнар		
					котельная	котельная																						
					котельная	котельная																						
2	21.07.23	исходная прямая (ГВС) подпит.	ЭУ-51, Болышекошпан ское с.п., Массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная		7,2	6	<0,58	0	0,12	0,0047				33	70	6,3				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
					котельная	котельная																						
					котельная	котельная																						

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок