

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за март 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний, мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³
1	02.03.23	исходная подпиточная 1 прямая 1 прямая 2	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,18	10	<0,58	1	6,0	0,005	-	-	-	2	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,22	11	0,66	1	8,3	0,005	0,013	<0,002	0,07	70	5,3	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
2	01.03.23	исходная 1 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3	"Коломяжская" ул. Автобутовая, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,20	11	<0,58	1	6,0	0,004	-	-	-	2	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,20	8	0,66	1	6,1	0,004	-	-	-	2	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,18	10	0,63	1	8,3	0,004	0,009	<0,002	0,03	70	5,1	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,17	10	<0,58	1	8,6	0,005	0,009	<0,002	0,04	70	4,5	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,16	11	<0,58	1	8,6	0,003	0,008	<0,002	0,03	90	3,3	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,15	11	<0,58	1	8,6	0,003	0,010	<0,002	0,03	92	4,7	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
3	09.03.23	исходная подпиточная прямая	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,7	0,004	0,009	<0,002	0,03	92	3,4	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,20	11	<0,58	1	6,4	0,007	-	-	-	6	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,17	13	<0,58	1	8,8	0,006	0,014	<0,002	0,07	64	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
4	02.03.23	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,14	14	0,74	1	8,8	0,006	0,013	<0,002	0,06	89	-	0,04	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,19	11	0,66	2	8,6	0,002	0,021	0,041	0,06	89	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
5	09.03.23	исходная подпиточная	Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	7	<0,58	1	6,8	0,002	-	-	-	2	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
							<0,1	8	<0,58	1	9,0	0,001	0,032	0,003	0,06	68	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
6	09.03.23	исходная подпиточная прямая	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	5	<0,58	1	6,1	0,008	-	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							<0,1	8	<0,58	1	8,8	0,007	0,021	<0,002	0,04	85	-	0,03	0	не обн.	не обн.	<1	-
7	02.03.23	исходная подпиточная прямая	Ул.Малая Посадская, д.22-24,лит.Н	Петроград-ский	котельная	котельной	0,25	8	<0,58	1	6,4	0,001	-	-	-	1	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
							0,11	11	<0,58	1	8,9	0,001	0,018	<0,002	0,05	82	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
					котельная	котельной	<0,1	11	<0,58	1	8,8	0,001	0,020	<0,002	0,04	65	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб»
за _март_ 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источники		Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Векросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
					АОУТ/е	АОУТ/с																				
1	06.03.23	подпиточная	Парнас-3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,22	11	0,65	1	8,7	0,0051	<0,002	0,020	-	0,07	-	0,97	54	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая в т/с ФТС			АОУТ/е	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,6	0,0041	<0,002	0,023	-	0,06	-	1,06	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
2	06.03.23	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,23	7	<0,58	1	6,5	0,0240	<0,002	-	-	-	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	0,20	12	<0,58	1	8,9	0,0074	<0,002	0,016	-	0,04	-	-	-	93	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	0,19	12	<0,58	1	8,4	0,0081	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
3	16.03.23	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,12	7	<0,58	1	6,0	0,0130	<0,002	-	-	-	-	-	2	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная			котел.	0,15	10	<0,58	1	9,0	0,0110	<0,002	0,011	-	0,05	-	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		прямая			котел.	0,15	11	<0,58	1	8,9	0,0140	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	-	84	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		исходная			котел.	<0,10	7	<0,58	1	6,5	0,0063	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4	06.03.23	прямая	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,10	12	<0,58	1	8,9	0,0062	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	0,12	12	<0,58	1	8,8	0,0062	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		гостиницу			котел.	0,12	12	<0,58	1	8,8	0,0068	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
5	06.03.23	исходная	"Теплотрическая" ул.Литовская, д.2	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,28	8	<0,58	1	7,0	0,0290	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	0,29	13	<0,58	1	9,0	0,0074	<0,002	0,021	-	0,05	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	0,28	13	<0,58	1	9,0	0,0052	<0,002	0,030	-	0,06	-	-	-	74	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
6	06.03.23	подпиточная	"Тражеданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	АОУТ/с	котел.	0,12	12	<0,58	1	8,8	0,0076	<0,002	0,026	-	0,05	-	-	-	46	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	0,15	13	<0,58	2	8,9	0,0068	0,044	0,024	-	0,06	-	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		исходная			котел.	0,17	6	<0,58	1	6,6	0,0230	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
7	06.03.23	подпиточная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	АОУТ/с	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,4	0,0092	<0,002	0,020	-	0,06	0,04	-	-	67	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	0,17	12	0,65	1	8,4	0,0093	<0,002	0,025	-	0,08	0,04	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		исходная			котел.	0,14	6	<0,58	1	6,3	0,0310	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
8	06.03.23	подпиточная	"Топитехническая" ул.Латская, д.24	Калинин.	АОУТ/с	котел.	0,15	12	<0,58	1	8,7	0,0067	<0,002	0,020	-	0,07	0,04	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	0,27	12	0,86	1	8,6	0,0072	<0,002	0,024	-	0,10	0,04	-	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,29	6	<0,58	1	6,2	0,0023	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
9	06.03.23	подпиточная	"Тяжелевская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	АОУТ/с	котел.	0,17	11	0,62	1	8,6	0,0055	<0,002	0,013	-	0,07	0,04	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	0,16	11	0,62	1	8,6	0,0049	<0,002	0,014	-	0,10	0,04	-	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,16	8	<0,58	1	6,3	0,0550	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10	16.03.23	подпиточная	"3-Выборгская" ул.Мангестерская, д.14	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,17	10	<0,58	1	9,0	0,0490	<0,002	0,009	-	0,05	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая			котел.	0,15	12	<0,58	1	9,0	0,0600	<0,002	0,012	-	0,05	-	-	-	84	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		исходная			котел.	0,15	7	<0,58	1	6,9	0,0600	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	7	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
11	16.03.23	подпиточная	"6-Выборгская" пр. Гореза, д.42,к.2	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,15	10	<0,58	2	8,5	0,0600	<0,002	0,020	-	0,05	-	-	-	79	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая			котел.	0,17	12	<0,58	2	8,7	0,0600	<0,002	0,025	-	0,05	-	-	-	84	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		исходная			котел.	0,10	8	<0,58	1	6,2	0,0010	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
12	09.03.23	подпиточная	"Тригородиня" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	АОУТ/с	котел.	0,18	12	<0,58	1	9,0	0,0010	<0,002	0,016	-	0,04	-	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая			котел.	0,18	13	<0,58	1	9,0	0,0010	<0,002	0,014	-	0,05	-	-	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	<1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13		исходная полицейская прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Граничная, д.12	Красноярск	котел.	котел.	0,20	8	<0,58	1	6,4	0,0130	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	13.03.23	исходная полицейская прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красноярск	котел.	котел.	0,10	11	<0,58	1	9,0	0,0035	<0,002	0,017	-	0,04	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
15		исходная полицейская прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красноярск	котел.	котел.	<0,10	11	<0,58	1	9,0	0,0071	<0,002	0,020	-	0,04	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
16	13.03.23	исходная полицейская прямая	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.д.7	Красноярск	котел.	котел.	0,10	10	<0,58	1	8,8	0,0071	<0,002	0,016	-	0,03	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
17	13.03.23	исходная полицейская прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Красноярск	котел.	котел.	<0,10	6	<0,58	1	6,4	0,0200	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
18	13.03.23	исходная полицейская прямая	"2-я Правобережная" ул. Ванева, д.3	Красноярск	котел.	котел.	0,15	5	<0,58	1	6,4	0,0110	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
19	13.03.23	исходная полицейская прямая	"1-я Невская" ул. Ольгинского, д.25	Калининск	котел.	котел.	0,11	7	<0,58	1	6,3	0,0190	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
20	13.03.23	исходная полицейская прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Красноярск	котел.	котел.	0,18	10	0,84	1	8,8	0,0130	<0,002	0,017	-	0,06	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
21	13.03.23	исходная полицейская прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Красноярск	котел.	котел.	<0,10	12	<0,58	1	9,0	0,0050	<0,002	0,036	-	0,05	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
22	13.03.23	исходная полицейская прямая 1 прямая 2	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Красноярск	котел.	котел.	0,28	11	<0,58	1	6,6	0,0170	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
23	23.03.23	исходная прямая	Пискаревский пр. 155	Красноярск	котел.	котел.	<0,10	9	<0,58	1	9,0	0,0057	<0,002	0,029	-	0,03	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,2	0,0040	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-
					котел.	котел.	0,29	8	<0,58	1	7,2	0,0060	<0,002	0,046	-	0,07	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-

В резерве с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

* - показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Н.Н. Красноперова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³		Цветность, градус цветности		Мутность (по каолину), мг/дм ³		Запах, балл		Водородный показатель (рН), единицы рН		Хлороформ, мг/дм ³		Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³		Сероводород, мг/дм ³		Медь (Cu суммарно), мг/дм ³		Температура, С°		Веокросол-карбон, мг/дм ³		Натрий (Na суммарно), мг/дм ³		Хлориды, мг/дм ³		Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³		Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³		Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³		Энтерококки, КОЕ/100см ³		Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
							исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая
1.	13.03.23	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,13	7	0,60	1	6,7	0,0099	0,03	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-				
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	0,65	1	8,8	0,0031	0,04	0,0021	0,03	89	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,65	1	8,7	0,0052	0,04	0,0022	0,05	82	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
2.	13.03.23	исходная	ул. Сапова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,25	10	0,62	1	6,1	0,0042	0,03	0,0022	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,66	1	8,6	0,0030	0,04	0,0024	0,04	86	0,04	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,22	9	0,71	1	8,7	0,0053	0,05	0,0023	0,05	84	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
3.	13.03.23	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,24	8	0,59	1	6,3	0,0071	0,02	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	0,60	1	8,3	0,0047	0,03	0,0021	0,04	83	0,04	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,24	9	0,60	1	8,5	0,0027	0,03	0,0022	0,03	87	0,04	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
4.	06.03.23	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	6,2	0,0090	0,02	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	9	0,60	1	8,8	0,0062	0,03	0,0022	0,03	68	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,62	1	9,0	0,0065	0,04	0,0023	0,04	88	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
5.	20.03.23	исходная	ул. Васильевская, д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	7	0,60	1	6,3	0,0031	0,02	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	8	0,69	1	9,0	0,0024	0,03	0,0021	0,03	82	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,13	8	0,69	1	9,0	0,0019	0,03	0,0027	0,04	87	0,03	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
6.	06.03.23	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	6,4	0,0084	0,02	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,22	9	0,59	1	9,0	0,0060	0,04	0,0021	0,04	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,17	10	0,62	1	8,9	0,0066	0,05	0,0023	0,05	88	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
7.	20.03.23	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,28	9	0,64	1	6,2	0,0028	0,04	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	10	0,62	1	8,9	0,0066	0,05	0,0023	0,05	88	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	котельной	0,28	9	0,64	1	6,2	0,0028	0,04	0,0020	0,04	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	

Начальник ПХЛ № 3



Р.С. Фаленкова

РЕЗУЛЬТАТЫ

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"

за март 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³		
																									исходная	подпиточная
1.	09.03.23	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,15	7	0,60	1	6,3	0,0042	0,03	0,0030	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,22	9	0,69	1	8,6	0,0027	0,04	0,0031	0,03	77	0,04	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,14	9	0,69	1	8,6	0,0028	0,04	0,0048	0,05	72	0,04	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
2.	13.03.23	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	6,2	0,0070	0,01	0,0021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,12	7	0,60	1	8,4	0,0034	0,03	0,0020	0,03	85	0,04	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,12	8	0,60	1	8,7	0,0028	0,02	0,0022	0,03	81	0,04	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
3.	01.03.23	исходная подпиточная прямая	ул. Державина, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	7,0	0,0170	0,02	0,0020	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,12	8	0,60	1	8,7	0,0100	0,03	0,0022	0,03	69	0,03	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,13	8	0,60	1	9,0	0,0130	0,03	0,0021	0,03	73	0,03	2,6	23	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.		
4.	06.03.23	исходная прямая	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Можай-ский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,1	0,0079	0,01	0,0020	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.			
							0,12	8	0,59	1	8,3	0,0045	0,02	0,0020	0,03	68	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
							0,13	9	0,60	1	6,2	0,0052	0,03	0,0022	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
5.	13.03.23	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,16	10	0,62	1	8,6	0,0028	0,03	0,0023	0,04	76	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,16	9	0,62	1	8,7	0,0032	0,05	0,0023	0,05	85	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,12	8	0,59	1	6,2	0,0150	0,03	0,0021	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
6.	01.03.23	исходная подпиточная прямая	ЮЧПЗ Г Орелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,13	8	0,60	1	9,0	0,0120	0,03	0,0022	0,04	96	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,13	9	0,62	1	9,0	0,0078	0,04	0,0023	0,04	72	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,30	9	0,59	1	6,2	0,0081	0,03	0,0020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
7.	27.03.23	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,24	10	0,60	1	8,8	0,0035	0,04	0,0022	0,05	73	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,17	11	0,62	1	8,9	0,0049	0,04	0,0022	0,05	84	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,30	8	0,59	1	6,2	0,0096	0,03	0,0020	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
8.	27.03.23	исходная подпиточная прямая	ул. Метростроителей, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,19	9	0,60	1	8,9	0,0056	0,05	0,0022	0,04	89	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.		
							0,21	9	0,65	1	9,0	0,0037	0,07	0,0021	0,04	83	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
							0,21	9	0,65	1	9,0	0,0037	0,07	0,0021	0,04	83	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3



Р.С. Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за март 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник тепловая станция котельной	Точка на выходе из котельной	Показатели качества воды																						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель (Si суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	15.03.2023	исходная прямая ПВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,36 0,21	8 8	0,71 1,3	1 1	6,5 7,8	- -	- -	- -	- -	70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
2	15.03.2023	исходная прямая ПВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,18 0,13	8 8	0,77 1	1 6,8	- -	- -	- -	- -	- -	68	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
3	15.03.2023	исходная прямая ПВС	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,27 0,28	7 11	<0,58 1	1 6,5	- -	- -	- -	- -	- -	65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
4	15.03.2023	исходная прямая ПВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,25 0,26	6 12	<0,58 1	1 8,1	- -	- -	- -	- -	- -	60	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
5	06.03.2023	исходная прямая ПВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,25 0,26	6 12	<0,58 1	1 8,3	- -	- -	- -	- -	- -	60	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
6	02.03.2023	исходная прямая ПВС	п. Стеклянный, база отдыха «Уют», лит. Д	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	<0,10 0,54	3 11	<0,58 0,94	1 1	8,2 6,6	- -	- -	- -	- -	70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
7	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,18 0,18	10 10	<0,58 1	1 6,5	- -	- -	- -	- -	- -	75	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
8	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,64 0,23	9 12	1,2 1	1 6,4	- -	- -	- -	- -	- -	70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
9	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,32 0,30	10 8	<0,58 0,84	1 1	6,4 6,4	- -	- -	- -	- -	68	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
10	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к.2, лит. В	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,74 0,26	15 8	<0,58 1	1 8,5	- -	- -	- -	- -	- -	69	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
11	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,25 0,25	13 8	<0,58 1	1 9,0	- -	- -	- -	- -	- -	69	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
12	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,28 0,31	9 8	0,84 0,81	1 1	6,6 6,4	- -	- -	- -	- -	60	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
13	01.03.2023	исходная прямая ПВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,29	11	0,67	1	6,6	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					

14	23.03.2023	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,14	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	14.03.2023	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск	котельная	котельная	0,21	9	0,67	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	11	0,87	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
16	14.03.2023	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,25	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	<0,10	5	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17	14.03.2023	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск	котельная	котельная	0,62	7	0,87	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,10	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
18	14.03.2023	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск	котельная	котельная	0,40	8	0,77	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,26	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
19	14.03.2023	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск	котельная	котельная	0,48	9	0,74	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,28	6	0,81	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
20	14.03.2023	исходная	Гобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск	котельная	котельная	0,53	8	1,2	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,27	10	0,74	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
21	07.03.2023	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск	котельная	котельная	0,84	8	1,5	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	<0,10	6	0,60	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
22	07.03.2023	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск	котельная	котельная	0,34	9	0,74	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	<0,10	6	0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
23	23.03.2023	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,34	7	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	8	1,3	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
24	23.03.2023	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,54	9	0,77	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,12	8	<0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
25	23.03.2023	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	Выборгск	котельная	котельная	0,51	8	1,6	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
26	02.03.2023	исходная	пос. Парголово, Осиновая Рош, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,21	7	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,24	8	1,1	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
27	16.03.2023	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит. А, к. 2	Выборгск	котельная	котельная	0,32	7	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,28	10	1,2	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
28	16.03.2023	исходная	пос. Левашово, ул. Миря, д. 26, лит. А	Выборгск	котельная	котельная	0,55	9	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,13	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
29	13.03.2023	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Калининск	котельная	котельная	0,30	6	0,84	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	8	1,4	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
30	02.03.2023	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининск	котельная	котельная	0,28	9	0,74	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,28	12	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
31	02.03.2023	исходная	Лаботоргний пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининск	котельная	котельная	0,16	6	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	10	0,77	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
32	13.03.2023	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининск	котельная	котельная	0,17	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная	0,29	16	1,2	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
33	13.03.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногва	котельная	котельная	0,20	6	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,28	14	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
34	13.03.2023	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва	котельная	котельная	0,17	7	0,74	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,30	17	1,1	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
35	13.03.2023	исходная	ул. Стахановец, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва	котельная	котельная	0,19	7	0,60	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,18	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
36	13.03.2023	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва	котельная	котельная	0,27	8	1,1	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС		рдлейский	котельная	котельная	0,12	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

37	06.03.2023	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,43	7	1,2	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			котельная	0,25	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
38	06.03.2023	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,43	6	0,84	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			котельная	0,14	6	<0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		исходная			котельная	1,4	11	2,8	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39	06.03.2023	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	<0,10	8	<0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			котельная	<0,10	3	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
40	20.03.2023	исходная	Средневыборговое ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	<0,10	2	<0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			котельная	0,15	8	0,63	1	6,3	0,0034	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
41	13.03.2023	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров-ский	котельная	котельная	0,30	10	0,66	1	6,4	0,0023	-	0,0022	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,27	7	0,58	1	7,1	0,0076	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
42	09.03.2023	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай-ский	котельная	котельная	0,30	9	0,60	1	8,3	0,0059	-	0,0021	-	-	3,3	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,30	11	0,58	1	6,5	0,0095	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
43	09.03.2023	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар-ский	котельная	котельная	0,30	11	0,63	1	6,5	0,0039	-	0,0022	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,30	8	0,60	1	6,3	0,0031	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
44	09.03.2023	исходная	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Володар-ский	котельная	котельная	0,30	8	0,64	1	6,4	0,0026	-	0,0023	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,20	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
45	09.03.2023	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,29	15	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,91	9	1,2	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
46	09.03.2023	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,29	12	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	1,7	11	<0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
47	09.03.2023	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	0,20	11	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,19	8	0,97	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
48	09.03.2023	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,27	11	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,24	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
49	09.03.2023	исходная	Деревский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. ИИ	Московский	котельная	котельная	0,17	11	<0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,72	16	1,2	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
50	09.03.2023	исходная	Рошинская ул., д. 21, лит. Б.	Московский	котельная	котельная	0,28	8	1,2	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,17	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
51	21.03.2023	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,30	10	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,53	8	1,4	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
52	21.03.2023	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,29	6	1,0	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,44	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
53	21.03.2023	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,28	11	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,14	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
54	21.03.2023	исходная	ул. Душко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,23	9	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,17	6	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
55	20.03.2023	исходная	Гравиничная ул., д. 21 лит. Б, пом. ИИ	Приморск ий	котельная	котельная	0,14	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,13	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
56	20.03.2023	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,28	11	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	0,20	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
57	07.03.2023	исходная	Литовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. ИИ	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,14	10	<0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 1 ГВС			котельная	0,17	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
58	07.03.2023	исходная	Литовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,15	7	0,84	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 2 ГВС			котельная	0,11	8	<0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

59	07.03.2023	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,13	7	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая ГВС				котельная	котельная	0,24	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
60	07.03.2023	исходная	набережная	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,39	9	0,71	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая ГВС	реки Волковки, д. 3, лит. Е,			котельная	котельная	0,28	14	0,94	1	7,6	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,45	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
61	07.03.2023	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная																	
		прямая ГВС	Затрещский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная																	
		исходная			Фрунзенск ий	котельная																	
		прямая ГВС				котельная																	

Подача ГВС во время останова кожтой ТЭЦ

Подача ГВС во время останова кожтой ТЭЦ

Начальник ПХЛ-4



Ковалева Л.Е.

Результаты
 производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предостовляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
 за март 2023 г.

1	№ п/п	
02.03.2023	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Степанный, база отдыха «Уют», лит. Д	Адрес котельной	
Всеволожск кий	Район	
котельная котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	< 0,10
3	Цветность, градусы цветности	3
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	< 0,58
1	Запах, баллы	1
8,2	Водородный показатель (рН), единицы рН	8,3
-	Хлороформ*, мг/дм ³	-
-	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	-
-	Сероводород, мг/дм ³	-
-	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	-
70	Температура, С°	-
-	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	-
-	Хлориды*, мг/дм ³	-
-	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	-
0	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	0
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	не обн.
-	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	-
-	Удельная суммарная β-активность	-
-	Радон (²²² Rn), Бк/кг	-

Начальник ПХП-4



Д.Е.Ковалева

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2023г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³
		исходная	прямая (ГВС)			исходная	котельная																					
1	24.03.23	исходная	прямая (ГВС)	г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	7,9	3	1,45	0	0,30	0,0048	0,004	0,013	<0,002	12	75	5,4				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
2	24.03.23	исходная	прямая (ГВС)	ЭУ-51, Болышекошпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельной	8,8	3	<0,58	1	0,11		0,004	0,015	<0,002	11	70				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	прямая (ГВС)			котельная	котельная	котельной	7,2	5	<0,58	0	0,11	0,0055					<0,002	31					1	не обнар	не обнар	не обнар
	24.03.23	исходная	прямая (ГВС)			котельная	котельная	котельной	7,2	4	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,004	0,018	<0,002	34	70	5,1				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.	подпит.			котельная	котельная	котельной	7,2	4	<0,58	1	0,11							34	72					1	не обнар	не обнар

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2023 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
																									исходная
1	02.03.23	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомогильская, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,24	0,009								3	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,14	<0,0015	0,003	0,017							6	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,20	<0,0015	0,003	0,020							2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
2	01.03.23	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,12	0,009								1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,12	0,0016	0,003	0,051							3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.			котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,065							4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
3	14.03.23	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,24	0,006								1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	5	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003								0	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	0,76	0	0,19	0,0055									3	не обнар	не обнар	не обнар	
4	13.03.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	6	0,76	0	0,12	0,003								0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	5	0,76	1	0,12	<0,0015	0,003	0,023							0	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,8	8	1,18	1	0,28	<0,0015	0,003	0,025							0	не обнар	не обнар	не обнар	
5	01.03.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,12	0,006								4	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	0,82	1	0,11	<0,0015	0,003	0,050							1	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,056							2	не обнар	не обнар	не обнар	

6	14.03.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная д. 49, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,2	5	1,21	0	0,19	0,009							2	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,15	<0,0015	0,003									5	обнар	не обнар	не обнар	не обнар
7	14.03.23	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Калетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,19	0,0055								3	обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,9	7	<0,58	1	0,11	0,0028	0,003									2	обнар	не обнар	не обнар	
8	01.03.23	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,13	0,008								1	обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	11	<0,58	1	0,18	<0,0015	0,005									1	обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом. ИИ, лит.Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	0,63	0	0,30	0,008								0	обнар	обнар	обнар	
9	01.03.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,29	0,006								3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	8	1,41	1	0,29	<0,0015	0,006									0	обнар	не обнар	не обнар	не обнар
10	16.03.23	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,29	0,006								3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	7	0,89	1	0,29	<0,0015	0,006									1	обнар	не обнар	не обнар	
11	16.03.23	прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	7	0,60	1	0,25	<0,0015	0,005							5	не обнар	не обнар	не обнар			
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. ИИ,2И,3И, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30	0,007								0	обнар	не обнар	не обнар	
12	09.03.23	подлит.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. ИИ,2И,3И, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	14	0,73	1	0,23	<0,0015	0,005	0,079						5	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	13	<0,58	1	0,19	<0,0015	0,005	0,066								0	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.3	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30	0,006								1	не обнар	не обнар	не обнар	
13	09.03.23	прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.3	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,034						2	обнар	не обнар	не обнар			
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30	0,0051								1	не обнар	не обнар	не обнар	
14	09.03.23	прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. ИИ, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	7,6	5	<0,58	1	0,24	<0,0015	0,005							1	не обнар	не обнар	не обнар			
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, ул. Павловск, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,30	0,007								3	не обнар	не обнар	не обнар	
15	09.03.23	прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. ИИ, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	7,7	6	0,76	1	0,28	<0,0015	0,005							1	не обнар	не обнар	не обнар			
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3И, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30	0,007								1	не обнар	не обнар	не обнар	
16	15.03.23	прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3И, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,9	7	<0,58	1	0,24	<0,0015	0,005							2	не обнар	не обнар	не обнар			
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3И, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,30	0,007								1	не обнар	не обнар	не обнар	

17	15.03.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,007							5	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,5	8	1,47	1	0,29	0,0020	0,006								1	не	не	не		
18	15.03.23	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,30	0,007							1	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003							0	не	не	не			
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	1,21	0	0,30	0,006									3	не	не	не		
19	15.03.23	прямая (ПВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,9	6	0,99	1	0,28	<0,0015	0,006							1	не	не	не			
		исходная			котельная	котельной	6,4	6	0,92	0	0,52	0,006									3	не	не	не		
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,9	5	0,89	1	0,15	0,0016	0,004								3	не	не	не		
20	02.03.23	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,007							0	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003								1	не	не	не		
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	0,76	0	0,30	0,006									1	не	не	не		
21	02.03.23	прямая (ПВС)	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,7	8	0,86	1	0,28	<0,0015	0,006							2	не	не	не			
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	1,37	0	0,30	0,0053									3	не	не	не		
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,3	4	0,86	1	0,11	<0,0015	0,003								3	не	не	не		
22	09.03.23	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	7,4	3	1,37	0	0,30	0,0053							3	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,11	0,006									1	не	не	не		
		исходная			котельная	котельной	8,4	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,021							5	не	не	не		
23	13.03.23	прямая (ПВС)	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тоснен-ский	котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,020						2	не	не	не			
		исходная			котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,11	0,006										1	не	не	не	
		подпит.			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,11	<0,0015	0,003	0,020								2	не	не	не	
24	09.03.23	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,007							1	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	9	0,66	1	0,24	<0,0015	0,005								2	не	не	не		
		исходная			котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30	0,010									2	не	не	не		
25	15.03.23	прямая (ПВС)	ЭУ-50 п. Сперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпин-ский	котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	0,0032	0,003	0,046	<0,002				2	не	не	не				
		исходная			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	0,0032	0,003	0,046	<0,002						2	не	не	не		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,24	0,0020	0,003	0,048	<0,002						0	не	не	не		
26	03.03.23	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,007							1	не	не	не				
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	9	0,66	1	0,24	<0,0015	0,005								2	не	не	не		
		исходная			котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30	0,010									2	не	не	не		
27	15.03.23	прямая (ПВС)	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	0,0032	0,003	0,046	<0,002				2	не	не	не				
		исходная			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,11	0,0032	0,003	0,046	<0,002						2	не	не	не		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,24	0,0020	0,003	0,048	<0,002						0	не	не	не		

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГРП ТЭЦ"

28	14.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	0,63	0	0,30	0,007			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,23	<0,0015	0,006	0,044	<0,002					68	3	не обнар	не обнар
29	03.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 25, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,2	12	<0,58	0	0,16	0,009			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	13	<0,58	1	0,15	0,0025	0,004		<0,002					68	0	не обнар	не обнар
30	03.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,28	0,010			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	9	<0,58	1	0,29	0,0029	0,006		<0,002					66	0	не обнар	не обнар
31	29.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Понтоный, ул. Александра Товлеко, д.12, лит.А, к. 2 (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	1,47	0	0,30	0,008			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	18	1,41	1	0,29	<0,0015	0,005		<0,002					66	2	не обнар	не обнар
32	21.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шинсельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,3	11	0,63	0	0,29	0,008			<0,002				0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	13	1,47	1	0,29	<0,0015	0,007		<0,002					65	0	не обнар	не обнар
33	14.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,3	12	0,79	0	0,53	0,008			<0,002				3	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	12	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,006		<0,002					65	1	не обнар	не обнар
34	14.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,3	10	<0,58	0	0,30	0,0058			<0,002				3	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,0	10	0,95	1	0,28	<0,0015	0,006		<0,002					73	3	не обнар	не обнар
35	март	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной																	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																	
36	29.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шинсельбургское ш. д. 187 (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,1	12	1,47	0	0,30	0,007			<0,002				1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	9	1,47	1	0,29	<0,0015	0,005		<0,002					63	3	не обнар	не обнар
37	15.03.23	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А (ГВС)	Колпинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,53	0,007			<0,002				3	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	8	<0,58	1	0,27	<0,0015	0,005		<0,002					65	1	не обнар	не обнар

ГВС не подается по письму потребителя

