

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.02.2023	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,17	11	0,60	1	8,40	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	11	0,62	1	8,35	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,61	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	10	0,64	1	8,41	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	9	0,58	1	8,32	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	10	0,60	1	8,40	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	11	0,62	1	8,44	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.02.2023	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,35	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,18	10	0,59	1	8,50	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,68	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,70	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
13.02.2023	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,72	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 техническая служба


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.2023	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,21	10	0,69	1	8,53	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	11	0,73	1	8,48	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,46	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,27	8	0,78	1	6,43	-	-	6	0	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	8	0,82	1	8,22	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,22	10	0,59	1	8,84	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,19	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,15	9	<0,58	1	8,10	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,16	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,15	9	<0,58	1	8,22	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,14	13	1,25	1	8,62	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	тепловая сеть	Ул. Лаг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	<0,10	13	<0,58	1	8,70	-	-	74	2	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.2023	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,12	12	0,69	1	8,73	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,11	13	<0,58	1	8,63	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,69	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,15	10	0,72	1	8,59	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	Детская поликлин ика	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,18	12	0,97	1	8,49	-	-	68	2	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,87	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,19	10	0,61	1	8,91	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,15	12	0,95	1	6,36	-	-	6	1	отс.	отс.	отс.
10.02.2023	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,14	9	<0,58	1	6,68	-	-	66	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.2023	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,14	11	0,74	1	8,62	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,14	11	0,71	1	8,60	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,17	13	0,89	1	8,84	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	12	0,82	1	8,80	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,13	11	0,73	1	8,58	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,15	12	0,70	1	8,62	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,20	13	0,65	1	8,70	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,23	14	0,69	1	8,65	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,20	13	0,81	1	8,58	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,21	13	0,76	1	8,59	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,42	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,21	12	0,68	1	8,40	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,20	11	0,63	1	8,45	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,18	12	0,66	1	8,49	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
02.02.2023	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,18	13	0,71	1	8,46	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.2023	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,19	9	0,76	1	8,62	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.02.2023	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,23	12	0,82	1	8,71	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.02.2023	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,11	13	<0,58	1	8,91	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	9	<0,58	1	6,39	-	-	6	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	11	<0,58	1	8,38	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	8	0,60	1	6,76	-	-	6	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,37	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,86	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,88	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,87	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.02.2023	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,13	11	0,68	1	8,68	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,13	11	0,77	1	8,62	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,12	10	0,70	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,14	11	0,78	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
01.02.2023	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,13	11	0,73	1	8,63	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2023г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайская д.6	пушкинский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,80	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.23.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинский	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,14	12	<0,58	1	8,88	67	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.23.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинский	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,28	16	<0,58	1	7,06	62	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
03.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	13	<0,58	1	8,68	74	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,64	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	12	0,61	1	8,58	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,75	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	10	0,61	1	8,97	72	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	10	0,61	1	8,96	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,29	13	0,71	1	6,97	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.23.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	11	<0,58	1	7,00	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.02.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	15	0,71	1	8,98	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
08.02.23.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,28	9	1,45	1	7,86	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинский	3 пушкинская	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,98	60	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Ленинградская д.2	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,93	65	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д.7/20	пушкинский	2 пушкинская	ГВС	0,22	5	<0,58	1	8,87	63	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
10.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,11	8	0,61	1	8,43	72	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
10.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,11	7	0,61	1	8,31	69	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,11	8	0,61	1	8,41	71	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
13.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,13	8	0,84	1	8,02	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.02.23.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,13	8	1,06	1	8,04	66	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
14.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	10	1,38	1	8,98	64	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
14.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	10	1,35	1	8,96	63	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
14.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	10	1,42	1	8,98	71	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
14.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,25	9	1,32	1	8,87	72	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
15.02.23.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,19	5	1,48	1	8,50	73	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.02.23.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,98	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
17.02.23.	тепловая сеть	Ленинградск ая область, Всеволожск ий район, пос. Стеклянный, база отдыха "Силандэ", корпус №3	всеволожс кий	пос. Стеклянный й, база отдыха "Силандэ"	ГВС	0,12	5	<0,58	1	8,91	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.02.23.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,70	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.02.23.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковска я д.13	гатчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	5	0,61	1	7,44	70	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская