

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	15	16	17
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
24.02.2016	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,56	-	-	1	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,53	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор-ский	котельная "Коломязс кая"	ГВС	0,19	14	<0,58	1	8,46	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,60	-	-	1	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	<0,1	11	<0,58	1	8,96	-	-	1	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,55	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	<0,1	11	<0,58	1	8,42	-	-	2	отс.	отс.	-

24.02.2016	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	<0,1	11	<0,58	1	8,97	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	<0,1	10	<0,58	1	8,79	-	-	1	отс.	отс.	-
24.02.2016	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	<0,1	12	<0,58	1	8,97	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	Школа	ул. Хвойная, д. 35	Примор-ский	котельная ул. Хвойная, д. 35	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,66	-	-	0	отс.	отс.	-
24.02.2016	б/о "Уют"	пос. Степанный, б/о "Уют"	Всеволожский	котельная б/о "Уют"	ГВС	0,21	10	<0,58	1	8,73	-	-	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.02.2016	стоматол. поликлинника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	Выборгская	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,66	-	-	0	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	Выборгская	ГВС	0,14	11	1,11	1	8,96	-	-	0	отс.	отс.	-
15.02.2016	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрической	ГВС	0,14	11	0,89	1	8,78	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,12	6	1,08	1	8,63	-	-	0	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,14	13	1,18	1	8,45	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,15	13	0,95	1	8,56	-	-	2	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Капшинский	котельная Парнас	ГВС	0,16	12	0,86	1	8,54	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Капшинский	котельная Политехническая	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,63	-	-	0	отс.	отс.	-

15.02.2016	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к. 1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,60	-	-	2	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,12	14	<0,58	1	8,65	-	-	0	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,92	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	торговой	Ул. Ушинского,	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,70	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	центр	5	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,80	-	-	1	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,76	-	-	0	отс.	отс.	-
15.02.2016	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,12	12	<0,58	1	8,70	-	-	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клубридий
02.02.2016	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховон ерго"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,51	-	-	0	отс.	отс.	-
02.02.2016	Общежи тие	Ул. Селова, 58	Невский	котельная И- Невская	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,61	-	-	1	отс.	отс.	-
02.02.2016	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,77	-	-	2	отс.	отс.	-
02.02.2016	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховон ерго"	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,44	-	-	1	отс.	отс.	-
02.02.2016	ЦТП	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарск ий завод"	ГВС	0,27	10	0,75	1	8,91	-	-	1	отс.	отс.	-
02.02.2016	Детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,14	9	<0,58	1	8,72	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	ЦТП	Ул. Бельшера, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I- Правобереж ная	ГВС	0,14	9	<0,58	1	8,87	-	-	0	отс.	отс.	-
02.02.2016	ТП	ТП – 1 Красный Павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,12	8	<0,58	1	8,59	-	-	1	отс.	отс.	-
10.02.2016	ЦТП	Ул. Дар. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная И- Правобереж ная	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,83	-	-	1	отс.	отс.	-

10.02.2016	ЦТП	Ул. Чудновского,15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,86	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	Детский	Новочеркаский	Красногва	котельная I-	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,85	-	-	0	отс.	отс.	-
	сад	пр., 57	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,85	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва	котельная I-	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,91	-	-	1	отс.	отс.	-
	детский	Ул. Металлистов, сад	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,91	-	-	1	отс.	отс.	-
10.02.2016	Детская	Ул. Металлистов, сад	Красногва	котельная II-	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,97	-	-	1	отс.	отс.	-
	сад	20 к.2	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,97	-	-	1	отс.	отс.	-
10.02.2016	Детская	Ул. Шаумяна, 29	Красногва	котельная III-	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,82	-	-	0	отс.	отс.	-
	поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,82	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,99	-	-	1	отс.	отс.	-
	Женская консульт ация	Большешоухтинский пр., 33 к.2	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,99	-	-	1	отс.	отс.	-
10.02.2016	Женская консульт ация	Большешоухтинский пр., 33 к.2	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,91	-	-	0	отс.	отс.	-
	Женская консульт ация	Большешоухтинский пр., 33 к.2	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,91	-	-	0	отс.	отс.	-
02.02.2016	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,20	9	<0,58	1	8,48	-	-	1	отс.	отс.	-
	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,20	9	<0,58	1	8,48	-	-	1	отс.	отс.	-
02.02.2016	ЦТП	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,14	9	<0,58	1	8,53	-	-	0	отс.	отс.	-
	ЦТП	Индустриальный пр.,10 к.3	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,14	9	<0,58	1	8,53	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	ЦТП	Рябовское ш.,117 к.5	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,28	12	<0,58	1	6,73	-	-	1	отс.	отс.	-
	ЦТП	Рябовское ш.,117 к.5	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,28	12	<0,58	1	6,73	-	-	1	отс.	отс.	-
10.02.2016	Больница	Пороховые, ул. Красина, д.10	Красногва	котельная IV-	ГВС	0,22	13	<0,58	1	6,68	-	-	1	отс.	отс.	-
	Больница	Пороховые, ул. Красина, д.10	рдейский	Красногвард ейская	ГВС	0,22	13	<0,58	1	6,68	-	-	1	отс.	отс.	-

10.02.2016	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,14	11	0,61	1	8,96	-	-	0	отс.	отс.	-
10.02.2016	дет.дом	д. Заневка, д.48	Всеволож ский р-н	котельная д. Заневка, д.48	ГВС	0,21	13	<0,58	1	6,69	-	-	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
техническая служба

Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016 г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клубоидий
02.02.2016	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзен ский	котельная II- фрунзенская	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,85	-	-	1	отс.	отс.	-
02.02.2016	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московс кий	котельная IV- Московская	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,69	-	-	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба
 Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала
тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клубридий
08.02.2016	ЦТП	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II- Красносельская	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,87	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II- Красносельская	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,88	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	Библио	Ул. Чекистов,	Красносельский	котельная III- Красносельская	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,86	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	Обще тека	26	Красносельский	котельная III- Красносельская	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,88	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	Красносельская	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,88	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	Детский сад	Ул. Пилотова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,85	-	-	0	отс.	отс.	-

08.02.2016	жильей	Пр. Ветеранов,	Красносель	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,88	-	-	0	отс.	отс.	-
	дом	141	ский													
08.02.2016	Библио	Пр. Ветеранов,	Красносель	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,87	-	-	0	отс.	отс.	-
	тека	155	ский													
18.01.2016	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I- Кировская	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,86	-	-	0	отс.	отс.	-
	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV- Кировская	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,78	-	-	0	отс.	отс.	-
08.02.2016	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	9	<0,58	1	8,61	-	-	0	отс.	отс.	-
	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,83	-	-	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал Тепловых сетей
 Производственная
 коммунальная служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2016г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.кlostридий
02.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Загородная 46.к.2	колпински й	ЗАО "ТЭСР ТЭЦ"	прямая	0,22	18	<0,58	1	8,27						
03.02.16.	администр ативное здание	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкински й	3 пушкинска я	прямая	0,11	11	<0,58	1	8,97						
03.02.16.	жилое здание	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкински й	6 пушкинска я	прямая	0,1	10	<0,58	1	8,97						
03.02.16.	магазин	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкински й	6 пушкинска я	прямая	<0,1	10	<0,58	1	8,98						
03.02.16.	школа	г. Пушкин ул. Г. Хазова д.18	пушкински й	6 пушкинска я	прямая	<0,1	10	<0,58	1	8,97						
03.02.16.	школа	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкински й	2 пушкинска я	прямая	0,11	12	<0,58	1	8,98						

03.02.16.	школа	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинский	6	пушкинская	прямая	<0,1	9	<0,58	1	8,84						
04.02.16.	жилое	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинский	2	пушкинская	прямая	0,22	12	<0,58	1	8,97						
04.02.16.	здание	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинский	2	пушкинская	прямая	0,22	12	<0,58	1	8,98						
04.02.16.	столловая	г. Пушкин ул. Парковая д.2 к.1	пушкинский	2	пушкинская	прямая	0,2	11	<0,58	1	8,96						
04.02.16.	дом ветеранов	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинский	2	пушкинская	прямая	0,24	13	<0,58	1	8,93						
04.02.16.	детский сад	п. Понтонный ул. Южная д.9	коплинский	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	ГВС	0,19	17	<0,58	1	6,83						
04.02.16.	детский сад	п. Понтонный ул. Южная д.31а	коплинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	ГВС	0,29	20	<0,58	1	6,48						
04.02.16.	школа	п. Металлострой ул. Полевая д.10	коплинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	ГВС	0,2	14	<0,58	1	8,91						
04.02.16.	детский сад	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	коплинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	ГВС	0,21	14	0,59	1	8,93						

04.02.16.	поликлиника	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.1	коплинский	п. Металлострой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,29	20	0,9	1	7,04								
04.02.16.	ЦТП	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	коплинский	ЗАО "ТЭСР ТЭЦ"	прямая	0,25	20	0,64	1	8,18								
04.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Братьев Раченко д.19 к.2	коплинский	ЗАО "ТЭСР ТЭЦ"	прямая	0,24	20	0,59	1	8,23								
09.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Загородная 46.к.2	коплинский	ТЭЦ"	прямая	0,29	20	0,59	1	8,01								
09.02.16.	детский сад	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	коплинский	2 Колпинская	прямая	0,29	20	<0,58	1	7,27								
09.02.16.	административное здание	г. Колпино ул. Урицкого д.11	коплинский	2 Колпинская	прямая	0,29	17	<0,58	1	7,48								
09.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	коплинский	2 Колпинская	прямая	0,27	19	<0,58	1	7,68								
09.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	коплинский	2 Колпинская	прямая	0,29	20	<0,58	1	8,35								
09.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул.Анисимо ва д.2к.2	коплинский	2 Колпинская	прямая	0,29	20	0,67	1	7,85								

09.02.16.	детский сад	Ленинградская обл. п. Тельмана д.52	госненский	2	Колпинская	прямая	0,28	20	<0,58	1	7,4							
15.02.16.	школа	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин	Красносельское	прямая	0,15	7	<0,58	1	8,98		0	отс.	отс.			
15.02.16.	детский дом	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	прямая	0,12	8	<0,58	1	8,69		0	отс.	отс.				
15.02.16.	интернат	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинский	пушкинская	прямая	0,22	8	<0,58	1	8,96		2	отс.	отс.				
15.02.16.	дом ветеранов	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинский	пушкинская	прямая	0,24	8	<0,58	1	8,93		3	отс.	отс.				
15.02.16.	жилое здание	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинский	пушкинская	прямая	0,1	9	<0,58	1	8,89		6	отс.	отс.				
15.02.16.	магазин	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинский	пушкинская	прямая	0,22	9	<0,58	1	8,98		6	отс.	отс.				
15.02.16.	школа	г. Пушкин ул. Г. Хазова д.18	пушкинский	пушкинская	прямая	0,1	9	<0,58	1	8,86		4	отс.	отс.				
15.02.16.	школа	г. Пушкин Ленинградская ав д.2	пушкинский	пушкинская	прямая	0,12	10	<0,58	1	8,97		2	отс.	отс.				

15.02.16.	опорный пункт милиции	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкински й	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	прямая	0,16	7	<0,58	1	7,86			5	отс.	отс.	
15.02.16.	школа	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкински й	п. Шушары ул. Школьная д.56	прямая	0,29	10	1,44	1	8,91			0	отс.	отс.	
15.02.16.	школа	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкински й	пушкинска я	прямая	<0,1	11	<0,58	1	8,96			3	отс.	отс.	
15.02.16.	администр ативное здание	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкински й	пушкинска я	прямая	0,27	19	0,77	1	8,97			3	отс.	отс.	
16.02.16.	детский сад	п. Понтонный ул. Южная д.9	копкински й	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,29	19	<0,58	1	6,88			3	отс.	отс.	
16.02.16.	детский сад	п. Понтонный ул. Южная д.31а	копкински й	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,29	19	<0,58	1	6,41			2	отс.	отс.	
16.02.16.	ЦТП	г. Колпино ул. Загородная д.6к.2	копкински й	ЗАО "ТРСР ТЭЦ"	прямая	0,29	20	<0,58	1	7,98			3	отс.	отс.	
16.02.16.	детский сад	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тоосненски й	2 Колпинска я	прямая	0,29	20	<0,58	1	8,31			5	отс.	отс.	

17.02.16.	станция смещения	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинский	пушкинская	прямая	0,11	12	<0,58	1	8,91			2	отс.	отс.	
17.02.16.	столовая	г. Пушкин ул. Парковая д.2 к.1	пушкинский	пушкинская	прямая	<0,1	12	<0,58	1	8,89			0	отс.	отс.	
17.02.16.	школа	п. Металлострой ул. Полевая д.10	кошпинский	пушкинская	ГВС	0,29	19	<0,58	1	8,93			0	отс.	отс.	
17.02.16.	детский сад	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	кошпинский	пушкинская	ГВС	0,28	19	<0,58	1	8,91			3	отс.	отс.	
25.02.16.	ЦТП	г. Кошпино ул. Загородная д.46 к.2	кошпинский	ЗАО "ТЭСР ТЭЦ"	прямая	0,29	20	<0,58	1	7,94						

Начальник ПХС ФТС:

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственный отдел
 Е.А. Ясинская
 химическая служба