

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. кластридий
01.09.2021	лицей	Ул. Олимпийского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,87	<0,02	<0,002	66	1	отс.	отс.	-
01.09.2021	Детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,84	<0,02	<0,002	65	2	отс.	отс.	-
01.09.2021	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,22	14	0,75	1	8,56	<0,02	<0,002	62	1	отс.	отс.	-
01.09.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,27	7	<0,58	1	6,78	<0,02	<0,002	19	0	отс.	отс.	-
01.09.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	8	0,81	1	8,81	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	-
01.09.2021	ТП	ПП - 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,24	10	0,65	1	8,82	<0,02	<0,002	70	2	отс.	отс.	-
01.09.2021	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к. 3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,25	10	0,66	1	8,81	<0,02	<0,002	69	1	отс.	отс.	-
01.09.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,25	10	0,68	1	8,84	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	-
01.09.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховонерго"	ГВС	0,21	13	0,74	1	8,60	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
01.09.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к. 2	Невский	"Обуховонерго"	ГВС	0,20	12	0,71	1	8,59	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
02.09.2021	ЦТП	Ул. Беглишева, 4 к. 2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,20	14	0,99	1	8,22	<0,02	<0,002	64	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.09.2021	ЦТП	Ул. Лят. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,29	15	<0,58	1	8,67	<0,02	<0,002	73	0	отс.	отс.	-
02.09.2021	ЦТП	Ул. Чулковского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,27	14	0,66	1	8,45	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	-
02.09.2021	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва	котельная I-	ГВС	0,26	13	0,68	1	8,60	<0,02	<0,002	72	1	отс.	отс.	-
02.09.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва	котельная ул. Стахановце в. Д. 13	ГВС	0,25	12	0,62	1	8,70	<0,02	<0,002	71	2	отс.	отс.	-
02.09.2021	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва	котельная I- Красногвар Дейская	ГВС	0,24	13	0,71	1	8,60	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	-
02.09.2021	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва	котельная III- Красногвар	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,70	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	-
02.09.2021	Детский сад	Ул. Металлистон, 20 к.2	Красногва	котельная II- Красногвар Дейская	ГВС	0,27	15	0,62	1	8,54	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
02.09.2021	Женская консультация	Вольскохтинский пр., 33 к.2	Красногва	котельная IV- Красногвар Дейская	ГВС	0,25	16	0,64	1	8,52	<0,02	<0,002	64	1	отс.	отс.	-
02.09.2021	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,23	13	<0,58	1	8,60	<0,02	<0,002	65	1	отс.	отс.	-
02.09.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,28	11	<0,58	1	6,54	<0,02	<0,002	18	0	отс.	отс.	-
02.09.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,30	11	0,68	1	7,10	<0,02	<0,002	64	2	отс.	отс.	-

И.о.начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Технические службы»
Производственная
химическая служба

И.А. Самсонова

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

Дата отбора	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Наименование точки	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский район	котельная II-Фрунзенская	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий	
01.09.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский район	котельная IV-Московская	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,89	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-	

И.о. начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

И.А. Самсонова


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.09.2021	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,28	15	0,76	1	8,86	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	8	<0,58	1	6,92	<0,02	<0,002	17	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	11	<0,58	1	8,80	<0,02	<0,002	74	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	8	<0,58	1	6,65	<0,02	<0,002	16	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	<0,58	1	8,36	<0,02	<0,002	65	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,19	10	<0,58	1	8,85	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,96	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	ЦТП	Ул. П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,22	12	<0,58	1	8,93	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.09.2021	жильи	Пр. Ветеранов,	Красносель	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,24	10	0,87	1	8,95	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	дом	141	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,26	9	0,92	1	8,94	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,26	10	0,90	1	8,92	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	детский сад	Ул. Пилотова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,25	10	0,89	1	8,95	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,26	11	0,93	1	8,97	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
06.09.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV- Красносельская	ГВС	0,26	11	0,93	1	8,97	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-

И. о. начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

И.А. Самсонова


 ПАО «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
09.09.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,26	16	0,66	1	8,92	<0,02	<0,002	69	1	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,22	14	<0,58	1	8,89	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,27	16	0,74	1	8,90	<0,02	<0,002	68	2	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,27	16	0,80	1	8,95	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,27	10	1,15	1	8,75	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	9	1,34	1	8,80	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
09.09.2021	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,26	14	0,72	1	8,80	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-
09.09.2021	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	15	0,98	1	8,74	<0,02	<0,002	70	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.09.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-я Выборгская	ГВС	0,27	15	1,05	1	8,70	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III-я Выборгская	ГВС	0,28	14	1,10	1	8,80	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,30	14	1,00	1	8,96	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,30	13	1,07	1	8,92	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,30	14	1,04	1	8,90	<0,02	<0,002	68	1	отс.	отс.	-
09.09.2021	ЦТП	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	14	1,13	1	8,93	<0,02	<0,002	74	2	отс.	отс.	-
09.09.2021	торговый центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,27	13	1,08	1	8,90	<0,02	<0,002	70	0	отс.	отс.	-

И.о.начальник ПХС ФТС ГУП "ЭК СПб"

ГУП «Эксплуатация сетей»
Функциональная служба

И.А.Самсонова

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
07.09.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,26	12	0,72	1	8,47	<0,02	<0,002	65	1	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,25	13	0,66	1	8,40	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	12	0,62	1	8,37	<0,02	<0,002	68	0	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,32	<0,02	<0,002	69	2	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	14	<0,58	1	8,38	<0,02	<0,002	69	0	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,35	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,42	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.09.2021	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,24	14	<0,58	1	8,36	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,25	12	0,67	1	8,57	<0,02	<0,002	68	2	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,23	15	<0,58	1	8,32	<0,02	<0,002	67	0	отс.	отс.	-
07.09.2021	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,25	12	<0,58	1	8,71	<0,02	<0,002	66	0	отс.	отс.	-
07.09.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,26	14	<0,58	1	8,70	<0,02	<0,002	67	1	отс.	отс.	-

И.о.начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

И.А. Самсонова
 «ТЭКС СПб»
 «Тепловых сетей»
 производственная
 инженерная служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в сентябре 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.кlostридий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	14	1,19	1	8,88	65	0,0015	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	14	0,73	1	8,91	63	0,0017	<0,002	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,28	13	1,41	1	6,96	61	0,0090	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.09.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,27	11	<0,58	1	7,02	61	0,0100	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.09.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтоновый ул. Южная д.5	ГВС	0,27	11	<0,58	1	6,63	61	0,0150	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.09.21.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,28	9	0,65	1	7,50	62	0,0042	<0,002	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.09.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,27	16	1,08	1	8,30	68	<0,0015	<0,002	6	не обн.	не обн.	не обн.
03.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,19	14	<0,58	1	8,24	-	-	-	-	-	-	-
06.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска	ГВС	0,24	16	<0,58	1	8,58	73	0,0130	<0,002	8	не обн.	не обн.	не обн.
06.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимо ва д.2,к.2	колпинс кий	2 Колпинска	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,78	73	0,0140	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
06.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3,к.3	колпинс кий	2 Колпинска	ГВС	0,25	13	<0,58	1	8,53	74	0,0130	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
06.09.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска	ГВС	0,25	13	<0,58	1	8,63	68	0,0120	<0,002	7	не обн.	не обн.	не обн.
07.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска	ГВС	0,24	9	0,81	1	8,29	67	0,0140	<0,002	6	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинск кий	2 Колпинская я	ГВС	0,25	9	0,73	1	8,26	61	0,0160	<0,002	5	не обн.	не обн.	не обн.
07.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинск кий	АО "ГЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,16	8	<0,58	1	8,48	68	0,0042	<0,002	6	не обн.	не обн.	не обн.
07.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинск кий	АО "ГЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,19	9	<0,58	1	8,68	68	0,0048	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
07.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	пушкинск кий	ТЭЦ"	ГВС	0,28	8	<0,58	1	8,37	68	0,0052	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,28	16	0,95	1	7,59	62	0,0056	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,27	16	1,03	1	7,42	64	0,0049	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.37/15	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,28	16	1,36	1	7,64	73	0,0053	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,28	16	1,27	1	7,42	73	0,0047	<0,002	5	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,26	17	1,33	1	7,59	66	0,0057	<0,002	5	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийск ая д.7/20	пушкинск кий	6 пушкинск ая	ГВС	0,27	10	1,30	1	7,61	64	0,0050	<0,002	7	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,27	15	1,19	1	7,63	72	0,0046	<0,002	6	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д. 3 д	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,26	14	1,22	1	7,51	64	0,0047	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д. 11	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,23	16	1,38	1	7,71	62	0,0054	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д. 8	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,26	15	1,30	1	7,49	72	0,0050	<0,002	5	не обн.	не обн.	не обн.
08.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д. 93	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,18	14	1,27	1	7,68	71	0,0046	<0,002	3	не обн.	не обн.	не обн.
09.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д. 9	пушкинск кий	г. Пушкин Красносельское шоссе д. 7а	ГВС	0,20	16	1,08	1	8,42	70	<0,0015	<0,002	4	не обн.	не обн.	не обн.
09.09.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинск кая д. 1 к. 1	г. Павловск Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д. 21	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,81	61	<0,0015	<0,002	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.09.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д. 9	колпинск кий	п. Понтонный ул. Южная д. 5	ГВС	0,27	8	<0,58	1	6,77	62	-	-	-	-	-	-
13.09.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д. 31а	колпинск кий	п. Понтонный ул. Южная д. 25	ГВС	0,28	7	<0,58	1	6,86	62	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинск кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	11	1,11	1	8,96	68	-	-	-	-	-	-
13.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинск кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,26	12	0,79	1	8,98	64	-	-	-	-	-	-
13.09.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерск ая д.1	колпинск кий	п. Металлострой ул. Пионерск ая д.7а	ГВС	0,28	11	1,36	1	7,14	62	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинск кий	Колпинска я	ГВС	0,28	11	1,30	1	8,80	62	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинск кий	Колпинска я	ГВС	0,28	12	1,27	1	8,49	63	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимо ва д.2к.2	колпинск кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	13	1,22	1	8,90	62	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненск кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	12	1,11	1	8,93	61	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинск кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	13	1,38	1	8,90	61	-	-	-	-	-	-
15.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинск кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	12	1,19	1	8,45	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинск кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	11	0,60	1	8,73	70	-	-	-	-	-	-
16.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинск кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,67	67	-	-	-	-	-	-
16.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинск кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	11	0,68	1	8,71	67	-	-	-	-	-	-
21.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинск кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	12	1,05	1	8,33	70	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,22	10	1,44	1	8,87	72	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,25	9	1,38	1	8,87	71	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,26	10	1,38	1	8,89	71	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,26	11	1,47	1	8,86	70	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,26	9	1,41	1	8,85	71	-	-	-	-	-	-
24.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	2 пушкинск ая	ГВС	0,23	10	1,34	1	8,87	69	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,28	6	1,47	1	7,95	62	-	-	-	-	-	-
27.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,20	5	1,38	1	7,62	61	-	-	-	-	-	-
27.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,20	5	1,47	1	8,23	68	-	-	-	-	-	-
27.09.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинск кий	пушкинск ая	ГВС	0,19	6	1,47	1	8,42	68	-	-	-	-	-	-
27.09.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинск кий	АО "ТЭЦР ТЭЦ"	ГВС	0,18	8	0,75	1	8,18	70	-	-	-	-	-	-

И.о.начальника ЦХС ФТС:



И.А.Самсонова