

Результаты лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), ед. рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Веокарбон-карбон, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³			
1	05.05.22	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,27	14	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная 1					0,25	13	<0,58	1	8,3	-	0,013	-	0,04	66	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая 1					0,27	14	0,58	1	8,3	-	0,019	-	0,07	66	6,0	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,27	15	<0,58	1	8,3	-	0,009	-	0,06	69	6,2	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	
		ТОС II к.7-12					0,27	14	<0,58	1	8,3	-	0,011	-	0,07	69	6,1	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	-
		исходная 1					0,22	7	<0,58	2	6,4	-	0,009	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11.05.22	исходная 2	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	2	6,3	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 1					0,30	12	<0,58	1	8,6	-	0,009	-	0,07	70	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2					0,30	16	<0,58	1	8,6	-	0,012	-	0,06	68	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12.05.22	прямая 1	"Молодежная" Сердобристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	16	0,90	1	8,5	-	0,010	-	0,08	70	3,6	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	
		прямая 2					0,30	16	<0,58	1	8,5	-	0,008	-	0,07	70	3,7	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	-
		прямая 3					0,30	17	<0,58	1	8,5	-	0,011	-	0,08	71	3,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	0	-	-	-
4	05.05.22	исходная	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	13	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная					0,28	13	<0,58	1	8,9	-	0,009	-	0,05	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая					0,30	15	<0,58	1	8,7	-	0,009	-	0,07	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	12.05.22	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,13	9	<0,58	2	6,7	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная					0,12	11	<0,58	1	9,0	-	0,022	-	0,05	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		исходная					<0,10	11	<0,58	2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	12.05.22	подпиточная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	8,8	-	0,014	-	0,05	87	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая					<0,10	9	<0,58	1	9,0	-	0,011	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		исходная					0,10	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	16.05.22	подпиточная	ул. Малая Посадская, д.22-24	Петроград- ский	котельная	котельной	0,15	12	<0,58	1	8,9	-	0,019	-	0,05	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
		исходная					0,11	12	<0,58	1	8,9	-	0,018	-	0,04	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая					0,11	12	<0,58	1	8,9	-	0,018	-	0,04	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Векросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	
																										6
1	16.05.22	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АОТ/е	котел.	0,30	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,020	-	0,06	-	1,54	47	-	-	-	-	-		
		приз АО "ГЭС/СПб" прямая в т/с ФТС			котел.	0,29	12	<0,58	1	8,6	-	0,080	-	0,05	-	1,40	73	-	0	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
2	16.05.22	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,26	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	0,26	11	<0,58	1	9,0	-	0,021	-	0,05	-	-	-	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	0,30	13	<0,58	1	8,8	-	0,009	-	0,06	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
3	18.05.22	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,19	18	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	0,18	16	<0,58	1	9,0	-	0,011	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	1	не обн.	не обн.	0	
		прямая			котел.	0,14	15	<0,58	1	9,0	-	0,013	-	0,06	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-
4	16.05.22	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	<0,10	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	0,11	12	<0,58	1	8,7	-	0,016	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	<0,10	11	<0,58	1	8,7	-	0,017	-	0,06	-	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
5	16.05.22	исходная	"Легитягическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,29	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	0,29	10	<0,58	1	9,0	-	0,025	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	0,29	13	<0,58	1	9,0	-	0,028	-	0,06	-	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
6	16.05.22	подпиточная	"Т.ражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,031	-	0,07	-	-	45	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,29	14	<0,58	1	8,8	-	0,02	-	0,06	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,16	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-
7	16.05.22	подпиточная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,24	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,011	-	0,06	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,29	12	<0,58	1	8,6	-	0,008	-	0,06	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,15	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-
8	16.05.22	подпиточная	"Топитехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,15	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,026	-	0,06	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,21	13	<0,58	1	8,9	-	0,029	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,25	6	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-
9	16.05.22	подпиточная	"Тиссаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,24	12	0,64	1	8,4	-	-	0,012	-	0,07	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая			котел.	0,25	12	<0,58	1	8,4	-	0,011	-	0,08	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
		исходная			котел.	0,25	11	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
10	18.05.22	подпиточная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,05	-	-	78	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,18	14	<0,58	1	9,0	-	0,013	-	0,06	-	-	-	-	-	70	-	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,18	10	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
11	18.05.22	подпиточная	"6-Выборгская" пр.Тереза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,013	-	0,05	-	-	77	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,15	12	<0,58	1	8,8	-	0,020	-	0,05	-	-	-	-	-	70	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котел.	0,19	13	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
12	18.05.22	подпиточная	"Григорьевская" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,015	-	0,05	-	-	70	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	0,19	13	<0,58	1	9,0	-	0,013	-	0,05	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
13	30.05.22	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Граничная, д.12	Красногвардейская	котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котел.	0,29	14	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	23.05.22	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногвардейская	котел.	котел.	0,25	12	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,20	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногвардейская	котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,13	11	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.05.22	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатеринбургский пр., д.7	Красногвардейская	котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,12	12	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23.05.22	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Красногвардейская	котел.	котел.	0,11	12	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,23	6	0,6	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	23.05.22	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ванеяна, д.3	Калинин	котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,15	10	<0,58	1	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	23.05.22	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Калинин	котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,13	13	<0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	23.05.22	исходная	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,15	12	<0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,14	8	0,60	1	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	23.05.22	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,14	8	0,60	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,13	8	0,60	1	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	23.05.22	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,14	8	0,60	1	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,11	10	<0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,11	8	0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,11	10	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,11	9	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,10	10	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,24	11	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,18	6	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	<0,10	7	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,17	5	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,30	12	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногвардейская	котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,30	12	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	19.05.22	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногвардейская	котел.	котел.	0,30	12	<0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	0,30	12	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Котельная на реконструкции

* - показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХД-2



Н.Н.Кравченко

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП «ТЭК СПб» за май 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³																			
																									исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная	подпиточная	прямая	исходная
1.	30.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроа, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,18	7	0,60	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,13	8	0,66	1	8,6	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,15	9	0,69	1	8,8	-	0,04	-	0,05	69	-	-	-	-	-	-	-
2.	16.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,19	8	0,58	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,14	9	0,58	1	8,9	-	0,03	-	0,02	88	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,15	9	0,58	1	9,0	-	0,03	-	0,03	79	-	-	-	-	-	-	-
3.	11.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Дормонтова, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,20	7	0,60	1	7,1	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,11	7	0,62	1	8,6	-	0,02	-	0,03	72	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,18	8	0,65	1	9,0	-	0,02	-	0,03	70	-	-	-	-	-	-	-
4.	23.05.22	исходная прямая	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Можай-ский	котельная	котельной	0,12	7	0,58	1	7,1	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,13	8	0,60	1	8,4	-	0,03	-	0,03	69	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,18	7	0,58	1	6,3	-	0,02	-	0,03	3,8	-	-	-	-	-	-	-
5.	04.05.22	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,21	8	0,58	1	8,8	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,19	8	0,60	1	9,0	-	0,03	-	0,03	72	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,5	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	11.05.22	исходная подпиточная прямая	ЮЧПЗ Горелово, ул.Ипа 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,13	10	0,65	1	8,9	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,16	10	0,71	1	9,0	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,46	7	0,60	1	6,4	-	0,02	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	04.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	8,6	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,22	9	0,63	1	8,7	-	0,03	-	0,02	70	-	-	-	-	-	-	-
																									котельная	котельной	0,60	9	0,63	1	6,5	-	0,03	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	04.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Метропостроевца, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,20	10	0,64	1	8,8	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
																									котельная	котельной	0,21	10	0,66	1	8,9	-	0,04	-	0,04	87	-	-	-	-	-	-	
																									котельная	котельной	0,21	10	0,66	1	8,9	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ГВС не подается.																		
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веокарсол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
1.	16.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,14	7	0,58	1	6,5	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,16	8	0,58	1	8,5	-	0,03	-	0,03	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,11	9	0,60	1	8,8	-	0,04	-	0,03	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	16.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Сапова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,24	8	0,58	1	6,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,21	9	0,58	1	8,7	-	0,02	-	0,04	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,14	10	0,63	1	8,8	-	0,04	-	0,05	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	23.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,19	7	0,58	1	6,4	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,18	8	0,63	1	8,3	-	0,03	-	0,03	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,19	8	0,72	1	8,5	-	0,04	-	0,03	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	23.05.22	исходная подпиточная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,24	8	0,60	1	6,3	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,21	9	0,63	1	8,8	-	0,04	-	0,04	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,20	10	0,66	1	8,8	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Бессейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,23	8	0,58	1	6,3	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,22	7	0,60	1	8,7	-	0,02	-	0,02	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,21	10	0,63	1	8,7	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	23.05.22	исходная подпиточная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,20	9	0,63	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,20	9	0,63	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,17	11	0,66	1	6,4	-	0,04	-	0,02	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	23.05.22	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,20	9	0,63	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							0,20	9	0,63	1	6,2	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,17	11	0,66	1	6,4	-	0,04	-	0,02	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ГЭК СПб"
за май 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	31.05.2022	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная	0,50	11	0,65	1	6,5	0,0086	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	-	-	-
1	31.05.2022	прямая ГВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,29	9	0,98	1	7,9	0,016	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	31.05.2022	прямая ГВС	ул. Оловянского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	6,7	0,017	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	31.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,40	9	< 0,58	1	6,5	0,018	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	31.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,15	8	0,79	1	6,6	0,012	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	31.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	5	0,65	1	6,7	0,014	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	31.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	13	0,82	1	6,4	0,011	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	12.05.2022	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеголожский	котельная	котельная	0,25	8	0,65	1	6,4	0,020	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	12.05.2022	прямая ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеголожский	котельная	котельная	0,15	8	< 0,58	1	7,9	0,020	-	менее 0,002	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	24.05.2022	исходная	п. Стеклянный, база отдыха «Уют»	Всеголожский	котельная	котельная	0,12	3	< 0,58	1	8,3	-	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	24.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,13	2	< 0,58	1	8,9	-	-	менее 0,002	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,26	9	0,59	1	6,5	0,010	-	-	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,5	0,014	-	менее 0,002	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 72, лит. А, к. 3	Василеостровский	котельная	котельная	0,52	10	< 0,58	1	6,4	0,014	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 72, лит. А, к. 3	Василеостровский	котельная	котельная	0,28	12	< 0,58	1	6,5	0,016	-	менее 0,002	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
9	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 75, лит. А, пом. 7Н	Василеостровский	котельная	котельная	0,35	8	0,59	1	6,4	0,012	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
9	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 75, лит. А, пом. 7Н	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	17	1,1	1	6,5	0,0029	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 85, к. 2, лит. В	Василеостровский	котельная	котельная	0,56	11	< 0,58	1	6,5	0,015	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 85, к. 2, лит. В	Василеостровский	котельная	котельная	0,29	18	< 0,58	1	9,0	0,0028	-	менее 0,002	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
11	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 86, лит. А, к. 3	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	0,023	-	-	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
11	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 86, лит. А, к. 3	Василеостровский	котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	8,9	0,0017	-	менее 0,002	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
12	19.05.2022	исходная	Бабушкинское шоссе, д. 97, лит. А, пом. 6Н	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	9	0,75	1	6,5	0,025	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
12	19.05.2022	прямая ГВС	Бабушкинское шоссе, д. 97, лит. А, пом. 6Н	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	7	0,82	1	6,5	0,0064	-	менее 0,002	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
13	19.05.2022	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,37	7	0,72	1	6,5	0,019	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
13	19.05.2022	прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,27	11	< 0,58	1	6,5	0,0025	-	менее 0,002	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	04.05.2022	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,27	11	0,65	1	6,4	0,019	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	04.05.2022	прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,27	10	0,72	1	6,5	0,013	-	менее 0,002	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

15	04.05.2022	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	8	0,69	1	6,8	0,021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
16	04.05.2022	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,42	10	0,98	1	6,4	0,021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
17	04.05.2022	исходная	Раптовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,60	11	<0,58	1	6,4	0,024	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
18	04.05.2022	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,40	9	<0,58	1	6,6	0,020	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
19	04.05.2022	исходная	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,47	11	<0,58	1	6,8	0,020	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
20	16.05.2022	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,32	9	0,65	1	6,5	0,018	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
21	16.05.2022	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	13	0,95	1	6,7	0,013	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
22	16.05.2022	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,49	9	0,98	1	6,4	0,023	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
23	05.05.2022	исходная	Перовская ул., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	<0,58	1	6,5	0,030	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
24	05.05.2022	исходная	пос. Парголово, д. 369б, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,70	12	<0,58	1	6,5	0,024	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
25	05.05.2022	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, пос. Парголово, Осиновая	Выборгск ий	котельная	котельная	0,42	9	0,82	1	6,4	0,021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
26	05.05.2022	исходная	Роцца, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	10	0,72	1	6,6	0,032	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
27	05.05.2022	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфиняя ул., д. 25, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	9	0,65	1	6,5	0,018	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
28	05.05.2022	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,39	9	1,1	1	6,5	0,016	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
29	16.05.2022	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	9	1,1	1	7,1	0,022	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
30	16.05.2022	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,11	18	1,2	1	6,5	0,021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
31	16.05.2022	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	9	<0,58	1	6,4	0,026	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
32	16.05.2022	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	0,88	1	6,6	0,010	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
33	12.05.2022	исходная	Новочеркаский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,25	11	<0,58	1	6,5	0,012	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
34	12.05.2022	исходная	Новочеркаский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,26	10	<0,72	1	7,1	0,013	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
35	12.05.2022	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	9	<0,58	1	6,4	0,016	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
36	12.05.2022	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,23	9	0,95	1	6,5	0,023	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
37	12.05.2022	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,21	8	0,75	1	6,7	0,026	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
38	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 17, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,25	11	<0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
39	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 17, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	8	0,72	1	6,4	0,029	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
40	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	14	0,98	1	6,6	0,029	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
41	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,23	8	<0,58	1	6,5	0,065	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
42	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,26	9	<0,58	1	6,6	0,029	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
43	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,8	13	<0,58	1	6,6	0,025	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
44	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,12	9	<0,58	1	6,6	0,018	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
45	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,61	8	1,1	1	6,4	0,011	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-
46	12.05.2022	исходная	Красноярская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	0,72	1	7,1	0,026	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-	-

61	11.05.2022	исходная	Малая Балканская ул.,	Фрунзенск	котельная	котельная	0,57	9	0,92	1	6,4	0,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11.05.2022	прямая ГВС	д. 39, лит. А, к. 2	ий	котельная	котельная	0,28	14	< 0,58	1	6,6	0,0063	-	Менее 0,002	-	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. 1Н	Фрунзенск	котельная	котельная																
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная																
		исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск	котельная	котельная																
		прямая ГВС		ий	котельная	котельная																
Подача ГВС во время останова кожной ТЭЦ																						
Подача ГВС во время останова кожной ТЭЦ																						

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты
производственного контроля качества холодной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за май 2022 г.

1	№ п/п	24.05.2022	исходная	п. Степанный, база отдыха «Уют»	Всеволожск кпй	котельная	котельная	0,12	3	< 0,58	1	8,3	·	·	менее 0,002	·	68	·	·	·	·	не обн.	не обн.	не обн.	·	·	·
	Дата отбора		прямая ГВС					Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель (Si суммарно)*, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	Хлориды*, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон (²²² Rn), Бк/кг

Начальник ПХЛ-4



Д.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
					исходная	котельная																				
1	05.05.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,7	8	8	<0,58	1	0,18		0,004	0,046				75		2	не обнар	не обнар	не обнар		
					котельная	котельной																				
2	04.05.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,9	4	5	<0,58	1	0,11	0,003	0,026	0,003	0,024				70		0	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
3	06.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	4	6	<0,58	0	0,29		0,006						68		0	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
4	11.05.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н,2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,6	9	1,33	1	0,29			0,005	0,031					68		1	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
5	11.05.22	исходная подпит. прямая (ТВС)	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,17			0,005	0,048					75		2	не обнар	не обнар	не обнар	
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				
					котельная	котельной																				

6	05.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная д. 49, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	8,3	6	<0,58	1	0,27	0,004						69	3	не обнар	не обнар	не обнар				
7	06.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадегский б-р, д. 15, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,27														
		котельная			котельной	8,4	3	<0,58	1	0,26	0,005						72	3	не обнар	не обнар	не обнар				
8	11.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	4	<0,58	0	0,12														
		котельная			котельной	6,9	6	<0,58	1	0,21	0,004						72	0	не обнар	не обнар	не обнар				
9	18.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47 п. Александровская, Волжское ш. д. 32а, пом. И1, лит.Б	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,6	12	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	6,9	7	1,36	1	0,28	0,006						65	0	не обнар	не обнар	не обнар				
10	19.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	5	0,71	0	0,29														
		котельная			котельной	6,8	10	1,33	1	0,29	0,006						62	0	не обнар	не обнар	не обнар				
11	19.05.22	прямая (ТВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,9	6	<0,58	1	0,11														
		котельная			котельной	6,3	9	<0,58	0	0,30															
12	06.05.22	исходная поллит. (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. И1, И2, И3, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,13														
		котельная			котельной	8,9	11	<0,58	1	0,12	0,004	0,043	<0,002	6,8	12	70	4	не обнар	не обнар	не обнар					
13	06.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	8,7	9	0,74	1	0,27	0,005	0,050	<0,002	6,9	12	70	2	не обнар	не обнар	не обнар					
14	12.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	7,8	5	<0,58	1	0,11	0,003						70	4	не обнар	не обнар	не обнар				
15	12.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. И1, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	8,3	4	<0,58	1	0,11	0,003						69	0	не обнар	не обнар	не обнар				
16	19.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,5	7	<0,58	0	0,29														
		котельная			котельной	6,6	8	1,43	1	0,29	0,007						60	0	не обнар	не обнар	не обнар				
17	16.05.22	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. И1, И2, И3, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,30														
		котельная			котельной	8,4	3	<0,58	1	0,11	0,003						65	2	не обнар	не обнар	не обнар				

18	16.05.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,6	7	<0,58	1	0,17	0,005		<0,002				68	1	не
19	19.05.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,8	6	1,09	1	0,28	0,006		<0,002				65	1	не
20	11.05.22	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	3	<0,58	1	0,11	0,003		<0,002				64	2	не
21	11.05.22	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	1,16	0	0,30			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,0	5	<0,58	1	0,11	0,004		<0,002				68	3	не
22	18.05.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,7	10	1,12	1	0,28	0,006		<0,002				65	0	не
23	18.05.22	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Десное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,20			<0,002		21				
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,3	3	<0,58	1	0,24	0,003		<0,002	6,3	18	70	1	не	не
24	05.05.22	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,2	4	<0,58	0	0,13			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,18	0,004		<0,002				65	3,3	
25	май	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	8,4	8	0,78	1	0,22			<0,002						
		подпит. прямая (ТВС)			котельная	котельной												70	2,5	1
26	05.05.22	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,18			<0,002						
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,9	9	1,16	1	0,26	0,006		<0,002				65	2	не
27	12.05.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богдичука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	0,67	0	0,22									
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	11	<0,58	1	0,16	0,004		0,047				69	2	не
28	04.05.22	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	7	1,22	0	0,30									
		подпит. прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	8	0,91	1	0,22	0,004		0,049				65		не
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,11									

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ТЭС ТЭЦ"

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за май 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки			Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³			
		исходная	подпит.	прямая (ТВС)			исходная	котельная																						котельная	котельная	котельная
1	13.05.22	исходная	подпит.	прямая (ТВС)	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельная	котельная	7,9	3	1,47	0	0,30					11	65												
2	13.05.22	исходная	подпит.	прямая (ТВС)	ЭУ-51, Большаекопанс кое с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельная	котельная	7,2	3	<0,58	0	0,11					25													
		прямая (ТВС)					котельная	котельная	котельная	7,3	3	<0,58	1	0,11			0,003	0,019		31	70											
							котельная	котельная	котельная	7,3	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,020		31	75	6,9					3	не обнар	не обнар	не обнар			

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок