

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
02.11.2021	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,16	7	0,64	1	8,98	-	-	67	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,19	10	<0,58	1	8,85	-	-	69	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба


Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
08.11.2021	гостиница	Галицкая ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,65	-	-	68	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	9	<0,58	1	6,73	-	-	9	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ЦТП	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,98	-	-	75	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	10	<0,58	1	6,45	-	-	10	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ЦТП	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	12	0,61	1	8,34	-	-	65	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,21	11	<0,58	1	8,86	-	-	68	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	Красносельская котельная II-ская	ГВС	0,15	11	0,61	1	8,94	-	-	68	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	ЦТП	Ул. П. Термана, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,15	11	0,63	1	8,95	-	-	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.11.2021	жильной	Пр. Ветеранов,	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,98	1	8,69	-	-	69	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	дом	141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,92	1	8,78	-	-	69	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,19	12	0,94	1	8,72	-	-	68	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	детский сад	Ул. Пилитова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,97	1	8,74	-	-	68	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	Общежитие	Ул. Здоровьева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,93	1	8,71	-	-	67	0	отс.	отс.	-
08.11.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,93	1	8,71	-	-	67	0	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
03-11.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехнической	ГВС	0,26	13	0,64	1	8,54	-	-	68	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехнической	ГВС	0,26	12	0,61	1	8,47	-	-	71	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревска	ГВС	0,24	11	0,68	1	8,63	-	-	68	0	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревска	ГВС	0,25	12	0,61	1	8,67	-	-	72	0	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданск ая	ГВС	0,24	11	0,71	1	8,74	-	-	71	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданск ая	ГВС	0,26	12	0,68	1	8,71	-	-	71	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	Педиатрическая	Ул. Литовская, 2	Выборгский	Педиатрическая	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,67	-	-	68	2	отс.	отс.	-
03.11.2021	Академия		Выборгский	Педиатрическая	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,71	-	-	70	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	стоматологическая	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	Педиатрическая	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,71	-	-	70	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.11.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,24	12	<0,58	1	8,63	-	-	70	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III-Выборгская	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,73	-	-	71	0	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,28	14	0,94	1	8,57	-	-	70	0	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,27	13	0,91	1	8,51	-	-	69	2	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,27	12	0,87	1	8,49	-	-	71	0	отс.	отс.	-
03.11.2021	ЦТП	Кириллская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,42	-	-	71	1	отс.	отс.	-
03.11.2021	торговый центр	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,45	-	-	72	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Филиал "Технические службы"
Производственно-технической службы

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
02.11.2021	лицей Детский сад	Ул. Олимпийского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,16	10	0,65	1	8,60	-	-	66	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,65	-	-	65	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,98	-	-	66	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,24	8	<0,58	1	6,38	-	-	9	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	8	1,05	1	8,95	-	-	73	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ТП	ТП – I Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,12	7	<0,58	1	8,69	-	-	71	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,13	8	<0,58	1	8,70	-	-	70	2	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,12	8	<0,58	1	8,68	-	-	71	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,11	7	<0,58	1	8,79	-	-	67	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,81	-	-	65	0	отс.	отс.	-
01.11.2021	ЦТП	Ул. Велишьева, 4 к.2	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,20	14	0,70	1	8,36	-	-	70	0	отс.	отс.	-
01.11.2021	ЦТП	Ул. Дят. Стрелков, 7 к.3 ЦПП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,79	-	-	70	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.2021	ЦТП	Ул. Чулыновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,80	-	-	69	1	отс.	отс.	-
01.11.2021	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,24	13	0,70	1	8,51	-	-	68	2	отс.	отс.	-
01.11.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,25	12	0,64	1	8,53	-	-	68	0	отс.	отс.	-
01.11.2021	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,20	12	0,73	1	8,64	-	-	69	1	отс.	отс.	-
01.11.2021	Детская поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,97	-	-	67	1	отс.	отс.	-
01.11.2021	Детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,23	11	0,71	1	8,44	-	-	69	0	отс.	отс.	-
01.11.2021	Женская консульт ация	Большохотинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,24	12	0,74	1	8,47	-	-	68	0	отс.	отс.	-
01.11.2021	ПОВЦ	Бастужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,23	13	0,68	1	8,58	-	-	69	1	отс.	отс.	-
01.11.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,26	12	0,60	1	6,84	-	-	9	1	отс.	отс.	-
01.11.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,28	14	<0,58	1	6,99	-	-	68	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ЭК СПб"

ГУП «ЭК СПб»
Специал. Тепловые сети
Е.А. Ясинская
Нормативно-техническая
химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
02.11.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	12	0,66	1	8,47	-	-	68	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	11	0,71	1	8,56	-	-	71	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,73	1	8,60	-	-	70	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	11	0,66	1	8,41	-	-	69	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	0,61	1	8,54	-	-	70	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	13	0,74	1	8,44	-	-	70	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	0,66	1	8,51	-	-	71	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.11.2021	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,75	-	-	70	2	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,77	-	-	71	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,24	10	<0,58	1	8,67	-	-	68	0	отс.	отс.	-
02.11.2021	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншский	котельная "Цитадельская"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,77	-	-	72	1	отс.	отс.	-
02.11.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит А, к. 1	Кроншский	котельная "Цитадельская-Западная"	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,74	-	-	71	1	отс.	отс.	-

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Промышленная
энергетическая служба

Е.А. Дюинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.кlostридий
01.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ТЭР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,73	70	-	-	11	не обн.	не обн.	-
01.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,13	8	0,98	1	8,69	69	-	-	3	не обн.	не обн.	-
01.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3,к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,15	7	0,92	1	8,38	70	-	-	6	не обн.	не обн.	-
01.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2,к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,20	8	1,15	1	8,88	69	-	-	7	не обн.	не обн.	-
02.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11,к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,21	9	1,11	1	8,34	61	-	-	11	не обн.	не обн.	-
02.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,17	8	0,79	1	8,70	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.11.21.	тепловая сеть	Ленинградская обл. п. Тельмана д.52	тошненский кий	2 Колпинская я	ГВС	0,14	7	1,41	1	8,54	63	-	-	10	не обн.	не обн.	-
02.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинский кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,63	61	-	-	15	не обн.	не обн.	-
02.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братцев Радченко д.19 к.2	колпинский кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,47	62	-	-	5	не обн.	не обн.	-
03.11.21.	тепловая сеть	Понтонный ул. Южная д.9	колпинский кий	Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,27	11	0,85	1	6,68	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-
03.11.21.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинский кий	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,25	11	<0,58	1	6,75	62	-	-	1	не обн.	не обн.	-
03.11.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,26	13	0,79	1	8,98	64	-	-	0	не обн.	не обн.	-
03.11.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинский кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	13	<0,58	1	8,97	66	-	-	2	не обн.	не обн.	-
03.11.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерская д.1	колпинский кий	п. Металлострой ул. Пионерская д.7а	ГВС	0,28	8	1,47	1	6,86	62	-	-	0	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,12	8	0,79	1	8,84	61	-	-	5	не обн.	не обн.	-
08.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,85	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
08.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шникова д.32/15	пушкинск кий	6 я	ГВС	0,11	8	0,59	1	8,84	68	-	-	6	не обн.	не обн.	-
08.11.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,28	13	0,79	1	7,57	63	-	-	1	не обн.	не обн.	-
08.11.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары ул. Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,26	11	<0,58	1	7,16	61	-	-	9	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,16	11	0,95	1	8,96	63	-	-	2	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская я д.3д	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,15	9	1,41	1	8,83	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,17	9	1,38	1	8,81	66	-	-	5	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2 я	ГВС	0,25	11	1,41	1	8,75	66	-	-	1	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	пушкинска я	ГВС	0,16	11	1,34	1	8,81	62	-	-	2	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Деонтьевска я д.41	пушкинск кий	пушкинска я	ГВС	0,10	9	0,75	1	8,98	68	-	-	0	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	пушкинска я	ГВС	0,20	10	1,41	1	8,94	65	-	-	1	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийск ая д.7/20	пушкинск кий	пушкинска я	ГВС	0,17	9	1,31	1	8,88	64	-	-	5	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинск ая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинск ая д.21	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,98	64	-	-	6	не обн.	не обн.	-
09.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельск кое шоссе д.9	пушкинск кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,17	8	1,41	1	8,78	65	-	-	3	не обн.	не обн.	-
10.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная д.6,к.3	колпинск кий	АО "ГСПР ТЭЦ"	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,71	70	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинск кий	Колпинска я	ГВС	0,12	8	1,11	1	8,98	71	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3,к.3	колпинск кий	Колпинска я	ГВС	0,17	8	1,47	1	8,60	72	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17.11.10.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	Колпинска я	ГВС	0,23	8	1,44	1	8,24	72	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,26	9	1,47	1	8,70	64	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,15	8	1,41	1	8,95	66	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,15	8	1,38	1	8,97	68	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлостро й ул. Богайчука д.3	ГВС	0,13	12	<0,58	1	8,98	69	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлостро й ул. Богайчука д.3	ГВС	0,21	13	0,88	1	8,98	68	-	-	-	-	-	-
17.11.10.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлостро й ул. Пионерска я д.7а	ГВС	0,28	9	1,47	1	7,00	64	-	-	-	-	-	-
18.11.10.	тепловая сеть	п. Полгонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Полгонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,28	10	0,85	1	6,77	62	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.11.10.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.31а	колпинск кий	п. Понтоновый ул. Южная д.25	ГВС	0,21	9	<0,58	1	6,74	62	-	-	-	-	-	-
19.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинск кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,21	11	0,66	1	8,60	74	-	-	-	-	-	-
19.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинск кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,23	11	1,11	1	8,60	74	-	-	-	-	-	-
19.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинск кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,50	72	-	-	-	-	-	-
23.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинск кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	10	0,88	1	8,98	74	-	-	-	-	-	-
23.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинск кий	2 пушкинска я	ГВС	0,17	10	1,24	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
23.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск кий	2 пушкинска я	ГВС	0,20	9	1,47	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
23.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2 пушкинска я	ГВС	0,26	10	1,47	1	8,98	74	-	-	-	-	-	-
23.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	9	1,34	1	8,94	61	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	15	<0,58	1	8,51	74	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинский	пушкинская 6 я	ГВС	0,16	8	1,18	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинский	пушкинская 6 я	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинский	пушкинская 6 я	ГВС	0,13	8	1,11	1	8,98	61	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинский	пушкинская 6 я	ГВС	0,10	8	0,95	1	8,98	74	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинский	пушкинская 6 я	ГВС	0,12	8	0,95	1	8,87	71	-	-	-	-	-	-
29.11.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	0,62	1	8,41	74	-	-	-	-	-	-

Начальник ПХС ФТС:

ГУП «ГЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производства
 Муниципальное предприятие
 Е.А.Ясник