

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	Е. coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,18	8	1,30	1	7,86	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,16	7	1,20	1	8,21	69	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимова д.2к.2	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,17	8	1,17	1	8,24	69	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,26	7	1,33	1	8,09	65	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,28	8	1,42	1	8,17	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
07.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСП ТЭЦ"	ГВС	0,18	11	0,70	1	8,72	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,17	12	0,64	1	8,76	71	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
07.11.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,20	12	0,60	1	8,69	70	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,23	9	1,24	1	7,99	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,18	9	0,70	1	7,87	64	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
08.11.22.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,28	7	1,21	1	6,92	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,28	12	<0,58	1	6,73	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
09.11.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	7	<0,58	1	6,83	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	6	0,91	1	8,97	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	6	0,64	1	8,98	64	-	-	5	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	7	0,60	1	8,97	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	7	0,97	1	8,98	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
10.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	7	1,15	1	8,97	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
14.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,11	6	0,79	0	8,31	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
14.11.22.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,10	11	<0,58	0	8,77	69	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
16.11.22.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	7	1,36	1	7,42	61	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
16.11.22.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	15	0,94	1	8,91	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.11.22.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлостр рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	15	0,60	1	8,91	61	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,92	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,11	9	0,88	1	8,91	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,12	9	0,88	1	8,97	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,11	9	0,85	1	8,96	67	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,98	61	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
17.11.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,20	8	1,03	1	8,95	70	-	-	6	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.11.22.	тепловая сеть	Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеглянный, база отдыха "Силандэ", корпус №3	всеволожский	пос. Стеглянный, база отдыха "Силандэ"	ГВС	0,11	5	<0,58	1	8,90	64	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
21.11.22.	тепловая сеть	Ленинградская обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вырица ул.Московская д.61	ГВС	0,10	6	0,76	0	8,43	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
21.11.21.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	7	0,64	0	7,44	67	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.2022	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,27	12	<0,58	1	8,74	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	8	<0,58	1	6,41	-	-	9	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	9	1,10	1	8,32	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	9	<0,58	1	6,72	-	-	10	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	11	0,71	1	8,76	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,17	10	0,71	1	8,73	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,22	11	0,81	1	8,88	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,23	11	0,84	1	8,85	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.11.2022	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	Библиотека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,18	11	0,58	1	8,66	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,69	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	Общественное житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,21	11	0,61	1	8,67	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
01.11.2022	Библиотека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,20	12	0,61	1	8,70	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

 Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.11.2022	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,19	11	0,81	1	8,58	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,20	10	0,94	1	8,70	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.11.2022	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	13	<0,58	1	8,51	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,54	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	14	0,58	1	8,52	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	15	0,61	1	8,60	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,25	16	<0,58	1	8,73	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,24	14	0,77	1	8,66	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,25	15	0,61	1	8,77	-	-	69	2	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,26	16	0,77	1	8,68	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.11.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,20	15	1,06	1	8,54	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	котельная III- Выборгска я	ГВС	0,22	15	0,81	1	8,60	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	14	<0,58	1	8,49	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,29	15	<0,58	1	8,48	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,28	16	<0,58	1	8,50	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,28	15	1,06	1	8,54	-	-	65	1	отс.	отс.	отс.
09.11.2022	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,28	14	1,03	1	8,55	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.11.2022	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,26	13	0,97	1	8,50	-	-	66	1	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	12	0,87	1	8,54	-	-	66	1	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,77	-	-	65	2	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,26	7	<0,58	1	6,61	-	-	8	0	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	16	0,94	1	8,64	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,22	7	0,81	1	8,59	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	8	0,87	1	8,54	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	8	0,90	1	8,57	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,26	12	1,19	1	8,50	-	-	66	1	отс.	отс.	отс.
03.11.2022	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозэнерго"	ГВС	0,26	11	1,16	1	8,48	-	-	65	2	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,24	14	1,00	1	8,68	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,24	15	1,30	1	8,83	-	-	74	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.11.2022	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,25	16	0,90	1	8,59	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,26	14	1,15	1	8,72	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	Школа	ул. Стахановцев, д. 15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д. 13	ГВС	0,24	16	1,26	1	8,76	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,26	17	1,32	1	8,69	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,25	16	0,96	1	8,56	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,27	13	1,19	1	8,69	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,26	11	1,15	1	8,74	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,25	12	1,23	1	8,63	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,26	9	1,04	1	6,41	-	-	7	2	отс.	отс.	отс.
11.11.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,27	8	1,11	1	6,69	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в ноябре 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.11.2022	Школа, №44	ул. Школьная, д. 64	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	9	1,10	1	8,52	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,27	10	0,97	1	8,50	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	12	0,65	1	8,26	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	11	<0,58	1	8,20	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	12	0,84	1	8,18	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	12	0,61	1	8,22	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,28	13	0,65	1	8,27	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.11.2022	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	10	0,87	1	8,55	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,28	13	0,84	1	8,58	-	-	68	1	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,26	12	1,10	1	8,69	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,20	8	0,71	1	8,86	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
08.11.2022	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, лит.А, к.1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,22	9	0,74	1	8,83	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская