



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литера А, Санкт-Петербург, 190031, Россия, тел.: (812) 494-86-68, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

12.02.2024 № 02-14/7144
На № _____ от _____

О допуске к применению
СОДК «АСКИТ-А»

Генеральному директору
ООО «ТехноПром»
А.Н. Журавлеву
info@tpiv.ru
pvv@tpiv.ru

Уважаемый Андрей Николаевич!

В соответствии с письмом ГУП «ТЭК СПб» № 02-14/50233 от 19.10.2021 и согласованием ООО «ТехноПром» письмо № 1022/21 от 22.10.2021 был реализован пилотный проект опытная эксплуатация автоматизированной системы контроля изоляции трубопровода «АСКИТ-А» (далее – Система «АСКИТ-А»).

В период реализации пилотного проекта с 22.02.2022 по 09.02.2023 Система «АСКИТ-А» показала свою работоспособность в полевых условиях.

Представленные ООО «ТехноПром» технические документы к Системе «АСКИТ-А» рассмотрены. Замечания отсутствуют.

Руководство по монтажу «Автоматизированная система контроля изоляции трубопровода «АСКИТ-А» согласовано.


Учитывая изложенное, Система «АСКИТ-А» допущена к применению на квартальных тепловых сетях Предприятия, с учётом Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия допуска к применению составляет 3 (три) года. Допуск может быть приостановлен в более ранние сроки при получении отрицательных результатов эксплуатации.

Приложения:

- Отчет об опытной эксплуатации;
- Руководство по монтажу Системы «АСКИТ-А».

Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер



И.М.Стренадко