

Отчёт о достижении показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Государственного унитарного предприятия "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

в сфере теплоснабжения за 2021 год
(город Санкт-Петербург)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надёжности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материаловой характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям	
		План 2021	Факт 2021	План 2021	Факт 2021	План 2021	Факт 2021	План 2021	Факт 2021	План 2021	Факт 2021
1	Тепловая сеть по ул. Стахановцев, Первоозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая сеть по ул. Стахановцев, Первоозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты	0,0053	0,0053	0,0	0,0	0,0	0,0	5,93	5,93	1,344	1,344
2	Магистральная тепловая сеть по адресу: Послонная гора, от ТК-1 на пр. Горького до ПНС (пр.Энгельса д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса, от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашидова, д.6, д.13 корп.1	0,0022	0,0022	0,0	0,0	0,0	0,0	14,88	14,88	1,347	1,347
3	Магистральные тепловые сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартьянова до ТК-8(ТК-Эбулд) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., д.41, 43, 45, 49	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	5,66	5,66	1,513	1,513
4	Тепловые сети по адресу: б-ва Красносельская котельная по адресу ул. Политруха Пасечника, 16 корп.4 до ТК-32 и отуска перед ТК-45; от ТК-29а до ТК-29б и домов: ул. Политруха Пасечника, 2, 4, 6; от ТК-28 до домов: ул. Политруха Пасечника, бк.2, 10к.2	0,0068	0,0068	0,0	0,0	0,0	0,0	2,86	2,86	1,123	1,123
5	Тепловые сети по адресу: Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А	0,0225	0,0225	0,0	0,0	0,0	0,0	1,31	1,31	905	905
6	Тепловые сети по адресу: Квартал 3 Малой Охты	0,0100	0,0100	0,0	0,0	0,0	0,0	4,18	4,18	977	977
7	Тепловые сети по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома	0,0067	0,0067	0,0	0,0	0,0	0,0	14,88	14,88	1,347	1,347
8	Тепловые сети по адресу: Квартал 4 Шуваляво-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.119 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1	0,0034	0,0034	0,0	0,0	0,0	0,0	6,33	6,33	2,376	2,376
9	Тепловые сети по адресу: Квартал 16 Шуваляво - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3	0,0104	0,0104	0,0	0,0	0,0	0,0	5,93	5,93	1,344	1,344
10	Тепловые сети по адресу: Квартал 19 ШО; пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.18, пр.Горького, д.72	0,0172	0,0172	0,0	0,0	0,0	0,0	6,23	6,23	711	711
11	Котёл ДКВр 10/13 №2 котельной "2-я Пушкинская" по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Пушкин, Автомобильная ул., д.4, корп.2	0,0	0,0	0,0	0,0	166,76	166,76	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котёл ПТВМ-30М №2 котельной "1-я Колпинская" по адресу: г.Тельмана, Красноборская ул., д.3 лит.А	0,0	0,0	0,0	0,0	165,41	165,41	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Магистральные тепловые сети в г.Пушкин по бульвару Алексея Толстого от ТК-1 до ТК-3 по Школьной ул.	0,0009	0,0009	0,0	0,0	0,0	0,0	2,71	2,71	965	965
14	Тепловые сети в г.Колпино, ввод тепловой сети в квартал 13 от ТК-5ПР по Пролетарской ул. до ТК-4-6 у дома 48 по Пролетарской ул.	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,88	3,88	291	291
15	Магистральные тепловые сети в г.Колпино от ТК-7а по ул.Карла Маркса до ТК-11 на пл.Коммуны.	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,13	3,13	504	504
16	Тепловые сети в пос.Металлострой от котельной по адресу: ул.Богачиха д.3 на участке от дома Полева ул., 27 до домов: Садовая ул., 20, 22, 21 корп.1, 2, 3	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	5,44	5,44	359	359
17	Тепловые сети в г.Павловск от котельной по адресу ул.Васенко д.32 до домов: Коношенная ул.д.14,28,ул.Васенко д.18, Лебедяная ул., д.14,ул.Бережков, д.12, Гумилевская ул., д.14 и ТК у дома Коношенная ул., д.26.	0,0107	0,0107	0,0	0,0	0,0	0,0	4,68	4,68	1,507	1,507
18	Тепловые сети и трубопроводы ТЭС от ведомственной котельной НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" по адресу: пос. Лонгонный, ул. Фанерная, д.5	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	5,67	5,67	1,679	1,679
19	Тепловые сети в пос. Шушары, от УТ-3 на углу Первомайской ул. к домам Школьная ул., д.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 Слудской до ТК-6п, ул.Кадыла Маркса	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	4,51	4,51	524	524
20	Магистральные тепловые сети в г.Колпино по Павловской ул., от ТК-9 ул.Братява Радченко с пересечением ул.Веры Слудской до ТК-6п, ул.Кадыла Маркса	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	2,99	2,99	345	345
21	Магистральные тепловые сети в г.Колпино, по бульвару Трудашиха от ТК-6 до ТК-11, угол ул. Веры Слудской	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	2,78	2,78	758	758
22	Магистральная тепловая сеть в г.Пушкин от котельной по адресу: Красносельское шоссе, д.7а, лит.Н до врезки на здания ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,12	3,12	434	434

№ п/л	Наименование объекта	Показатели надёжности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Тепловые сети в г. Пушкин, нежилая зона от ТК-2 по Автомобильной ул. до ТК-3 в сторону здания Промышленная ул. д. 15	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,78	3,78	369	369
24	Тепловые сети от котельной по адресу: г. Павловск, Елизаветинская ул., д. 21, лит. А на участке от д. 9, корп. 2 Елизаветинская ул. до домов Елизаветинская ул., д. д. 2, 4	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	4,76	4,76	170	170
25	Тепловые сети в г. Колпино к зданию по адресу: Загородный ул., д. 63, лит. Б	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,63	3,63	225	225
26	Участок тепловых сетей в г. Пушкин по ул. Оранжерейная от ТК-9 по Октябрьскому бульвару до ТК у д. 32/34 по ул. Пошквинская	0,0057	0,0057	0,0	0,0	0,0	0,0	6,24	6,24	809	809
27	Тепловые сети в кварталах 3, 3А, 3Б, 4А, 6 г. Колпино, вывод 2, от ТК-1 у забора АО "СП ТЭЦ"	0,0013	0,0013	0,0	0,0	0,0	0,0	8,64	8,64	5 592	5 592
28	Тепловые сети в квартале 7-11 г. Колпино, от ТК-6 ул. Братьев Радченко	0,0025	0,0025	0,0	0,0	0,0	0,0	9,14	9,14	3 208	3 208
29	Тепловые сети в квартале 16 г. Колпино, трубопроводы отопления и гвс от ЦТП №7 по адресу г. Колпино ул. Ижорского батальона, д. 17	0,0012	0,0012	0,0	0,0	0,0	0,0	9,22	9,22	3 524	3 524
30	Тепловые сети от групповой котельной по адресу: г. Павловск, ул. Обороны, д. 6а до жилых домов: ул. Обороны, д. 1, д. 2, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 8	0,0057	0,0057	0,0	0,0	0,0	0,0	8,22	8,22	369	369
31	Магистральная тепловая сеть на участке от ТК-14К3 до ТК-14К1В (исключая ТК) вдоль Торфяной дороги	0,0022	0,0022	0,0	0,0	0,0	0,0	3,28	3,28	885	885
32	Магистральная тепловая сеть по пр. Испытателей от ТК-14К1 на Гаккельской улице до ТК-2К1 на пр. Испытателей	0,0000	0,0000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,38	3,38	919	919
33	«4-я Кировская» квартальная котельная (переводом на основное топливо – природный газ) по адресу: Двинская ул., д. 14 корп. 2, лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	191,81	191,81	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Блок-модульная котельная (закрытие существующей котельной) по адресу: пос. Парголово, Выборгское ш., д. 369Б, Лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	239,91	239,91	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Котельная (газификация существующего источника ГУЛ «ТЭК СПб») по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Малозаводское, Средневазбургское ш., д. 14 лит. Б, пом. 2-Н	0,0	0,0	0,0	0,0	157,49	157,49	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Блок-модульная котельная (закрытие существующей котельной) по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Зеленый пр., д. 47а лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	262,83	262,83	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Блок-модульная котельная (закрытие существующей котельной) по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Электропередач, д. 20 лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	267,19	267,19	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная и внешние инженерные сети по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, Деловая ул., д. 3 лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	268,49	268,49	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Котельная и внешние инженерные сети по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волховское ш., д. 32а, пом. 1Н, литер. Б	0,0	0,0	0,0	0,0	221,76	221,76	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная и внешние инженерные сети по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит. А	0,0	0,0	0,0	0,0	234,40	234,40	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная и внешние инженерные сети по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2, лит. Б, пом. 1-Н	0,0	0,0	0,0	0,0	277,52	277,52	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 3 лит. Д	0,0	0,0	0,0	0,0	237,71	237,71	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная и внешние инженерные сети по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Новоокозаковщина, д. 67, лит. Б	0,0	0,0	0,0	0,0	217,12	217,12	0,0	0,0	0,0	0,0

Первый заместитель генерального директора – главный инженер

И.М. Стреладко

