



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литера А, Санкт-Петербург, 190000, Россия, тел.: (812) 494-86-68, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

22.03.2022 № 08-14/11490
На № 01-08/1219 от 15.03.2022

О допуске к применению труб
ООО «Металлоцентр Лидер-М»

Генеральному директору ООО
«ТЕСЛА»
В.В.Фоменко
info@teslaomsk.com

Уважаемый Василий Валерьевич!

На запрос ООО «ТЕСЛА» от 15.03.2022 № 01-08/1219 сообщаю следующее.

Технические условия ТУ 24.20.13-017-46650370-2022 «Трубы и соединительные детали трубопроводов стальные с наружным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов» ООО «Металлоцентр Лидер-М» (далее – Технические условия) после устранения замечаний согласованы.

Срок действия согласования составляет 3 (три) года.

28.02-04.03.2022 представителем отдела входного контроля качества оборудования и материалов ГУП «ТЭК СПб» проведена повторная инспекционная поездка на предприятие ООО «Металлоцентр Лидер-М» по производству стальной трубной продукции с наружным антикоррозионным покрытием по ТУ 24.20.13-017-46650370-2022, расположенное по адресу: РФ, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Широкая, д.76. Выявленные ранее замечания устранены в полном объеме.

Проведены испытания серийной единицы продукции ООО «Металлоцентр Лидер-М» труба с наружным двухслойным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов (труба 108x4,0 ст20 ГОСТ8732-78/В8731-74 Н 2 сл. ЭП-110 ТУ 24.20.13-017-46650370-2022) в испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения» с положительным результатом.

Учитывая изложенное, трубы и соединительные детали трубопроводов стальные с наружным антикоррозионным покрытием на основе эпоксидных материалов, изготовленные ООО «Металлоцентр Лидер-М» по ТУ 24.20.13-017-46650370-2022, допускаются к применению, с учётом Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия допуска составляет 3 (три) года.

Срок согласования может быть сокращен при получении отрицательных результатов эксплуатации или испытаний указанных труб.

Приложение: ТУ 24.20.13-017-46650370-2022 – 1 экз.

И.о. первого заместителя
генерального директора -
главного инженера



В.К.Кузнецов