



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литера А, Санкт-Петербург, 190031, Россия, тел.: (812) 494-86-68, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

25.08.2023 № 02-14/42316
На № п-044 от 17.07.2023

О допуске к применению
продукции ООО «Полимер-Л»

Генеральному директору
ООО «Современные Комплексные
Тепловые Коммуникации»
Обухову И.В.
info@sktk-ppu.ru

Уважаемый Игорь Владимирович!

На Ваш запрос от 17.07.2023 № П-044 о допуске к применению
трубопроводной продукции ООО «Полимер-Л»:

1. ТУ 24.20.13-002-83409778-2023 «Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»;
2. ТУ 24.20.40.000-004-83409778-2023 «Отводы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
3. ТУ 24.20.40.000-005-83409778-2023 «Тройники стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
4. ТУ 24.20.40.000-003-83409778-2023 «Z-образные элементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
5. ТУ 25.11.23.110-006-83409778-2023 «Металлические заглушки изоляции для стальных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;

(далее – Технические условия) сообщая следующее.

Технические условия рассмотрены, замечания устранены в рабочем порядке в полном объеме. Технические условия согласованы.

Представителем отдела входного контроля качества оборудования и материалов ГУП «ТЭК СПб» в период 07.12.2022-09.12.2022 проведена инспекционная поездка на производство ООО «Полимер-Л» по адресу: Липецкая обл., с. Хлевное, ул. Дорожная, д. 1, корп. А. Результаты поездки удовлетворительные.

Проведены испытания серийной единицы продукции:

– Труба 630x8-ст20ГОСТ 10706-76 ППУ1-ПЭ ГОСТ 30732-2020;
в испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения»
(протокол № 0626ППУ01 от 06.07.2023) с положительным результатом.

Учитывая изложенное, трубопроводная продукция, изготавливаемая в соответствии с ГОСТ 30732-2020 и вышеуказанными Техническими условиями:

1. Трубы (ТУ 24.20.13-002-83409778-2023 «Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»);
2. Отводы (ТУ 24.20.40.000-004-83409778-2023 «Отводы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»);
3. Тройники (ТУ 24.20.40.000-005-83409778-2023 «Тройники стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»);
4. Z-образные элементы (ТУ 24.20.40.000-003-83409778-2023 «Z-образные элементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»);
5. Заглушки изоляции (ТУ 25.11.23.110-006-83409778-2023 «Металлические заглушки изоляции для стальных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»);

допущены к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».


Срок действия допуска к применению составляет 3 (три) года. Допуск может быть приостановлен в более ранние сроки при получении отрицательных результатов эксплуатации или испытаний продукции.

Направляю Вам согласованные Технические условия.

Приложение:

- Технические условия, 5 шт. в 1 экз.

Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер



И.М.Стренадко