



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП «ТЭК СПб»)
ул. Малая Морская, д. 12, литера А, Санкт-Петербург, 190000, Россия, тел.: (812) 494-86-68, факс: (812) 314-53-54,
e-mail: info@gptek.spb.ru, www.gptek.spb.ru,
ОКПО 03323755, ОГРН 1027810310274, ИНН/КПП 7830001028/783801001

03.12.2021 № 02-14/59043
На № 26.01/11-21 от 26.11.2021

О допуске к применению
предизолированных труб
ООО «ПЗПТ»

Генеральному директору
ООО «ПЗПТ»
Р.А.Севрюкову
info@pzpt.ru
a.timofeev@starkspb.ru

Уважаемый Руслан Александрович!

В ответ на запрос ООО «ПЗПТ» от 26.11.2021 № 26.01/11-21 и запрос от 29.11.2021 № 29.01/11-21 сообщаю следующее.

В соответствии с Вашим запросом, 06.09-07.09.2021 представителем отдела входного контроля качества оборудования и материалов ГУП «ТЭК СПб» проведена инспекционная поездка на предприятие ООО «ПЗПТ» по производству стальной предизолированной трубной продукции по ГОСТ 30732-2020, расположенное по адресу: Свердловская область, город Полевской, Восточный Промышленный район, строение 3/1. Выявленные замечания устранены в рабочем порядке. Результаты инспекции признаны удовлетворительными.

Проведены испытания серийной единицы продукции производства ООО «ПЗПТ» (труба 325x5,0-20-ГОСТ 10705-80 гр. В - ППУ 1-ПЭ-ГОСТ 30732-2020) в испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения» с положительным результатом.

ООО «ПЗПТ» получен сертификат соответствия СДС «СЕРТЭНЕРГО» № СЭН0.RU.1705.H00035 04.08.2021 о соответствии выпускаемой ООО «ПЗПТ» предизолированной трубной продукции требованиям ГОСТ 30732-2006.

Учитывая изложенное, трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой производства ООО «ПЗПТ», изготовленные по ГОСТ 30732-2020, допускаются к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб», с учётом Положения о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия согласования составляет 3 (три) года.



Срок согласования может быть сокращен при получении отрицательных результатов эксплуатации или испытаний указанных труб.

К каждому виду продукции: фасонным изделиям, СКУ, арматуре, концевым элементам; для использования на объектах ГУП «ТЭК СПб» с учетом требований Положения о технической политике и опыта эксплуатации тепловых сетей выдвигаются дополнительные требования к применяемым материалам, технологии производства работ и методам испытаний.

В ГУП «ТЭК СПб» по сложившейся практике технические условия рассматриваются и согласовываются на каждый вид продукции отдельно.

Предлагается ООО «ПЗПТ» разработать Технические условия на каждый вид фасонных изделий, СКУ и т.д., и представить их на рассмотрение и согласование в ГУП «ТЭК СПб».

При получении согласования технических условий возможно дальнейшее рассмотрение вопроса о допуске продукции к применению на объектах Предприятия.

Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер



И.М.Стренадко