

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников
ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо, (Fe суммарно) мг/дм3	Цветность, град. цветности мутность, (по каолину) мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремний, мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³		
1	01.09.22	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,40	14	<0,58	1	6,5	0,011	-	<0,002	-	12	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная 1					0,29	14	<0,58	1	8,3	0,013	0,010	0,06	67	4,6	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		прямая 1					0,23	15	0,65	1	8,3	0,014	0,012	<0,002	0,08	67	5,4	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-
2	19.09.22	прямая 1	"Коломажская" ул. Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	16	<0,58	1	8,3	0,011	0,013	<0,002	0,08	71	5,3	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая 2					0,30	13	<0,58	1	8,3	0,012	0,011	<0,002	0,08	71	5,8	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-
		ТОС II к.7-12					0,30	14	<0,58	1	8,3	0,010	0,010	<0,002	0,07	72	5,9	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-
3	15.09.22	исходная 1	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,20	10	<0,58	1	6,2	0,003	-	<0,002	-	14	-	-	3	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная 1					0,30	11	<0,58	1	8,6	0,004	0,008	0,09	66	6,8	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная 2					0,30	12	0,83	1	8,7	0,005	0,009	<0,002	0,09	71	4,5	-	-	15	не обн.	не обн.	<1	-
4	30.09.22	прямая 1	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	14	<0,58	1	8,3	0,006	0,008	<0,002	0,11	70	4,8	-	-	17	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая 2					0,30	13	0,61	1	8,3	0,005	0,011	<0,002	0,11	70	5,4	-	-	21	не обн.	не обн.	<1	-
		прямая 3					0,30	12	0,71	1	8,3	0,005	0,010	<0,002	0,12	65	5,4	-	-	15	не обн.	не обн.	<1	-
5	08.09.22	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	8	<0,58	1	6,6	0,008	-	<0,002	-	10	-	-	2	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная					0,30	12	<0,58	1	8,5	0,009	0,01	<0,002	0,08	64	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	
		прямая					0,30	13	1,2	1	8,3	0,008	0,009	<0,002	0,15	70	-	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	
6	08.09.22	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,28	12	<0,58	2	8,6	0,003	0,012	0,007	0,07	70	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	6	<0,58	2	6,8	0,005	-	<0,002	-	14	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная	Кронштадтское шоссе, д.15, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,13	6	<0,58	1	9,0	0,006	0,015	<0,002	0,03	88	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
7	05.09.22	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	6	<0,58	1	6,2	0,006	-	<0,002	-	13	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		подпиточная	Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,1	7	<0,58	1	8,7	0,007	0,006	<0,002	0,05	82	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		прямая	Цитадельское шоссе, д.5, лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,12	9	0,79	1	9,0	0,008	0,009	<0,002	0,04	70	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
7	05.09.22	исходная	ул. Малая Посадская, д.22-24, лит.Н	Петроград-ский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	6,4	0,0053	-	<0,002	-	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-		
		подпиточная					0,29	17	<0,58	1	8,6	0,0043	0,037	<0,002	0,09	85	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	
		прямая					0,29	12	<0,58	1	8,5	0,0077	0,053	<0,002	0,10	66	-	-	0	не обн.	не обн.	<1	-	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы рН	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Мель (Си суммарно), мг/дм3	Веокол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *,	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	05.09.22	подпиточная	Пернас 3-й Верхний пер. д.10	Выборг.	АО"Т/С	котел.	0,25	12	<0,58	1	8,8	0,0068	<0,002	0,043	-	0,15	-	2,06	66	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		пр.дз АО"Т/С"СПб"			АО"Т/С	котел.	0,26	12	<0,58	1	8,8	0,0042	<0,002	0,012	-	0,16	-	0,16	-	2,16	71	-	0	не обн.	не обн.
2	05.09.22	исходная	"Пернас-4" 8-й Верхний пер. д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,30	13	0,63	1	8,8	0,0074	<0,002	0,015	-	0,10	-	2,11	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	6	<0,58	1	6,3	0,0044	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3	22.09.22	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,53	10	<0,58	1	6,5	0,003	<0,002	-	-	-	-	-	14	-	4	не обн.	не обн.	<1	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	13	<0,58	1	8,7	0,004	<0,002	0,021	-	0,11	-	0,11	-	65	-	7	не обн.	не обн.	не обн.
4	05.09.22	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,30	10	0,79	1	8,7	0,006	<0,002	0,052	-	0,12	-	-	70	-	14	не обн.	не обн.	<1	-
		подпиточная			котел.	котел.	<0,1	5	<0,58	1	6,3	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
5	05.09.22	исходная	"Генераторская" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,28	13	<0,58	1	8,8	0,0047	<0,002	0,016	-	0,08	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,8	0,028	<0,002	0,016	-	0,07	-	0,07	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
6	19.09.22	исходная	"Раджанская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,26	11	<0,58	1	8,8	0,0068	<0,002	0,017	-	0,08	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	7	<0,58	1	6,3	0,011	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
7	05.09.22	исходная	"Северомуринская" Мурно, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,21	7	<0,58	1	7,1	0,014	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	13	0,63	1	8,5	0,0039	<0,002	0,039	-	0,11	-	0,11	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
8	05.09.22	исходная	"Толгитхинская" ул.1 жгтская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,28	13	0,69	1	8,5	0,0042	<0,002	0,029	-	0,13	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,2	0,018	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
9	05.09.22	исходная	"Искраевская" пр. Шафровский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	8,8	0,0034	<0,002	0,026	-	0,14	-	-	68	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	6	<0,58	1	6,1	0,018	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
10	15.09.22	исходная	"3-Выборгская" ул.Мангустерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	8,4	0,0048	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая			котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	8,4	0,0047	<0,002	0,022	-	0,09	-	0,09	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
11	22.09.22	исходная	"6-Выборгская" пр.Терза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	6,8	0,009	<0,002	-	-	-	-	-	12	-	3	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	14	<0,58	1	9,0	0,008	<0,002	0,010	-	0,08	-	0,08	-	74	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
12	08.09.22	исходная	"Григорьевича" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	15	1,3	1	9,0	0,008	<0,002	0,015	-	0,16	-	-	69	-	29	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	9	<0,58	1	6,4	0,004	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	не обн.	не обн.
12	08.09.22	исходная	"Григорьевича" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	14	<0,58	1	8,5	0,005	<0,002	0,039	-	0,09	-	-	74	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,33	15	<0,58	1	8,5	0,006	<0,002	0,052	-	0,09	-	0,09	-	70	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
12	08.09.22	исходная	"Григорьевича" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	6,3	0,006	<0,002	-	-	-	-	-	17	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	8,7	0,006	<0,002	0,011	-	0,05	-	0,05	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
12	08.09.22	исходная	"Григорьевича" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	8,9	0,006	<0,002	0,011	-	0,06	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	13	<0,58	1	8,9	0,006	<0,002	0,011	-	0,06	-	0,06	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
13		исходная	"1-я Красноярдерская" ул. Гравитная, д.12	Краснояр	котел.	котел.	0,25	8	<0,58	1	6,4	0,019	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		попilotочная			котел.	0,16	12	<0,58	1	8,8	0,014	<0,002	0,021	-	0,07	-	-	-	-	-	-	84	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая			котел.	0,22	12	<0,58	1	8,9	0,0100	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	-	-	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	12.09.22	исходная	"2-я Красноярдерская" ул. Металлистов, д.60	Краснояр	котел.	котел.																						
		попilotочная			котел.	0,22	12	<0,58	1	8,9	0,0100	<0,002	0,022	-	0,06	-	-	-	-	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.																							
15		исходная	"3-я Красноярдерская" ул. Гравитная, д.57	Краснояр	котел.	котел.																						
		попilotочная			котел.																							
		прямая			котел.																							
16	12.09.22	исходная	"4-я Красноярдерская" Екатерининский пр. д. 7	Краснояр	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,4	0,015	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		попilotочная			котел.	0,10	13	<0,58	1	8,8	0,010	<0,002	0,014	-	0,06	-	-	-	-	-	89	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,19	13	<0,58	1	8,7	0,010	<0,002	0,015	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
17	12.09.22	исходная	"1-я Правобережная" ул.Курьяново, д.4	Невский	котел.	котел.	0,12	5	<0,58	1	6,2	0,018	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		попilotочная			котел.	0,16	8	<0,58	1	8,7	0,012	<0,002	0,018	-	0,07	-	-	-	-	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,19	11	0,98	1	8,6	0,010	<0,002	0,02	-	0,07	-	-	-	-	-	66	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
18	12.09.22	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ваньева, д.3	Невский	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,3	0,015	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		попilotочная			котел.	0,11	10	<0,58	1	8,7	0,012	<0,002	0,035	-	0,05	-	-	-	-	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,21	11	<0,58	1	8,5	0,010	<0,002	0,035	-	0,06	-	-	-	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
19	12.09.22	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,18	7	<0,58	1	6,3	0,013	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-			
		попilotочная			котел.	0,15	8	<0,58	1	8,7	0,013	<0,002	0,034	-	0,05	-	-	-	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,23	9	0,60	1	9,0	0,011	<0,002	0,030	-	0,06	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
20	19.09.22	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,11	9	0,60	1	6,5	0,0053	0,0020	0,02	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-			
		попilotочная			котел.	0,28	11	0,66	1	8,3	0,0040	0,0023	0,02	-	0,04	-	-	-	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,30	11	0,69	1	8,5	0,0052	0,0023	0,03	-	0,05	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
21	12.09.22	исходная	"3-я Невская" ул.Солова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,25	5	<0,58	1	6,3	0,013	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		попilotочная			котел.	0,21	5	0,69	1	9,0	0,013	<0,002	0,029	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котел.	0,23	5	0,78	1	9,0	0,0067	<0,002	0,031	-	0,08	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
22	12.09.22	исходная	"4-Невская" ул. Бектерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,22	6	<0,58	1	6,4	0,0082	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		попilotочная			котел.	0,29	5	0,78	1	9,0	0,0071	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая 1			котел.	0,18	5	<0,58	1	8,9	0,0072	<0,002	0,021	-	0,07	-	-	-	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
23	22.09.22	исходная	Пискаревский пр.- 155	Краснояр	котел.	котел.	0,24	5	0,64	1	9,0	0,009	<0,002	-	-	-	-	-	-	10	-	10	не обн.	не обн.	<1	-		
		прямая			котел.	0,28	10	<0,58	1	6,3	0,004	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	1	не обн.	не обн.	<1	-	

В раскрое с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

*- показатели указываются при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Н.Н.Кравонперова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 01.07.2022г. ГВС не подается.																	
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веоокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1.	-	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,17	8	0,58	1	6,4	0,0086	0,03	0,0020	-	-	-	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,18	9	0,60	1	8,4	0,0057	0,04	0,0027	0,03	87	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,21	10	0,61	1	8,3	0,0043	0,04	0,0023	0,05	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
2.	19.09.22	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	7	0,59	1	7,0	0,0037	0,01	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,13	8	0,62	1	8,7	0,0024	0,02	0,0020	0,03	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,14	9	0,63	1	9,0	0,0020	0,02	0,0021	0,04	70	2,3	21	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
3.	14.09.22	исходная	ул. Дермонтавова, д. 5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,2	0,015	0,01	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,12	7	0,59	1	8,6	0,013	0,02	0,0020	0,03	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,13	8	0,61	1	6,1	0,0031	0,02	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
4.	05.09.22	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Можайский	котельная	котельной	0,13	9	0,66	1	8,9	0,0032	0,03	0,0024	0,03	80	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котельная	0,13	9	0,66	1	8,7	0,0026	0,04	0,0023	0,05	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,13	9	0,69	1	8,7	0,0026	0,04	0,0023	0,05	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
5.	07.09.22	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,15	9	0,59	1	6,7	0,0020	0,02	0,0022	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,18	9	0,69	1	8,7	0,0013	0,03	0,0024	0,03	98	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,13	9	0,69	1	8,7	0,0026	0,04	0,0023	0,05	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
6.	14.09.22	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улита 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,16	10	0,71	1	8,6	0,0011	0,03	0,0024	0,04	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		подпиточная			котельная	0,18	9	0,69	1	8,7	0,0013	0,03	0,0024	0,03	98	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,16	10	0,71	1	8,6	0,0011	0,03	0,0024	0,04	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
7.	07.09.22	исходная	ул. Двинская, д. 14, к. 2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,53	9	0,60	1	6,4	0,0096	0,02	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,26	9	0,66	1	8,5	0,0079	0,03	0,0020	0,04	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,28	10	0,66	1	8,5	0,0067	0,03	0,0020	0,04	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
8.	07.09.22	исходная	ул. Метропостроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,44	9	0,58	1	6,3	0,0098	0,03	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная			котельная	0,22	10	0,61	1	8,3	0,0040	0,04	0,0021	0,04	87	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	0,27	10	0,66	1	8,8	0,0047	0,04	0,0025	0,06	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	

Начальник ПХЛ № 3



Р.С. Фаленкова

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Котельная остановлена в резерв с 25.04.2022г. ПВС не подается.																		
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Веоокросол-карбон, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	
1.	19.09.22	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,15	9	0,60	1	6,5	0,0074	0,03	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,17	10	0,60	1	8,8	0,0045	0,03	0,0021	0,03	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,18	10	0,61	1	8,8	0,0034	0,04	0,0020	0,04	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
2.	19.09.22	исходная	ул. Сапова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,27	8	0,61	1	6,5	0,0073	0,03	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,30	9	0,66	1	8,3	0,0053	0,04	0,0020	0,02	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,30	11	0,69	1	8,3	0,0064	0,04	0,0021	0,03	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
3.	05.09.22	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,23	8	0,59	1	6,5	0,0086	0,02	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,20	9	0,59	1	8,3	0,0061	0,03	0,0022	0,04	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,15	10	0,60	1	8,3	0,0055	0,03	0,0021	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
4.	05.09.22	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	9	0,59	1	6,4	0,0120	0,02	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,30	11	0,60	1	8,6	0,0075	0,02	0,0022	0,03	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,23	11	0,62	1	8,6	0,0071	0,02	0,0023	0,05	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
5.	-	исходная	ул. Бассейная, д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	05.09.22	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,12	8	0,59	1	6,4	0,0130	0,03	0,0020	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,18	9	0,60	1	8,5	0,0095	0,04	0,0020	0,04	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,17	9	0,62	1	8,5	0,0089	0,04	0,0021	0,03	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
7.	26.09.22	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,1	0,0032	0,03	0,0021	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		подпиточная			котельная	0,30	9	0,62	1	6,1	0,0032	0,03	0,0021	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		
		прямая			котельная	0,30	12	0,65	1	6,1	0,0025	0,04	0,0022	0,02	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-		

Начальник ПХЛ № 3



Р.С.Феденкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГТЭП "ГЭК СПб"
за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Показатели качества																							
							Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	20.09.2022	исходная прямая ПВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,40 0,27	10 11	<0,58 0,92	1 1	6,6 7,9	- -	- -	- -	- -	- 70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
2	20.09.2022	исходная прямая ПВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,23	10 10	<0,58 <0,58	1 1	6,9 6,6	- -	- -	- -	- -	71	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
3	20.09.2022	исходная прямая ПВС	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,42 0,28	10 11	0,59 0,65	1 1	6,5 6,8	0,015 0,022	- менее 0,002	- -	- -	65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
4	20.09.2022	исходная прямая ПВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,24 0,29	9 14	<0,58 <0,58	1 1	6,8 6,6	- -	- -	- -	- -	68	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
5	08.09.2022	исходная прямая ПВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожск кий	котельная котельная	котельная котельная	0,27 0,29	8 12	<0,58 0,59	1 1	6,5 6,7	- -	- -	- -	- -	67	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
6	13.09.2022	исходная прямая ПВС	п. Стежаниный, База отдыха «Уют»	Всеволожск кий	котельная котельная	котельная котельная	0,14 <0,10	3 1,5	<0,58 <0,58	1 1	8,3 8,8	- -	- -	- -	- -	65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
7	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,28 0,30	8 9	<0,58 0,88	1 1	6,4 6,5	- -	- -	- -	- -	75	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
8	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,40 0,28	9 14	<0,58 <0,58	1 1	6,4 6,5	- -	- -	- -	- -	70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
9	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,40 0,28	10 14	<0,58 <0,58	1 1	6,4 6,5	- -	- -	- -	- -	69	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
10	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к. 2, лит. В	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	1,1 0,29	13 13	<0,58 1,2	1 1	6,5 8,1	- -	- -	- -	- -	70	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
11	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,48 0,30	8 13	1,4 0,82	1 1	6,6 9,0	- -	- -	- -	- -	72	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
12	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	1,0 0,28	7 9	1,1 0,79	1 1	6,5 7,4	- -	- -	- -	- -	65	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					
13	05.09.2022	исходная прямая ПВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,31 0,29	8 12	0,65 <0,58	1 1	6,5 6,5	- -	- -	- -	- -	68	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -					

14	22.09.2022	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	8	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пр. Энгельса, пр. Энгельса,	Выборгск ий	котельная	котельная	0,24	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	22.09.2022	прямая ГВС	д. 4, к. 4, лит. В	Выборгск ий	котельная	котельная	0,26	8	<0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	10	0,69	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	22.09.2022	прямая ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,81	12	<0,58	1	8,2	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
17	22.09.2022	прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	8	0,98	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	10	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	22.09.2022	прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,43	11	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	14	0,75	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	22.09.2022	прямая ГВС	Лесной пр., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,19	7	<0,58	8	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,41	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
20	07.09.2022	прямая ГВС	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	7	1,1	7	8,0	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	7	0,72	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21	07.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,12	6	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,11	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	07.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роша, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	9	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	15.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	9	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,18	9	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
24	15.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,11	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
25	15.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	9	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
26	15.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,18	9	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
27	15.09.2022	прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Дюмонова, д. 78, к. 2	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	9	0,95	1	7,1	0,009	менее 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,17	6	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
28	15.09.2022	прямая ГВС	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. 3	Выборгск ий	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Выборгск ий	котельная	котельная	0,31	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
29	07.09.2022	прямая ГВС	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	6	0,85	1	6,6	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Лаботорный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Выборгск ий	котельная	котельная	0,43	8	0,88	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
30	07.09.2022	прямая ГВС	Финский пер., д. 4а, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	12	0,98	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,25	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
31	07.09.2022	прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,15	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	11	<0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
32	07.09.2022	прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 4а, лит. А	Выборгск ий	котельная	котельная	0,27	13	0,95	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,28	8	0,59	1	6,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
33	08.09.2022	прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,18	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,23	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
34	08.09.2022	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,29	14	0,62	1	6,7	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,25	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35	08.09.2022	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Выборгск ий	котельная	котельная	0,30	12	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

36	08.09.2022	исходная прямая ПВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,42	8	<0,58	1	6,4	0,041	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
34	08.09.2022	исходная прямая ПВС	Ковалева ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,43	8	0,65	1	7,0	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35	08.09.2022	исходная прямая ПВС	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит.	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,30	11	0,75	1	7,0	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
36	08.09.2022	исходная прямая ПВС	Ржева ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	<0,10	8	<0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
37	06.09.2022	исходная прямая ПВС	п. Молодежное, Средневыборское ш., д. 14,	Курортны й	котельная	котельная	<0,10	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
38	19.09.2022	исходная прямая ПВС	пр. Стячек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,17	10	0,60	1	6,4	0,0060	-	0,0021	-	-	-	-	-	-	-
39	12.09.2022	исходная прямая ПВС	ул. Трапальная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,28	12	0,63	1	7,2	0,0079	-	0,0020	-	-	-	-	-	-	-
40	12.09.2023	исходная прямая ПВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,26	9	0,63	1	6,5	0,0055	-	0,0021	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
41	08.08.2022	исходная прямая ПВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,22	9	0,60	1	6,5	0,0040	-	0,0020	-	-	-	-	-	-	-
42	19.09.2022	исходная прямая ПВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московск ий	котельная	котельная	0,27	9	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
43	19.09.2022	исходная прямая ПВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московск ий	котельная	котельная	0,46	10	0,75	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
44	19.09.2022	исходная прямая ПВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московск ий	котельная	котельная	0,20	11	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	19.09.2022	исходная прямая ПВС	Заозерная ул., д. 14	Московск ий	котельная	котельная	0,27	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
46	19.09.2022	исходная прямая ПВС	Дегский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московск ий	котельная	котельная	0,52	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
47	19.09.2022	исходная прямая ПВС	Рошинская ул., д.21, лит.Б.	Московск ий	котельная	котельная	0,29	12	0,98	1	7,2	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
48	12.09.2022	исходная прямая ПВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,21	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
49	12.09.2022	исходная прямая ПВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,26	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
50	12.09.2022	исходная прямая ПВС	ул. Тачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,14	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
51	12.09.2022	исходная прямая ПВС	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,46	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
52	06.09.2022	исходная прямая ПВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморск ий	котельная	котельная	0,19	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
53	06.09.2022	исходная прямая ПВС	Ольгино, ул. Леона, д. 44, лит. В	Приморск ий	котельная	котельная	0,18	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
54	01.09.2022	исходная прямая 1 ПВС прямая 2 ПВС	Литовский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная котельная	котельная котельная	0,39 0,30	9 8	<0,58 0,79	1 1	6,5 7,0	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -

55	01.09.2022	исходная	Литовский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,23	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			Фрунзенск	котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	8,8	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
56	01.09.2022	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			Фрунзенск	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
57	01.09.2022	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,59	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			Фрунзенск	котельная	котельная	0,28	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
58	01.09.2022	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	1,2	12	0,98	1	6,4	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		прямая ГВС			Фрунзенск	котельная	котельная	0,28	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит. Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная																
		прямая ГВС			котельная	котельная																
		исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная																
		прямая ГВС			котельная	котельная																
Поддача ГВС во время останова кожной ТЭЦ																						
Поддача ГВС во время останова кожной ТЭЦ																						

Начальник ПХЛ№4



Ковалова Л.Е.

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за сентябрь 2022 г.

1	№ п/п	
13.09.2022	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Степанный, база отдыха «Уют»	Адрес котельной	
Всеволожск кий	Район	
котельная котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	0,14
1,5	Цветность, градусы цветности	3
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	1
1	Запах, баллы	8,3
8,8	Водородный показатель (рН), единицы рН	-
-	Хлороформ*, мг/дм ³	-
-	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	-
-	Сероводород, мг/дм ³	-
-	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	-
65	Температура, С°	-
-	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	-
-	Хлориды*, мг/дм ³	-
-	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	-
0	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	0
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	не обн.
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	не обн.
-	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	-
-	Удельная суммарная β-активность	-
-	Радон (²²² Rn), Бк/кг	-

Начальник ПХЛ-4



Д.Е.Ковалева

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС), предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2022г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки		Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной		Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Хлороформ, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Удельная суммарная α активность, Бк/кг	Удельная суммарная β активность, Бк/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³
		исходная	прямая (ГВС)			исходная	прямая (ГВС)																					
1	06.09.22	исходная	прямая (ГВС)	г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельной	котельная	котельной	7,8	3	0,95	0	0,30	0,016		0,019	<0,002	13	75	48			0	не обнар	не обнар	не обнар	
2	06.09.22	исходная	прямая (ГВС)	ЭУ-51, Большойкошпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	котельная	котельной	8,6	3	<0,58	1	0,11	0,0017	0,003	0,023	<0,002	11	72				2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.	подпит.			котельная	котельной	котельная	котельной	7,2	3	<0,58	0	0,14	0,015		0,023	<0,002	29	72				2	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	прямая (ГВС)			котельная	котельной	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11	0,0038	0,003	0,021	<0,002	38	70	17			3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.	подпит.			котельная	котельной	котельная	котельной	7,4	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,023	<0,002	38	72				1	обнар	не обнар	не обнар	не обнар

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

6	05.09.22	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Сатерная, д. 49, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,24	0,013							2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,21	0,0032	0,004								1	не обнар	не обнар	не обнар
7	02.09.22	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	9	<0,58	0	0,30	0,009							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	7	<0,58	1	0,28	<0,0015	0,005								0	не обнар	не обнар	не обнар
8	13.09.22	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	5	<0,58	0	0,14	0,013							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	7	<0,58	1	0,26	0,0044	0,005								2	не обнар	не обнар	не обнар
9	13.09.22	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волховское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	11	<0,58	0	0,30	0,014							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	6	1,19	1	0,28	0,0044	0,005								1	не обнар	не обнар	не обнар
10	14.09.22	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	6	<0,58	0	0,28	0,012							1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	12	1,26	1	0,29	0,0031	0,007								2	не обнар	не обнар	не обнар
11	26.09.22	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,6	11	0,91	1	0,24	0,012	0,006						2	не обнар	не обнар	не обнар		
		исходная			котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,29	0,007								0	не обнар	не обнар	не обнар	
12	09.09.22	подпит.	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	8,9	15	0,78	1	0,16	0,0021	0,005	0,044					12	68	3	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	15	0,85	1	0,16	<0,0015	0,005	0,042							12	70	2	не обнар
13	07.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш. д. 3, лит.З	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	5	<0,58	0	0,29	0,10							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	11	1,02	1	0,18	<0,0015	0,004	0,040							1	не обнар	не обнар	не обнар
14	13.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Павловское ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,6	7	<0,58	0	0,30	0,013							8	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	4	0,64	1	0,21	0,0036	0,005								1	не обнар	не обнар	не обнар
15	13.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурин, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,014							2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	5	<0,58	1	0,11	0,0038	0,003								2	не обнар	не обнар	не обнар
16	09.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Салова, д. 53, пом. 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,010							2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	7	<0,58	1	0,29	0,0026	0,004								2	не обнар	не обнар	не обнар

17	22.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	4	<0,58	0	0,15	0,014							0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	5	1,43	1	0,29	0,0042	0,007								0	не обнар	не обнар
18	09.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Печаный пер., д. 4, пом. И,2Н,Г, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,27	0,014							0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	3	<0,58	1	0,11	0,0037	0,003							0	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,30	0,015							0	не обнар	не обнар
прямая (ГВС)	котельная	котельной	6,9	5			0,95	1	0,23	0,0036	0,005							0	не обнар	не обнар	не обнар		
19	12.09.22	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,29	0,011							1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	3	<0,58	1	0,11	0,0030	0,003							3	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	9	<0,58	0	0,30	0,012							0	не обнар	не обнар
прямая (ГВС)	котельная	котельной	8,3	4			<0,58	1	0,11	0,0027	0,003							1	не обнар	не обнар	не обнар		
20	02.09.22	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,28	0,008							2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	5	<0,58	1	0,12	<0,0015	0,003							1	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	7,4	6	1,43	0	0,29	0,015							2	не обнар	не обнар
прямая (ГВС)	котельная	котельной	8,4	5			<0,58	1	0,12	0,0041	0,003				17	13	70	1	не обнар	не обнар	не обнар		
21	01.09.22	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тоснен-ский	котельная	котельной	8,4	5	<0,58	1	0,16	<0,0015	0,005	0,022					2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	9	1,02	1	0,18	0,0023	0,005	0,021						0	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			ЭУ-49 г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,2	4	<0,58	0	0,15	0,006							0	не обнар	не обнар
прямая (ГВС)	котельная	котельной	8,5	7			1,02	1	0,18	0,0023	0,005	0,021						0	не обнар	не обнар	не обнар		
22	07.09.22	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	4	1,02	0	0,30	0,008							2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	5	<0,58	1	0,11	0,0018	0,003							1	не обнар	не обнар	не обнар
23	20.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Сапёрный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	6	1,12	0	0,25	0,009							1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	0,64	1	0,18	<0,0015	0,005	0,031	<0,002					2	не обнар	не обнар	не обнар
		исходная			котельная	котельной	8,9	9	0,67	1	0,16	<0,0015	0,005	0,039	<0,002					3	не обнар	не обнар	не обнар
24	09.09.22	исходная	ЭУ-49, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	4	1,02	0	0,30	0,008							2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	5	<0,58	1	0,11	0,0018	0,003							1	не обнар	не обнар	не обнар
25	сентябрь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	4	1,02	0	0,30	0,008							2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	5	<0,58	1	0,11	0,0018	0,003							1	не обнар	не обнар	не обнар
26	07.09.22	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпин-ский	котельная	котельной	6,3	6	1,12	0	0,25	0,009							1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	10	0,64	1	0,18	<0,0015	0,005	0,031	<0,002					2	не обнар	не обнар	не обнар
27	09.09.22	исходная	ЭУ-49, п. Сапёрный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпин-ский	котельная	котельной	8,9	9	0,67	1	0,16	<0,0015	0,005	0,039	<0,002				3	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	9	0,67	1	0,16	<0,0015	0,005	0,039	<0,002					3	не обнар	не обнар	не обнар

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"

28	12.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богачука, д. 3, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,30	0,015		<0,002			0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,7	13	<0,58	1	0,28	0,0034	0,006	0,045	<0,002		75	6	не обнар	не обнар
29	07.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 25, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	0,85	0	0,30	0,010		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,6	6	0,78	1	0,28	<0,0015	0,005	<0,002		68	3	не обнар	не обнар	не обнар
30	07.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	6	1,26	0	0,30	0,010		<0,002			0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	6	0,74	1	0,24	0,0019	0,005	<0,002		67	2	не обнар	не обнар	не обнар
31	19.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Понтоновый, ул. Александра Тоняко, д. 12, лит. А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,29	0,012		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,8	7	1,43	1	0,29	0,0043	0,008	<0,002		65	2	не обнар	не обнар	не обнар
32	19.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,29	0,015		<0,002			1	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	8	1,43	1	0,29	0,0037	0,008	<0,002		67	1	не обнар	не обнар	не обнар
33	12.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30	0,014		<0,002			3	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,6	5	<0,58	1	0,27	0,0054	0,005	<0,002		65	3	не обнар	не обнар	не обнар
34	12.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	0,71	0	0,30	0,016		<0,002			2	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	8,4	6	<0,58	1	0,24	0,0045	0,005	<0,002		73	1	не обнар	не обнар	не обнар
35	сентябрь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д. 57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной														
		прямая (ПВС)			котельная	котельной														
36	14.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинский	котельная	котельной	6,5	10	0,81	0	0,30	0,014		<0,002			4	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,7	9	<0,58	1	0,28	0,0039	0,006	<0,002		68	1	не обнар	не обнар	не обнар
37	15.09.22	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,30	0,013		<0,002			0	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ПВС)			котельная	котельной	6,5	6	1,40	1	0,28	0,0032	0,006	<0,002		65	2	не обнар	не обнар	не обнар

ПВС не подается по письму потребителя

Начальник ПХЛ-5



Г.Н. Цыганок