

Результаты
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за июнь 2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град.	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Веокросол, мг/дм3	Силикат натрия в пересч. на SiO2, мл/дм3	Температура, С°	Сульфитредуц. кластридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл		
04.06.15	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6	Приморский	котельная	котельной	0,32	15	<0,58	1	6,5	0,051	<0,002	-	-	-	-	9	не обн.	2	не обн.	-		
	подпиточная					0,30	14	<0,58	1	8,4	0,024	<0,002	0,028	<0,02	-	-	-	-	11,5	64	-	-	
	подпиточная 1					0,29	12	<0,58	1	8,4	0,024	<0,002	0,018	<0,02	-	-	-	-	9,2	64	-	-	
01.06.15	прямая 1	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9	Приморский	котельная	котельной	0,30	18	<0,58	1	8,4	0,042	<0,002	0,014	<0,02	-	-	10,5	66	не обн.	1	не обн.	-	
	прямая 2					0,29	17	<0,58	1	8,4	0,023	<0,002	0,015	<0,02	-	-	-	10,7	65	не обн.	1	не обн.	-
	исходная					0,29	14	<0,58	1	6,6	0,046	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	13	не обн.	0	не обн.
30.06.15	подпиточная 1	"Молодежная" Сердобристый б-р д.2	Приморский	котельная	котельной	0,30	20	<0,58	1	8,3	0,027	<0,002	0,010	0,086	-	-	1,4	75	-	-	-	-	
	подпиточная 2					0,27	18	<0,58	1	8,9	0,027	<0,002	0,001	0,080	-	-	-	-	3,8	75	-	-	-
	прямая 1					0,27	19	<0,58	1	8,7	0,029	<0,002	0,001	0,090	-	-	-	-	3,7	74	не обн.	0	не обн.
04.06.15	исходная	ул. Сабырская, д.41	Приморский	котельная	котельной	0,45	14	<0,58	1	6,4	0,046	<0,002	-	-	-	-	-	15	не обн.	1	не обн.	-	
	подпиточная					0,28	14	<0,58	1	9,0	0,025	<0,002	0,017	0,069	-	-	-	-	-	76	-	-	-
	прямая					0,29	14	<0,58	1	9,0	0,024	<0,002	0,016	0,063	-	-	-	-	-	69	не обн.	1	не обн.
котельная остановлена на межотопительный период с 07.05.15																							
05.06.15	исходная	ул. Литовая аллея, д.17	Приморский	котельная	котельной	0,48	13	<0,58	1	6,4	0,044	<0,002	-	-	-	-	13	не обн.	2	не обн.	-		
	подпиточная					0,30	10	<0,58	1	8,9	0,026	<0,002	0,028	<0,02	-	-	-	-	-	79	-	-	-
	прямая					0,30	12	<0,58	1	9,0	0,028	<0,002	0,055	<0,02	-	-	-	-	-	79	не обн.	1	не обн.
05.06.15	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д. 15	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	7,4	0,047	<0,002	-	-	-	-	11	не обн.	0	не обн.	-		
	подпиточная					0,14	4	<0,58	1	9,0	0,025	<0,002	0,018	0,035	-	-	-	-	-	81	-	-	-
	прямая					<0,10	5	<0,58	1	9,0	0,028	<0,002	0,017	0,056	-	-	-	-	-	71	не обн.	0	не обн.
05.06.15	исходная	"Литадельская" Цитадельское шоссе, д. 5	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	3	<0,58	1	7,4	0,048	<0,002	-	-	-	-	12	не обн.	0	не обн.	-		
	подпиточная					<0,10	6	<0,58	1	9,0	0,026	<0,002	0,011	0,022	-	-	-	-	-	79	-	-	-
	прямая					<0,10	6	<0,58	1	9,0	0,030	<0,002	0,008	0,046	-	-	-	-	-	74	не обн.	0	не обн.

Начальник ПХЛ №1



В.А.Шубина

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Медь, мг/л	Веокросол, мкг/л	Силикат Na (сум. в пересчете на SiO ₂)(мг/л)	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
01.06.15	подпиточная пр. из ОАО"Т/С СПб"	"Тарнас" 3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	ОАО"Т/с	котел.	0,26	17	<0,58	1	8,6	-	-	0,021	0,07	-	3,81	64	-	-	-	-	
																						ОАО"Т/с
08.06.15	исходная подпиточная	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д. 17, к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,25	15	1,2	1	8,3	-	-	0,048	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,21	16	<0,58	1	8,5	-	-	<0,005	0,09	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"Гедиагрическая" ул. Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,21	16	<0,58	1	8,5	-	-	0,005	0,08	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"Гражданская" пр. Непокоренных, д. 17, к. 2	Калинин.	котел.	котел.	0,10	15	<0,58	1	8,6	-	-	0,021	0,06	-	-	74	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"Северомуринская" Мурино, д. 11	Калинин.	котел.	котел.	0,10	10	<0,58	1	6,6	-	-	0,008	-	-	-	15	-	-	1	не обн.	не обн.
16.06.15	исходная подпиточная	"Толитехническая" ул. Жатская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,12	15	<0,58	1	8,6	-	-	0,042	0,07	-	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"Тискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,26	18	<0,58	1	8,8	-	-	0,014	0,07	-	-	74	-	-	0	не обн.	не обн.
08.06.15	исходная подпиточная	"Тискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,25	17	0,67	1	8,7	-	-	0,008	0,07	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.

Котельная остановлена на реконструкцию

с 13.05.2015г. Котельная подпиточную воду не вырабатывает, поддерживает давление в т/с насосами

Котельная подпиточную воду не вырабатывает, поддерживает давление в т/с насосами

И.о. начальника ПХЛ-2

Н.В. Шимшарева



Результаты лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
																				Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Сульфитредуц. клостридии, (число спор в 20мл)	*ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	*ОКБ, число бакт. в 100 мл	*ТКБ, число бакт. в 100 мл
08.06.15	исходная подпит. прямая	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборгский	котельная	котельная	Котельная остановлена в резерв с 23.05.2015 по 30.06.2015														-	-	-	-																
																								котельная	котельная	0,25	14	<0,58	1	6,5	0,052	<0,002	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
																								котельная	котельной	0,27	14	<0,58	1	8,8	0,033	<0,002	0,032	0,082	70	-	-	-	-
04.06.15	исходная подпит. прямая	"6-Выборгская" пр-т М. Тореза д.42 к.2	Выборгский	котельная	котельная	Котельная остановлена в резерв с 23.05.2015 по 30.06.2015														-	-	-	-																
																								котельная	котельной	0,25	13	<0,58	1	8,7	0,036	<0,002	0,032	0,087	69	не обн.	0	не обн.	не обн.
																								котельная	котельной	0,25	12	<0,58	1	6,4	0,049	<0,002	-	-	18	не обн.	2	не обн.	не обн.
04.06.15	исходная подпит. прямая	"Тригородная" ул. 1 Мая, д. 91 к.2	Выборгский	котельная	котельная	Котельная остановлена в резерв с 23.05.2015 по 30.06.2015														-	-	-	-																
																								котельная	котельной	0,24	10	<0,58	1	8,7	0,036	<0,002	0,018	<0,02	76	-	-	-	-
																								котельная	котельной	0,22	13	<0,58	1	8,7	0,027	<0,002	0,015	<0,02	74	не обн.	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1



В.А.Шубина

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Содержание железа, мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Веоокросол, мкгт/л	Медь, мг/л	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01.06.15	исходная подпит. прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногвард	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,23 0,26 0,27	12 13 12	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,5 8,6 8,6	- - -	- - -	0,009 0,010 0,016	- - 0,10	- 0,10 0,10	12 75 65	- - -	0 - 0	не обн. - не обн.	не обн. - не обн.
15.06.15	исходная подпит. прямая	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногвард	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30 0,28	19 17	1,1 <0,58	1 1	8,6 8,6	- -	- -	0,010 0,018	- 0,08	0,11 0,08	78 76	- -	- 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногвард	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,13 0,10 0,10	12 16 16	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,4 8,9 8,7	- - -	- - -	0,011 0,017 0,009	- 0,06 0,05	- 0,06 0,05	13 85 75	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,15 0,14 0,17	8 12 13	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,6 8,8 8,8	- - -	- - -	0,011 0,008 0,010	- 0,05 0,05	- 0,05 0,05	13 88 85	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая	"2-я Правобережная" ул. Ванева, д.3	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,22 0,16 0,19	11 15 15	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,4 8,8 8,6	- - -	- - -	<0,005 0,024 0,013	- 0,16 0,07	- 0,16 0,07	13 80 77	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,27 0,18 0,22	9 12 13	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	6,4 9,0 8,9	<0,001 0,010 <0,001	- - -	0,024 0,016 0,025	- 0,06 0,22	- 0,06 0,22	16 84 74	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
18.05.15	исходная подпит. прямая	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,20 0,17 0,62	6 10 10	<0,58 <0,58 <0,87	1 1 1	6,5 8,6 6,5	- - -	- - -	0,026 0,048 0,031	- 0,04 0,05	- 0,04 0,05	14 84 65	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,25 0,27 0,28	14 14 11	<0,58 <0,66 <0,58	1 1 1	9,0 9,0 6,5	0,0016 0,0018 0,0093	- - -	0,008 0,009 0,010	- 0,06 0,13	0,07 0,06 0,13	75 75 15	- - -	0 - 1	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.
01.06.15	исходная подпит. прямая 1 прямая 2	"4-я Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,29 0,28 0,28	12 12 12	<0,58 <0,88 0,88	1 1 1	8,5 8,5 8,5	0,0031 0,0034 -	- - -	0,015 0,010 0,010	- - -	0,13 0,15 0,15	65 65 65	- - -	- 0 0	- не обн. не обн.	- не обн. не обн.
17.06.15	исходная прямая	Пискаревский пр., 155	Красногвард	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,39 0,27	14 8	<0,58 <0,58	1 1	6,5 9,0	0,05 0,014	<0,002 <0,002	0,045 0,021	- -	- 0,05	13 70	- -	1 2	не обн. не обн.	не обн. не обн.

Котельная на реконструкции

И.о.начальника ПХЛ-2

Н.В.Шиммарева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂), мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
																									Котельная остановлена в резерв с 15.05.2015 г. ГВС не подается.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	22.06.15	исходная подпиточная прямая	ул. Пионерстроя, д. 19	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,28 0,30 0,30	6 7 10	<0,58 <0,58 0,60	1 8,7 8,6	- - -	- - -	- - -	0,028 0,041 0,038	- 0,050 0,043	- - -	13 71 65	- - 0,82	0,44 0,73 -	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.	
2.	10.06.15	исходная подпиточная прямая	ул. Авангардная, д. 17	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,17 0,21 0,22	6 10 11	<0,58 <0,58 <0,58	1 9,0 9,0	- - -	- - -	- - -	0,019 0,031 0,029	- 0,019 0,042	- - -	14 85 78	- - -	- - -	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.	
3.	10.06.15	исходная прямая	ул. Дермонтава, д.5	Красно-сельский	котельная котельная	котельной котельной	<0,10 <0,10	4 9	<0,58 <0,58	1 9,0	- -	- -	- -	0,018 0,020	- 54	- 0,032	8 70	- 7,2	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.
4.	-	исходная подпиточная прямая	ул. Тамбасова, д. 16	Красно-сельский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной																			
5.	22.06.15	исходная подпиточная прямая	Трамвайный пр., д. 8	Киров-ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,18 0,19 0,30	6 10 8	<0,58 <0,58 <0,58	1 8,4 8,3	- - -	- - -	- - -	0,024 0,051 0,048	- 0,041 0,040	- 78 71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.	
6.	03.06.15	исходная прямая	Волхонское ш., д. 4	Красно-сельский	котельная котельная	котельной котельной	0,11 0,16	5 9	<0,58 <0,58	1 8,9	- -	- -	- -	0,018 0,024	- 0,030	- 13	- 67	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	
7.	22.06.15	исходная подпиточная прямая	ул. Двинская, д. 14, к.2	Киров-ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,58 0,30 0,30	7 10 10	<0,58 <0,58 <0,58	1 8,4 8,3	- - -	- - -	- - -	0,028 0,050 0,048	- 0,041 0,031	- 70 70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0 - 0	не обн. не обн. не обн.	не обн. не обн. не обн.	
8.	10.06.15	исходная прямая	ул. Метростроев-цев, д. 14	Киров-ский	котельная котельная	котельной котельной	0,30 0,30	5 9	<0,58 <0,58	1 9,0	- -	- -	- -	0,021 0,024	- 0,040	- 70	- -	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ-3 ПХС
 Адрес: г. Санкт-Петербург,
 ул. Авангардная, д.17 т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды,
 предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснаб-жения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм ³	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Медь, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий, мг/дм ³	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO ₂), мг/дм ³	Веокросол-карбон, мг/дм ³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
																									исходная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	08.06.15	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2	Фрунзенский	котельная	котельной	0,19	6	<0,58	1	6,5	-	0,034	-	-	14	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,28	11	<0,58	1	8,8	-	0,034	-	0,056	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,20	11	<0,58	1	8,6	-	0,041	-	0,054	65	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
2.	08.06.15	исходная	ул. Сапова, д. 55, к.4	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	1	6,5	-	0,021	-	-	13	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,28	7	<0,58	1	9,0	-	0,036	-	0,046	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,20	8	0,60	1	8,9	-	0,038	-	0,048	70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
3.	01.06.15	исходная	ул. Предпортовая, д. 2	Московский	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	1	6,6	-	0,020	-	-	8	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,15	9	<0,58	1	8,9	-	0,026	-	0,030	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,17	10	0,59	1	8,8	-	0,026	-	0,022	71	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
4.	08.06.15	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2	Московский	котельная	котельной	0,24	6	<0,58	1	6,4	-	0,019	-	-	9	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,30	13	1,40	1	8,8	-	0,024	-	0,041	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,30	12	1,50	1	8,8	-	0,025	-	0,052	66	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
5.	02.06.15	исходная	ул. Басейная, д. 59, к.2	Московский	котельная	котельной	0,21	6	<0,58	1	6,5	-	0,021	-	-	14	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,30	11	1,50	1	8,6	-	0,025	-	0,032	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,29	12	1,50	1	8,7	-	0,023	-	0,037	65	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
6.	11.06.15	исходная	ул. Штурманская, д. 8, литер С	Московский	котельная	котельной	0,20	5	<0,58	1	6,5	-	0,021	-	-	13	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,30	9	1,41	1	8,9	-	0,024	-	0,034	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,29	10	1,50	1	8,8	-	0,026	-	0,037	68	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.
7.	15.06.15	исходная	Московский пр., д. 104	Московский	котельная	котельной	0,29	6	<0,58	1	6,5	-	0,030	-	-	14	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельной	0,30	10	0,60	1	6,6	-	0,038	-	0,050	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	0,30	10	0,60	1	6,6	-	0,038	-	0,050	70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.

Начальник ПХЛ-3

Р.С.Фаленкова



Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015 г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Останов котельной по письму																	
						рН, ед. рН	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/л	Температура, С°	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
30.06.2015	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,5	5	< 0,58	1	0,48	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
30.06.2015	прямая ГВС	ул. Оловянского, д. 23, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,7	4	< 0,58	1	< 0,10	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
-	исходная	д. 23, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная																		
-	прямая ГВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,5	7	< 0,58	1	< 0,10	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
30.06.2015	исходная	д. 26, к. 2	Василеостровский	котельная	котельная	6,4	11	< 0,58	1	0,15	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
08.06.2015	исходная	дер. Заневка, д. 48	Всеволожский	котельная	котельная	6,9	6	< 0,58	1	0,50	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
08.06.2015	прямая ГВС	д. 48	Всеволожский	котельная	котельная	6,9	5	< 0,58	1	0,29	64	-	-	-	2	не обн.	не обн.						
02.06.2015	исходная	пос. Стеклинный, база отглыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	8,3	4	< 0,58	1	0,12	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.						
02.06.2015	прямая ГВС	б. 56, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	8,8	3	< 0,58	1	< 0,10	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,47	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	8	< 0,58	1	0,29	75	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,5	11	< 0,58	1	0,49	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,5	10	< 0,58	1	0,30	75	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75	Выборгский	котельная	котельная	6,4	12	< 0,58	1	0,49	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,28	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,6	14	< 0,58	1	0,34	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	9,0	13	< 0,58	1	0,27	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97	Выборгский	котельная	котельная	6,6	11	< 0,58	1	0,30	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,6	10	< 0,58	1	0,27	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Сердобольская ул., д. 1	Выборгский	котельная	котельная	6,6	15	< 0,58	1	0,44	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1	Выборгский	котельная	котельная	6,6	9	< 0,58	1	0,29	75	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	исходная	Сердобольская ул., д. 1	Выборгский	котельная	котельная	6,6	14	< 0,58	1	0,50	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.						
22.06.2015	прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1	Выборгский	котельная	котельная	6,5	11	< 0,58	1	0,27	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.						

09.06.2015	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4	Выборгский	котельная	котельная	6,6	9	<0,58	1	0,33	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	9	<0,58	1	0,29	75	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
09.06.2015	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,6	11	<0,58	1	0,50	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,6	7	<0,58	1	0,10	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.06.2015	исходная	Ракитовская ул., д. 29	Выборгский	котельная	котельная	6,6	10	<0,58	1	0,50	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	8	<0,58	1	0,29	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
30.06.2015	исходная	Тобольская ул., д. 4, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	6,5	9	<0,58	1	0,50	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
30.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,0	5	<0,58	1	0,30	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	ул. Харченко, д. 4	Выборгский	котельная	котельная	7,0	8	<0,58	1	0,27	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	9	<0,58	1	0,30	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Леонной пр., д. 59, к. 7	Выборгский	котельная	котельная	6,5	9	<0,58	1	0,40	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,2	6	<0,58	1	0,28	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Леонной пр., д. 61, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	6,6	15	<0,58	1	0,41	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,9	13	<0,58	1	0,29	65	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
09.06.2015	исходная	ул. Капитана Воронина, д. 8	Выборгский	котельная	котельная	7,0	13	<0,58	1	0,48	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
09.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,7	11	<0,58	1	0,28	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
16.06.2015	исходная	Петровская ул., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	6,9	9	<0,58	1	0,41	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
16.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,7	7	<0,58	1	0,30	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
16.06.2015	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696	Выборгский	котельная	котельная	6,7	11	<0,58	1	0,50	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
16.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,8	9	<0,58	1	0,25	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
16.06.2015	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к.2	Выборгский	котельная	котельная	7,1	12	<0,58	1	0,48	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
16.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,7	10	<0,58	1	0,28	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
-	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, к. 2	Выборгский	котельная	котельная													
-	прямая ГВС			котельная	котельная													
16.06.2015	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	6,6	17	<0,58	1	0,34	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
16.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,8	14	<0,58	1	0,27	60	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
23.06.2015	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26	Выборгский	котельная	котельная	6,6	12	<0,58	1	0,46	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,5	9	<0,58	1	0,21	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23.06.2015	исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152	Выборгский	котельная	котельная	6,9	11	0,73	1	0,50	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
23.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,0	8	<0,58	1	0,28	60	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3	Калининский	котельная	котельная	6,5	9	<0,58	1	0,29	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	8	<0,58	1	0,30	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Полостровский пр., д. 71, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,5	10	<0,58	1	0,42	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	9	<0,58	1	0,30	65	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,5	11	<0,58	1	0,41	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,0	9	<0,58	1	0,30	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2	Калининский	котельная	котельная	6,6	10	<0,58	1	0,43	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,6	8	<0,58	1	0,28	62	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	исходная	Финский пер., д. 4а	Калининский	котельная	котельная	6,5	7	<0,58	1	0,21	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
04.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	7,7	9	<0,58	1	0,30	63	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.

Оставов котельной по письму

03.06.2015	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,9	12	< 0,58	1	0,45	-	-	-	-	1	не обл.	не обл.
03.06.2015	прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 29, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	7,6	12	< 0,58	1	0,28	63	-	-	-	3	не обл.	не обл.
-	исходная			котельная	котельная												
-	прямая ГВС			котельная	котельная												
08.06.2015	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1	Красногвардейский	котельная	котельная	6,9	5	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14	Красногвардейский	котельная	котельная	6,5	4	< 0,58	1	0,22	-	-	-	-	3	не обл.	не обл.
08.06.2015	исходная	Магоохтинский пр., д. 84а	Красногвардейский	котельная	котельная	8,6	7	< 0,58	1	0,30	72	-	-	-	4	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	Магоохтинский пр., д. 96/2	Красногвардейский	котельная	котельная	8,5	13	< 0,58	1	0,26	68	-	-	-	5	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 13, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	8,6	10	< 0,58	1	0,25	68	-	-	-	3	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 96	Красногвардейский	котельная	котельная	8,5	9	< 0,58	1	0,25	68	-	-	-	2	не обл.	не обл.
08.06.2015	исходная	ул. Стахановцев, д. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,5	4	< 0,58	1	0,19	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3	Красногвардейский	котельная	котельная	6,4	5	< 0,58	1	0,28	70	-	-	-	3	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	Таллинская ул., д. 66	Красногвардейский	котельная	котельная	6,6	3	< 0,58	1	0,35	-	-	-	-	2	не обл.	не обл.
08.06.2015	прямая ГВС	Заневский пр., д. 7/7	Красногвардейский	котельная	котельная	8,6	9	< 0,58	1	0,22	68	-	-	-	2	не обл.	не обл.
03.06.2015	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Попережная ул., д. 32, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	6,7	12	< 0,58	1	0,46	-	-	-	-	2	не обл.	не обл.
03.06.2015	прямая ГВС	Ржевская ул., д. 18, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	7,6	12	< 0,58	1	0,30	65	-	-	-	2	не обл.	не обл.
03.06.2015	исходная			котельная	котельная	6,6	17	< 0,58	1	0,48	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
03.06.2015	прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170	Кировский	котельная	котельная	6,6	14	< 0,58	1	0,29	65	-	-	-	2	не обл.	не обл.
24.06.2015	исходная	г. Красное село, п. Можайский	Красносельский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,26	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
24.06.2015	прямая ГВС	Теплотрасса ул. д. 15	Красносельский	котельная	котельная	7,3	4	< 0,58	1	< 0,10	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
24.06.2015	исходная	Володарский, Российский бульвар, д. 4/2	Красносельский	котельная	котельная	8,6	5	< 0,58	1	< 0,10	65	-	-	-	0	не обл.	не обл.
24.06.2015	прямая ГВС	Володарский, Новая ул., д. 1, к. 2	Красносельский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
24.06.2015	исходная	Володарский, Володарский ул. д. 2/14	Красносельский	котельная	котельная	6,5	6	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
24.06.2015	прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14	Красносельский	котельная	котельная	6,8	10	1,50	1	0,30	67	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,5	5	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,9	10	< 0,58	1	0,30	65	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	исходная			котельная	котельная	6,5	5	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,9	10	< 0,58	1	0,30	65	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	исходная			котельная	котельная	6,5	5	< 0,58	1	0,30	-	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,7	8	< 0,58	1	0,30	70	-	-	-	0	не обл.	не обл.
15.06.2015	исходная			котельная	котельная	6,4	9	< 0,58	1	0,47	-	-	-	-	2	не обл.	не обл.
15.06.2015	прямая ГВС			котельная	котельная	6,8	6	< 0,58	1	0,30	68	-	-	-	2	не обл.	не обл.

Отказ потребителей от ГВС по письму

15.06.2015	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,45	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
15.06.2015	прямая ПВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2	Московский	котельная	котельная	6,4	8	< 0,58	1	0,28	70	-	-	-	5	не обн.	не обн.
15.06.2015	исходная	Зозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	6,5	10	< 0,58	1	0,49	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.06.2015	прямая ПВС	Детский пер., д. 4, к. 2	Московский	котельная	котельная	7,5	8	< 0,58	1	0,27	65	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.06.2015	исходная	пр. Елизарова, д. 32а	Невский	котельная	котельная	6,4	6	< 0,58	1	0,19	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15.06.2015	прямая ПВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а	Невский	котельная	котельная	6,4	6	< 0,58	1	0,21	63	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.06.2015	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2	Невский	котельная	котельная	6,4	7	< 0,58	1	0,50	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
15.06.2015	прямая ПВС	ул. Дудко, д. 31, к. 2	Невский	котельная	котельная	7,8	5	< 0,58	1	0,28	65	-	-	-	3	не обн.	не обн.
24.06.2015	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. В	Приморский	котельная	котельная	6,5	7	< 0,58	1	0,24	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24.06.2015	прямая ПВС	Хвойная ул., д. 35	Приморский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,33	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18.06.2015	исходная	Липовский пр., д. 170, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,8	9	< 0,58	1	0,27	68	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.06.2015	прямая ПВС	Липовский пр., д. 275, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	8	< 0,58	1	0,28	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.06.2015	исходная	Тамбовская ул., д. 14	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	8	< 0,58	1	0,28	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.06.2015	прямая ПВС	набережная реки Волковки, д. 3	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	10	< 0,58	1	0,44	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
18.06.2015	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,4	10	< 0,58	1	0,48	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
18.06.2015	прямая ПВС	Грузинская ул., д. 10, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	6,5	9	< 0,58	1	0,30	65	-	-	-	2	не обн.	не обн.
10.06.2015	исходная			котельная	котельная	6,5	11	< 0,58	1	0,46	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10.06.2015	прямая ПВС			котельная	котельная	8,8	6	< 0,58	1	0,11	65	-	-	-	3	не обн.	не обн.

Начальник ПХД-4

Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества качества исходной, подпиточной, сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2015 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источники к теплообменнику котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/л	Цветность, град. цветн.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сероводород, мг/л	Нефтепродукты, мг/л	Хлориды, мг/л	Медь, мг/л	Температура, С°	Силикат натрия (суммарно в пересчете на SiO ₂ мг/л)	Цинк мг/л	Полифосфаты мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл							
																									6	7	8	9	10	11	12
1	08.06.15	исходная подпит.	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	10	0,89	1	9,0		<0,002	0,020		0,005	70					0	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,28	7	<0,58	0	6,4		<0,002										4	не обнар.	не обнар.			
							подпит.	котельная	котельной	0,25	11	0,89	1	8,9		<0,002	0,021		0,005	70											
2	июнь	исходная подпит. прямая	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш. д. 64	Пушкинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А																								
							исходная	котельная	котельной	0,30	9	0,70	0	6,5	0,0026	<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,29	13	1,30	1	7,2	0,0013	<0,002			0,005	70							0	не обнар.	не обнар.		
3	29.06.15	исходная подпит.	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	15	1,37	1	7,2		<0,002									0	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,27	9	<0,58	0	6,5		<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,25	10	1,25	1	9,0		<0,002	0,070		0,005	70							8	не обнар.	не обнар.		
4	15.06.15	исходная подпит. прямая	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	8	1,10	1	9,0		<0,002	0,080		0,005	70					2	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,18	9	0,60	0	6,4		<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,18	11	0,78	1	8,7		<0,002	0,052		0,003	68											
5	02.06.15	исходная подпит. прямая	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56	Пушкинский	котельная	котельной	0,17	11	0,80	1	8,7		<0,002	0,039		0,003	68					2	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,20	7	<0,58	0	6,6	0,0018	<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,25	10	0,98	1	8,3	0,0018	<0,002			0,005	69											
6	23.06.15	исходная подпит.	ЭУ-47 г. Пушкин ул. Сатерная д. 49	Пушкинский	котельная	котельной	0,26	10	1,00	1	7,1		<0,002									6	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,29	9	0,70	0	6,5	0,0031	<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,29	11	1,00	1	6,8	0,0013	<0,002			0,005	69											
7	22.06.15	исходная прямая подпит.	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	12	1,10	1	6,9		<0,002									4	не обнар.	не обнар.							
							прямая	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,6	0,0023	<0,002															
							подпит.	котельная	котельной	0,29	11	1,00	1	6,8	0,0013	<0,002			0,005	69											
8	17.06.15	исходная прямая	ЭУ-47 г. Пушкин, Павловское ш. д. 69а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	0,60	1	8,8		<0,001	<0,002		0,004	69					3	не обнар.	не обнар.							
							исходная	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,6	0,0023	<0,002															
							прямая	котельная	котельной	0,29	11	1,00	1	6,8	0,0013	<0,002			0,005	69											

9	22.06.15	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш. д. 42	Пушкинский	котельная	котельной	0,20	9	0,65	0	6,4	<0,001	<0,002							7	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,20	12	0,75	1	8,3	<0,001	<0,002				0,006					1	не обнар.	не обнар.
10	29.06.15	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волховское ш. д. 32а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,5	<0,001	<0,002							0	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	0,75	1	7,2	<0,001	<0,002				0,005				0	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	0,28	12	1,15	1	7,3											0	не обнар.	не обнар.
11	22.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	0	6,6		<0,002							4	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	0,21	11	0,62	1	8,8		<0,002	0,080	11,3	0,005					7	не обнар.	не обнар.	
		прямая			котельная	котельной	0,24	11	0,65	1	8,7		<0,002	0,077	11,7	0,005					6	не обнар.	не обнар.	
12	10.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	0	6,5	0,0020	<0,002							1	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,15	8	<0,58	1	8,8	<0,001	<0,002	0,050	10,4	0,004					0	не обнар.	не обнар.	
		исходная			котельная	котельной	0,51	7	0,70	0	6,4	0,0011	<0,002								2	не обнар.	не обнар.	
13	04.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мишурин д. 2	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	6	<0,58	1	8,3	<0,001	<0,002							5	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,60	10	0,83	0	6,6	0,0018	<0,002				0,004				6	не обнар.	не обнар.	
14	04.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мишурин д. 2	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	0,85	1	7,6	<0,001	<0,002							3	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,48	8	0,65	0	6,6	0,0023	<0,002				0,004				0	не обнар.	не обнар.	
15	04.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер. д. 4	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	1,42	1	7,6	0,0012	<0,002							0	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,4	0,0026	<0,002				0,004				0	не обнар.	не обнар.	
16	29.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая д. 53	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	13	1,35	1	6,9	0,0011	<0,002							0	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	0,28	14	1,40	1	6,9											0	не обнар.	не обнар.
17	04.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая д. 23а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	9	0,95	0	6,5	<0,001	<0,002							5	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,30	8	1,00	0	6,6	0,0017	<0,002				0,003				1	не обнар.	не обнар.	
18	04.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желтикова, д. 6	Пушкинский	котельная	котельная	0,29	9	1,30	1	7,0	<0,001	<0,002							4	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельная	0,29	9	1,30	1	7,0	<0,001	<0,002				0,005				3	не обнар.	не обнар.	
19	08.06.15	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная д. 20	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	0	6,5	0,0020	<0,002							4	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,29	6	1,48	1	7,1	<0,001	<0,002				0,005				8	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	0,29	8	1,49	1	7,2											7	не обнар.	не обнар.
20	10.06.15	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,25	7	<0,58	0	6,5	<0,001	<0,002							3	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,8	<0,001	<0,002				0,003				4	не обнар.	не обнар.	
		подпит.			котельная	котельной	0,25	10	0,70	1	7,0											4	не обнар.	не обнар.
21	17.06.15	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная д. 12а	Пушкинский	котельная	котельной	0,38	6	<0,58	0	6,5	0,0019	<0,002							6	не обнар.	не обнар.		
		прямая			котельная	котельной	0,29	9	<0,58	1	7,0	0,0012	<0,002				0,005				2	не обнар.	не обнар.	
22	11.06.15	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская д. 3	Тосненский	котельная	котельной	0,13	9	<0,58	0	6,5		<0,002							4	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	0,18	11	<0,58	1	8,7		<0,002	0,048							70	6,0		
		прямая			котельная	котельной	0,24	13	0,76	1	8,6		<0,002	0,050								0	не обнар.	не обнар.
23	29.06.15	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1	Колпинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,6	0,0013	<0,002							0	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	0,29	13	1,25	1	8,3	<0,001	<0,002									0	не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,28	14	1,30	1	7,8	<0,001	<0,002							0	не обнар.	не обнар.		

