

### Результаты

**лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	рН, ед. рН	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Вескросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. кластридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ, число образ. колон. бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	02.09.21	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	15	0,99	1	6,1	-	<0,002	-	-	-	17	-	-	-	3	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,27	11	0,96	1	8,3	-	<0,002	0,018	-	0,05	63	16,7	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	1,0	1	8,3	-	<0,002	0,012	-	0,08	75	12,5	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,29	11	0,98	1	8,3	-	<0,002	0,014	-	0,07	70	11,5	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,30	13	1,1	1	8,3	-	<0,002	0,017	-	0,05	70	13,3	-	-	-	3	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,30	12	0,95	1	8,3	-	<0,002	0,015	-	0,07	74	13,1	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.21	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,21	10	<0,58	1	6,1	-	<0,002	-	-	-	16	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,21	12	<0,58	1	8,6	-	<0,002	0,010	-	0,05	73	7,2	-	-	-	-	-	
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,21	13	<0,58	1	8,8	-	<0,002	0,009	-	0,04	71	8,2	-	-	-	-	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,22	12	<0,58	1	8,6	-	<0,002	0,009	-	0,04	76	7,5	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	22.09.21	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,19	11	<0,58	1	6,2	-	<0,002	-	-	-	8	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	13	<0,58	1	8,8	-	<0,002	0,013	-	0,03	67	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,30	13	0,84	1	9,0	-	<0,002	0,011	-	0,05	70	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
3	30.09.21	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	14	0,65	1	8,5	-	<0,002	0,012		0,08	68	-	-	-	1	не обн.	не обн.	
4		исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	остановлена с 20.04.2021г.( холодный резерв)																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
5	02.09.21	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	5	<0,58	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	16	-	-	-	2	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,011	11	0,02	84	-	-	-	1	-	-	
6	02.09.21	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	6,2	-	<0,002	-	-	-	16	-	-	-	4	не обн.	не обн.	
		прямая			котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,016	11	0,02	70	-	-	-	2	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

## РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, грал.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. рН	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (ПО H <sub>2</sub> S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Мель (Si суммарно), мг/л	Векросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO <sub>2</sub> ), мг/л	Температура, градусы Цельсия (С°)	Натрий, мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	06.09.21	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	АО"Т/с котел.	котел.	0,27	10	1,3	1	8,8	-	-	0,025	-	0,11	-	4,0	65	-	-	-	-	-
		пр.из АО "Т/сСПБ"			АО"Т/с котел.	котел.	0,30	11	1,4	1	8,8	-	-	0,018	-	0,08	-	3,3	75	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с котел.	котел.	0,30	10	1,45	1	8,8	-	-	0,016	-	0,10	-	3,7	70	-	-	0	не обн.	не обн.
2	06.09.21	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,26	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			АО"Т/с котел.	котел.	0,25	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,020	-	0,09	-	-	67	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,21	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,020	-	0,10	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
3	06.09.21	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,26	10	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	13	<0,58	1	8,4	-	-	0,018	-	0,09	-	-	65	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	15	<0,58	1	8,4	-	-	0,014	-	0,08	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,24	14	<0,58	1	8,4	-	-	0,014	-	0,08	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
4	06.09.21	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,25	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,022	-	0,07	-	-	65	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,26	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,024	-	0,07	-	-	65	-	-	0	не обн.	не обн.
5	06.09.21	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к.2	Калинин.	котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,034	-	0,08	-	-	72	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,25	12	0,66	1	8,7	-	-	0,031	-	0,09	-	-	71	-	-	0	не обн.	не обн.
6	06.09.21	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,16	8	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,022	-	0,08	-	-	75	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,5	-	-	0,023	-	0,07	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
7	06.09.21	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,13	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,7	-	-	0,028	-	0,08	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	-	0,09	-	-	79	-	-	0	не обн.	не обн.
8	06.09.21	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,29	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,021	-	0,08	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,015	-	0,08	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
9	06.09.21	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	котел.	0,22	13	0,84	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	13	0,69	1	8,6	-	-	0,021	-	0,10	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,22	12	0,84	1	8,5	-	-	0,021	-	0,11	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
10	30.09.21	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17	Выборг.	котел.	котел.	0,19	9	<0,58	1	6,1	-	<0,002	-	-	-	-	-	10	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	11	<0,58	1	8,7	-	<0,002	0,010	-	0,05	-	-	65	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,19	12	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,014	-	0,06	-	-	70	-	-	1	не обн.	не обн.
11	16.09.21	исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	0,19	8	<0,58	1	6,3	-	<0,002	-	-	-	-	-	15	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	8,8	-	<0,002	0,010	-	0,06	-	-	73	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	14	<0,58	1	8,7	-	<0,002	0,022	-	0,28	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
12	16.09.21	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	9	<0,58	1	6,5	-	<0,002	-	-	-	-	-	8	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	8,7	-	<0,002	0,016	-	0,05	-	-	74	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	<0,58	1	8,7	-	<0,002	0,013	-	0,16	-	-	66	-	-	0	не обн.	не обн.
13	09.09.21	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,24	14	1,2	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	-	-	14	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	14	1,3	1	9,0	-	<0,002	0,012	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	13	1,2	1	9,0	-	<0,002	0,010	-	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
14	13.09.21	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,29	8	<0,58	1	6,3	0,0099	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,5	0,0028	-	0,027	-	0,09	-	-	75	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	8,5	0,0033	-	0,013	-	0,06	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
15	13.09.21	исходная	"2-я Красногвардейская" пр. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	-	0,06	-	-	84	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,18	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,020	-	0,07	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	котельная на реконструкции																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
17	13.09.21	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр., д.7	Красногв	котел.	котел.	0,17	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,014	-	0,06	-	-	87	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,18	13	<0,58	1	8,7	-	-	0,013	-	0,06	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18	13.09.21	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д.4	Невский	котел.	котел.	0,21	6	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,4	-	-	0,016	-	0,06	-	-	88	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,23	11	0,99	1	8,4	-	-	0,015	-	0,06	-	-	75	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
19	13.09.21	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ванева, д.3	Невский	котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,027	-	0,07	-	-	81	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,028	-	0,07	-	-	75	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
20	13.09.21	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д.25	Невский	котел.	котел.	0,22	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,21	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,018	-	0,05	-	-	84	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,9	-	-	0,018	-	0,06	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	
21	14.09.21	исходная	"2-я Невская" ул. Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	0,26	9	0,60	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	10	0,66	1	8,3	-	-	0,02	-	0,03	-	-	79	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	0,72	1	8,3	-	-	0,03	-	0,05	-	-	69	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
22	13.09.21	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д.5а	Невский	котел.	котел.	0,26	13	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	10	0,66	1	9,0	-	-	0,015	-	0,08	-	-	70	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,15	9	0,66	1	9,0	-	-	0,013	-	0,1	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	
23	13.09.21	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2	Невский	котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	9	<0,58	1	8,8	-	-	0,024	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-		
		прямая 1			котел.	котел.	0,28	17	1,0	1	8,8	0,0050	-	0,025	-	0,12	-	-	70	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая 2			котел.	котел.	0,29	10	1,38	1	8,8	-	-	0,023	-	0,13	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.	
24	22.09.21	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,22	6	<0,58	1	6,8	-	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	9	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,006	-	0,02	-	-	64	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	8,4	-	<0,002	0,006	-	0,02	-	-	64	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2

Н.Н. Красноперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по Н <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Мель, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота мг/дм <sup>3</sup>	Веокарбон-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл	
1.	14.09.21	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	10	0,60	1	8,9	-	-	0,03	-	0,02	98	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	10	0,60	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
2.	14.09.21	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,27	9	<0,58	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,63	1	8,7	-	-	0,04	-	0,03	85	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,66	1	8,8	-	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
3.	06.09.21	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,13	9	0,59	1	6,4	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	0,69	1	8,4	-	-	0,03	-	0,03	82	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,74	1	8,4	-	-	0,03	-	0,04	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
4.	06.09.21	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,3	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	10	0,65	1	8,7	-	-	0,04	-	0,04	80	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,14	11	0,70	1	8,8	-	-	0,04	-	0,04	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
5.	14.09.21	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	9	0,60	1	8,7	-	-	0,04	-	0,04	71	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,60	1	8,7	-	-	0,04	-	0,04	73	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
6.	06.09.21	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,63	1	8,4	-	-	0,02	-	0,03	68	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	0,69	1	8,5	-	-	0,04	-	0,03	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
7.	27.09.21	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	6,3	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.		
		прямая			котельная	котельной	0,24	11	0,70	1	6,4	-	-	0,03	-	0,04	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ № 3

Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота, мг/дм <sup>3</sup>	Веокол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл						
																									Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 09.06.2021 г.					
1.	-	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 09.06.2021 г.																							
		подпиточная			котельная	котельной																								
		прямая			котельная	котельной																								
2.	14.09.21	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	6,3	-	-	0,02	15	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	10	0,60	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		прямая			котельная	котельной	0,17	10	0,63	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	71	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
3.	-	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к. 2, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 28.04.2021 г.																							
		подпиточная			котельная	котельной																								
		прямая			котельная	котельной																								
4.	-	исходная	ул. Лермонтова, д. 5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв. ГВС не подается с 14.07.2021 г.																							
		подпиточная			котельная	котельной																								
		прямая			котельная	котельной																								
5.	08.09.21	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит. И	Красносельский	котельная	котельной	0,12	7	0,58	1	7,1	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	7	0,61	1	8,7	-	-	0,04	-	0,02	67	-	-	-	-	-	-	-	-					
		прямая			котельная	котельной	0,13	8	0,63	1	8,8	-	-	0,03	24	0,03	75	8,9	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
6.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.09.2020 г.																							
		подпиточная			котельная	котельной																								
		прямая			котельная	котельной																								
7.	01.09.21	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,69	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	-						
		прямая			котельная	котельной	0,29	10	0,72	1	9,0	-	-	0,04	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
8.	08.09.21	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красносельский	котельная	котельной	0,19	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	0,59	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	94	-	-	-	-	-	-	-	-					
		прямая			котельная	котельной	0,18	9	0,61	1	8,9	-	-	0,04	-	0,05	71	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
9.	01.09.21	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,47	9	0,60	1	6,5	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	11	0,63	1	8,8	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	-	-					
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,76	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	73	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				
10.	01.09.21	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,43	9	0,60	1	6,6	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.					
		подпиточная			котельная	котельной	0,27	10	0,66	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	85	-	-	-	-	-	-	-	-					
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,71	1	8,9	-	-	0,04	-	0,04	73	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.				

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Мель, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий, мг/дм <sup>3</sup>	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO <sub>2</sub> (мв.сл)), мг/дм <sup>3</sup>	Веокарбон-карбон, мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	25	23	24	25
1	21.09.2021	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная	0,36	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.09.2021	прямая ГВС					0,12	8	0,72	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	21.09.2021	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.09.2021	прямая ГВС					0,22	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	21.09.2021	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,34	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.09.2021	прямая ГВС					0,29	17	0,62	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	21.09.2021	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,21	8	0,65	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.09.2021	прямая ГВС					0,29	15	1,0	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.09.2021	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,52	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.09.2021	прямая ГВС					0,30	11	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	14.09.2021	исходная	п. Стеглянный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.09.2021	прямая ГВС					< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,33	11	1,4	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,29	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,34	14	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,29	19	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,31	6,4	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,28	19	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,32	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,30	19	< 0,58	1	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,46	9	0,62	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,28	15	0,85	1	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	01.09.2021	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,40	8	1,2	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,30	12	0,98	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	01.09.2021	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,48	6	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.09.2021	прямая ГВС					0,29	9	1,2	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	16.09.2021	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.09.2021	прямая ГВС					0,30	8	0,75	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	16.09.2021	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.09.2021	прямая ГВС					0,29	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16.09.2021	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,35	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.09.2021	прямая ГВС					0,28	16	1,1	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	16.09.2021	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,67	14	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.09.2021	прямая ГВС					0,29	14	0,88	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18	16.09.2021	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А,	Выборгски	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	16.09.2021	прямая ГВС	пом. 1Н	й	котельная	котельная	0,27	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
19	16.09.2021	исходная	ул. Капитана Воронина,	Выборгски	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	16.09.2021	прямая ГВС	д.8, лит. А, пом. 1Н	й	котельная	котельная	0,16	7	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
20	20.09.2021	исходная	Тобольская ул.,	Выборгски	котельная	котельная	0,37	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	20.09.2021	прямая ГВС	д. 4, лит. А, к. 2	й	котельная	котельная	0,29	9	0,82	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
21	02.09.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски	котельная	котельная	0,42	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	02.09.2021	прямая ГВС	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	й	котельная	котельная	0,14	7	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
22	02.09.2021	исходная	Лесной пр.,	Выборгски	котельная	котельная	0,40	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	02.09.2021	прямая ГВС	д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	й	котельная	котельная	0,25	11	< 0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
23	02.09.2021	исходная	Петровская ул., д. 10, лит.	Выборгски	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	02.09.2021	прямая ГВС	А	й	котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
24	14.09.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	0,22	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	14.09.2021	прямая ГВС	Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	й	котельная	котельная	0,25	7	1,4	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
25	14.09.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	0,40	7	1,6	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	14.09.2021	прямая ГВС	ул. Ломоносова, д. 78, к. 2,	й	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
26	14.09.2021	исходная	пос. Парголово, Осиновая	Выборгски	котельная	котельная	0,28	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	14.09.2021	прямая ГВС	Роцца, Школьный пер., д. 10, лит. А	й	котельная	котельная	0,25	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
27	02.09.2021	исходная	пос. Парголово,	Выборгски	котельная	котельная	0,46	9	0,92	1	6,5	0,0041	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	02.09.2021	прямая ГВС	Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	й	котельная	котельная	0,29	8	1,1	1	7,0	0,0046	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
28	02.09.2021	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д.	Выборгски	котельная	котельная	0,28	8	0,88	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	02.09.2021	прямая ГВС	26, лит. А	й	котельная	котельная	0,28	6	0,72	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		исходная	пос. Левашово, Горское	Выборгски	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	шоссе д. 152, лит. В	й	котельная	котельная																	
29	20.09.2021	исходная	Свердловская наб.,	Калининск	котельная	котельная	0,32	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	20.09.2021	прямая ГВС	д. 38, к. 3, лит. 3	ий	котельная	котельная	0,29	13	1,1	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
30	20.09.2021	исходная	Полостровский пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,23	8	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	20.09.2021	прямая ГВС	д. 71, к. 2, лит. Б	ий	котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
31	20.09.2021	исходная	Лабораторный пр.,	Калининск	котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	20.09.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 2, лит. АЖ	ий	котельная	котельная	0,29	11	0,85	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2,	Калининск	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																
		прямая ГВС	лит. Б, пом. 1Н	ий	котельная	котельная																	
32	20.09.2021	исходная	Финский пер.,	Калининск	котельная	котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	20.09.2021	прямая ГВС	д. 4а, лит. А	ий	котельная	котельная	0,30	8	0,85	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
33	06.09.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	рднейский	котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
34	06.09.2021	исходная	Новочеркасский пр.,	Красногва	котельная	котельная	0,19	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	рднейский	котельная	котельная	0,29	17	0,98	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
35	06.09.2021	исходная	ул. Стахановцев,	Красногва	котельная	котельная	0,25	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 2, лит. А, пом. 3Н	рднейский	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
36	06.09.2021	исходная	Республиканская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,5	0,014	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 18, к. 3, лит. А	рднейский	котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,5	0,020	менее 0,002	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
37	06.09.2021	исходная	Ковалевская ул.,	Красногва	котельная	котельная	0,45	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А	рднейский	котельная	котельная	0,21	9	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
38	06.09.2021	исходная	Ново-Ковалево,	Красногва	котельная	котельная	0,38	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	2-я Поперечная ул., д. 32,	рднейский	котельная	котельная	0,11	8	< 0,58	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	

39	06.09.2021	исходная	Ржевская ул.,	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,40	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	06.09.2021	прямая ГВС	д. 18, лит. А, к. 2		котельная	котельная	0,19	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	07.09.2021	исходная	п. Молодежное,	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	07.09.2021	прямая ГВС	Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б		котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	14.09.2021	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,13	7	0,60	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
42	20.09.2021	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можай- ский	котельная	котельной	0,29	12	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,27	11	0,61	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
43	20.09.2021	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,23	9	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,27	10	0,63	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
	-	исходная	Российский бульвар, д. 4/2,	Володар- ский	котельная	котельной	Котельная закрыта с 01.05.2018 г.																	
		прямая ГВС	лит. А		котельная	котельной																		
44	20.09.2021	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володар- ский	котельная	котельной	0,30	13	0,61	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,29	11	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.
45	23.09.2021	исходная	Московский пр.,	Московски й	котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС	д. 138, к. 2, лит. К		котельная	котельная	0,29	14	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
46	23.09.2021	исходная	Московский пр.,	Московски й	котельная	котельная	0,58	11	1,4	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС	д. 124, к. 2, лит. В		котельная	котельная	0,30	11	1,1	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
47	23.09.2021	исходная	ул. Коли Томчака,	Московски й	котельная	котельная	0,99	8	1,3	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС	д. 14, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,29	12	1,1	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
48	23.09.2021	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московски й	котельная	котельная	0,21	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
49	23.09.2021	исходная	Детский пер.,	Московски й	котельная	котельная	0,41	17	0,92	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС	д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н		котельная	котельная	0,28	11	1,1	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
50	23.09.2021	исходная	Рошинская ул., д.21, лит Б.	Московски й	котельная	котельная	0,55	8	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	23.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
51	13.09.2021	исходная	пр. Елизарова,	Невский	котельная	котельная	0,23	10	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.09.2021	прямая ГВС	д. 32а, лит. С		котельная	котельная	0,30	7	0,92	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
52	13.09.2021	исходная	пр. Обуховской Обороны,	Невский	котельная	котельная	0,33	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.09.2021	прямая ГВС	д. 33а, лит. А		котельная	котельная	0,17	5	1,20	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
53	13.09.2021	исходная	ул. Ткачей,	Невский	котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.09.2021	прямая ГВС	д. 70, к. 2, лит. Б		котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
54	13.09.2021	исходная	ул. Дудко,	Невский	котельная	котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	13.09.2021	прямая ГВС	д. 31, к. 2, лит. А		котельная	котельная	0,12	6	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
		исходная	Крестовский пр., д.21, к.2,	Петроград ский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС	лит.А		котельная	котельная																		
55	07.09.2021	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б,	Приморск ий	котельная	котельная	0,31	7	0,85	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	07.09.2021	прямая ГВС	пом. 1Н		котельная	котельная	0,25	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
56	07.09.2021	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44,	Приморск ий	котельная	котельная	0,24	7	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	07.09.2021	прямая ГВС	лит. В		котельная	котельная	0,29	8	0,95	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
57	09.09.2021	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,44	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	09.09.2021	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,14	9	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	09.09.2021	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,30	8	1,2	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
58	09.09.2021	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,45	8	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	09.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
59	09.09.2021	исходная	Тамбовская ул.,	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,26	7	1,0	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	09.09.2021	прямая ГВС	д. 14, лит. А		котельная	котельная	0,29	12	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
60	09.09.2021	исходная	набережная	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,47	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	
	09.09.2021	прямая ГВС	реки Волковки, д. 3, лит. Е,		котельная	котельная	< 0,10	12	0,98	1	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	



61	09.09.2021	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенск ий	котельная	котельная	0,72	8	1,4	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	09.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.
		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	
		исходная	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																
		прямая ГВС			котельная	котельная																	

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	рН, единица рН	Сульфиды и сероводород (по Н <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	14.09.2021	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,2	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.09.2021	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	65	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4



Л.Е.Ковалева

## Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по H <sub>2</sub> S), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм <sup>3</sup>	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	27.09.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,25	0,010							не обнар.	7	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	9	<0,58	1	0,24	0,0023	0,006	0,027			75		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	7	1,21	1	0,19	0,0020	0,006	0,026			70		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
2	27.09.21	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,16									2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,7	7	<0,58	1	0,28		0,005	0,016			68					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	6	0,65	1	0,18		0,005	0,018			70			2	не обнар.	не обнар.
3	03.09.21	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,22									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	14	<0,58	1	0,29		0,005				65			1	не обнар.	не обнар.
4	13.09.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	10	<0,58	0	0,15									2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	15	1,44	1	0,28		0,007	0,036			66					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	17	1,41	1	0,29		0,007	0,058			70			1	не обнар.	не обнар.
5	09.09.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	6	<0,58	0	0,15									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	11	<0,58	1	0,16		0,005	0,041			72					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	12	<0,58	1	0,17		0,005	0,040			70			1	не обнар.	не обнар.

6	06.09.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,22								1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	1	0,19		0,005				72			5	не обнар.	не обнар.
7	10.09.21	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,29								1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	15	0,88	1	0,29		0,006				69			4	не обнар.	не обнар.
8	14.09.21	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,15								1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,7	9	0,68	1	0,25		0,005				68			1	не обнар.	не обнар.
9	17.09.21	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	6	<0,58	0	0,26								1	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	9	<0,58	1	0,24		0,005				65			1	не обнар.	не обнар.
10	03.09.21	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	14	1,34	0	0,30								6	не обнар.	не обнар.	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	17	1,47	1	0,29		0,007				70			5	не обнар.	не обнар.
11	20.09.21	прямая (ГВС)	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	8,4	8	1,44	1	0,29	0,0018						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.	
12	07.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	8	<0,58	0	0,21									5	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	14	0,88	1	0,17		0,006	0,051		12	70					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	15	0,81	1	0,12		0,006	0,050		12	70				6	не обнар.
13	07.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.3	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,12									4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	14	0,88	1	0,11		0,005	0,033		11	70				4	не обнар.
14	09.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	4	<0,58	0	0,22									5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	15	<0,58	1	0,28		0,006				68			3	не обнар.	не обнар.
15	09.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	6	<0,58	0	0,28									4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,9	12	<0,58	1	0,25		0,005				68			4	не обнар.	не обнар.
16	15.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	7	<0,58	0	0,16									5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	16	1,47	1	0,29		0,008				62			1	не обнар.	не обнар.
17	14.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	0,62	0	0,30									7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,0	17	1,47	1	0,29		0,007				65			0	не обнар.	не обнар.

18	09.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,25								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	7	0,98	1	0,18		0,004			70			0	не обнар.	не обнар.
19	14.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	17	1,44	0	0,30								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	4	<0,58	1	0,19		0,004			66			1	не обнар.	не обнар.
20	07.09.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	11	<0,58	0	0,30								1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	16	1,44	1	0,29		0,006			65			3	не обнар.	не обнар.
21	07.09.21	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	11	<0,58	0	0,30								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	16	1,44	1	0,29		0,006			66			2	не обнар.	не обнар.
22	02.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,4	9	<0,58	0	0,30								0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	15	0,72	1	0,29		0,005			70			0	не обнар.	не обнар.
23	13.09.21	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,3	3	<0,58	0	0,11					22			3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,0	5	<0,58	1	0,11		0,004			24	70		7	не обнар.	не обнар.
24	06.09.21	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,19								1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,4	12	<0,58	1	0,21		0,005	0,028			65	3,2			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	14	<0,58	1	0,23		0,005	0,026			74	1,9		3	не обнар.
25	сентябрь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ТСР ТЭЦ"														
подпит.	котельная	котельной																			
прямая (ГВС)	котельная	котельной																			
26	06.09.21	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	12	<0,58	0	0,30								3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	16	0,88	1	0,27		0,006			65			0	не обнар.	не обнар.
27	02.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	12	<0,58	0	0,30				<0,002				0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,8	15	0,62	1	0,29		0,006	0,029	<0,002		65			4	не обнар.

28	01.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	11	0,85	0	0,30								0	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	8,9	13	0,91	1	0,19		0,005	0,042	<0,002		72						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,7	14	1,11	1	0,15		0,005	0,043	<0,002		70			1	не обнар.	не обнар.	
29	01.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	0,65	0	0,22								0	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	8	<0,58	1	0,24		0,004		<0,002		68			0	не обнар.	не обнар.	
30	01.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	1,11	0	0,28								0	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,1	8	0,78	1	0,23		0,005		<0,002		66			3	не обнар.	не обнар.	
31	20.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,3	9	<0,58	0	0,30								4	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	11	1,44	1	0,29		0,008		<0,002		70			4	не обнар.	не обнар.	
32	02.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,3	10	<0,58	0	0,30								1	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	12	1,44	1	0,29		0,008		<0,002		67			2	не обнар.	не обнар.	
33	сентябрь	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																	
34	15.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,30								3	не обнар.	не обнар.		
		подпит.			котельная	котельной	8,3	17	1,47	1	0,29		0,007	0,018	<0,002		70						
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	15	1,44	1	0,29		0,007	0,012	<0,002		72			0	не обнар.	не обнар.	
35	сентябрь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																	
36	15.09.21	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30								0	не обнар.	не обнар.		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	10	<0,58	1	0,23		0,005		<0,002		65			8	не обнар.	не обнар.	

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок

## Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за сентябрь 2021г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	рН, единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, балл	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Медь, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup>	Сульфиды и сероводород (по Н2S), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	02.09.21	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	5	1,41	0	0,30				<0,002	16		4,5					2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	4	<0,58	1	0,15		0,004	0,020	<0,002	14	70	0,20				не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	4	<0,58	1	0,13		0,004	0,023	<0,002	14	68	0,20						1	не обнар.
2	03.09.21	исходная	ЭУ-51, Большеколпн нское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	8	<0,58	0	0,29				<0,002	20		7,0					2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,019	<0,002	20	70	0,10					1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,3	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,020	<0,002	20	70	0,10							

Начальник ПХЛ-5



Т.Н. Цыганок