

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Температура, °С	Точка на разводящей сети	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
08.04.2022	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-фрунзенская	ГВС	0,21	11	0,72	1	8,69	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,19	14	0,84	1	8,76	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская

Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	РН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
08.04.2022	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	12	<0,58	1	8,61	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	Детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,65	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	7	<0,58	1	8,72	-	-	64	2	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,24	7	0,69	1	6,38	-	-	6	0	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,29	7	0,79	1	8,42	-	-	75	1	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	ТП – 1 Красный лавильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	15	0,79	1	8,55	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,20	13	0,86	1	8,75	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	8	0,85	1	8,24	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,16	14	0,75	1	8,63	-	-	72	1	отс.	отс.	отс.
08.04.2022	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	<0,10	8	<0,58	1	8,46	-	-	67	2	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,14	9	0,77	1	8,66	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	тепловая сеть	Ул. Ляг. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,12	14	0,59	1	8,85	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.04.2022	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобережная	ГВС	0,13	13	0,62	1	8,81	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I- Красногвардейская	ГВС	0,16	12	0,70	1	8,67	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,15	15	0,65	1	8,71	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I- Красногвардейская	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,52	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III- Красногвардейская	ГВС	0,17	11	<0,58	1	8,69	-	-	72	2	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II- Красногвардейская	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,55	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV- Красногвардейская	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,61	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV- Красногвардейская	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,70	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,27	10	0,87	1	6,50	-	-	6	1	отс.	отс.	отс.
01.04.2022	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,28	9	0,84	1	6,91	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.

ГУП «ТЭК СПб»
Фирма «Тепловые сети Е.А. Ясинская»
Производственная химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП «ТЭК СПб»


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.04.2022	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,21	12	<0,58	1	8,54	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,49	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	14	0,66	1	8,51	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	к. 2 ул. Савушкина, д.	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	14	0,68	1	8,47	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	132 к. 4 пр. Испытателей, д.	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,51	-	-	73	2	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	26 к. 3 ул. Планерная, д. 73	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,22	14	0,63	1	8,49	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	к. 3 Богатырский пр., д.	Приморский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	13	0,69	1	8,53	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07.04.2022	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,16	12	<0,58	1	8,61	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	14	0,69	1	8,48	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,18	13	<0,58	1	8,44	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кроншкий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,71	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2022	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кроншкий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,74	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.04.2022	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,14	11	<0,58	1	8,96	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	тепловая я сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	10	<0,58	1	7,34	-	-	3	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	тепловая я сеть	Канонерский о., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	12	<0,58	1	8,75	-	-	75	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	тепловая я сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	11	<0,58	1	6,83	-	-	4	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	тепловая я сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	13	<0,58	1	8,47	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,80	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,76	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	тепловая я сеть	Ул.П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,81	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.04.2022	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,94	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,93	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,88	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,90	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
05.04.2022	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,94	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.


 Е.А. Ясинская
 Производственная химическая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Теплоснабжающая	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
04.04.2022	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,19	11	<0,58	1	8,51	-	-	71	1	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,46	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,22	14	0,67	1	8,56	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,24	13	0,66	1	8,54	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,17	16	0,91	1	8,61	-	-	71	2	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,16	15	0,87	1	8,68	-	-	73	1	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,14	14	<0,58	1	8,71	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.	
04.04.2022	тепловая сеть	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,15	13	<0,58	1	8,74	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.04.2022	тепловая сеть	Пр. М. Гореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,13	13	<0,58	1	8,63	-	-	67	1	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	тепловая сеть	Пр. М. Гореза, 96 к.2	Выборгский	котельная III-Выборгская	ГВС	0,14	13	<0,58	1	8,66	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,62	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,23	14	0,61	1	8,67	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,22	14	0,64	1	8,59	-	-	70	2	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	тепловая сеть	Киришская ул., 9	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,18	13	<0,58	1	8,72	-	-	69	1	отс.	отс.	отс.
04.04.2022	торговая сеть	Ул. Ушинского, 5	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,20	14	<0,58	1	8,71	-	-	70	1	отс.	отс.	отс.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей

Е.А. Ясинская

Производственная
техническая служба

Начальник ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в апреле 2022г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	Хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского баг.д.17	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,15	10	0,85	1	8,19	72	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,17	9	0,91	1	8,11	73	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,17	10	0,82	1	8,43	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,28	10	1,24	1	8,14	70	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская я	ГВС	0,17	9	0,94	1	8,07	65	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
06.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 3б.к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,52	61	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

06.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,55	74	-	-	4	не обн.	не обн.
06.04.22.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,54	74	-	-	3	не обн.	не обн.
07.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,98	68	-	-	1	не обн.	не обн.
07.04.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,20	8	0,73	1	7,37	66	-	-	2	не обн.	не обн.
07.04.22.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,20	8	0,88	1	7,48	71	-	-	3	не обн.	не обн.
07.04.22.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,36	12	<0,58	1	7,21	64	-	-	3	не обн.	не обн.
08.04.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,26	9	0,72	1	6,72	61	-	-	0	не обн.	не обн.
08.04.22.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,20	8	<0,58	1	6,97	61	-	-	1	не обн.	не обн.

11.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская д.3д	пушкинский	пушкинская	2	ГВС	0,28	6	1,47	1	7,21	62	—	—	3	не обн.	не обн.
11.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинский	пушкинская	2	ГВС	0,10	8	0,82	1	8,92	61	—	—	2	не обн.	не обн.
11.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинский	пушкинская	2	ГВС	0,19	9	1,41	1	8,84	61	—	—	3	не обн.	не обн.
11.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийская д.7/20	пушкинский	пушкинская	2	ГВС	0,10	8	0,82	1	8,94	74	—	—	3	не обн.	не обн.
12.04.22.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	Павловск ул. Елизаветинская д.21	г.	ГВС	0,10	8	0,88	1	8,85	74	—	—	0	не обн.	не обн.
13.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	Красносельское шоссе д.7а	г. Пушкин	ГВС	0,10	8	0,92	1	8,74	74	—	—	0	не обн.	не обн.
13.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинский	пушкинская	3	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,98	73	—	—	0	не обн.	не обн.
13.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградская д.2	пушкинский	пушкинская	2	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,97	68	—	—	0	не обн.	не обн.
14.04.22.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Полевая д.10	колпинский	Металлострой ул. Богайчука д.3	п.	ГВС	0,14	10	0,88	1	8,98	73	—	—	0	не обн.	не обн.

14.04.22.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,98	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
14.04.22.	тепловая	п. Металлостро й ул. Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. рой ул. Пионер ская д.7а	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,97	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
20.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,98	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
20.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	пушкинска я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,97	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
20.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	пушкинска я	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,98	68	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
20.04.22.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	пушкинска я	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,98	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Е.А. Ясинская
 Производственный
 управляющая служба