

Производственная химическая лаборатория  
 Производственной химической службы Филиала тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK29 от 29.06.2016 г.

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 29, к. 4, лит. Б  
 Тел./факс: (812) 412-16-43

**ПРОТОКОЛ № 111**  
 количественного химического анализа (КХА) проб воды  
 ПО СК 04-111-19

Акт отбора проб воды № 111 от 19.02.2019 г.  
 Дата отбора и дата доставки пробы 19.02.2019 г.

№ п/п	Дата проведения анализа	Регистр. № пробы	Наименование пробы воды	Определяемые показатели						
				Водородный показатель рН, ед. рН, <sup>5</sup> ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	Цветность, град. цветности (Cr-Co) фотометрическим методом ГОСТ 31868-2012	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ Р 57164-2016	Запах, 20 °/60 °, балл ГОСТ Р 57164-2016	Железо общее, мг/дм <sup>3</sup> ГОСТ 4011-72	Нефтепродукты, мг/дм <sup>3</sup> ПНД Ф 14.1.2:4.128-98	Температура, °С
				Нормативы ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01, не более						
				6-9	20	1,5	2	0,3	0,1	60-75
1	19.02.2019 г.	314	Гражданский пр., д. 4, к. 1, прямой т/д ГВС вода питьевая СЦГВ (прямая сетевая)	8,72	11	0,61	1/1	0,17	0,032±0,013	70

- Примечания:
- ГОСТ Р 57164-2016 эквивалентен ГОСТ 3351-74.
  - Результаты измерений относятся только к указанным в протоколе пробам.
  - Значения погрешностей результатов соответствуют приписанным в НД характеристикам.
  - Частичное воспроизведение настоящего Протокола без разрешения ПХЛ ПХС запрещено.
  - Результат получен как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

Начальник ПХЛ

Начальник ПХС



О.И. Иванова

Е. А. Ясинская