

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
18.10.2021	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	11	0,74	1	8,59	-	-	67	0	отс.	отс.	-
18.10.2021	Детский сад	Ул. Елизарова, 21/2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,18	12	<0,58	1	8,71	-	-	67	2	отс.	отс.	-
18.10.2021	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,10	9	0,60	1	8,64	-	-	65	1	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,25	9	<0,58	1	6,50	-	-	12	0	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	8	1,03	1	8,93	-	-	74	1	отс.	отс.	-
18.10.2021	ТП	ТП – I Красный навальбон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	9	0,60	1	8,68	-	-	69	2	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Индустриальный пр., 10 к. 3	Красногвадейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	8	0,64	1	8,64	-	-	69	0	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвадейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,19	8	0,68	1	8,60	-	-	68	0	отс.	отс.	-
18.10.2021	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,11	11	0,70	1	8,34	-	-	68	1	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,11	12	0,73	1	8,32	-	-	67	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	ЦТП	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,29	11	1,05	1	8,65	-	-	70	0	отс.	отс.	-
14.10.2021	ЦТП	Ул. Лип. Стрелкова, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,23	10	0,76	1	8,86	-	-	70	2	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.10.2021	ЦТП	Ул. Чулыновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,23	11	0,81	1	8,88	-	-	70	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,25	12	0,78	1	8,48	-	-	68	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,26	12	0,68	1	8,49	-	-	67	0	отс.	отс.	-
14.10.2021	Детский сад	Новочеркаский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,23	12	0,89	1	8,70	-	-	68	0	отс.	отс.	-
14.10.2021	Детская поликли ника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,22	11	0,88	1	8,73	-	-	69	2	отс.	отс.	-
14.10.2021	Детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,25	12	0,86	1	8,40	-	-	68	0	отс.	отс.	-
14.10.2021	Женская консульт ация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,26	12	0,92	1	8,44	-	-	67	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,24	13	0,70	1	8,54	-	-	69	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,28	12	0,59	1	6,88	-	-	12	1	отс.	отс.	-
14.10.2021	ЦТП	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,29	13	1,46	1	7,18	-	-	64	2	отс.	отс.	-

Филиал тепловых сетей
Промышленно-коммунальная
химическая служба

И.А. Самсонова


И.О. начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
18.10.2021	ЦТП	Ул. Софийская, 23/2	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,15	7	0,78	1	8,97	-	-	66	0	отс.	отс.	-
18.10.2021	ЦТП	Пулковское ш., 15/4	Московский	котельная IV-Московская	ГВС	0,20	11	<0,58	1	8,86	-	-	69	0	отс.	отс.	-

И.о. начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

И.А. Самсонова



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
13.10.2021	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,28	13	0,82	1	8,45	-	-	69	0	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,93	1	8,37	-	-	67	1	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	0,67	1	8,51	-	-	66	2	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	11	0,61	1	8,47	-	-	68	1	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	0,83	1	8,45	-	-	67	0	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,29	13	0,94	1	8,41	-	-	66	0	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	12	0,81	1	8,46	-	-	66	1	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.10.2021	Гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,23	12	0,75	1	8,63	-	-	69	1	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,24	12	0,71	1	8,66	-	-	67	0	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,26	12	0,69	1	8,49	-	-	64	2	отс.	отс.	
13.10.2021	Музей	г. Кронштадт, ул. Ленинградская ул., д. 2	Кронш-кий	котельная "Цитодельская"	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,87	-	-	71	1	отс.	отс.	-
13.10.2021	ЦТП	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, лит. А, к. 1	Кронш-кий	котельная "Цитодельская-Западная"	ГВС	0,23	12	<0,58	1	8,79	-	-	71	0	отс.	отс.	-

И.о. начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

И.А. Самсонова
 Филиал «ТЭК СПб»
 Производственная
 химическая служба


И.А. Самсонова

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
06.10.2021	гостиница	Гатсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,28	10	1,31	1	8,54	-	-	69	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ЦТП	Канонерский О., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	8	<0,58	1	7,08	-	-	11	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ЦТП	Канонерский О., 8	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,25	12	<0,58	1	8,92	-	-	75	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ЦТП	Канонерский О., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	8	<0,58	1	6,61	-	-	12	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ЦТП	Канонерский О., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,41	-	-	66	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,22	12	<0,58	1	8,88	-	-	69	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,15	9	<0,58	1	8,98	-	-	70	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	ЦТП	Ул. П. Германа, 14	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,16	10	<0,58	1	8,96	-	-	70	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
06.10.2021	жилой	Пр. Ветеранов,	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	10	0,65	1	8,57	-	-	70	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	Библио Дом	Пр. Ветеранов,	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,15	10	0,68	1	8,58	-	-	69	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	тека	155	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,16	10	0,67	1	8,56	-	-	68	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,17	12	0,69	1	8,57	-	-	69	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	Общежитие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,17	12	0,69	1	8,57	-	-	69	0	отс.	отс.	-
06.10.2021	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-Красносельская	ГВС	0,17	12	0,70	1	8,58	-	-	67	0	отс.	отс.	-

И.о. Начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"



И.А. Самсонова

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит. клостридий
12.10.2021	ЦТП	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,24	11	0,66	1	8,87	-	-	70	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Ул. А.Константинов а. 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,26	11	0,68	1	8,83	-	-	69	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,27	12	0,74	1	8,73	-	-	69	0	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	12	0,87	1	8,08	-	-	71	2	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,22	12	1,05	1	8,82	-	-	68	0	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,24	11	0,94	1	8,73	-	-	68	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,73	-	-	66	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	12	<0,58	1	8,64	-	-	67	0	отс.	отс.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.10.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 43	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,24	11	0,66	1	8,77	-	-	67	0	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,27	12	0,68	1	8,47	-	-	70	2	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,28	14	0,94	1	8,35	-	-	71	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,27	13	0,87	1	8,44	-	-	69	1	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Ул. — Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,27	12	0,79	1	8,41	-	-	69	0	отс.	отс.	-
12.10.2021	ЦТП	Киршицкая ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,20	11	0,61	1	8,56	-	-	71	0	отс.	отс.	-
12.10.2021	торговой центр	Ул. Ушинского, 5	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,22	12	0,72	1	8,61	-	-	70	1	отс.	отс.	-

И.о.начальника ПХС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

И.А. Самсонова



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в октябре 2021г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	ТКБ	Споры сульфит.кlostридий
04.10.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.9	колпинск кий	п. Понтоновый ул. Южная д.5	ГВС	0,28	8	0,75	1	6,61	62	-	-	6	не обн.	не обн.	-
04.10.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.31а	колпинск кий	п. Понтоновый ул. Южная д.25	ГВС	0,21	8	<0,58	1	7,01	61	-	-	2	не обн.	не обн.	-
04.10.21.	тепловая сеть	п. Полевая д.10 й ул.	колпинск кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,28	6	1,47	1	8,97	66	-	-	2	не обн.	не обн.	-
04.10.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Богайчука д.18	колпинск кий	п. Металлострой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,27	10	1,34	1	8,96	66	-	-	8	не обн.	не обн.	-

04.10.21.	тепловая сеть	п. Металлострой ул. Пионерск ая д.1	кошпинс кий	п. Металлострой ул. Пионерск ая д.7а	ГВС	0,19	10	0,82	1	6,72	61	-	-	3	не обн.	не обн.	-
05.10.21.	тепловая сеть	г. Кошино Заводской проспект 36,к.2	кошпинс кий	АО "ТЭСР	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,43	61	-	-	5	не обн.	не обн.	-
05.10.21.	тепловая сеть	г. Кошино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	кошпинс кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,56	66	-	-	3	не обн.	не обн.	-
05.10.21.	тепловая сеть	г. Кошино ул. Загородная 46,к.3	кошпинс кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	10	0,69	1	8,55	70	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,20	10	1,11	1	8,57	69	-	-	0	не обн.	не обн.	-
06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,28	13	1,47	1	8,45	74	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,19	10	1,08	1	8,60	70	-	-	2	не обн.	не обн.	-
06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д. 8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,18	10	0,98	1	8,50	71	-	-	1	не обн.	не обн.	-
06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,18	10	1,28	1	8,46	73	-	-	4	не обн.	не обн.	-

06.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	2	ГВС	0,17	10	1,38	1	8,83	68	-	-	4	не обн.	не обн.	-
07.10.21.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинск кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,23	11	0,62	1	8,12	67	-	-	3	не обн.	не обн.	-
07.10.21.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары Пулковское шоссе д.42	ГВС	0,25	8	0,72	1	7,21	64	-	-	3	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинск кий	2	ГВС	0,13	7	0,88	1	8,65	68	-	-	1	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинск кий	2	ГВС	0,13	8	0,92	1	8,44	69	-	-	4	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2к.2	колпинск кий	2	ГВС	0,19	8	1,21	1	8,85	69	-	-	2	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненск кий	2	ГВС	0,16	7	0,98	1	8,78	64	-	-	3	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинск кий	2	ГВС	0,15	8	1,02	1	8,81	62	-	-	3	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	колпинск кий	2	ГВС	0,26	8	1,34	1	8,77	61	-	-	6	не обн.	не обн.	-
11.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46.к.3	колпинск кий	АО "ТСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,70	72	-	-	-	-	-	-

13.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	6	пушкинская	ГВС	0,26	6	1,47	1	8,23	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-
13.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	6	пушкинская	ГВС	0,11	7	0,79	1	8,87	61	-	-	1	не обн.	не обн.	-
13.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	6	пушкинская	ГВС	0,27	6	1,47	1	8,63	61	-	-	5	не обн.	не обн.	-
13.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Деонтьевская д.41	пушкинск кий	6	пушкинская	ГВС	0,28	7	1,47	1	8,98	61	-	-	2	не обн.	не обн.	-
13.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинск кий	2	пушкинская	ГВС	0,17	8	0,88	1	8,54	63	-	-	4	не обн.	не обн.	-
15.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельск кое шоссе д.9	пушкинск кий	Красносельск кое шоссе д.7а	ГВС	0,17	7	1,41	1	8,98	68	-	-	0	не обн.	не обн.	-	
15.10.21.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.21	ГВС	0,10	12	<0,58	1	8,98	61	-	-	0	не обн.	не обн.	-	
18.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинск кий	АО "ТЭСР" ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	0,62	1	8,58	62	-	-	-	-	-	-	-
18.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Ращенко д.19 к.2	колпинск кий	АО "ТЭСР" ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,64	65	-	-	-	-	-	-	-
18.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинск кий	АО "ТЭСР" ТЭЦ"	ГВС	0,12	10	0,59	1	8,65	70	-	-	-	-	-	-	-

22.10.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтоновый ул. Южная д.5	ГВС	0,26	11	<0,58	1	6,63	63	-	-	-	-	-	-
22.10.21.	тепловая сеть	п. Понтоновый ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтоновый ул. Южная д.25	ГВС	0,23	11	<0,58	1	6,85	62	-	-	-	-	-	-
22.10.21.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлостр ой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,98	67	-	-	-	-	-	-
22.10.21.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлостр ой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	13	<0,58	1	8,97	62	-	-	-	-	-	-
22.10.21.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлостр ой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	0,28	11	1,47	1	7,01	62	-	-	-	-	-	-
25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,20	7	0,62	1	8,10	63	-	-	-	-	-	-
25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д.72	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,20	7	1,28	1	8,07	67	-	-	-	-	-	-
25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,12	7	0,88	1	8,09	64	-	-	-	-	-	-
25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинская	ГВС	0,13	8	1,02	1	8,10	68	-	-	-	-	-	-

25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинск кий	2	ГВС	0,15	7	0,92	1	8,07	67	-	-	-	-	-	-
25.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинск кий	2	ГВС	0,17	8	1,21	1	8,13	64	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная д.46.к.3	коллинс кий	АО "ТЭСР ТЭЦ"	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,54	70	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	коллинс кий	2	ГВС	0,19	8	1,47	1	8,63	69	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3.к.3	коллинс кий	2	ГВС	0,14	8	1,15	1	8,36	71	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Анисимов а д.2.к.2	коллинс кий	2	ГВС	0,16	8	1,11	1	8,54	70	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. п. Тельмана д.52	тосненс кий	2	ГВС	0,19	8	1,44	1	8,15	61	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	коллинс кий	2	ГВС	0,21	9	1,41	1	8,65	62	-	-	-	-	-	-
26.10.21.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Урицкого д.11	коллинс кий	2	ГВС	0,23	8	1,44	1	8,67	61	-	-	-	-	-	-
27.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинск кий	6	ГВС	0,10	8	0,75	1	8,98	62	-	-	-	-	-	-

27.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинск кий	6	ГВС	0,26	7	0,92	1	8,87	62	-	-	-	-	-
27.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинск кий	6	ГВС	0,11	8	0,72	1	8,98	68	-	-	-	-	-
27.10.21.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевская д.41	пушкинск кий	6	ГВС	0,11	8	0,75	1	8,86	69	-	-	-	-	-

И.о. начальника ПХС ФТС: _____ И.А. Самсонова

ГВП «ДЭК СХБ»
 Филиал «Тепловые сети»
 Производственная химическая служба